

NOTITIE

Onderwerp	Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling
Project	Windplan Blauw
Opdrachtgever	IX Wind
Projectcode	122468
Status	Definitief
Datum	9 december 2020
Referentie	122468/20-018.814
Auteur(s)	M.E. Graff MSc

Gecontroleerd door	M.M.K. Vanderschuren MSc
Goedgekeurd door	M.M.K. Vanderschuren MSc
Paraaf	

Bijlage(n)	-
------------	---

Aan	IX Wind	R. Stammis
Kopie	-	

1 INLEIDING

SwifterwinT B.V. en Nuon Wind Development (initiatiefnemers) zijn voornemens een kabeltracé voor een ondergrondse 150 kV-ontsluitingskabel voor Windplan Blauw te realiseren ter hoogte van de Rijksweg A6 te Lelystad. In aanvulling op het reeds vastgestelde Rijksinpassingsplan 'Windplan Blauw (2019)' is voor een klein deel van dit tracé bij de gemeente Lelystad (bevoegd gezag) een aanvraag gedaan voor de omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan. Onderdeel van deze aanvraag was tevens een ruimtelijke onderbouwing, waarin onder andere de volgende zaken aan bod komen:

- m.e.r.-beoordelingsplicht;
- beschrijving milieueffecten;
- omschrijving aanleiding planvoornemen;
- omschrijving kenmerken en plaats planvoornemen.

Gezien de beperkte aard van de voorgenomen wijziging van het kabeltracé en het feit dat de ruimtelijke onderbouwing inhoudelijk veel lijkt op een vormvrije m.e.r.-beoordeling, betreft voorliggende notitie een beknopte meldingsnotitie, waarin inhoudelijk waar nodig verwezen wordt naar de reeds opgestelde ruimtelijke onderbouwing. Hierbij wordt ingegaan op de kenmerken van het project (waaronder omvang, in relatie met drempel D-lijst), risico van ongevallen, cumulatie van effecten met andere projecten, productie van afvalstoffen en gebruik van natuurlijk hulpbronnen), de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect.

2 KENMERKEN VAN HET PROJECT

In hoofdstuk 4.1 van de ruimtelijke onderbouwing is geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling valt binnen categorie D 24.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r.. Omdat de voorgenomen ontwikkeling onder de drempelwaarde voor deze categorie blijft, geldt voor het planvoornemen enkel een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Er treedt voor het planvoornemen geen cumulatie van effecten op met andere nieuwe projecten in de omgeving. Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen is bij de voorgenomen ontwikkeling niet aan de orde en de voorgenomen kabelverbinding produceert geen afvalstoffen. Het plan voor de voorgenomen kabelverbinding zorgt niet voor een toename van risico's op ongevallen voor de omgeving. Er worden met het planvoornemen geen gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. De omvang van het project is in verder detail beschreven in Hoofdstuk 2 van de ruimtelijke onderbouwing. Eventuele effecten met betrekking tot hinder en verontreiniging worden toegelicht in de paragraaf 'milieueffecten'.

3 PLAATS VAN HET PROJECT

Het project is gesitueerd in binnendijs agrarisch land rondom de Rijksweg A6 te Lelystad (zie navolgende afbeelding). De huidige en toekomstige situatie zijn in nader detail toegelicht in hoofdstuk 2 van de Ruimtelijke Onderbouwing. Eventuele effecten op milieu en omgeving rondom het planvoornemen worden toegelicht in de paragraaf 'Milieueffecten'.

Afbeelding 3.1 Ligging van het planvoornemen



4 MILIEUEFFECTEN

De milieueffecten van het planvoornemen en de te treffen maatregelen zijn reeds onderzocht en beschreven in de hiervoor opgestelde ruimtelijke onderbouwing (Hoofdstuk 4). De bevindingen hiervan zijn per thema samengevat in tabel 4.1. In tabel 4.2 wordt nader ingegaan op de kenmerken van de potentiële effecten.

Tabel 4.1 Milieueffecten per thema

Thema	Conclusie	Toelichting
Magnetische velden	Geen effecten	Afstand tot dichtstbijzijnde gevoelige object ruim voldoende (> 400 m) om effecten uit te kunnen sluiten.
Geluid	Geen effecten	Geen geluidsbelasting in gebruiksfase. Voldoende afstand tot woningen (> 400 m) om overschrijding van de maximale blootstellingsduur (Bouwbesluit) te voorkomen.
Ecologie	Geen grote nadelige gevolgen	Het gebied waarin het planvoornemen is gelegen is niet ecologisch relevant. Verwachte effecten zijn vergelijkbaar met effecten beschreven in bijlage VIII van MER voor Windplan Blauw (reeds bekeken en goedgekeurd door de verschillende bevoegde gezagen (waaronder gemeente Lelystad)). Mogelijke effecten op soorten langs tochten en sloten (bijvoorbeeld modderkruiper) worden uitgesloten doordat tochten en sloten door gestuurde boring of persing gekruist worden.
Bodem en water	Geen grote nadelige gevolgen	Gezien de korte bemalingsduur voor de aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding wordt geen effect op zettingen verwacht. Mocht door bemaling in de aanlegfase toch effect op zettingen optreden, dan is dit effect te beperken door de toepassing van mitigerende maatregelen zoals bijvoorbeeld retourbemaling (zie paragraaf 6.4.2. bijlage 1 (Deelrapport Bodem, NGE, Water) van MER Windplan Blauw). Het planvoornemen heeft geen grote nadelige effecten op de bodemkwaliteit, omdat er geen verdachte bodemactiviteiten bekend zijn in het plangebied en voor aanleg en gebruik van de hoogspanningsverbinding geen bodembedreigende stoffen gebruikt worden.
Niet-gesprongen explosieven	Geen grote nadelige gevolgen	Planvoornemen is gesitueerd in onverdacht gebied met betrekking tot niet-gesprongen explosieven.
Archeologie	Geen grote nadelige gevolgen	Aantasting van monumenten of archeologische waarden ten gevolge van het planvoornemen wordt voorkomen doordat voor aanvang van de bouw- en graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd wordt. Waar nodig worden maatregelen genomen voor in situ behoud of veilig stellen van de archeologische resten.
Externe veiligheid	Geen effecten	Voor de voorgenomen ontwikkeling gelden geen veiligheidsnormen. De voorgenomen ontwikkeling is tevens geen kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object.

Tabel 4.2 Kenmerken van de potentiële effecten

Kenmerk	Toelichting
Bereik van het effect	De effecten die als gevolg van het project mogelijk optreden hebben betrekking op ecologie, bodem en water en niet-gesprongen explosieven. Waar nodig worden mitigerende maatregelen in acht genomen om mogelijke directe of indirecte effecten niet zullen optreden.
Grensoverschrijdend karakter	Gezien de kleinschalige aard van de ontwikkeling en de lokale aard van eventuele effecten is er geen sprake van een grensoverschrijdend karakter.
Orde van grootte en complexiteit project	Het betreft een ondergrondse 150 kV-ontsluitingskabel. Gezien de beperkte complexiteit zijn er nauwelijks effecten te verwachten. Optredende effecten worden middels maatregelen gemitigeerd dan wel gecompenseerd en zijn lokaal van aard.
Waarschijnlijkheid effect	Het optreden van effecten is niet waarschijnlijk. Directe en indirecte effecten worden gemitigeerd dan wel gecompenseerd door het uitvoeren van maatregelen. Overige effecten zijn niet waarschijnlijk.

5 CONCLUSIE

De toetsing van de potentiële effecten van de voorgenomen ontwikkeling maakt duidelijk dat er geen sprake is van belangrijke negatieve milieueffecten. Er is geen noodzaak tot het opstellen van een MER of een formele m.e.r.-beoordeling.