



Datum
9 maart 2023

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
[Redacted]
Kerkplein 2
3941HV Doorn

Onderwerp
Advies Verheullaan 19, Driebergen-Rijssenburg

Contactpersoon

[Redacted]
Afdeling Advies
Directie Risicobeheersing

Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht

[Redacted]
Ons Kenmerk
2023-002555

Uw Kenmerk

Bijlagen

Geachte [Redacted],

Op 14 februari 2023 heeft u de Veiligheidsregio Utrecht in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over de Verheullaan 19, Driebergen-Rijssenburg. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.

Beschouwing risico's

Na bestudering van de door u toegezonden stukken en uit eigen onderzoek concludeer ik dat het plangebied binnen het invloedsgebied van de volgende risicobronnen ligt:

- Snelweg A12, wegvak U79 (plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van een gifwolksscenario (880 m));

In de voorliggende onderbouwing is beschreven dat deze risicobron niet relevant is omdat deze buiten de 200 meter van de A12 ligt en dat om die reden ook geen verantwoording van het groepsrisico nodig is.

Deze redenering is onjuist. Het plangebied ligt binnen 880 meter van de A12 (invloedsgebied van een giftige wolk, o.b.v. stofcategorie LT2), wat betekent dat de A12 een relevante risicobron is, waaraan getoetst dient te worden. Omdat het plangebied buiten de 200 meter van de risicobron is gelegen volstaat een beperkte verantwoording van het groepsrisico, conform artikel 7 van het Bevt.

In mijn advies ga ik in op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp alsmede de mogelijkheden tot zelfredzaamheid in het plangebied in het kader van de verantwoording van het groepsrisico.

Bereikbaarheid

Het is van belang dat de hulpdiensten tijdens een brand, ramp of zwaar ongeval voldoende snel kunnen optreden. Een goede bereikbaarheid is hierbij van essentieel belang. Aangezien het een beperkte ontwikkeling betreft, acht ik de bestaande bereikbaarheid voldoende.

Veiligheidsregio Utrecht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht

088 878 1000

info@vru.nl

www.vru.nl

brandweer.nl/utrecht

veiligheidsregioutrecht

@vrutrecht

@vrubrandweer

Iban

NL18 BNGH 0285 1331 79

kvk

51817330

Bluswatervoorzieningen

De brandweer dient snel te kunnen beschikken over voldoende bluswater om een incident adequaat te kunnen bestrijden. In de huidige situatie concludeer ik dat op zo'n 90 meter van de bestaande woning een bluswatervoorziening is gesitueerd. Het advies is om dit in een vervolgstadium nader te beschouwen met Team Operationele Voorbereiding van de VRU.

Zelfredzaamheid

Aangezien het om reguliere woningen gaat acht ik de zelfredzaamheid van de toekomstige bewoners voldoende om zichzelf, eventueel met hulp van gezinsleden, in geval van een ramp in veiligheid te kunnen brengen. Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van een giftige wolk.

Bij een gifwolksscenario is het van belang dat de toekomstige bewoners veilig kunnen schuilen in hun woning. Daarvoor dienen mechanische ventilatiesystemen (indien voorzien) afschakelbaar te zijn. Geadviseerd wordt om een dergelijke voorziening te borgen in de omgevingsvergunning 'activiteit bouwen'. Daarnaast moeten bewoners op de hoogte zijn over hoe er gehandeld dient te worden. Namelijk, ramen en deuren sluiten.

Advies

Ik adviseer u om:

1. De A12 op te nemen als relevante risicobron en hier op een juiste wijze aan te toetsen. Namelijk, door het groepsrisico beperkt te verantwoorden.
2. Mechanische ventilatie (indien voorzien) op een dusdanig eenvoudige wijze uit te voeren dat deze gemakkelijk uit te schakelen is.
3. Toekomstige bewoners te adviseren over hoe er gehandeld moet worden in geval van een calamiteit met een giftige wolk.
4. Contact te zoeken met Team Operationele Voorbereiding van de VRU over eventueel extra benodigde bluswatervoorzieningen.

Heeft u vragen?

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de behandelend medewerker van de directie Risicobeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht: Merijn Moes, te bereiken via mail [REDACTED]@vru.nl of op telefoonnummer [REDACTED].

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,
@handtekening@

i.a.a: [REDACTED] Provincie Utrecht.