

GEBRUIKSOPPERVLAK	m ²	VERBLIJFSGEBIED	m ²	VERBLIJFSGEBIED	m ²
begane grond	116,28	begane grond	68,00	VG 1.4	53,00
1e verdieping	0,00	1e verdieping	0,00	VG 1.5	15,00
					0,00
totaal	116,28	totaal aanwezig	68,00		0,00
					0,00
benodigd:		55 % van het GO	63,95		0,00

VERBLIJFSGEBIED VOLDOET

VENTILATIE PER VG	0,90 dm ³ /s/m ² vloer, min. 7	SPUI-KAPACITEIT PER VG	3 dm ³ /s/m ²
verblijfsgebied	m ² benodigd aanwezig	verblijfsgebied	m ² benodigd aanwezig
	in dm ³ /s in dm ³ /s		in dm ³ /s in dm ³ /s
VG 1.4	53,00 47,7 48,0	VG 1.4	53,00 159 381
VG 1.5	15,00 13,5 16,2	VG 1.5	15,00 45 230
0	0,00 0,0 0,0	0	0,00 0 0
0	0,00 0,0 0,0	0	0,00 0 0
0	0,00 0,0 0,0	0	0,00 0 0
0	0,00 0,0 0,0	0	0,00 0 0

DAGLICHTTOETREDING PER VERBLIJFSGEBIED

VG	m ² benodigd	koz. merk	Ad in m ²
	in m ²		
VG 1.4	53,00	5,30	pui 5,00
			SK08 1,16
			stalramen 1,20

0,1 m² per m² vloer, met een minimum van 0,50m²
 α in ° β / ϵ in ° Cb vlgs. Cu vlgs. Ae =
 NEN 2057 NEN 2057 Ad*Cb*Cu

<15	18	0,83	1,00	4,15
		1,00	1,00	1,16
<15	18	0,83	1,00	1,00

DAGLICHTTOETREDING VOLDOET 5,31

VG 1.5	15,00	1,50	SK08 1,16
			stalraam 0,22
			stalraam 0,22

		1,00	1,00	1,16
<15	18	0,83	1,00	0,18
<15	18	0,83	1,00	0,18

DAGLICHTTOETREDING VOLDOET 1,53