

Aan het gemeentebestuur van Utrechtse Heuvelrug
Postbus 200
3940 AE Doorn

Datum : 05 oktober 2020
Dossiernummer : UHR20-0260 - 3
Gemeentenummer : HZ-WABO-20-0976 / 
Betreft : gecombineerd welstand- en monumentenadvies
verbouwen woning (boerderij)
Rijksstraatweg 1
Leersum


Geacht college,

Naar aanleiding van ons vorige advies van 21 september 2020 zijn de tekeningen nu aangevuld en aangepast. We kunnen dan nu als commissie ruimtelijke kwaliteit instemmen met de ingediende plannen.

We sluiten ons daarbij aan bij de opmerkingen die vanuit de gemeente zijn gemaakt ten aanzien van het geheel luchtdicht aanbrengen van de dampremmende laag; het toepassen van multiplex in plaats van triplex en het advies om de gebinten te controleren op houtaantasters en deze preventief te laten behandelen.

Met inachtneming van het bovenstaande adviseren wij positief. De cultuurhistorische waarden van dit gemeentelijk monument worden met dit plan voldoende gerespecteerd.

Namens de commissie voor ruimtelijke kwaliteit van Utrechtse Heuvelrug,



Regulierenring 10
Postbus 115
3980 CC Bunnik

T 030 656 90 00
info@mooisticht.nl
www.mooisticht.nl