



Constructief toetsdossier RX2023-001633

Toetsformulier 2

Casemanager gemeente	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]@heuvelrug.nl [REDACTED]@heuvelrug.nl
Datum ontvangen	24 juni 2024
Betreft	Toetsing aan 'Voorschriften uit het oogpunt van constructieve veiligheid' uit het Bouwbesluit afdeling 2.1 en 2.2 Toetscategorie: Wonen Cat. III
Projectomschrijving	De aanvraag betreft nieuwbouw 9 woningen Hof van Bochane
Adres	Amersfoortseweg 18-20, Maarn

Ingediende stukken

	Documentnummer + omschrijving:	Datum:
Berekeningen	▪ 7943901_1718949467304_2020__Onderdeel_Constructieve _veiligheid. – geel gemarkeerd	
Constructieve tekeningen	▪	
Informatieve documenten (worden niet getoetst)	▪	

Bevindingen van de toetsing

☒ Aannemelijk gemaakt
☐ Niet ontvankelijk conform Mor (zie ontbrekende documenten bij aanvraag)
☐ NIET AKKOORD



Constructief toetsdossier RX2023-001633

Opmerkingen : **Vrijstaand / 2^{de} kap / rij**

Op tekening aan te geven waar de grondverbetering aangebracht dient te worden inclusief ontgravingsniveau.

Later in te dienen

Mor art. 2.7 (1)

	<u>Vrij</u>	<u>2^{de}</u>	<u>Rij</u>
a) Handsonderingen op aanlegniveau	☐	☐	☐
b) Wapeningstekening fundering	☐	☐	☐
c) Berekening en tekening systeemvloer begane grond	☐	☐	☐
d) Berekening en tekening systeemvloer 1 ^e verdieping	☐	☐	☐
e) Berekening en tekening systeemvloer 2 ^e verdieping		☐	☐
f) Berekening en tekening prefab kap	☐	☐	☐
g) Werktekeningen staalconstructie inclusief detaillering en detailberekening	☐		

Datum toetsing : 02-07-2024

Paraaf controleur : 