

Rapport grondonderzoek:

Projekt:

***Aanbouw/verbouwing v.e. manege a.d.
Asbroek 10 te Heibloem***

Projekt nr:

M16-479

Opdrachtgever:

Dhr. W.J. Verhaeg & Mevr. K. Verhaeg
Asbroek 10
6089 NA Heibloem

Aannemer:

Stevens Bouw B.V.
Puttenweg 67
5813 BB Ysselsteyn
Tel: +31 (0) 0478 - 541507
Fax: +31 (0) 0478 - 541930
E-mail: info@stevenskonstruktie.nl

Constructeur:

Adviesbureau van Meijl-Verhaegh
Baarlosestraat 29a
5993 AV Maasbree
Tel: +31 (0)77-4653415
E-mail: info@verhaeghadvies.nl
Website: www.meijl.nl

Rapport opgesteld door: Ing. S. Wijnands

Maasbree

d.d. 13 januari 2017

In de statische berekening M16-479 met datum 20 september 2016, is er een minimale grondsterkte/conusweerstand vereist van minimaal 5N/mm^2 . De door de aannemer gemeten waarden zijn foto's gemaakt en door gestuurd naar ons bureau.



De door de aannemer (Stevens Bouw BV) gemaakte priksondering voldoet aan de door ons gemaakte berekeningen. Er is een minimaal conusweerstand gemeten van $5,4\text{N/mm}^2 > 5\text{N/mm}^2$.

Conclusie, draagkracht van de grond voldoet !