

Bezoekadres Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen
Postadres Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen

Gemeente **leudal**



J.J. Windhorst
Napoleonsweg 134
6083 AB Nunhem

Ons kenmerk
Uw kenmerk
BSN nummer
Behandeld door

Hen van Roij

Telefoonnummer (0475) 85 90 00
Fax (0475) 85 99 22(0475) 85 99 22
E-mail info@leudal.nl
Internet www.leudal.nl

Datum 9 augustus 2019
Verzenddatum 9 augustus 2019

Onderwerp Gevelisolatieproject B-lijst woningen

Geachte heer/mevrouw,

Bij uw woning op het adres Napoleonsweg 134 te Nunhem heeft in opdracht van de gemeente Leudal een gevelisolatieonderzoek plaats gevonden door het ingenieursbureau Nibag.

Uit het gevelisolatieonderzoek dat door het ingenieursbureau is uitgevoerd in de woning is gebleken dat alle geluidsgevoelige ruimtes voldoen aan de geluidsnormen, waardoor de woning niet voor geluidwerende voorzieningen in aanmerking komt.

Als opdrachtgever voor het gevelisolatieonderzoek besluit de gemeente Leudal nu dat er geen geluidwerende voorzieningen bij uw woning worden aangebracht. Hieronder lichten wij dit toe.

Wettelijke geluidnorm voor uw woning

Er zijn wettelijke normen voor het maximale geluidniveau in bepaalde kamers van een woning, zoals de slaap- en woonkamer. Voor uw woning mag het maximale geluidniveau 43 decibel zijn. Daarnaast is in een Saneringsprogramma vastgesteld wat de geluidbelasting is, aan de buitenzijde, op de gevel van uw woning. Uitgaande van de hoeveelheid geluid aan de buitenzijde dient de gevel van uw woning dusdanig geluidwerend te zijn dat het geluidniveau binnen niet hoger is dan 43 decibel.

Uitkomst van het gevelisolatieonderzoek

In het gevelisolatieonderzoek is, voor de kamers die hiervoor in aanmerking kwamen, onderzocht hoeveel geluid de gevel van uw woning tegenhoudt. Hiervoor is onder andere gekeken naar de opbouw van de gevel, de afmetingen van de kozijnen en het soort beglazing. Uit het onderzoek blijkt dat de gevel van uw woning voldoende geluid tegenhoudt en hierdoor is er geen geluidsgevoelige ruimte in uw woning waar de wettelijke geluidnorm van 43 decibel wordt overschreden. Uw woning komt op basis van deze uitkomst niet in aanmerking voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen.

Mogelijkheid tot bezwaar

Tegen het besluit staat bezwaar open. U kunt contact opnemen met Hen Van Roij, tel. 0475-85 95 00, als u meer wilt weten over het besluit of als het besluit onduidelijk is. Indien u het niet eens bent met de inhoud van het besluit, kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Leudal, postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Het bezwaarschrift bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener(s)
- de datum van het bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; u kunt ook een kopie van dit besluit toevoegen
- de gronden van het bezwaar (motivering)
- de handtekening van de indiener(s)

Voorlopige voorziening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.

Vragen

Wij vertrouwen ermee u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie, neemt u dan telefonisch contact op met Hen Van Rolj, tel. 0475-85 95 00.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Leudal,
Namens dezen,

*M. Leenders-
Stassen*

Mr. M.H.M.G. Leenders-Stassen
Teamleider Ontwikkeling