

Nota van beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 'Bilt 8a te Stevensweert'

1. Tennet, Postbus 718 in Arnhem

De zienswijze houdt het volgende in:

De zienswijze van reclamant heeft betrekking op de verbeelding in relatie tot de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'.

Binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Bilt 8a te Stevensweert' bevindt zich de 380.000 Volt hoogspanningsverbinding Van Eyck Maasbracht.

Op de verbeelding is de hoogspanningsverbinding Van Eyck Maasbracht opgenomen onder de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding'. Deze hoogspanningsverbinding met bijbehorende belemmerde strook is echter niet volledig juist opgenomen. Deze hoogspanningsverbinding bevindt zich teveel (ongeveer 6,5 meter) naar het zuiden, waardoor deze deels boven het bouwvlak komt te liggen. Dit zorgt voor enerzijds een nadelige situatie voor de initiatiefnemer en anderzijds een onjuiste juridische borging van de betreffende hoogspanningsverbinding.

Daarnaast is de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' op de verbeelding alleen boven land opgenomen. Deze dubbelbestemming is echter ook van kracht boven water.

Reclamant verzoekt om de hoogspanningsverbinding op de juiste wijze en locatie op te nemen op de verbeelding.

Standpunt gemeente:

Het standpunt van reclamant is correct. De verbeelding wordt dienovereenkomstig aangepast.

Aanpassingen:

1. Op de verbeelding wordt de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' ongeveer 6,5 meter naar het noorden verlegd, zodat de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' buiten het bouwvlak komt te liggen.
2. Op de verbeelding wordt de dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' niet alleen boven het land, met de enkelbestemming 'Bedrijf', maar ook boven het water, met de enkelbestemming Water - Riviergebonden', opgenomen.