Beste Ria,

Op 8 januari heeft Veiligheidsregio Groningen de kennisgeving ontvangen met betrekking tot het bestemmingsplan Nijverheidsweg te uithuizen. Dit in het kader van vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Veiligheidsregio Groningen wordt in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van advies.
Veiligheidsregio Groningen heeft een eerste beoordeling gedaan op de aanwezigheid van externe risicobronnen en de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor de planontwikkeling. Daarbij zijn we tot de volgende conclusies gekomen:

- De EV paragraaf in de toelichting is compleet. De provinciale weg de enige risicobron, verder zijn er geen geen externe veiligheidsrisico's van relevante invloed;
- Voor de weg is het groepsrisico in 2016 berekend en verantwoord. Daarmee kan nu volstaan worden met een beperkte verantwoording.
- In relatie tot de planontwikkeling aan de Nijverheidsweg is de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid geen aandachtspunt:
    - In de Nijverheidsweg zijn voldoende brandkranen beschikbaar die voldoende bluswater leveren.
    - Het bestemmingsplan is niet gericht op het mogelijk maken van het verblijf van verminderd zelfredzame personen
    - Het plangebied ligt binnen het bereik van een WAS-installatie

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien naar aanleiding van deze mail nog vragenzijn, kun je natuurlijk contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Menno de Jonge
Veiligheidsconsultant Omgevingsveiligheid
T: 06-13175247
E: Menno.deJonge@vrgroningen.nl

VEILIGHEIDSREGIO
GRONINGEN

postbus 66 *bezoekadres:* Sontweg 10
9700 AB Groningen 9723 AT Groningen
www.brandweergroningen.nl & www.veiligheidsregiogroningen.nl

Dit emailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien dit bericht niet voor u is bedoeld, wordt u vriendelijk verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.