

Retouradres, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven

Gemeente Gemert-Bakel
Vergunningen en Toezicht
Mevrouw M van Berlo

Geachte mevrouw Van Berlo,

Van mijn collega Sandra Kleinheerenbrink van de VRBZO ontvang ik het uitwerkingsplan Teutonenhof in Gemert voor het realiseren van 3 woningen ter toetsing op bluswater en bereikbaarheid. Wat betreft de bluswatervoorziening is het voor nu en straks als de woningen gerealiseerd zijn voldoende mits de brandkraan gelegen aan de Teutonenhof 2a blijft liggen. Er hoeft dus geen extra bluswatervoorziening gerealiseerd te worden. Wat betreft de bereikbaarheid verwijs ik u graag naar onze Beleidsregels Bluswater en Bereikbaarheid waarin duidelijk staat omschreven aan welke eisen de wegen moeten voldoen zoals rijbaanbreedte, asdrukbelasting, opstelplaatsen voor brandweervoertuigen en bereikbaarheid van de bluswatervoorziening. Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u me altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,



E. Kweens
Specialist Planvorming
Brandweer Peelland

Brandweezorg Peelland

Onderwerp
Advies Teutonenhof

Datum
16 feb 2016

Uw brief van

Uw kenmerk

Behandeld door
mw. E Kweens

Telefoon
(040) 2 203 167

Ons kenmerk
P002716

Aantal bijlagen

In afschrift aan

Bezoekadres
Papenhoef 7
5737 BS Lieshout
Telefoon (040) 2 203 203
info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl

Postadres
Postbus 242
5600 AE Eindhoven
P002716