



Asbestverwijdering en Sloopwerken B.V.

Aan: Fam. Van den Bosch
Dhr. G. van den Bosch
Heisraat 2
4741 SL HOEVEN

Datum : 31 juli 2014
Onze referentie : corr.JK.20140324.van den Bosch.310714
Betreft : 20140324, werk Pastoor van Breughelstraat
Uw referentie : Aanvraag maaiveldinspectie rapport

Geachte heer van den Bosch,,

Naar aanleiding van uw vraag m.b.t. het aanleveren van een maaiveld inspectie rapportage het volgende;

Wij hebben voor u een asbestverwijdering en sloopwerk mogen uitvoeren aan de Pastoor van Breughelstraat 122-124 te Bosschenhoofd.

De asbesthoudende materialen conform rapportage van RPS Advies B.V. met kenmerk 1401832.2 van 23 mei hebben wij gesaneerd en vrijgegeven conform de SC-530 richtlijn asbestverwijdering. De benodigde vrijgaven zijn uitgevoerd door RPS Analyse B.V. conform de NEN 2990. Dit behelst zowel een visuele inspectie als luchtmetingen.

Op vrijdag 25 juli 2014 hebt ik nogmaals het maaiveld op de slooplocatie geïnspecteerd. Ik heb hier 1 stukje vlakke asbestverdachte beplating gevonden en 1 stukje gegolfde asbestverdachte beplating. Deze beide stukjes heb ik opgeraapt en in een monsterzakje gedaan. De locatie van het vinden van deze 2 stukjes is tegen de gevel van de hoekwoning aan de Marijkestraat.

Op basis van mijn waarnemingen zijn er verder geen asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen.

In vertrouwen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd teken ik,

hoogachtend,

J.P. (Jeroen) Kouters

DTA-A

Standdaarbuitensdijk 1a
4751 SG Oud Gastel
Postbus 41
4730 AA Oudenbosch

T 0165 - 311 206
F 0165 - 320 868
E info@vancaam.nl
W www.vancaam.nl

Bank ABN-AMRO rek.nr. 48.51.41.876
IBAN NL60 ABNA 0485 1418 76 - BIC ABNANL2A
K.v.K. 20112780
BTW NL.8125.87.467.B01

