

**Notitie:** Beantwoording vooroverlegreactie Langeweg 1 Hoeven

**Gilze,** 21-11-2023

**Ons kenmerk:** JR/09126.056

Hieronder worden de vooroverlegreacties van de brandweer, het waterschap en van de provincie uiteengezet. Er is daarna toegelicht wat er met de reactie is gedaan en hoe dit is verwerkt in het bestemmingsplan.

#### Brandweer

*Het plangebied voldoet aan de criteria van het standaardadvies. Daarnaast is het plan getoetst aan de beleidsregels bereikbaarheid en bluswater. De opkomsttijd is groter dan 12 min en het plan is goed te bereiken. Het plan voldoet aan de eisen van het bluswater. Zowel A als B water is niet aanwezig. Wij adviseren bij deze ontwikkeling een brandkraan van 60 m<sup>3</sup>/h aan te laten leggen via de drinkwaterleiding op een afstand van 40 m van de ingang van locatie. Daarnaast is het noodzakelijk een geboorde put van 90 m<sup>3</sup> voor de duur van vier uur op maximaal 200 m van de ingang. Daar dit maatwerk is verzoeken wij de aanleg van de brandkraan en geboorde put goed af te laten stemmen met de Brandweer.*

Het standaardadvies van de brandweer is opgenomen in de bijlage van de toelichting wijzigingsplan. Op het plangebied is een blusvijver aanwezig welke door de brandweer gebruikt kan worden als bluswater. Wanneer een geboorde put noodzakelijk blijkt dan zal deze worden gerealiseerd.

#### Waterschap

- *Planregels*

*Geen opmerkingen.*

- *Verbeelding*

*Geen opmerkingen.*

- *Toelichting*

*In de toelichting staat benoemd dat de bestaande retentievoorzieningen voldoende zijn om te voldoen aan de retentie eis voor de toename aan verhard oppervlak. Omdat de toename aan verhard oppervlak in totaal meer dan 10.000 m<sup>2</sup> bedraagt, dient er een waterhuishoudkundig plan te worden aangeleverd, waaruit blijkt dat er hydrologisch neutraal wordt ontwikkeld. Hierbij is het van belang dat ook wordt aangetoond hoe het retentiesysteem functioneert en conform de regels wordt uitgevoerd. We zien dat er voldoende ruimte is vrijgehouden voor retentievoorzieningen, echter ontbreekt de verdere uitwerking nog, waardoor we in deze fase positief kunnen adviseren, met het voorbehoud dat in de ontwerpfase een nadere uitwerking wordt toegevoegd. Belangrijk hierin is de inhoud van de retentie, de ligging van de bodem boven GHG, een knijpvoorziening die max 2 liter per hectare per seconde loost op het oppervlaktewater en een overstort.*

In de beoogde situatie is er een toename verharding van circa 4.904 m<sup>2</sup> en dient er 147,12 m<sup>3</sup> worden opgevangen. In de huidige situatie zijn drie retentievoorzieningen gelegen één van 500 m<sup>3</sup>, een sloot van 121 m<sup>3</sup> en één van 300 m<sup>3</sup>, totaal 921 m<sup>3</sup> ten behoeve van hemelwater opslag van het hele plangebied.

#### Provincie

- *Toets zorgvuldige veehouderij*

*Wij wijzen erop dat onderhavig wijzigingsplan behalve aan artikel 3.53 lid 3 IOV óók getoetst moet worden aan artikel 3.49 IOV. Dit, omdat aanpassing van het bouwvlak niet alléén nodig is vanuit de opslagvoer behoefte, maakt dat de onderbouwing niet enkel gebaseerd kan zijn op 3.53 lid 3 IOV. Dit*

*betekent dat ook de andere aspecten vanuit 3.49 IOV (zorgvuldige veehouderij) onderbouwd moeten worden. Wij zien dat er een omgevingsdialoog bij het plan zit en een landschappelijke inpassing onderdeel uitmaakt van het plan. Er ontbreekt echter een BZV-score-berekening. Daarin zit dan tevens een zekere relatie naar de wel bijgevoegde, aparte berekening van de voeropslagen-behoefte. Voor geur verwachten wij geen bijzonderheden, omdat melkrundveebedrijven vaste afstanden hanteren en er nu geen stalaanpassingen c.q. dieraantallen wijzigen wijzigt er op dat vlak verder weinig. De mestvergister verlangt echter een zelfstandige geurbeoordeling. In dat verband vragen wij met het oog op een goed woon en leefklimaat nader te onderbouwen dat de emissie geur als gevolg van de monovergistingsinstallatie niet toeneemt. Hoewel de Omgevingsdienst dit zal toetsen geven wij u in overweging om hiervoor een aanvullende voorwaardelijke verplichting in het plan op te nemen.*

In de toelichting wijzigingsplan paragraaf 3.1.2. is er getoetst aan artikel 3.49 van de interim omgevingsverordening Noord-Brabant en is de BZV score berekend welke een 7,26 bedraagt. De uitdraai BZV is toegevoegd aan de bijlage van het wijzigingsplan. De toelichting invoergegevens BZV met bijlagen zijn los bijgevoegd aangezien deze documenten vertrouwelijke informatie bevatten. Ook is in paragraaf 4.8 van de toelichting wijzigingsplan de werking van de monovergister nader onderbouwd.

- *Planregels*

*Ten aanzien van de planregels verzoeken wij in artikel 4.1 ai de redactie aan te passen en het woord 'tevens' te vervangen voor 'uitsluitend', omdat bij een verruiming van het bouwblok naar 2 ha, in deze situatie 0,5 ha uitsluitend mag worden gebruikt voor de opslag van ruwvoer op grond van artikel 3.53 lid 3 IOV.*

In de regels 4.1 ai is het woord 'tevens' is in de regels vervangen door 'uitsluitend'.

- *Landschappelijke inpassing*

*Het plan dient te worden voorzien van een landschappelijke inpassing. Dit volgt uit de regionale afspraken Kwaliteitsverbetering West Brabant, maar ook uit artikel 3.49 lid 1 sub f IOV. Het plan voorziet hier ook in. Wij verzoeken echter nog om een nadere toelichting of onderbouwing van de inpassing, gebaseerd op beschrijving (analyse) van kenmerken en kwaliteiten van het landschap.*

Een nadere toelichting/onderbouwing van de landschappelijke inpassing welke is gebaseerd op de beschrijving van kenmerken en kwaliteiten van het landschap.

Gemeente Halderberge  
Postbus 5  
4730 AA OUDENBOSCH

Brabantlaan 1  
Postbus 90151  
5200 MC 's-Hertogenbosch  
Telefoon (073) 681 28 12  
Fax (073) 680 76 80  
[www.brabant.nl](http://www.brabant.nl)  
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid  
openbaar vervoer en fiets:  
[www.brabant.nl/route](http://www.brabant.nl/route)

**Onderwerp**  
Voorontwerp-wijzigingsplan 'Langeweg 1 Hoeven'

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op het voorontwerp-wijzigingsplan 'Langeweg 1 Hoeven'. In onze reactie gaan wij in op onderwerpen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn.

**Planbeschrijving**

Het voorontwerp-wijzigingsplan voorziet in de verruiming en vormverandering van een bouwvlak voor een grondgebonden melkveehouderij, om de realisering van een monovergister mogelijk te maken en te komen tot een duurzame bedrijfsvoering. Het bouwvlak wordt vergroot van 1,6 ha naar 2,0 ha.

Het huidige bouwvlak is al volledig benut, voor de realisatie van de beoogde monovergister dient een bestaande sleufsilos verplaatst te worden en dient het huidige bouwvlak van vorm veranderd en vergroot te worden.

Het plangebied is gelegen binnen de structuur gemengd landelijk gebied op grond van de Interim omgevingsverordening.

**Provinciaal beleidskader**

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Brabantse Omgevingsvisie en de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV). Op 11 maart 2022 hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld die gelijktijdig met de

**Datum**

1 november 2023

**Ons kenmerk**

C2322352/5355132

**Uw kenmerk**

-

**Contactpersoon**

G.C. (Gaby) Toenbreker

**Telefoon**

(06) 52 79 42 05

**Email**

[gtoenbreker@brabant.nl](mailto:gtoenbreker@brabant.nl)

**Bijlage(n)**

-

Omgevingswet inwerking zal treden. Daarnaast is op 15 april 2022 de wijziging Interim omgevingsverordening – actualisatie april 2022 in werking getreden. Hierin zijn een aantal thema's opgenomen en wijzigingen aangebracht ten opzichte van de geldende Interim omgevingsverordening. De omgevingsvisie en omgevingsverordening zijn te raadplegen via [www.brabant.nl/interimomgevingsverordening](http://www.brabant.nl/interimomgevingsverordening).

**Datum**

1 november 2023

**Ons kenmerk**

C2322352/5355132

**Inhoudelijk standpunt**

Een bestemmingsplan van toepassing op landelijk gebied kan de uitbreiding van een zorgvuldige veehouderij boven de 1,5 hectare mogelijk maken. In dat verband is namens de gemeente ten behoeve van de ruwvoer opslag getoetst aan lid 3 van artikel 3.53 IOV.

**Toets zorgvuldige veehouderij**

Wij wijzen erop dat onderhavig wijzigingsplan behalve aan artikel 3.53 lid 3 IOV óók getoetst moet worden aan artikel 3.49 IOV.

Dit, omdat aanpassing van het bouwvlak niet alléén nodig is vanuit de opslagvoer behoefte, maakt dat de onderbouwing niet enkel gebaseerd kan zijn op 3.53 lid 3 IOV. Dit betekent dat ook de andere aspecten vanuit 3.49 IOV (zorgvuldige veehouderij) onderbouwd moeten worden. Wij zien dat er een omgevingsdialoog bij het plan zit en een landschappelijke inpassing onderdeel uitmaakt van het plan. Er ontbreekt echter een BZV-score-berekening. Daarin zit dan tevens een zekere relatie naar de wel bijgevoegde, aparte berekening van de voeropslagen-behoefte.

Voor geur verwachten wij geen bijzonderheden, omdat melkrundveebedrijven vaste afstanden hanteren en er nu geen stalaanpassingen c.q. dieraantallen wijzigen wijzigt er op dat vlak verder weinig.

De mestvergister verlangt echter een zelfstandige geurbeoordeling. In dat verband vragen wij met het oog op een goed woon en leefklimaat nader te onderbouwen dat de emissie geur als gevolg van de mono-vergistingsinstallatie niet toeneemt. Hoewel de Omgevingsdienst dit zal toetsen geven wij u in overweging om hiervoor een aanvullende voorwaardelijke verplichting in het plan op te nemen.

*Planregels*

Ten aanzien van de planregels verzoeken wij in artikel 4.1 ai de redactie aan te passen en het woord 'tevens' te vervangen voor 'uitsluitend', omdat bij een verruiming van het bouwblok naar 2 ha, in deze situatie 0,5 ha uitsluitend mag worden gebruikt voor de opslag van ruwvoer op grond van artikel 3.53 lid 3 IOV.

**Landschappelijke inpassing**

Het plan dient te worden voorzien van een landschappelijke inpassing. Dit volgt uit de regionale afspraken Kwaliteitsverbetering West Brabant, maar ook uit artikel 3.49 lid 1 sub f IOV. Het plan voorziet hier ook in. Wij verzoeken echter nog om een nadere toelichting of onderbouwing van de inpassing, gebaseerd op beschrijving (analyse) van kenmerken en kwaliteiten van het landschap.

**Datum**

1 november 2023

**Ons kenmerk**

C2322352/5355132

**Conclusie**

Wij verzoeken u om de onderdelen van het wijzigingsplan die nog niet in overeenstemming zijn met de Interim-Omgevingsverordening aan te passen. Mocht onze reactie aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan zijn wij graag bereid tot nader overleg.


**Datum**

1 november 2023

**Ons kenmerk**

C2322352/5355132

Provincie Noord-Brabant,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F.T.M. Schippers', written over a horizontal line.

F.T.M. Schippers,  
projectleider Uitvoering Wro

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Gemeentehuis Halderberge  
De heer J. Tigges  
Parklaan 15  
4731 GJ Oudenbosch

Uw schrijven van : 25 september 2023  
Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 687374  
Ons Kenmerk : 695008  
Behandeld door : de heer J. Castricum  
Doorkiesnummer : 076 564 11 53  
Datum : 26 oktober 2023  
Verzenddatum : 26 oktober 2023

Onderwerp: wateradvies concept bestemmingsplan WP Langeweg 1 te Hoeven

Geachte heer Tigges,

Op 25 september 2023 heeft u concept bestemmingsplan WP Langeweg 1 te Hoeven toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het concept bestemmingsplan hebben wij de volgende op- en aanmerkingen.

Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente op basis van de volgende wettelijke kerntaken: het zuiveringsbeheer, watersysteembeheer, beheer van dijken, beheer van vaarwegen en nautisch beheer. Het watersysteembeheer -waaronder grondwater- heeft daarbij twee doelen: zowel de zorg voor gezond water als de zorg voor voldoende water van voldoende kwaliteit. Het beleid en de daarmee samenhangende doelen van het waterschap zijn opgenomen in het waterbeheerprogramma 2022-2027, wat tot stand is gekomen in samenspraak met de waterpartners. Zo zijn bijvoorbeeld relevante waterthema's gekoppeld aan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de regio.

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende thema's/speerpunten uit het waterbeheerprogramma en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en de Legger.

De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken plus bijbehorende beschermingszones liggen, aan welke afmetingen en vorm die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen vallen de werkzaamheden onder een Algemene regel. Dan kan er onder voorwaarden sprake zijn van vrijstelling van de vergunningsplicht. De Keur en de Algemene regels zijn te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta.

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de 'natuurlijke' waterhuishoudkundige situatie. Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren.

De technische eisen en uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de 'beleidsregel Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak en de hydrologische uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen'.

Wij verzoeken u in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlopende bouwmaterialen, zoals lood, koper, zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.

#### **Planregels**

Geen opmerkingen.

**Verbeelding**

Geen opmerkingen.

**Toelichting**

In de toelichting staat benoemd dat de bestaande retentievoorzieningen voldoende zijn om te voldoen aan de retentie eis voor de toename aan verhard oppervlak. Omdat de toename aan verhard oppervlak in totaal meer dan 10.000 m<sup>2</sup> bedraagt, dient er een waterhuishoudkundig plan te worden aangeleverd, waaruit blijkt dat er hydrologisch neutraal wordt ontwikkeld. Hierbij is het van belang dat ook wordt aangetoond hoe het retentiesysteem functioneert en conform de regels wordt uitgevoerd. We zien dat er voldoende ruimte is vrijgehouden voor retentievoorzieningen, echter ontbreekt de verdere uitwerking nog, waardoor we in deze fase positief kunnen adviseren, met het voorbehoud dat in de ontwerpfase een nadere uitwerking wordt toegevoegd. Belangrijk hierin is de inhoud van de retentie, de ligging van de bodem boven GHG, een knijpvoorziening die max 2 liter per hectare per seconde loost op het oppervlaktewater en een overstort.

**Overige opmerkingen**

In Nederland leidt klimaatverandering tot hogere temperaturen, meer (extreme) neerslag, drogere zomers en een stijgende zeespiegel. Het gaat daarbij niet alleen om geleidelijke veranderingen. Extreem weer, zoals hittegolven en forse regen- en hagelbuien, zal steeds vaker voorkomen en tot meer schade en slachtoffers leiden. Klimaat adaptief bouwen en inrichten biedt een kans om van gebieden een aantrekkelijk leef- en vestigingslocatie te maken met meer groen en ruimte voor water in de bebouwde omgeving en voor meer innovatieve bouwvormen. Hiermee worden ook andere doelen dan klimaatadaptie gediend, zoals een gezonde en veilige leefomgeving, biodiversiteit en het verhogen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Verschillende decentrale overheden en regio's werken actief aan klimaat adaptief bouwen en inrichten. Voorbeelden van concrete maatregelen zijn te vinden op de site van Rijksoverheid [www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-bouwen-en-inrichten](http://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-bouwen-en-inrichten).

Tot slot wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of waterkeringen en voor het onttrekken/infiltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op de website van het waterschap ([www.brabantsedelta.nl](http://www.brabantsedelta.nl)). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

**Wateradvies**

Op basis van het concept bestemmingsplan geven wij onder voorbehoud een positief wateradvies. Het voorbehoud heeft betrekking op: uitwerking retentiesysteem.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J.P.H. Castricum van het waterschap via telefoonnummer 076 564 11 53.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Teammanager vergunningen,

mr. B.P. Vos-de Jong





Gemeente Halderberge  
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 5  
4730 AA OUDENBOSCH

**Sector Risicobeheersing**  
**Taakveld RO&I**  
Postbus 3208  
5003 DE Tilburg  
Telefoon (088) 2250100  
[www.brandweermwb.nl](http://www.brandweermwb.nl)

|                 |                  |                |                                                                |
|-----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Datum           | 23 januari 2023  | Behandeld door | Harry Killaars / Jaap Oosterwegel                              |
| Onze referentie | VRMWB2023-000482 | Doorkiesnummer | 06-53625089 / 06-10073204                                      |
| Uw referentie   |                  | E-mail         | <a href="mailto:info@brandweermwb.nl">info@brandweermwb.nl</a> |
| Uw brief van    |                  | Onderwerp      | Standaardadvies 2023                                           |

Geacht College,

Een deel van uw gemeente is gelegen in invloedsgebieden van één of meerdere Brzo bedrijven of van een spoorlijn, autoweg of buisleiding. Uw gemeentelijk beleid externe veiligheid en de Besluiten externe veiligheid inrichtingen (Bevi), buisleidingen (Bevb) en transportroutes (Bevt) verplichten u het groepsrisico te verantwoorden van ieder ruimtelijk besluit dat u in een invloedsgebied neemt. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft voor uw gemeente een standaard groepsrisicoverantwoording opgesteld. Het standaardadvies van de Veiligheidsregio is hierop afgestemd.

#### **Werkingsfeer advies**

Met deze brief voorzien wij u van een standaard advies 2023, voor ruimtelijke ontwikkelingen in de invloedsgebieden van een Bevi-inrichting en/of de infrastructuur.

U kunt de informatie uit de bijlage gebruiken voor de verantwoording van het groepsrisico voor ruimtelijke ontwikkelingen met plangebieden die niet zijn gelegen binnen de nader genoemde afstanden van risicobronnen. In de bijlage kunt u zien wanneer u het standaard advies kunt gebruiken, toegespitst op uw gemeente.

Heeft u vragen over de bereikbaarheid en de juiste hoeveelheid bluswater bij een object of geheel plangebied of voor maatwerk adviezen dan dient u deze te richten aan [info@brandweermwb.nl](mailto:info@brandweermwb.nl)

#### **Omgevingswet**

Heeft u vragen bij onderwerpen uit de Omgevingswet, de keuzes bij het overnemen van de Bruidsschatregels of bij het opstellen van een Omgevingsplan dan adviseren wij u contact op te nemen met de bovengenoemde contactpersonen.

Hoogachtend,  
Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,  
Afdelingshoofd Industriële Veiligheid,

Dina van der Aart



# BRANDWEER

De werking van deze bijlage is voorzien van een inhoudsopgave, u kunt in de digitale versie klikken op de gewenste onderwerpen.

## Inhoudsopgave

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Zone indeling standaard verantwoording groepsrisico.....</b> | <b>3</b> |
| Halderberge .....                                               | 3        |
| Zeer kwetsbare gebouwen .....                                   | 4        |
| Stroomschema standaard verantwoording.....                      | 5        |

# BRANDWEER




## Zone indeling standaard verantwoording groepsrisico

### Halderberge



#### Zone indeling standaard verantwoording groepsrisico





# BRANDWEER

## Zeer kwetsbare gebouwen

**Zeer kwetsbare gebouwen hebben volgens Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Omgevingswet) een ...**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Gezondheidszorgfunctie met bed-<br>gebied |  Onderwijsfunctie (minderjarigen met<br>lichamelijke of geestelijke beperking) |
|  Woonfunctie voor zorg                     |  Bijeenkomstfunctie voor kinderopvang                                          |
|  Onderwijsfunctie (basisschool)            |  Celfunctie                                                                    |

Waarom extra aandacht voor zeer kwetsbare gebouwen?

Indien bij een van deze gebouwen brand of een incident op afstand plaatsvindt heeft dat direct gevolgen voor de hulpverleningscapaciteit. Niet zelfredzame personen hebben altijd hulp nodig om in veiligheid te worden gebracht.

We hanteren voor het begrip zeer kwetsbare gebouwen op een gelijkwaardige wijze als in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving Bijlage VI


### E. Zeer kwetsbare gebouwen

Een gebouw met een van de volgende gebruiksfuncties, alleen voor zover het gaat om die gebruiksfunctie en nevengebruiksfuncties daarvan:

- a. een woonfunctie voor 24-uurszorg;
- b. een bijeenkomstfunctie:
  - 1°. voor kinderopvang; of
  - 2°. voor dagverblijf van personen met een lichamelijke of geestelijke beperking;
- c. een celfunctie als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving;
- d. een gezondheidszorgfunctie met bedgebied; of
- e. een onderwijsfunctie:
  - 1°. voor basisschoolonderwijs; of
  - 2°. voor onderwijs aan minderjarigen met een lichamelijke of geestelijke beperking.



## Stroomschema standaard verantwoording



1. Een conserverend plan laat juridisch-planologisch geen nieuwe ontwikkelingen toe. Een beheersverordening behoort hier ook toe. Een conserverend bestemmingsplan waarin wijzigingsgebieden of uit te werken bestemmingen (opnieuw) worden vastgelegd, wordt beschouwd als een ontwikkeling/wijziging. Een legalisatie wordt ook beschouwd als een ontwikkeling/wijziging.
2. Bij een standaard verantwoording kan ook altijd het standaardadvies van de Veiligheidsregio worden toegepast.
3. Onder transportroute wordt verstaan: wegen (incl. gemeentelijke wegen), spoorwegen en waterwegen en buisleidingen.
4. Indien beide vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden, volg dan 'ja'. Zo niet, volg dan 'nee'. Wat de toepassingsvereisten zijn bij een beperkte verantwoording staat verwoord in artikel 8, lid 2 van het Bevt en artikel 12, lid 3 van het Bevb. De motivering in hoeverre de beperkte verantwoording kan worden toegepast, dient te worden opgenomen in het ruimtelijk plan. Personen zijn zondermeer niet zelfredzaam wanneer sprake is van ziekenhuizen, basisscholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bejaardentehuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen en gevangenissen.
5. De OMWB kan een dergelijke verantwoording voor uw gemeente opstellen of daarbij ondersteunen. (afhankelijk van uw DVO).

Voor alle overige ruimtelijke ontwikkelingen dient u het Bestuur van Veiligheidsregio MWB in de gelegenheid te stellen een maatwerkadvies uit te brengen.

Indien de planlocatie buiten de bovengenoemde zones ligt dan is een BEVI-adviesaanvraag niet vereist (situatie tot inwerkingtreding van de Omgevingswet).