



Gemeentehuis Roerdalen
t.a.v. Mevrouw [REDACTED]
Postbus 6099
6077 ZH SINT ODILIËNBERG

datum	13 november 2023	behandeld door	[REDACTED]
uw kenmerk		telefoonnummer	06-52406708
ons kenmerk	Z2023-00001566	bijlage(n)	

onderwerp Uitbreiden van woonwagenstandplaatsen Herkenbosch

Geachte mevrouw [REDACTED],

Op 6 november 2023 hebben wij uw adviesaanvraag ontvangen. Dit advies gaat over het uitbreiden van woonwagenstandplaatsen in Herkenbosch op de locatie Reestraat, 6075 Herkenbosch. Dit advies is geregistreerd onder nummer Z2023-00001566.

In het kader van het Besluit externe veiligheid buisleidingen stelt u de veiligheidsregio in de gelegenheid om in verband met het groepsrisico advies uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding.

Het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied voor externe veiligheid van de aardgastransportleidingen A-520, A-578 en A-665. Het maatgevende incident scenario is het optreden van een fakkelbrand door een leidingbreuk in een transportleiding.

Door Kragten is een 'Verantwoording hoogte groepsrisico' opgesteld voor de realisatie van een aantal woonwagenplaatsen aan de Reestraat te Herkenbosch. De verantwoording geeft een goede beschrijving van de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de zelfredzaamheid van personen.

De brandweer moet in staat zijn om haar taken goed uit te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie te voorkomen. Het plangebied is goed bereikbaar voor de brandweer en overige hulpdiensten. De aanwezige bluswatervoorziening in de omgeving van het plangebied voldoet met betrekking tot ligging en capaciteit aan de randvoorwaarden voor het bestrijden van een brand in het plangebied.

Het risico op een incident met een hogedruk aardgasleiding wordt voornamelijk bepaald door het risico van schade aan de transportleiding door graafwerkzaamheden. Door het laten uitvoeren van grondwerkzaamheden naast de leidingen onder toezicht van de leidingbeheerder, wordt het (groeps)risico verder verlaagd.

Advies

Bedrijfs
vertrou
welijk
(BBN1)

- De door Kragten opgestelde 'Verantwoording hoogte groepsrisico' geeft een goede beschrijving van de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en de zelfredzaamheid van personen.
- Geadviseerd wordt om grondwerkzaamheden op minder dan 20 meter van de buisleiding onder toezicht van de leidingbeheerder te laten uitvoeren (conform advies Kragten).

Tot slot

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer Wollersheim via [REDACTED] of telefoonnummer [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Afdelingshoofd Crisisbeheersing