

VOORSTEL BRANDWEER

Concept-Brandveiligheidsbeleid kampeerterrein (Duif)

FUNCTIONELE EISEN

1. Brand moet tijdig ontdekt kunnen worden

- rookmelder op batterij per kampeermiddel
- gekoppelde rookmelders op lichtnet per compartiment

2. Huurders moeten veilig kunnen vluchten van een brand

- obstakelvrije vluchtweg van kampeermiddel naar de weg
- vanaf de weg twee kanten op kunnen vluchten
- deugdelijke verlichting van de weg

3. Beginnende brand moet bestreden kunnen worden

- kleine blusmiddelen per kampeermiddel
- BHV organisatie oprichten
- droge blusmiddelen in kasten op terrein

4. Brand mag zich niet uitbreiden naar naastgelegen kavels binnen tijdspanne van 20 minuten

- 3 meter vrije afstand tussen kampeermiddelen of gelijkwaardig (stenen muur, bekleden opstallen)
- auto's parkeren op centraal parkeerterrein (minder vuurlast op kavel)
- niet meer dan 115 l. gas per kavel

5. Brand mag zich niet uitbreiden naar naastgelegen compartimenten binnen tijdspanne van 30 minuten

- 5 meter vrije afstand tussen kampeermiddelen of gelijkwaardig (stenen muur, bekleden opstallen)
- auto's parkeren op centraal parkeerterrein (minder vuurlast op kavel)

- opslag gas niet in bouwwerk dat voor slapen bestemd is

2.0.2

6. Een brand moet bestrijdbaar zijn doordat de brandweer er kan komen en zich adequaat kan opstellen (bereikbaarheid)

- alle compartimenten van twee zijden kunnen bereiken middels een doorgang van 3,50 m breed en 4,50 m hoog
- de weg moet een aslast van 1500 kg kunnen dragen

7. Een brand moet bestrijdbaar zijn doordat er voldoende bluswater voorhanden is

- in overleg met Brabant Water aanleggen van ten minste 4 ondergrondse brandkranen op terrein Duif of gelijkwaardig in de vorm van een nog nader te berekenen aantal geboorde putten