

MEMO		Datum opstellen	5 maart 2015
		Opsteller	Joop Juffermans Menno de Jonge
Voor:	Annette Hubertse; gemeente Schouwen-Duiveland		
Onderwerp:	Advies bluswatervoorziening Entree van Nieuwerkerk		

Het bestemmingsplan heeft betrekking op 4 gebieden in Nieuwerkerk. Graag willen wij voor de locatie Meubelrama (aan de oostzijde van het dorp) een aandachtspunt betreffende de bluswatervoorziening meegeven.

De dichtstbijzijnde bluswatervoorziening betreft een ondergrondse brandkraan, verbonden aan een waterleiding Ø 250 mm. Deze ondergrondse brandkraan is aan de zuidzijde van de N59 gesitueerd. De brandkraan ligt op een afstand van ca. 175 meter vanaf de ingang van de relevante bebouwing. Om een snelle en adequate brandbestrijding in het betreffende gebied te kunnen bewerkstelligen, is een brandkraan op kortere afstand van de bebouwing benodigd, waarbij situering aan de noordzijde van de N59 eveneens tot een snellere bluswateropbouw zal leiden. Tevens hoeven brandslangen dan niet over de N59 komen te liggen waardoor deze weg niet afgesloten hoeft te worden.

Wij adviseren dan ook om een ondergrondse brandkraan met een capaciteit van minimaal 30 m³/uur te plaatsen op de parkeerplaats van het terrein, zodanig dat deze te allen tijde bereikbaar en bruikbaar is voor bluswerkzaamheden.