

1. Inleiding

Het ontwerpbestemmingsplan 'Platteweg-Kadeweg Zierikzee' heeft van 17 augustus 2015 tot en met 29 september 2015 ter inzage gelegen in het gemeentehuis en was digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze periode heeft iedereen bij de gemeenteraad schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar kunnen maken op voornoemd bestemmingsplan.

Van deze mogelijkheid heeft Delta Netwerkbedrijf B.V. gebruik gemaakt. De binnengekomen zienswijze is na een complete beoordeling, samengevat, beantwoord en van een conclusie voorzien. In de conclusie is opgenomen of en zo ja op welke wijze het gemeentebestuur het bestemmingsplan heeft aangepast.

2. Ontvankelijkheid

De zienswijze is tijdig ingediend. Geconcludeerd wordt dat de ingekomen zienswijze ontvankelijk is.

3. Hoorzitting

De zienswijze is duidelijk en volledig verwoord en geeft geen aanleiding om nader te horen. Er heeft dan ook geen hoorzitting plaatsgevonden.

4. Samenvatting en beoordeling zienswijzen

Samenvatting zienswijze

Delta Netwerkbedrijf B.V. is de bij wet aangewezen netbeheerder van de elektriciteitsnetten in de provincie Zeeland en draagt zorg voor een onbetrouwbare en veilige levering van elektriciteit.

Binnen het onderhavige bestemmingsplan zijn twee ondergrondse 50.000 Volt hoogspanningsverbindingen gelegen. Beide verbindingen zijn een essentiële en onmisbare verbinding ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening in de gemeente Schouwen-Duiveland. Een onvoorziene onderbreking in deze verbinding zou tot omvangrijke elektriciteitsstoringen kunnen leiden.

Ten behoeve van de ondergrondse hoogspanningskabels zijn zakelijke rechten gevestigd c.q. vergunningen verleend met een totale strookbreedte van 8 meter (4 meter aan weerszijden van het hart van het kabeltracé). Wij verzoeken u deze kabels op te nemen in het bestemmingsplan en als zodanig te bestemmen.

Beantwoording

Onze gemeente is bekend met de ligging van de ondergrondse kabels in het plangebied. Om deze reden hebben wij in het bestemmingsplan ter plaatse van de kabels de gebiedsaanduiding 'leiding' opgenomen. De gebiedsaanduiding heeft een totale breedte van 5 meter, 2,5 meter aan weerszijden van het hart. In de regels (artikel 11.1) is opgenomen dat het zonder vergunning niet is toegestaan om graafwerkzaamheden binnen de gebiedsaanduiding uit te voeren. Daarnaast zijn er binnen de strook geen gebouwen toegestaan.

In het bestemmingsplan erkennen wij de ondergrondse kabels als belangrijk te beschouwen. Om deze reden is het beschermingsregime opgenomen. De breedte van de opgenomen gebiedsaanduiding wijkt af van de door u gevraagde strook. Gelet op de ruimtelijke relevantie van de ondergrondse kabels wordt het bestemmingsplan aangepast. In uw zienswijze geeft u aan dat er zakelijke rechten gevestigd en vergunningen verleend voor een totale breedte van 8 meter. Wij gaan hierin met u mee en nemen een totale breedte van 8 meter op.

Conclusie

In hoofdstuk 4.3.5. van de toelichting wordt de breedte van 8 meter toegelicht. Op de verbeelding wordt de gebiedsaanduiding 'leiding' aangepast naar een totale breedte van 8 meter, 4 meter aan weerszijden van het hart van het kabeltracé.