

Gemeente Borger-Odoorn
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 3
7875 ZG EXLOO

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK ASSEN
brandweeradvies@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U182563

uw kenmerk

datum
18 december 2018

inlichten bij

telefoonnummer
06-52490041

email
[REDACTED]@vrd.nl

onderwerp

Nieuw-Buinen Beoordeling voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Wollerich Nieuw-Buinen

Geachte [REDACTED],

Op 8 november stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies.

De toetsing

Het plangebied is door RooBeekAdvies beoordeeld op diverse aspecten van externe veiligheid. Ondanks dat een zonnepark geen externe veiligheids risicobron en ook (zeer)(beperkt) kwetsbaar object is. In de beoordeling van RooBeekAdvies wordt beschreven dat er geen buisleidingen in of om het plangebied zijn. Dat is echter onjuist. Onderstaand treft u een uitsnede van de professionele risicokaart waarin de buisleiding t.o.v. het plangebied aangegeven is. Nogmaals, formeel hoeft u hier niets mee. Behalve het opnemen van de belemmeringsstrook van 4 meter bij een buisleiding onder de 40 bar en 5 meter bij meer.



Naast externe veiligheid zijn er nog aspecten als bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen en gebouwen. Daarover het volgende:

- Gebouwen binnen het zonnepark dienen voor de hulpdiensten, brandweer, bereikbaar te zijn.
 - o Indien er ook voorzien wordt in energie opslag systemen dient dit bij de brandweer te worden gemeld. Tijdens de bouwfase zal hiervoor mede de landelijke handreiking EOS, conceptuele momenteel, worden toegepast ter toetsing hiervan.
- In beginsel zijn er voldoende bluswatervoorzieningen voor handen.
- De nadere inrichting dient met de brandweer afgestemd te worden.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

Team Risicobeheersing

Bijlage:

- Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn

Bijlage 1 – Toelichting op onderdelen die van toepassing zijn

Inrichting en ontwikkeling

1. Bluswatervoorzieningen

In beginsel is er voorzien in voldoende bluswatervoorzieningen.

2. Waarschuwings- en alarmeringssysteem

De locatie / plangebied valt buiten de dekking van het Waarschuwingssalarmeringssysteem.

3. Bereikbaarheid

De locatie is voldoende goed bereikbaar. De nadere inrichting van het zonneakker dient nog wel afgestemd te worden met de brandweer.

4. Energie Opslag Systemen (EOS)

Bij toepassing van EOS dient dit gemeld te worden bij de brandweer. Ten tijde van een omgevingsvergunning bouw kan er gebruik gemaakt worden de conceptuele landelijke handreiking EOS vanuit brandweer Nederland opgesteld. Dit wordt een voorloper op een mogelijke PGS 37 richtlijn of als beleidsrichtlijn vanuit brandweer Nederland geïmplementeerd.