

Gemeente Borger-Odoorn
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 3
7875 ZG EXLOO

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK ASSEN
brandweeradvies@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U191240

uw kenmerk

datum
20 mei 2019

inlichten bij

telefoonnummer

email

[REDACTED]

06-[REDACTED]

[REDACTED]@vrd.nl

onderwerp

Nw. Buinen Ter inzage ontwerpbestemmingsplan zonnepark Wollerich

Geachte [REDACTED],

Op 24-4-2019 stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan. In deze brief vindt u mijn advies.

De toetsing

Het initiatief bestaat uit 2 zonneparken van elk ca. 5 ha. Het ene is het park Drouwenerzon en de ander nabij het Buinerhornse bos. Het zonnepark Drouwenerzon is reeds beoordeeld middels ons advies U191237. Opvallend is dat die geschreven is door RooBeek Advies terwijl voorliggend plan is beschreven door LAOS te Haren!!

Deze beide, RooBeek Advies en LAOS, plannen wijken voor het zonnepark Drouwenerzon niet noemenswaardig van elkaar af op het gebied van externe- en brandveiligheid. Vandaar dat het advies U191237 zowel bruikbaar is voor het zonnepark Drouwenerzon van LAOS.

Zonnepark Wollerich, Buinerhornse bos:

Middels advies U182563 is hier eerder op geadviseerd. Zowel in de regels als de toelichting, behalve als bijlage, is hier niet nader op ingegaan of zaken voor geborgd. Met name de bereikbaarheid van bouwwerken is een aspect hiervoor. Net als dat bij het Drouwenerzon is aangegeven, quote:

Ons eerste advies, U182562, is als bijlage bij het plan toegevoegd. Hieruit is echter in de regels of toelichting geen toevoeging opgenomen om de bereikbaarheid verder te borgen. Indien hier verder geen invulling aan gegeven wordt, is de kans reëel dat een brand in een bouwwerk ongecontroleerd zal uitbranden.

Dit komt o.a. doordat wij als brandweer niet bij een bouwwerk op ca. 300 meter afstand van de openbare weg kunnen komen met onze blusmiddelen.

Daarnaast omvat het ontwerp ook een ontwerpomgevingsvergunning. Zonder de juiste tekeningen is niet te beoordelen of dit plan ook o.a. aan het bouwbesluit qua bouwen voldoet.

Voor beide plannen is het verzoek dat voor de nadere inrichting overleg gepleegd wordt met de brandweer om de bereikbaarheid duidelijk te krijgen.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe,

Team Risicobeheersing