

Gemeente Borger-Odoorn
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 3
7875 ZG EXLOO

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK ASSEN
brandweeradvies@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U191237

uw kenmerk

datum
20 mei 2019

inlichten bij

telefoonnummer

email

06-[REDACTED]

[REDACTED]@vrd.nl

onderwerp

buitengebied zonnepark Drouwenerzon

Geachte [REDACTED],

U stuurde ons op 24-04-2019 een aanvraag voor een ontwerpbestemmingsplan Buitengebied zonnepark Drouwenerzon. In deze brief leest u ons advies.

Advies:

Ons eerste advies, U182562, is als bijlage bij het plan toegevoegd. Hieruit is echter in de regels of toelichting geen toevoeging opgenomen om de bereikbaarheid verder te borgen. Indien hier verder geen invulling aan gegeven wordt, is de kans reëel dat een brand in een bouwwerk ongecontroleerd zal uitbranden.

Dit komt o.a. doordat wij als brandweer niet bij een bouwwerk op ca. 300 meter afstand van de openbare weg kunnen komen met onze blusmiddelen.

Daarnaast omvat het ontwerp ook een ontwerpomgevingsvergunning. Zonder de juiste tekeningen is niet te beoordelen of dit plan ook o.a. aan het bouwbesluit qua bouwen voldoet.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen, de contactgegevens vindt u boven aan deze brief.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED],
Team Risicobeheersing