



BRANDWEER

Drenthe



Gemeente Borger-Odoorn
Dhr. N. Harmsen
Postbus 3
7875 ZG EXLOO

Brandweerdistrict ZuidOost
Nijbracht 43a
7821 CB Emmen
secretariaatzuidoost@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U140934

uw kenmerk

datum
24 september 2014

inlichtingen bij
Daphne Oude Veldhuis

telefoonnummer
06-54754546

e-mail
daphne.oudeveldhuis@vrd.nl

onderwerp
Bestemmingsplan Borgerhof

Geachte heer Harmsen ,

Op 12 september 2014 kreeg ik van u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan "Borgerhof". In deze brief vindt u mijn advies.

Fysiek veiligheidssituatie

In het plangebied bevinden zich geen Bevi-bedrijven. Dit is ook al opgenomen in het bestemmingsplan. Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van de rijksweg N34. Deze weg is onderdeel van de routing voor het transport van gevaarlijke stoffen. Volgens de Nota Vervoer Gevaarlijke stoffen dient een vaste veiligheidszone rond het Basisnet Weg te worden aangehouden van 30 meter en gelden er in principe geen beperkingen aan het ruimtegebruik in het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. Het plangebied ligt op ongeveer 70 meter van de N34 en daarmee binnen het invloedsgebied. Echter zoals beschreven in het bestemmingsplan is er geen toename van het aantal personen in het invloedsgebied, het gaat om een kwalitatieve ontwikkeling, niet een kwantitatieve en daarmee is er geen toename van het groepsrisico.

Voorbereiding op de rampenbestrijding

De bereikbaarheid van het plangebied is goed en ligt binnen de opkomsttijd van de kazerne in Borger. Dit betekent dat de brandweer binnen 15 minuten aanwezig is bij een calamiteit. Er is sprake van een object waarin mensen verblijven met een verminderde zelfredzaamheid. Voor dit object zal een bereikbaarheidskaart gemaakt worden, zodat bij een calamiteit de brandweer voldoende voorbereid is. Sinds 1 januari 2014 neemt de brandweer een extra tankwagen met water mee om te voorzien in de eerste waterbehoefte. Daarnaast zijn er voldoende secundaire bluswatervoorzieningen aanwezig in het gebied. Met betrekking tot het alarmeren van inwoners bij calamiteiten wordt naast het sirene-netwerk tegenwoordig gebruik gemaakt van NL-Alert. Dit middel biedt een handelingsperspectief voor inwoners bij een calamiteit.

Conclusie

Er is geen nader onderzoek naar de fysieke veiligheidssituatie noodzakelijk.

De veiligheidsregio Drenthe is voldoende voorbereid op een calamiteit in het plangebied.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevr. Daphne Oude Veldhuis. Haar contactgegevens staan in de brief vermeld.

Met vriendelijke groet,

De directeur Veiligheidsregio Drenthe, namens deze,
Hoofd Risicobeheersing

Jan Hendrik Bloem

