

Advies: Terinzagelegging wijzigingsplan uitbreiding RWZI Haps

> Gegevens risicobeheersing

Behandeld door:	Peter Vernooij
Telefoon:	06-21154752
E-mail:	p.vernooij@brwbn.nl
Datum brief:	25 januari 2021

> Gegevens aanvrager

Aanvrager	Gemeente CGM
Contactpersoon:	Afdeling administratie
Telefoon en e-mail:	administratieruimte@cgm.nl

> Gegevens aanvraag

Locatie	Beijersbos 4, 5443PL Haps
Zaaknummer aanvrager:	Terinzagelegging wijzigingsplan uitbreiding RWZI Haps
Zaaknummer brandweer:	2021-000240

> Advies BRO 3.1.1.

U hebt op 10 december 2020 j.l. de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op het wijzigingsplan 'Buitengebied Beijersbos 4 uitbreiding RWZI LvC'. Het advies wordt gegeven in het kader van BRO 3.1.1.

In het kader van de bestrijdbaarheid van incidenten is het noodzakelijk om een incident met zonnepanelen te kunnen bestrijden. In de nabije omgeving van het zonneveld is geen adequate bluswatervoorziening aanwezig. Een bluswatervoorziening kan worden gerealiseerd door een opstelplaats nabij een open water bron te realiseren, nabij het plangebied lijken hier voldoende mogelijkheden voor.

Aanvullend wordt geadviseerd om de volgende maatregelen te overwegen:

- Het park dient van 2 onafhankelijke zijden bereikbaar te zijn. Dit is mogelijk via het Waltersbos. Geadviseerd wordt om de zonneweide ook toegankelijk te maken vanaf het terrein van de waterzuivering.



- Geadviseerd wordt om een zekere vorm van compartimentering aan te houden zodat de brandweer in staat is om een brand op iedere willekeurige locatie relatief eenvoudig en veilig te bereiken. (zie voorbeeld schets) Hierdoor kan de schade bij een brand worden beperkt
- Geadviseerd wordt om de middenspanningskabels (1000-25000 volt) herkenbaar te maken (zowel bovengronds als ondergronds). De bovengrondse kabels voor de bestrijdbaarheid door de brandweer en de ondergrondse kabels om de kans op graafschade te beperken.
- Geadviseerd wordt om zorg te dragen voor instructies bij noodsituaties. Eén van de onderdelen hier is de bereikbaarheidsgegevens van deskundige partijen.