

Reddyn B.V.

Locatie 3NJ8120, Postbus 50, 6920 AB Duiven

Reymerink B.V.
de heer J. de Jong
Postbus 6
1243 ZG 's GRAVELAND (NL)



Bezoekadres

Groningensingel 1
6835 EA Arnhem

Postadres

Locatie 3NJ8120
Postbus 50
6920 AB Duiven
Telefoon 088 542 63 90

www.reddyn.com

Contactpersoon

W.A. Trilsbeek
Telefoon (088) 191 00 65
wim.trilsbeek@alliander.com

Datum

5 november 2013

Ons kenmerk

Verb-TrN131613.001
RDDN-BRF-2013-148

Uw kenmerk

email d.d. 29 oktober 2013

Betreft

150kV-IJn Diemen-'s Graveland.
Uitbreiding pand Stichtsekaide te Ankeveen

Geachte heer De Jong,

Wij hebben uw email met bovenvermeld kenmerk inclusief tekening ontvangen. Hierin verzoekt u ons een Verklaring Van Geen Bezwaar af te geven voor de nieuwbouw van een pand aan de Stichtsekaide 47a te Ankeveen. Hierover kunnen wij u namens de netbeheerder TenneT het volgende mededelen.

Omdat het plan geheel of gedeeltelijk binnen de zakelijk rechtstrook valt dient de situatie door ons te worden getoetst aan de Europese norm EN 50341 (bovengrondse hoogspanningslijnen). Uitgaande van de ontvangen tekening hebben wij geen bezwaar tegen het plan, welke is gelegen nabij mast 36 van onze bovenvermelde hoogspanningslijn. Deze tekening hebben wij voorzien van enkele lijngegevens en Liandonnummer N1316-28-14.

Algemeen geldt binnen de zakelijk rechtstrook van 55.00 meter (27,50 meter aan weerszijde uit het hart van de hoogspanningslijn) het onderstaande.

- Alle werkzaamheden die het normale grondgebruik te boven gaan zijn onderworpen aan een schriftelijke toestemming van de netbeheerder.
- Indien blijkt dat voor de uitvoering van de werkzaamheden de hoogspanningslijn spanningsloos moet zijn kan het zijn dat de hoogspanningslijn niet spanningsloos gemaakt kan worden. Hiervoor kunnen wij noch de netbeheerder aansprakelijk worden gesteld.
- Kleine veranderingen van de maaiveldhoogte is beperkt mogelijk.
- Er is een hoogtebeperking voor bomen, openbare verlichtingsmasten, kunstwerken enzovoorts.
- Opslag van brandgevaarlijke stoffen/afval is niet toegestaan.
- Er kunnen problemen ontstaan met computerapparatuur.
- Het werken met kranen en/of machines is beperkt mogelijk.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de verklaring van geen bezwaar inclusief tekening op de werkplek aanwezig te zijn.

Datum

5 november 2013

Ons kenmerk

Verb-Tr\N131613.001

Pagina

2 van 2

Voor de goede orde wijzen wij u op het feit dat het werken met kranen en/of machines onder en nabij de hoogspanningslijn beperkt mogelijk is. Wij verzoeken u dan ook minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden contact met ons op te nemen zodat in een overleg de te nemen veiligheidsmaatregelen besproken kunnen worden. Contactpersoon hiervoor is de heer W. ter Horst bereikbaar onder telefoonnummer 06 21 88 02 32.

Wij gaan er vanuit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Reddyn B.V.



J.R. Meijers
manager Verbindingen

Bijlage(n): tekening N1316-28-14