



MOOI
**NOORD-
HOLLAND**

ADVISEURS
OMGEVINGSKWALITEIT

Zaak 23030424 / 2023-0263-HZ_WABO
Zuidereinde 43, 1243KK 's-Graveland

Zuidereinde 43, 1243KK 's-Graveland

MOOI nummer	23030424
Zaaknummer partij	2023-0263-HZ_WABO
Omschrijving	het herinrichten van de tuin bij buitenplaats Trompenburgh (RM)
Aantal voorgaande behandelingen	7
Gemeente	Wijdemeren
Zaakbeheerder	Roderick Baro
Objecttype	Bijzonder openbaar bouwwerk
Erfgoedstatus object	Rijksmonument
Erfgoedstatus omgeving	Beschermd dorps- of stadsgezicht
Beoordelingskader	Beschermd regiem
Bestemmingsplan	Voldoet niet aan het bestemmingsplan, maar de gemeente werkt mee aan afwijking

Behandeling 10-07-2024

Bevindingen De aanvrager is aanwezig om het plan toe te lichten. Tijdens het overleg worden de gemaakte keuzes voor de bruggen naar de binnenste eilanden en de duikers toegelicht.

De duikers behoren bij de drie bruggen die hier historisch gezien lagen en worden daarom historiserend ontworpen, gematerialiseerd en gedetailleerd. Na recente archeologische vondsten van restanten is de vorm van de landhoofden gewijzigd van rechthoekig naar trapeziumvormig en is het mogelijk de originele stenen te dupliceren. De bruggen naar de binnenste eilanden worden uitgevoerd als moderne bruggen. De eilanden waren in het verleden niet toegankelijk met bruggen en daarom worden de bruggen zo slank en onzichtbaar mogelijk ontworpen. Het betreft stalen bruggen met een excentrisch geplaatste pijler en aan één zijde een leuning. Opvallend is dat de afstand tussen de balusters van de leuning 1m15 bedraagt, met uitzondering van de buitenste, waar de afstand 1m is.

De commissie dankt de aanvrager voor de heldere toelichting. Ze kan zich goed vinden in het gekozen principe voor de bruggen. Het sluit aan bij het eerder besproken conceptuele plan voor het landgoed. Zij heeft vertrouwen in de verder uitwerking.

De aanvraag is beoordeeld op grond van de gebiedsgerichte criteria uit de gemeentelijke welstandsnota. Het plan voldoet, naar mening van de commissie, aan redelijke eisen van welstand en adviseert akkoord te gaan met het plan.

Wel vraagt de commissie vóór de uitvoering te worden gekend in de bemonstering van het metselwerk van de duikers.



Als suggestie ten overvloede stelt de commissie voor om in het wegdek een voelbaar profiel aan te brengen voor een rollator of rolstoel.

Beoordeelde documenten:

05. Tekening nieuwe bruggen (1007.04-VO-DTL-05) d.d. 12-03-2024.pdf

1007.02-DO2-DTL-05 duikerbrug 20240710.pdf

Toelichting ontwerp bruggen Trompenburgh.pdf

Welstandsadvies

Erfgoedadvies

Behandelwijze

Aanvraagsoort

Akkoord

Akkoord

Grote commissie

Omgevingsvergunning monument

