

Waterschap NOORDERZIJLVEST

I17.01194



Gemeente Noordenveld
Mevrouw L. Beerlink
Postbus 109
9300 AC RODEN

Gemeente NOORDENVELD

Class.nr.

28 FEB. 2017

Nr.

Paraaf
voor archief

Bezoekadres:
Stedumermaar 1
9735 AC Groningen
Postadres:
Postbus 18
9700 AA Groningen
Telefoon: (050) 304 89 11
Fax: (050) 304 82 26
E-mail: info@noorderzijlvest.nl
Internet: www.noorderzijlvest.nl
Twitter: @noorderzijlvest



Uw e-mail van: 15 februari 2017

Uw kenmerk: -

Groningen, 27 februari 2017

Ons kenmerk: Z/17/004488

Behandeld door: Edwin Rittersma

Bijlage(n): -

Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Raadhuisstraat 10-12 Roden

Geachte mevrouw Beerlink,

Op 17 februari stuurde u ons een e-mail met het verzoek om te reageren op het genoemde voorontwerpbestemmingsplan. Hieronder vindt u onze reactie.

In de Toelichting, paragraaf 4.10 Watertoets wordt verwezen naar het resultaat van de uitgevoerde Digitale Watertoets d.d. 15 september 2016. Daaruit blijkt dat toename van verhard onder de 750 m² blijft. Er ligt daarmee geen opgave vanuit ons beleid om te compenseren voor versnelde afvoer.

Wel zien wij graag dat in de waterparagraaf concreet wordt beschreven hoe wordt omgegaan met afval- en hemelwater. Ook of er mogelijkheden zijn om hemelwater van het parkeerterrein vertraagd te laten afvoeren. Verwijzing naar de Digitale Watertoets is prima, ook graag verwijzen naar onze Beleidsnotitie Water en Ruimte.

Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Edwin Rittersma. Zijn telefoonnummer is 050-304 8337, e-mailadres e.w.rittersma@noorderzijlvest.nl

Met vriendelijke groet,

Evelien van der Kuil,
a.i. manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest