



BRANDWEER

Drenthe

Gemeente Westerveld
t.a.v. het college van Burgemeester en wethouders
Postbus 50
7970 AB HAVELTE

Veiligheidsregio Drenthe
Postbus 402
9400 AK ASSEN
secretariaat@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U210301

uw kenmerk



datum
16-03-2021

inlichtingen bij



telefoonnummer



email



onderwerp

koloniewoningen Hooiweg Noord in Wilhelminaord.

Geacht college,

Op 23 februari jl. ontvingen wij uw verzoek om advies te geven aangaande de bouw van 8 koloniewoningen in Wilhelminaord.


Advies

Kijkend naar het plan moeten we constateren dat er geen sprake is van een groepsrisico en de vraag ligt dan ook voor of de gemeente wel een groepsrisico verantwoording moet doen.

Verder zijn wij het eens met de RUD dat (als er nog mogelijkheden zijn) het verstandig is om de huizen buiten de 100% letaliteitszone te positioneren. Ten aanzien van de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid kunnen wij geen aanvullende maatregelen bedenken. Dit gezien de snelheid van het scenario bij hoge druk aardgastransportleidingen.

Met vriendelijke groet,

namens Het dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe,



Team Risicobeheersing

