

## Memo

Aan : [REDACTED]  
Van : Klaas Doldersum  
Datum : 15-09-2000  
Betreft : Bouw woning Nijensleek  
Memonummer :

---

Piet,

De door de heer [REDACTED] te Nijensleek te bouwen woning op het perceel Hoofdweg 85a Nijensleek zal met de voorgevel binnen de 50dB(A) contour komen te liggen. De woning komt op 35 meter uit de as van de weg.

De geluidbelasting op de gevel zal ongeveer 51 dB(A) bedragen. Deze belasting ligt net boven de voorkeurswaarde van 50 dB(A). Strikt formeel zou er een akoestisch onderzoek moeten worden ingesteld en moet er misschien een hogere waarde worden aangevraagd. Gelet echter op de naar alle waarschijnlijk zeer geringe overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) adviseer ik om geen hogere waarde procedure aan te vragen. Bij de bouwvergunning verlening voorschriften op te nemen ten aanzien van de gevelisolatie waardoor het binnen niveau van 35 dB(A) wordt gegarandeerd.