

14224 - L.B.B. Aben BV**Inrichting algemeen**

<i>Bevoegd gezag</i>	NOORD-BRABANT
<i>Type bevoegd gezag</i>	Provincie
<i>Naam inrichting</i>	L.B.B. Aben BV
<i>Straat</i>	Broeksteen
<i>Huisnummer</i>	3
<i>Huisnummer toevoeging</i>	
<i>Postcode</i>	5446XR
<i>Plaats</i>	Wanroij
<i>Gemeente</i>	Sint Anthonis
<i>BAG-id</i>	1702010000000594
<i>Hoofdactiviteit inrichting</i>	Fokken en houden van varkens
<i>SBI-code hoofdactiviteit</i>	0123
<i>Kadastrale aanduiding</i>	gemeente Wanroij, sectie K, nummers 4 en 1041 (ged.) en 1042 (ged.)
<i>Wettelijk kader</i>	Ministeriele regeling

Vergunninggegevens

<i>Naam inrichtinghouder</i>	L.B.B. Aben BV
<i>Gemeente inrichtinghouder</i>	SINT ANTHONIS
<i>Werkingsfeer activiteitenbesluit</i>	N
<i>Nummer milieuvergunning</i>	2821191
<i>Datum milieuvergunning</i>	18-10-2011
<i>Wm-veranderingsvergunning</i>	N
<i>Melding art. 8.19 Wm geaccepteerd</i>	N
<i>Melding art. 8.40 Wm van toepassing</i>	N
<i>Milieuvergunning actueel</i>	J
<i>BEVI inrichting</i>	N
<i>QRA verplicht</i>	N
<i>QRA gemaakt</i>	N

Overige gegevens

<i>Wvo-vergunning</i>	J
<i>Wvo-bevoegd gezag</i>	**VERVALLEN** Aa, Waterschap De (Boxtel)
<i>Kew-vergunning</i>	N
<i>Gebruiksvergunning</i>	N
<i>Rampbestrijdingsplan verplicht</i>	N
<i>Rampbestrijdingsplan aanwezig</i>	N
<i>Bedrijfsnoodplan verplicht</i>	N
<i>Bedrijfsnoodplan aanwezig</i>	N
<i>Aanvalplan aanwezig</i>	N
<i>Bedrijfsbrandweer verplicht</i>	N
<i>Bedrijfsbrandw. verplicht o.b.v. Wm</i>	N
<i>Bedrijfsbrandweer aanwezig</i>	N
<i>Veiligheidszorgsysteem verplicht</i>	N
<i>Veiligheidszorgsysteem aanwezig</i>	N
<i>Domino-effect naar naburige inricht.</i>	N

14224 - L.B.B. Aben BV

Kaartje



[Klik hier voor een grotere kaart](#)

Type Overig Propaan

Jaarverbruik propaan [m3/jaar] 40

Specifieke informatie installatie

Categorie installatie Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas
Volgnummer 1
Naam van de installatie 1 propaanreservoir, 1 vulpunt
Soort installatie bovengrondse tank
Hoeveelheid stoffen in het reservoir [l] 8000

Risicoafstanden

Bepaling plaatsgebonden risico (PR) GENERIEK
Risicoafstand (PR 10-6) [m] 22

Groepsrisico

Groepsrisico overschrijding N

Type Overig

14224 - L.B.B. Aben BV**Specifieke informatie installatie**

<i>Categorie installatie</i>	Overige gevaarlijke gassen
<i>Volgnummer</i>	1
<i>Naam van de installatie</i>	vergister 8 (2500 m3)
<i>Soort installatie</i>	hoofdproces
<i>Waterinhoud reservoir [liter]</i>	2500000

Risicoafstanden

<i>Bepaling plaatsgebonden risico (PR)</i>	GENERIEK
<i>Risicoafstand (PR 10-6) [m]</i>	70

Groepsrisico

<i>Groepsrisico overschrijding</i>	N
------------------------------------	---

Specifieke informatie installatie

<i>Categorie installatie</i>	Overige gevaarlijke gassen
<i>Volgnummer</i>	2
<i>Naam van de installatie</i>	vergister 10 (3000m3)
<i>Soort installatie</i>	hoofdproces
<i>Waterinhoud reservoir [liter]</i>	3000000

Risicoafstanden

<i>Bepaling plaatsgebonden risico (PR)</i>	GENERIEK
<i>Risicoafstand (PR 10-6) [m]</i>	70

Groepsrisico

<i>Groepsrisico overschrijding</i>	N
------------------------------------	---

Specifieke informatie installatie

<i>Categorie installatie</i>	Overige gevaarlijke gassen
<i>Volgnummer</i>	3
<i>Naam van de installatie</i>	vergister 8 (2500 m3)
<i>Soort installatie</i>	hoofdproces
<i>Waterinhoud reservoir [liter]</i>	2500000

Risicoafstanden

<i>Bepaling plaatsgebonden risico (PR)</i>	GENERIEK
<i>Risicoafstand (PR 10-6) [m]</i>	70

Specifieke informatie installatie

<i>Categorie installatie</i>	Overige gevaarlijke gassen
<i>Volgnummer</i>	4
<i>Naam van de installatie</i>	vergister 10 (3000 m3)
<i>Soort installatie</i>	hoofdproces
<i>Waterinhoud reservoir [liter]</i>	3000000

Risicoafstanden

<i>Bepaling plaatsgebonden risico (PR)</i>	GENERIEK
<i>Risicoafstand (PR 10-6) [m]</i>	70

Groepsrisico

<i>Groepsrisico overschrijding</i>	N
------------------------------------	---

14224 - L.B.B. Aben BV**Specifieke informatie installatie**

Categorie installatie	Overige gevaarlijke gassen
Volgnummer	5
Naam van de installatie	vergister 6 (1350 m3)
Soort installatie	hoofdproces
Waterinhoud reservoir [liter]	1350000

Risicoafstanden

Bepaling plaatsgebonden risico (PR)	GENERIEK
Risicoafstand (PR 10-6) [m]	45

Groepsrisico

Groepsrisico overschrijding	N
-----------------------------	---

Specifieke informatie installatie

Categorie installatie	Overige gevaarlijke gassen
Volgnummer	6
Naam van de installatie	vergister 6 (2000 m3)
Soort installatie	hoofdproces
Waterinhoud reservoir [liter]	2000000

Risicoafstanden

Bepaling plaatsgebonden risico (PR)	GENERIEK
Risicoafstand (PR 10-6) [m]	50

Groepsrisico

Groepsrisico overschrijding	N
-----------------------------	---

Specifieke informatie installatie

Categorie installatie	Overige gevaarlijke gassen
Volgnummer	7
Naam van de installatie	vergister 6 (1350 m3)
Soort installatie	hoofdproces
Waterinhoud reservoir [liter]	1350000

Risicoafstanden

Bepaling plaatsgebonden risico (PR)	GENERIEK
Risicoafstand (PR 10-6) [m]	45

Groepsrisico

Groepsrisico overschrijding	N
-----------------------------	---

Specifieke informatie installatie

Categorie installatie	Overige gevaarlijke gassen
Volgnummer	8
Naam van de installatie	vergister 6 (2000 m3)
Soort installatie	hoofdproces
Waterinhoud reservoir [liter]	2000000

Risicoafstanden

Bepaling plaatsgebonden risico (PR)	GENERIEK
Risicoafstand (PR 10-6) [m]	50

Groepsrisico

Groepsrisico overschrijding	N
-----------------------------	---