

Stijn de Crom

Van: Watertoets <watertoets@aaenmaas.nl>
Verzonden: woensdag 7 januari 2015 14:47
Aan: Roy Borst
Onderwerp: RE: Concept ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Sint Anthonis, Sambeeksedijk 9"
Bijlagen: hnotool Sambeeksedijk 9 k=1.pdf
Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste heer Borst,

Over het bestemmingsplan "Buitengebied Sint Anthonis, Sambeeksedijk 9" kunnen wij nog geen positief wateradvies afgeven. Dit omdat bergings/infiltratievoorzieningen voor hemelwater als strijdig gebruik worden aangemerkt in artikel 3.5.1 onder e van de planregels van de bestemming "agrarisch". Wij verzoeken u om dit onderdeel van de planregels te schrappen.

Daarnaast wordt in paragraaf 5.1.7 en bijlage 9 van de toelichting bij de berekening van de benodigde infiltratievoorziening een infiltratiesnelheid (k-waarde) gehanteerd van 1,5 m/dag. Standaard hanteren wij binnen ons werkgebied een k-waarde van 1 m/dag. Indien aantoonbaar sprake is van een hogere infiltratiesnelheid, kan deze waarde als uitgangspunt gebruikt worden. Wij verzoeken u om uit te gaan van een k-waarde van 1 of om te onderbouwen waarom ter plaatse sprake is van een hogere waarde.

De berekening van een infiltratievoorziening bij k-waarde 1 is bijgevoegd. De inhoud van deze voorziening bedraagt 85 m³.

Wij gaan ervan uit dat bovenstaande punten worden meegenomen in de ontwerpversie van het plan. Voor vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Martijn van Heereveld
Beleidsmedewerker watertoets
Waterschap Aa en Maas

T +31 73 615 68 97
M +31 6 12 07 88 91
E mvanheereveld@aaenmaas.nl

www.aaenmaas.nl

Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch



Van: Roy Borst [<mailto:RoyBorst@SintAnthonis.nl>]

Verzonden: woensdag 17 december 2014 11:45

Aan: Watertoets

CC: Heereveld, Martijn van

Onderwerp: Concept ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Sint Anthonis, Sambeeksedijk 9"

Geachte heer / mevrouw,

Via WeTransfer ontvangt u straks in het kader van het vooroverleg het concept ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Sint Anthonis, Sambeeksedijk 9".

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

R. (Roy) Borst, MSc, BBE
Team Strategie & Beleid

T: (0485) 38 88 34
E: royborst@sintanthonis.nl
W: www.sintanthonis.nl
T: [sintanthonisnb](https://www.instagram.com/sintanthonisnb)

Postadres
Postbus 40
5845 ZG Sint Anthonis

Gemeentehuis
Brink 3
5845 BH Sint Anthonis



Sint Anthonis
SINT ANTHONIS

GEMEENTE
SINT ANTHONIS

- 9 MAART 2015
Z 0-14-2528
INK 31234

Het college van burgemeester
en wethouders van Sint Anthonis
Postbus 40
5845 ZG SINT ANTHONIS

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043



VERZONDEN 06 MAART 2015

Onderwerp

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied Sint Anthonis,
Sambeeksedijk 9'

Datum

6 maart 2015

Ons kenmerk

C2163060/3789423

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

E.A.L.J.C. (Eugène) van
Lieshout

Telefoon

(073) 680 83 58

E-mail

evlieshout@brabant.nl

Bijlage(n)

-

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied Sint Anthonis, Sambeeksedijk 9'.

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid relevant zijn. Uw voorontwerp-bestemmingsplan geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerking.

Wij constateren dat in de berekeningen over geur en over fijnstof en ammoniak verschillende uitgangspunten zijn opgenomen. Hoewel de meeste verschillen gering zijn is het verschil bij stal 9 groot. De x-coördinaat bij geur is 191.658 terwijl bij fijnstof en ammoniak de x-coördinaat 191.568 is. Het is ons niet duidelijk welke waarde juist is.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

Het verschil heeft mogelijk significante invloed op de voorgrondbelasting en daarmee ook een relatieve bijdrage op de achtergrond.

Wij verzoeken u deze uitgangspunten in overeenstemming met elkaar te brengen.

Datum

6 maart 2015

Ons kenmerk

C2163060/3789423

Cluster Ruimte,
namens deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P.M.A. van Beek', with a stylized flourish at the end.

P.M.A. van Beek,
afdelingshoofd Cluster Ruimte

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.