

# BRANDWEER



Omgevingsdienst Regio Arnhem  
T.a.v. mevrouw P. Pauli  
Postbus 3066  
6802 DB Arnhem  
postbus@odra.nl

Postbus 5364  
6802 EJ Arnhem  
0800 8446 000  
[www.brandweer.nl/gelderland-midden](http://www.brandweer.nl/gelderland-midden)

|             |                               |                |                       |
|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|
| Datum       | 27 november 2017              | Contactpersoon | Aldo Hendriks         |
| Ons kenmerk | 171127-0033                   | Telefoon       | 088-3555943           |
| Uw kenmerk  | BP De van der Schuerenweg 2-6 | E-mail         | Aldo.Hendriks@vggm.nl |

Onderwerp Advies omgevingsveiligheid: Bestemmingsplan De van der Schuerenweg 2-6 aan de van der Schuerenweg 2 en 4 te Doornenburg

Geachte mevrouw Pauli,

Op 20 november 2017 hebben wij uw verzoek ontvangen voor het uitbrengen van een advies voor plangebied De van der Schuerenweg 2-6 aan de van der Schuerenweg 2 en 4 te Doornenburg. Wij hebben het plan getoetst aan de voorwaarden in de Wet Veiligheidsregio's van oktober 2010 en het daarbij behorende Besluit Veiligheidsregio's en de voorwaarden in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid van Brandweer Nederland van november 2012. Het plan is niet getoetst aan het Bouwbesluit.

In deze brief infomeer ik u over onze bevindingen ten aanzien van de bereikbaarheid, de opkomsttijd, de bluswatervoorziening en de aanwezigheid van risico's met betrekking tot Externe Veiligheid.

## **Bereikbaarheid**

Voor wat betreft de bereikbaarheid wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Wij zien daarom geen aanleiding om hieraan aanvullende voorwaarden te stellen.

## **Opkomsttijd**

In de Wet veiligheidsregio's worden eisen gesteld aan de opkomsttijden van de brandweer. Deze zijn als norm vastgelegd in het bijbehorende Besluit. De opkomsttijd is de totale tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de brandweer gealarmeerd wordt tot het moment dat de brandweer bij het betreffende adres arriveert. De maximale opkomsttijd is gerelateerd aan de gebruiksfunctie.

De opkomstnorm voor een standaardfunctie is maximaal 8 minuten.

De werkelijke opkomsttijd voor de van der Schuerenweg 2 Doornenburg bedraagt minder dan 8 minuten.

De werkelijke opkomsttijd van de brandweer valt in dit geval binnen de norm zoals die in het Besluit veiligheidsregio's is vastgelegd. Daarom zijn er geen aanvullende voorwaarden noodzakelijk.

### **Bluswatervoorziening**

Voor een adequate brandbestrijding dient de brandweer tijdig over voldoende bluswater te kunnen beschikken. Ook hiervoor zijn voorwaarden gesteld.

#### *Primair*

Voor dit plan betekent dat, dat het brandweervoertuig de hoofdtoegang tot maximaal 40 meter moet kunnen naderen (opstelplaats).

Vervolgens dient de brandweer binnen een afstand van maximaal 100 meter vanaf de opstelplaats over een primaire bluswatervoorziening (brandkraan) met een capaciteit van minimaal 30 m3 per uur te kunnen beschikken.

In dit plan bevindt de dichtstbijzijnde primaire bluswatervoorziening, in de vorm van een ondergrondse brandkraan met een capaciteit van 30 m3 per uur, zich op een afstand van minder dan 100 meter.

De primaire bluswatervoorziening voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen in de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid. Om die reden zijn er geen aanvullende voorwaarden nodig.

#### *Secundair*

Gezien de aard en de omvang van het perceel en de bebouwing is het noodzakelijk dat de brandweer, naast een primaire bluswatervoorziening, de beschikking heeft over een secundaire bluswatervoorziening (bijvoorbeeld: een blusvijver, bluswaterriool of geboorde put) binnen een afstand van maximaal 320 meter. Een secundaire bluswatervoorziening voldoet aan de volgende kenmerken:


- Is aanvullend aan en onafhankelijk van de primaire bluswatervoorziening.
- Voorziet in een waterlevering die voldoende is en te allen tijde beschikbaar. Voldoende betekent een minimale capaciteit van 90m3 per uur gedurende een onafgebroken levertijd van 4 uur.
- Biedt de mogelijkheid om binnen 15 minuten na aankomst water op de brandhaard te hebben.
- De afstand tot de verst gelegen bebouwing op het perceel bedraagt maximaal 320 meter. Dit in verband met de standaard bepakking van een brandweervoertuig.

In dit plan bevindt zich een secundaire bluswatervoorziening die voldoet aan bovengenoemde voorwaarden.

### **Externe Veiligheid**

In het kader van Externe Veiligheid hebben wij getoetst of het plan op zich zelf een risicobron vormt voor de omgeving of dat er in de omgeving risicobronnen aanwezig zijn die van invloed zijn op het plan. Dit blijkt niet het geval. Ten aanzien van Externe Veiligheid zijn dan ook geen nadere voorwaarden van toepassing.

Met vriendelijke groet,



Robert Polman

Afdelingshoofd Risicobeheersing