


Afdruk: 04-04-2012 13:39

- Veiligheidsafstanden
- Ongevallengevaarlijke stoffen
- Ongevallerverkeer en vervoer
- Natuurrampen
- Paniek/verstoring
- Kwetsbare objecten
- Gebieden en populaties
- Kaart ondergrond



15356 - PV Transport BV / Scheepers Beheer BV

Inrichting algemeen


<i>Bevoegd gezag</i>	CRANENDONCK
<i>Type bevoegd gezag</i>	Gemeente
<i>Naam inrichting</i>	PV Transport BV / Scheepers Beheer BV
<i>Straat</i>	Rondven
<i>Huisnummer</i>	25
<i>Huisnummer toevoeging</i>	
<i>Postcode</i>	
<i>Plaats</i>	MAARHEEZE
<i>Gemeente</i>	CRANENDONCK
<i>Hoofdactiviteit inrichting</i>	Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag
<i>SBI-code hoofdactiviteit</i>	631
<i>Kadastrale aanduiding</i>	Sectie B, nummers 1160 en 1161
<i>Wettelijk kader</i>	Ministeriele regeling

Vergunninggegevens

<i>Naam inrichtinghouder</i>	de heer H. Scheepers
<i>Gemeente inrichtinghouder</i>	CRANENDONCK
<i>Werkingssfeer activiteitenbesluit</i>	J
<i>Nummer milieuvergunning</i>	00-12
<i>Datum milieuvergunning</i>	21-12-2000
<i>Wm-veranderingsvergunning</i>	N
<i>Melding art. 8.19 Wm geaccepteerd</i>	N
<i>Melding art. 8.40 Wm van toepassing</i>	N
<i>BEVI inrichting</i>	N
<i>QRA verplicht</i>	N
<i>QRA gemaakt</i>	N

15356 - PV Transport BV / Scheepers Beheer BV

Kaartje

[Klik hier voor een grotere kaart](#)

Type Overig Propaan

Specifieke informatie installatie

Categorie installatie	Propaan of ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas
Volgnummer	1
Naam van de installatie	Bovengrondse propaantank 3 m3
Soort installatie	bovengrondse tank
Hoeveelheid stoffen in het reservoir [l]	3000

Risicoafstanden

Bepaling plaatsgebonden risico (PR)	GENERIEK
Reden geen PR 10-6	Niet beschikbaar volgens gevaarkaart uit Leidraad
Toelichting op ontbreken PR 10-6	Veiligheidsafstand opslaan van propaan: Barim artikel 3.28 lid 1. Opslagtank met propaan tot en met 5 m3. Bevoorrading tot en met 5 keer per jaar. Veiligheidsafstand 10 meter.

Groepsrisico

Invoerbijzondere groepsrisico	gemiddelde bevolkingsdichtheid
-------------------------------	--------------------------------

2737 - Esso Sevice Station Van Gansewinkel

Inrichting algemeen


<i>Bevoegd gezag</i>	CRANENDONCK
<i>Type bevoegd gezag</i>	Gemeente
<i>Naam inrichting</i>	Esso Sevice Station Van Gansewinkel
<i>Straat</i>	Moonslaan
<i>Huisnummer</i>	2
<i>Huisnummer toevoeging</i>	
<i>Postcode</i>	6026EJ
<i>Plaats</i>	MAARHEEZE
<i>Gemeente</i>	CRANENDONCK
<i>Hoofdactiviteit inrichting</i>	Benzineservicestations
<i>SBI-code hoofdactiviteit</i>	5050
<i>Kadastrale aanduiding</i>	sectie A, nummer 4773
<i>Wettelijk kader</i>	Registratie besluit

Vergunninggegevens

<i>Naam inrichtinghouder</i>	de heer W.F.M. Hendriks
<i>Gemeente inrichtinghouder</i>	CRANENDONCK
<i>Werkingssfeer activiteitenbesluit</i>	J
<i>Nummer milieuvergunning</i>	2274885
<i>Datum milieuvergunning</i>	22-10-1993
<i>Wm-veranderingsvergunning</i>	J
<i>Wm-verand. nummer</i>	Wm
<i>Wm-verand. datum</i>	31-3-2005
<i>Melding art. 8.19 Wm geaccepteerd</i>	J
<i>Melding art. 8.40 Wm van toepassing</i>	J
<i>BEVI inrichting</i>	J
<i>QRA verplicht</i>	N
<i>QRA gemaakt</i>	N

2737 - Esso Service Station Van Gansewinkel

Kaartje



[Klik hier voor een grotere kaart](#)

2737 - Esso Service Station Van Gansewinkel

Type LPG (Categorie B)

Specifieke informatie bij het type

Vergunde jaardoorzet LPG [m3] 999

Specifieke informatie installatie

Volgnummer 1
Soort VULPUNT
Naam van de installatie Vulpunt

Risicoafstanden

Risicoafstand (PR 10-6) [m] 45

Groepsrisico

Invoerwijze groepsrisico gemiddelde bevolkingsdichtheid
Afstand tot grens invloedsgebied 150
verantwoording groepsrisico [m]

Specifieke informatie installatie

Volgnummer 2
Soort RESERVOIR
Naam van de installatie LPG-reservoir

Risicoafstanden

Risicoafstand (PR 10-6) [m] 25

Groepsrisico

Afstand tot grens invloedsgebied 150
verantwoording groepsrisico [m]
Ligging reservoir ONDERGRONDS
Waterinhoud reservoir [m3] 20

Specifieke informatie installatie

Volgnummer 3
Soort AFLEVERINSTALLATIE
Naam van de installatie LPG-afleverinstallatie

Risicoafstanden

Risicoafstand (PR 10-6) [m] 15