



conform bouwbesluit 2012, overig:

- min. dagmaat binnendeuren 850 x 2300mm.
- trap volgens tabel 2.33
  - aanrede 220 mm.
  - optrede 182,5 mm.
  - muurleuning bij trap 900 mm
  - hoogte vloerafscheiding 1000 mm.
  - spijfstand  $< 100$  mm.
- alle voor inbraak bereikbare kozijnen, ramen en deuren hebben volgens NEN 5096 een inbraakwerendheid die min. voldoet aan weerstandsklasse 1 en voor woningen politiekeurmerk Vrij Wonen
- hoofdbrandconstructie 60 min. WBDBO op basis van niet ioniserende rookmelder, gekoppeld, op vast conform NEN 2555 rookmelders koppelen
- wateromroep in sanitair ruimtes volgens afstel

- de merktaak dient voorzitten te zijn van een niet afsluitbare to- en afvoervoorziening voor luchtverversing volgens NEN 1067 met een capaciteit van minimaal 20dm<sup>3</sup>/s per m<sup>3</sup>.
- in- en afvoer van lucht dient te worden uitgevoerd op zodanige wijze dat het risico van stof- en rookoverbrenging wordt beperkt.
- rookafvoer volgens NEN 10778
- geluidsoverbrenging volgens NEN 607/5078
- rookafvoer / beluchting volgens berekening installateur, op basis van NEN 1087/2757
- waarneming ruidende geluidsoverbrengende omstandigheden
- bescherming tegen ratten en muizen volgens artikel 3.68, 3.69 en 3.70.
- open stroomtoevoer voorzien van voldoende roosters
- opbouwde toelopen van afvoer van rook en stroom

MBT BRANDVEILIGHEID

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | richtingsaanduiding vluchtweg   |
|  | noodverlichting                 |
|  | rookmelder                      |
|  | brandslanghaspel + slanglengte  |
|  | deur zelfsluitend               |
|  | 30min. wbdbo                    |
|  | deur 30min. wbdbo + zelfsluiter |
|  | 60min. wbdbo                    |
|  | deur 60min. wbdbo + zelfsluiter |
|  | brandscheiding 30min. wbdbo     |
|  | brandscheiding 60min. wbdbo     |

- |                                                                                       |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | handbrandmelder                                   |
|  | signaalgever (akoestische)                        |
| ps                                                                                    | deur in vluchttrichting zonde<br>steunt te openen |
|  | brandmeld centrale                                |
|  | handblusser - poeder                              |
|  | handblusser - co2                                 |
|  | handblusser - schuim                              |

| versie: | datum:     | opmerking:                                   |
|---------|------------|----------------------------------------------|
| 0       | 18-09-2017 | aanmaak datum                                |
| A       | 19-09-2017 | aanvraag vergunning                          |
| B       | 10-10-2017 | aanvulling/aanpassing brandveiligheidsadvies |
| C       | 03-11-2017 | indeling                                     |
| D       | 17-11-2017 | opmerkingen gemeente verwerkt                |
| E       | 18-12-2017 | aanvulling aanvraag vergunning               |

**bewoavingsgegevens:**

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) winkel | = 2144 m <sup>2</sup>  |
| bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) woning | = 196 m <sup>2</sup>   |
| bruto vloeroppervlakte (NEN 2580) totaal | = 2432 m <sup>2</sup>  |
| bruto inhoud (NEN 2580) winkel           | = 12485 m <sup>3</sup> |
| bruto inhoud (NEN 2580) woning           | = 477 m <sup>3</sup>   |
| bruto inhoud (NEN 2580) totaal           | = 12962 m <sup>3</sup> |

**overig:**

constructies geheel volgens advies:  
Bolwerk-Weekers adviesbureau voor bouwconstructies

PEIL ntb, volgens opgave gemeente Cranendonck

kleuren zijn symbolisch, werkelijke kleuren vlgsg opgave/overzicht

PROJECTGIVEN'S