

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland
Agrifirm
T.a.v. mevrouw C. Tervoort
Postbus 31a
7941 AS MEPPPEL

CLASSIFICATIE	C1: Public Information
DATUM	15 april 2019
UW REFERENTIE	Uw mail d.d. 10 april 2019
ONZE REFERENTIE	GS-REM 19-1506
BEHANDELD DOOR	Jos Jansen
TELEFOON DIRECT	026 373 14 57
E-MAIL	grondzaken-noord@tennet.eu

ONDER VOORBEHOUD

BETREFT Advies verlenging ligboxenstal aan de Wagenweg te Kuinre

Geachte mevrouw Tervoort,

In antwoord op uw mail d.d. 10 april 2019 deelt TenneT TSO BV u het volgende mee:

De werkzaamheden zijn gedeeltelijk geprojecteerd binnen een strook grond van de 110 kV-hoogspanningsverbinding Luttelgeest Kalenbergerweg - Lemmer. De "belemmerde" strook wordt begrensd door zijden op 25,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 50,00 meter).

De hoogspanningsverbindingen zijn van vitaal belang voor de landelijke elektriciteitsvoorziening. TenneT wenst als netbeheerder dan ook geen (extra) risico te ondervinden op uitval hiervan.

Wij kunnen als netbeheerder instemmen met de uitbreiding/verlenging van de (noordelijke) ligboxenstal aan de Wagenweg 1 te Kuinre, indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Deze voorwaarden gaan over o.a.:

- toegang tot onze hoogspanningsverbindingen
- vrij te houden werkruimte / opstelplaatsen / ruimten voor uitvoeren van regulier onderhoud en bij calamiteiten
- veilig kunnen uitvoeren van werkzaamheden
- maximale bouwhoogte
- brandwerende maatregelen voor de zijgevel aan de zijde van de hoogspanningsmast (met een minimale brandwerendheid van 60 minuten)
- metalen delen geleidend met elkaar verbonden voor het afvoeren van inductieve spanning


De initiatiefnemer dient zich hiervoor in contact te stellen met TenneT, afd. Grondzaken-Noord, teneinde de geldende voorwaarden te vernemen; deze zullen na een technische toetsing van de **gedetailleerde bouwplannen met tekening** en bij geen verdere bezwaren, worden verleend

De aanvraag voor toetsing van deze veiligheidsvoorwaarden voor de werkzaamheden kan worden gestuurd naar het volgende emailadres: grondzaken-noord@tennet.eu, met toevoeging van de werktekening en een omschrijving van de werkzaamheden. De aanvraag zal in behandeling worden genomen en de aanvrager zal binnen 10 werkdagen de technische voorwaarden voor de uit te voeren werkzaamheden tegemoet kunnen zien. De definitieve voorwaarden zullen dan aan de initiatiefnemer worden opgesteld.

Tenslotte wijzen wij u op de aanbevelingen zoals vermeld in onze brochure "Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de hoogspanningsverbinding", die u kunt downloaden vanaf onze website: www.tennet.eu/uwveiligheid

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd; mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Jos Jansen via bovenstaande telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Angélique Avink
Manager Real Estate Management