

WET GELUIDHINDER
Beschikking

Vaststelling hogere grenswaarden

Aanvrager	: Gemeente Steenwijkerland
Betreft	: Vaststelling hogere grenswaarden, Wet geluidhinder
Locatie	: Koningin Wilhelminalaan 9 en 9a te Willemsoord
Datum aanvraag	: 30 december 2023
Datum beschikking	: 20 mei 2025
Zaaknummer	: Z2024-00000757-002-003
Document nummer	:

Aanleiding van de aanvraag hogere grenswaarden

Op de locatie Koningin Wilhelminalaan 9 wordt een nieuwe woning gebouwd ter vervanging van de bestaande woning. Daarnaast wordt nog een nieuwe woning gerealiseerd. Om deze woningbouw mogelijk te maken wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Ingevolge de bepalingen van de Wet geluidhinder is een akoestisch rapport opgesteld. Uit dat akoestisch onderzoek blijkt dat de te realiseren woningen een geluidsbelasting zullen ondervinden vanwege het verkeer op de Rijksweg A32 die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB L_{den} (artikel 82 van de Wet geluidhinder) en tevens van de spoorlijn Meppel-Wolvega die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB L_{den} (4.9. Besluit geluidhinder)

De hoogste geluidsbelasting vanwege de Rijksweg A28 bedraagt 57 dB L_{den}, (incl. aftrek op grond van artikel 110 g van de Wet geluidhinder, zie toelichting*). De woningen zijn gesitueerd binnen de bebouwde kom. Op grond van artikel 83, lid 6 van de Wet geluidhinder is voor de nieuwe woning welke dient het vervanging van de bestaande woning een hogere grenswaarde van maximaal 63 dB L_{den} mogelijk. Op grond van artikel 83, lid 1 van de Wet geluidhinder is voor de nieuwe woning een hogere waarde mogelijk van maximaal 53 dB L_{den}. Op grond van artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder is voor de woningen een hogere waarde mogelijk van maximaal 68 dB L_{den}.

Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Ten aanzien van het voorliggende verzoek wordt het volgende opgemerkt. Bij de beslissing op het verzoek zijn de volgende stukken beoordeeld:

- Rapport: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï en spoorweglawaaï woningen Koningin Wilhelminalaan 9 Willemsoord met rapportnummer 20242217, d.d. 2 augustus 2024 opgesteld door Ingenieursbureau Spreen.
- De motivatie hogere grenswaarden opgesteld door de Omgevingsdienst IJsselland, datum 17 januari 2025.

Op basis van artikel 83, lid 1 en 6 van de Wet geluidhinder alsmede artikel 4.10 Besluit geluidhinder, kan een verzoek tot het vaststellen van hogere geluidsbelastingen dan de voorkeursgrenswaarde worden ingediend in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan.

Het treffen van bronmaatregelen ontmoet overwegende bezwaren van financiële en verkeerskundige aard.

Het treffen van maatregelen in de overdrachtsfeer ontmoet overwegende bezwaren van financiële aard (artikel 110a, lid 5 Wet geluidhinder).

De voorkeurswaarde van deze woningen bedraagt 48 dB L_{den} en 55 dB L_{den} voor resp. wegverkeerslawaaï en railverkeerslawaaï.

De aangevraagde hogere waarde voor de woningen bedraagt maximaal 57 dB L_{den} voor wegverkeerslawaaï en 57 dB L_{den} voor railverkeerslawaaï.

Er is sprake van cumulatie van het geluid vanwege weg- en railverkeerslawaaï. De cumulatieve geluidbelasting bedraagt maximaal 60 dB L_{den}

Op basis van artikel 110a, lid 1 van de Wet geluidhinder kunnen de gevraagde hogere waarden vastgesteld worden.

**: Op basis van artikel 110 g van de Wet geluidhinder juncto artikel 3.4 lid 1 van het Reken- en meetvoorschrift, geldt voor wegen met een maximum toegestane verkeerssnelheid voor lichte motorvoertuigen van maximaal 70 km/uur een toe te passen aftrek van 5 dB. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd met:*

- 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57dB bedraagt;*
- 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt;*
- 2 dB voor overige geluidsbelasting.*

Beslissing op de aanvraag

Op grond van het voorgaande zijn wij besluiten wij:

Voor de vervangende woning op de locatie Koninginlaan 9 te Willemsoord een hogere waarde van maximaal 57 dB L_{den} vast te stellen vanwege wegverkeerslawaaï ten gevolge van de Rijksweg A32.

Voor de nieuwe woning op de locatie naast Koninginlaan 9 te Willemsoord een hogere waarde van maximaal 53 dB L_{den} vast te stellen vanwege wegverkeerslawaaï ten gevolge van de Rijksweg A32.

Voor de vervangende woning op de locatie Koninginlaan 9 te Willemsoord een hogere waarde van maximaal 57 dB L_{den} vast te stellen vanwege railverkeerslawaaï ten gevolge van de spoorlijn Meppel-Wolvega.

De vast te stellen hogere waarden voor wegverkeerslawaaï zijn inclusief de aftrek op basis van artikel 110g van de Wet geluidhinder. De hogere waarden voor wegverkeerslawaaï zijn gebaseerd op artikel 83, lid 1 en 6 en artikel 110a, lid 1 en 5 van de Wet geluidhinder. De hogere waarde voor railverkeerslawaaï is gebaseerd op artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder.

Ter inzagelegging

Het ontwerpbesluit heeft van 19 maart tot en met 29 april 2025 ter inzage gelegen.

Gedurende de periode van terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend.

Bouwbesluit

Opgemerkt wordt dat het maximaal toegestane binnenniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de betrokken woningen de wettelijk gestelde waarde vanwege wegverkeerslawaaï van 33 dB L_{den} niet mag overschrijden. Als gevolg hiervan kunnen extra geluidsreducerende maatregelen nodig zijn aan de uitwendige scheidingsconstructies (de gevels) van de woningen. Dergelijke maatregelen worden voorgeschreven in het Bouwbesluit. In het 'Akoestisch onderzoek geluidwering gevels woningen Koningin Wilhelminalaan 9 Willemsoord' met rapportnummer 20242217-01 d.d.17 oktober 2024, opgesteld door het adviesbureau 'Ingenieursbureau Spreen' is berekend met welke materialen en voorzieningen voldaan wordt aan het binnenniveau van 33 dB. Het rapport geluidwering gevels is goedgekeurd door de Omgevingsdienst IJsselland.

namens
burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line and a small flourish.

De heer G. Klaren Teamleider Vergunningen, Toezicht en Handhaving