



Gemeente Moerdijk
Afdeling Vergunning en Handhaving
Mevrouw M.C.E. Brouwer
Postbus 4
4760 AA ZEVENBERGEN

Uw brief van : 19 januari 2015
Uw kenmerk :
Zaaknummer : 15.ZK02344
Ons kenmerk : *15UT003766*
Barcode :



Behandeld door : de heer G. Hendrickx
Doorkiesnummer : 076 564 1542
Datum : 25 maart 2015
Verzenddatum :

25 MAART 2015

Onderwerp: wateradvies projectafwijkingsplan Koekoekendijk 10 te Moerdijk

Geachte mevrouw Brouwer,

Op 20 januari 2015 heeft u ons een kennisgeving doen toekomen van de tervisielegging van de ontwerpvergunning Koekoekendijk 10 te Moerdijk. Voor het projectafwijkingsplan (art. 2.12 lid 1 onder a, sub 3) wat aan de ontwerpvergunning vooraf ging geldt de uniforme voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Uit onze administratie is niet gebleken dat u ons eerder in gelegenheid heeft gesteld gebruik te maken van ons adviesrecht (wateradvies) conform art. 3.1.1. Bro. Onze reactie in deze brief kunt u daarom tevens beschouwen als reactie in het kader van art. 3.1.1. Bro. **Graag worden wij in het vervolg conform art 3.1.1. Bro gevraagd om advies.**

In de toelichting geeft u aan dat er een uitbreiding van het verhard oppervlak van 1790 m² plaatsvindt. Het hemelwater afkomstig van dit verhard oppervlak wordt opgevangen in een infiltratiegreppel gecombineerd met de bestaande vijver. Verder is er nog een uitbreiding van het verhard oppervlak van 900 m² door het erf rond de stallen. U geeft aan dat u verwacht dat al het hemelwater kan infiltreren, maar daar zijn wij nog niet van overtuigd.

Het is verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones waardoor het onderhoud, de aanvoer, afvoer en/of berging van water kan worden belemmerd. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt bijvoorbeeld dat er binnen 5 meter vanaf de insteek beperkingen voor het gebruik gelden.

Wat betreft de kwalitatieve aspecten hebben wij adviezen/voorschriften. Het bedrijf dient te voldoen aan het activiteitenbesluit Landbouw. Dit houdt onder andere in dat er geen verontreinigd (terrein)water op oppervlaktewater geloosd mag worden. Verder dient het erf bezemschoon te zijn.

Wij wijzen u erop dat voor werkzaamheden op en of in de nabijheid van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen en voor het onttrekken en of retourneren van grondwater en lozen van hemelwater op basis van de Keur een melding of vergunning benodigd kan zijn. Hierover kunt u contact op nemen met onze afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.

Op basis van het projectafwijkingsplan geven wij onder voorbehoud een positief wateradvies. Het voorbehoud heeft betrekking op;

- het aantonen dat het hemelwater afkomstig van verhard oppervlak geheel kan infiltreren in de kleigrond;
- gezien het beplantingsplan bespreken met het waterschap hoe gegarandeerd kan worden dat er een obstakelvrije beschermingszone naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam gegarandeerd wordt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx van het waterschap via telefoonnummer 076 564 15 42.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

