



BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

ontwikkeling 3 woningen aan de Molenstraat
in Standdaarbuiten



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
2 Gebouw 2	3
Samenvatting.....	3
Oppervlakte	4
Daglicht.....	5
Ventilatie	8
Spui	12
3.6 Luchtverversing	16
3.7 Spuivoorziening	29
3.11 Daglicht.....	36
4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte	43

2 Gebouw 2

Woonfunctie, Overige gebruiksfunctie

Samenvatting

#	Hoofdstuk	Resultaat
3.6	Luchtverversing	Voldoet ✓
3.7	Spuivoorziening	Voldoet ✓
3.11	Daglicht	Voldoet ✓
4.1	Verblijfsgebied en verblijfsruimte	Voldoet ✓

Oppervlakte

Onderstaande berekening controleert of er wordt voldaan aan bouwbesluit artikel 4.2, lid 2.

Woonfunctie

Gebruiksoppervlakte

Level	Naam	Gemeenschappelijk	Oppervlakte
00 Begane grond	GO_Bg	Nee	124,17
01 1e Verdieping	GO_V1	Nee	73,00
02 2e Verdieping	GO_V2	Nee	49,45
Totaal			246,62

Verblijfsgebieden

Level	Naam	Oppervlakte
00 Begane grond		
	02.0 Verblijfsgebied	82,16
Totaal		82,16
01 1e Verdieping		
	02.1 Verblijfsgebied	7,21
	02.2 Verblijfsgebied	12,41
	02.3 Verblijfsgebied	15,89
	02.4 Verblijfsgebied	17,15
Totaal		52,66
02 2e Verdieping		
	02.5 Verblijfsgebied	11,15
Totaal		11,15
Totaal		145,97

De VG/GO ratio voor de gebruiksfunctie Woonfunctie is 59,19%. Dit voldoet aan de 55% eis.

Daglicht

Onderstaande berekening controleert of er wordt voldaan aan bouwbesluit artikel 3.75, lid 1 en 2.

Woonfunctie

			Merk	Ae m²	Ad m²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
00 Begane grond											
02.0 Verblijfsgebied											
2.0.3 Verblijfsruimte											
	179	1,53	1,96	20	20	0,78	1	90	Ad 1,96 * Cb 0,78 (α 20, β 20) * Cu 1		
	180	3,17	4,06	20	20	0,78	1	90	Ad 4,06 * Cb 0,78 (α 20, β 20) * Cu 1		
	316	0,63	0,92	34	20	0,68	1	90	Ad 0,92 * Cb 0,68 (α 34, β 20) * Cu 1		
	436	2,94	3,92	20	29	0,75	1	90	Ad 3,92 * Cb 0,75 (α 20, β 29) * Cu 1		
	437	0,00	0,63	69	75	0,00	1	90	Ad 0,63 * Cb 0 (α 69, β 75) * Cu 1		
	438	0,21	0,63	66	33	0,34	1	90	Ad 0,63 * Cb 0,34 (α 66, β 33) * Cu 1		
Totaal		8,48	2.0.3 Verblijfsruimte								
Totaal		8,48	02.0 Verblijfsgebied								
01 1e Verdieping											
02.1 Verblijfsgebied											
2.1.6 Verblijfsruimte											
	342	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1		
Totaal		0,75	2.1.6 Verblijfsruimte								
Totaal		0,75	02.1 Verblijfsgebied								
02.2 Verblijfsgebied											
2.1.5 Verblijfsruimte											
	332	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1		

	341	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
Totaal		1,50	2.1.5 Verblijfsruimte						
Totaal		1,50	02.2 Verblijfsgebied						
02.3 Verblijfsgebied									
2.1.3 Verblijfsruimte									
	337	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	338	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	339	0,35	0,61	34	41	0,57	1	90	Ad 0,61 * Cb 0,57 (α 34, β 41) * Cu 1
Totaal		1,85	2.1.3 Verblijfsruimte						
Totaal		1,85	02.3 Verblijfsgebied						
02.4 Verblijfsgebied									
2.1.2 Verblijfsruimte									
	334	0,35	0,61	34	41	0,57	1	90	Ad 0,61 * Cb 0,57 (α 34, β 41) * Cu 1
	335	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	336	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
Totaal		1,85	2.1.2 Verblijfsruimte						
Totaal		1,85	02.4 Verblijfsgebied						
02 2e Verdieping									
02.5 Verblijfsgebied									
2.2.4 Verblijfsruimte									
	218	1,19	1,63	20	35	0,73	1	90	Ad 1,63 * Cb 0,73 (α 20, β 35) * Cu 1
Totaal		1,19	2.2.4 Verblijfsruimte						
Totaal		1,19	02.5 Verblijfsgebied						

Verblijfsgebieden

Naam	Oppervlakte	Ae m ² benodigd	Ae m ² aanwezig	Conclusie
02.0 Verblijfsgebied	82,16	8,22	8,48	Voldoet
02.1 Verblijfsgebied	7,21	0,72	0,75	Voldoet
02.2 Verblijfsgebied	12,41	1,24	1,50	Voldoet
02.3 Verblijfsgebied	15,89	1,59	1,85	Voldoet
02.4 Verblijfsgebied	17,15	1,72	1,85	Voldoet
02.5 Verblijfsgebied	11,15	1,12	1,19	Voldoet

Verblijfsruimten

Nummer	Naam	Oppervlakte	Ae m ² benodigd	Ae m ² aanwezig	Conclusie
2.0.3	Verblijfsruimte	82,16	0,50	8,48	Voldoet
2.1.2	Verblijfsruimte	17,15	0,50	1,85	Voldoet
2.1.3	Verblijfsruimte	15,89	0,50	1,85	Voldoet
2.1.5	Verblijfsruimte	12,41	0,50	1,50	Voldoet
2.1.6	Verblijfsruimte	7,21	0,50	0,75	Voldoet
2.2.4	Verblijfsruimte	11,15	0,50	1,19	Voldoet

Ventilatie

Onderstaande berekening controleert of er wordt voldaan aan bouwbesluit artikel 3.29, lid 1, 2, 3, 4, 6 en 7.

Overige gebruiksfunctie

			Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / Doel
-01 Kelder						
3.-1.1 Verkeersruimte						
Totaal		0,00		0,00	3.-1.1 Verkeersruimte	
3.-1.2 onbenoemde ruimte						
Totaal		0,00		0,00	3.-1.2 onbenoemde ruimte	

Verblijfsgebieden

Naam	Aantal personen	Benodigde dm ³ /s	Aanwezige dm ³ /s	Conclusie
------	-----------------	------------------------------	------------------------------	-----------

Ruimten

Nummer	Naam	Aantal personen	Benodigde dm ³ /s	Aanwezige dm ³ /s	Conclusie
3.-1.1	Verkeersruimte	0		0,00	
3.-1.2	onbenoemde ruimte	0		0,00	

Woonfunctie

			Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / Doel
00 Begane grond						
	02.0 Verblijfsgebied					
	2.0.3 Verblijfsruimte					
	74			Mechanische toevoer	Buitenlucht	
			-74	Mechanische afvoer	Retour	
Totaal	74,00		-74,00		2.0.3 Verblijfsruimte	
Totaal	74,00		-74,00		02.0 Verblijfsgebied	
	2.0.1 Verkeersruimte					
Totaal	0,00		0,00		2.0.1 Verkeersruimte	
	2.0.2 Toiletruimte					

	7		Mechanische toevoer	Buitenlucht
		-7	Mechanische afvoer	Retour
Totaal	7,00	-7,00	2.0.2 Toiletruimte	
	2.0.4 onbenoemde ruimte			
Totaal	0,00	0,00	2.0.4 onbenoemde ruimte	
	2.0.5 Technische ruimte			
Totaal	0,00	0,00	2.0.5 Technische ruimte	
01 1e Verdieping				
	02.1 Verblijfsgebied			
	2.1.6 Verblijfsruimte			
	7		Mechanische toevoer	Buitenlucht
		-7	Mechanische afvoer	Retour
Totaal	7,00	-7,00	2.1.6 Verblijfsruimte	
Totaal	7,00	-7,00	02.1 Verblijfsgebied	
	02.2 Verblijfsgebied			
	2.1.5 Verblijfsruimte			
	11,2		Mechanische toevoer	Buitenlucht
		-11,2	Mechanische afvoer	Retour
Totaal	11,20	-11,20	2.1.5 Verblijfsruimte	
Totaal	11,20	-11,20	02.2 Verblijfsgebied	
	02.3 Verblijfsgebied			
	2.1.3 Verblijfsruimte			
	14,3		Mechanische toevoer	Buitenlucht
		-14,3	Mechanische afvoer	Retour
Totaal	14,30	-14,30	2.1.3 Verblijfsruimte	
Totaal	14,30	-14,30	02.3 Verblijfsgebied	
	02.4 Verblijfsgebied			
	2.1.2 Verblijfsruimte			
	15,5		Mechanische toevoer	Buitenlucht

		-15,5	Mechanische afvoer	Retour
Totaal	15,50	-15,50	2.1.2 Verblijfsruimte	
Totaal	15,50	-15,50	02.4 Verblijfsgebied	
2.1.1 Verkeersruimte				
Totaal	0,00	0,00	2.1.1 Verkeersruimte	
2.1.4 Badruimte				
	14		Mechanische toevoer	Buitenlucht
		-14	Mechanische afvoer	Retour
Totaal	14,00	-14,00	2.1.4 Badruimte	
02 2e Verdieping				
02.5 Verblijfsgebied				
2.2.4 Verblijfsruimte				
	10,1		Mechanische toevoer	Buitenlucht
		-10,1	Mechanische afvoer	Retour
Totaal	10,10	-10,10	2.2.4 Verblijfsruimte	
Totaal	10,10	-10,10	02.5 Verblijfsgebied	
2.2.1 Verkeersruimte				
Totaal	0,00	0,00	2.2.1 Verkeersruimte	
2.2.2 onbenoemde ruimte				
Totaal	0,00	0,00	2.2.2 onbenoemde ruimte	
2.2.3 Technische ruimte				
Totaal	0,00	0,00	2.2.3 Technische ruimte	

Verblijfsgebieden

Naam	Oppervlakte	Benodigde dm ³ /s	Aanwezige dm ³ /s	Conclusie
02.0 Verblijfsgebied	82,16	73,94	74,00	Voldoet
02.1 Verblijfsgebied	7,21	7,00	7,00	Voldoet
02.2 Verblijfsgebied	12,41	11,17	11,20	Voldoet
02.3 Verblijfsgebied	15,89	14,30	14,30	Voldoet
02.4 Verblijfsgebied	17,15	15,43	15,50	Voldoet

02.5 Verblijfsgebied	11,15	10,04	10,10	Voldoet
----------------------	-------	-------	-------	---------

Ruimten

Nummer	Naam	Oppervlakte	Benodigde dm ³ /s	Aanwezige dm ³ /s	Conclusie
2.0.1	Verkeersruimte	11,75		0,00	
2.0.2	Toiletruimte	1,35	7,00	7,00	Voldoet
2.0.3	Verblijfsruimte	82,16	57,51	74,00	Voldoet
2.0.4	onbenoemde ruimte	27,45		0,00	
2.0.5	Technische ruimte	0,32		0,00	
2.1.1	Verkeersruimte	10,32		0,00	
2.1.2	Verblijfsruimte	17,15	12,01	15,50	Voldoet
2.1.3	Verblijfsruimte	15,89	11,12	14,30	Voldoet
2.1.4	Badruimte	7,17	14,00	14,00	Voldoet
2.1.5	Verblijfsruimte	12,41	8,69	11,20	Voldoet
2.1.6	Verblijfsruimte	7,21	7,00	7,00	Voldoet
2.2.1	Verkeersruimte	8,16		0,00	
2.2.2	onbenoemde ruimte	13,79		0,00	
2.2.3	Technische ruimte	5,11		0,00	
2.2.4	Verblijfsruimte	11,15	7,81	10,10	Voldoet

Spui

Onderstaande berekening controleert of er wordt voldaan aan bouwbesluit artikel 3.42, lid 1 en 2.

Woonfunctie

			Mer k	Spui capacitei t	Type	Bruto oppervlakt e	Luchtsnelhei d	Max. openingsstan d	Correcti e factor
00 Begane grond									
02.0 Verblijfsgebied									
2.0.3 Verblijfsruimte									
	400	207,67		Toevoer/afvoer	2,08	0,10	90,00	1,00	
	401	423,49		Toevoer/afvoer	4,23	0,10	90,00	1,00	
	439	49,70		Toevoer/afvoer	0,50	0,10	90,00	1,00	
	443	49,72		Toevoer/afvoer	0,50	0,10	90,00	1,00	
Totaal		730,58	2.0.3 Verblijfsruimte						
Totaal		730,58	02.0 Verblijfsgebied						
2.0.1 Verkeersruimte									
Totaal		0,00	2.0.1 Verkeersruimte						
2.0.2 Toiletruimte									
Totaal		0,00	2.0.2 Toiletruimte						
2.0.4 onbenoemde ruimte									
Totaal		0,00	2.0.4 onbenoemde ruimte						
2.0.5 Technische ruimte									
Totaal		0,00	2.0.5 Technische ruimte						
01 1e Verdieping									
02.1 Verblijfsgebied									
2.1.6 Verblijfsruimte									
	379	111,45		Toevoer/afvoer	1,11	0,10	90,00	1,00	

Totaal		111,45	2.1.6 Verblijfsruimte				
Totaal		111,45	02.1 Verblijfsgebied				
02.2 Verblijfsgebied							
2.1.5 Verblijfsruimte							
	377	111,45	Toevoer/afvoer	1,11	0,10	90,00	1,00
	378	111,45	Toevoer/afvoer	1,11	0,10	90,00	1,00
Totaal		222,90	2.1.5 Verblijfsruimte				
Totaal		222,90	02.2 Verblijfsgebied				
02.3 Verblijfsgebied							
2.1.3 Verblijfsruimte							
	394	111,45	Toevoer/afvoer	1,11	0,10	90,00	1,00
	395	111,45	Toevoer/afvoer	1,11	0,10	90,00	1,00
	428	68,49	Toevoer/afvoer	0,68	0,10	90,00	1,00
Totaal		291,39	2.1.3 Verblijfsruimte				
Totaal		291,39	02.3 Verblijfsgebied				
02.4 Verblijfsgebied							
2.1.2 Verblijfsruimte							
	392	111,45	Toevoer/afvoer	1,11	0,10	90,00	1,00
	393	111,45	Toevoer/afvoer	1,11	0,10	90,00	1,00
	415	68,49	Toevoer/afvoer	0,68	0,10	90,00	1,00
Totaal		291,39	2.1.2 Verblijfsruimte				
Totaal		291,39	02.4 Verblijfsgebied				
2.1.1 Verkeersruimte							
Totaal		0,00	2.1.1 Verkeersruimte				

2.1.4 Badruimte							
Totaal		0,00	2.1.4 Badruimte				
02 2e Verdieping							
02.5 Verblijfsgebied							
2.2.4 Verblijfsruimte							
	405	54,16	Toevoer/afvoer	0,54	0,10	90,00	1,00
	406	54,16	Toevoer/afvoer	0,54	0,10	90,00	1,00
Totaal		108,32	2.2.4 Verblijfsruimte				
Totaal		108,32	02.5 Verblijfsgebied				
2.2.1 Verkeersruimte							
Totaal		0,00	2.2.1 Verkeersruimte				
2.2.2 onbenoemde ruimte							
Totaal		0,00	2.2.2 onbenoemde ruimte				
2.2.3 Technische ruimte							
Totaal		0,00	2.2.3 Technische ruimte				

Verblijfsgebieden

Naam	Oppervlakte	Benodigde dm ³ /s	Aanwezige dm ³ /s	Conclusie
02.0 Verblijfsgebied	82,16	492,96	730,58	Voldoet
02.1 Verblijfsgebied	7,21	43,26	111,45	Voldoet
02.2 Verblijfsgebied	12,41	74,46	222,90	Voldoet
02.3 Verblijfsgebied	15,89	95,34	291,39	Voldoet
02.4 Verblijfsgebied	17,15	102,90	291,39	Voldoet
02.5 Verblijfsgebied	11,15	66,90	108,32	Voldoet

Ruimten

Nummer	Naam	Oppervlakte	Benodigde dm ³ /s	Aanwezige dm ³ /s	Conclusie
2.0.1	Verkeersruimte	11,75		0,00	
2.0.2	Toiletruimte	1,35		0,00	
2.0.3	Verblijfsruimte	82,16	246,48	730,58	Voldoet

2.0.4	onbenoemde ruimte	27,45		0,00	
2.0.5	Technische ruimte	0,32		0,00	
2.1.1	Verkeersruimte	10,32		0,00	
2.1.2	Verblijfsruimte	17,15	51,45	291,39	Voldoet
2.1.3	Verblijfsruimte	15,89	47,67	291,39	Voldoet
2.1.4	Badruimte	7,17		0,00	
2.1.5	Verblijfsruimte	12,41	37,23	222,90	Voldoet
2.1.6	Verblijfsruimte	7,21	21,63	111,45	Voldoet
2.2.1	Verkeersruimte	8,16		0,00	
2.2.2	onbenoemde ruimte	13,79		0,00	
2.2.3	Technische ruimte	5,11		0,00	
2.2.4	Verblijfsruimte	11,15	33,45	108,32	Voldoet

3.6 Luchtverversing

Gebruiksfunctie	Leden								
	Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte						Luchtkwaliteit		
Artikel	3.29						3.34		
Lid	1	2	3	4	6	7	2	7	8
Woonfunctie	1	2	-	4	6	7	2	7	8
Overige gebruiksfunctie	-	-	-	-	6	7	-	7	8

Woonfunctie

3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte

Lid 1

Voldoet ✓

Een verblijfsgebied heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.

00 Begane grond

02.0 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 82,16 m²
- ① Minimumeis 73,94 dm³/s
- ① Behaald 74,00 dm³/s

2.0.3 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
74		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-74	Mechanische afvoer	Retour
74	-74		

01 1e Verdieping

02.1 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 7,21 m²
- ① Minimumeis 7,00 dm³/s
- ① Behaald 7,00 dm³/s

2.1.6 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
7		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-7	Mechanische afvoer	Retour
7	-7		

02.2 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 12,41 m²
- ① Minimumeis 11,17 dm³/s
- ① Behaald 11,20 dm³/s

2.1.5 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
11,2		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-11,2	Mechanische afvoer	Retour
11,2	-11,2		

02.3 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 15,89 m²
- ① Minimumeis 14,30 dm³/s
- ① Behaald 14,30 dm³/s

2.1.3 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
---------------	----------------	-------	-------------

14,3		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-14,3	Mechanische afvoer	Retour
14,3	-14,3		

02.4 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 17,15 m²
- ① Minimumeis 15,43 dm³/s
- ① Behaald 15,50 dm³/s

2.1.2 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
15,5		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-15,5	Mechanische afvoer	Retour
15,5	-15,5		

02 2e Verdieping

02.5 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 11,15 m²
- ① Minimumeis 10,04 dm³/s
- ① Behaald 10,10 dm³/s

2.2.4 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
10,1		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-10,1	Mechanische afvoer	Retour
10,1	-10,1		

Lid 2

Voldoet ✓

Een verblijfsruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm³/s.

00 Begane grond

2.0.3 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 82,16 m²
- ① Minimumeis 57,51 dm³/s
- ① Behaald 74,00 dm³/s

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
74		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-74	Mechanische afvoer	Retour
74	-74		

01 1e Verdieping

2.1.2 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 17,15 m²
- ① Minimumeis 12,01 dm³/s
- ① Behaald 15,50 dm³/s

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
15,5		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-15,5	Mechanische afvoer	Retour
15,5	-15,5		

2.1.3 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 15,89 m²
- ① Minimumeis 11,12 dm³/s
- ① Behaald 14,30 dm³/s

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
14,3		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-14,3	Mechanische afvoer	Retour
14,3	-14,3		

2.1.5 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 12,41 m²
- ① Minimumeis 8,69 dm³/s
- ① Behaald 11,20 dm³/s

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
11,2		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-11,2	Mechanische afvoer	Retour
11,2	-11,2		

2.1.6 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 7,21 m²
- ① Minimumeis 7,00 dm³/s
- ① Behaald 7,00 dm³/s

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
7		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-7	Mechanische afvoer	Retour
7	-7		

02 2e Verdieping

2.2.4 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 11,15 m²
- ① Minimumeis 7,81 dm³/s
- ① Behaald 10,10 dm³/s

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
10,1		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-10,1	Mechanische afvoer	Retour
10,1	-10,1		

Lid 4

Voldoet ✓

Onverminderd het eerste tot en met derde lid heeft een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een kooktoestel als bedoeld in artikel 4.38 een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van ten minste 21 dm³/s.

Lid 6

Voldoet ✓

Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.

00 Begane grond

2.0.2 Toiletruimte

① Minimumeis 7,00 dm³/s① Behaald 7,00 dm³/s

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
7		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-7	Mechanische afvoer	Retour
7	-7		

Lid 7

Voldoet ✓

Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.

01 1e Verdieping

2.1.4 Badruimte

① Minimumeis 14,00 dm³/s

① Behaald 14,00 dm³/s

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
14		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-14	Mechanische afvoer	Retour
14	-14		

3.34 Luchtkwaliteit

Lid 2

Voldoet ✓

In afwijking van het eerste lid mag, bij de toevoer van verse lucht naar een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied, ten hoogste 50% van de in artikel 3.29 bedoelde hoeveelheid via een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied of niet-gemeenschappelijke verkeersruimte van dezelfde gebruiksfunctie worden aangevoerd.

00 Begane grond

02.0 Verblijfsgebied

- ① Minimumeis 73,94 dm³/s
- ① Aanvoer vers 74,00 dm³/s
- ① Aanvoer vers 100,08 %

2.0.3 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
74		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-74	Mechanische afvoer	Retour
74	-74		

01 1e Verdieping

02.1 Verblijfsgebied

- ① Minimumeis 7,00 dm³/s
- ① Aanvoer vers 7,00 dm³/s
- ① Aanvoer vers 100,00 %

2.1.6 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
7		Mechanische toevoer	Buitenlucht

	-7	Mechanische afvoer	Retour
7	-7		

02.2 Verblijfsgebied

- ① Minimumeis 11,17 dm³/s
- ① Aanvoer vers 11,20 dm³/s
- ① Aanvoer vers 100,27 %

2.1.5 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
11,2		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-11,2	Mechanische afvoer	Retour
11,2	-11,2		

02.3 Verblijfsgebied

- ① Minimumeis 14,30 dm³/s
- ① Aanvoer vers 14,30 dm³/s
- ① Aanvoer vers 100,00 %

2.1.3 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
14,3		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-14,3	Mechanische afvoer	Retour
14,3	-14,3		

02.4 Verblijfsgebied

- ① Minimumeis 15,43 dm³/s
- ① Aanvoer vers 15,50 dm³/s
- ① Aanvoer vers 100,45 %

2.1.2 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
15,5		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-15,5	Mechanische afvoer	Retour
15,5	-15,5		

02 2e Verdieping

02.5 Verblijfsgebied

- ① Minimumeis 10,04 dm³/s
- ① Aanvoer vers 10,10 dm³/s
- ① Aanvoer vers 100,60 %

2.2.4 Verblijfsruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
10,1		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-10,1	Mechanische afvoer	Retour
10,1	-10,1		

Lid 7

Voldoet ✓

Ten minste 21 dm³/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.29, vierde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.

Lid 8

Voldoet ✓

De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.

00 Begane grond

2.0.2 Toiletruimte

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
7		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-7	Mechanische afvoer	Retour
7	-7		

01 1e Verdieping**2.1.4 Badruimte**

Capaciteit in	Capaciteit uit	Wijze	Bron / doel
14		Mechanische toevoer	Buitenlucht
	-14	Mechanische afvoer	Retour
14	-14		

Overige gebruiksfunctie

3.29 Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte

Lid 6

Voldoet ✓

Een toiletruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 7 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.

Lid 7

Voldoet ✓

Een badruimte heeft een voorziening voor luchtverversing met een capaciteit van ten minste 14 dm³/s, bepaald volgens NEN 1087.

3.34 Luchtkwaliteit

Lid 7

Voldoet ✓

Ten minste 21 dm³/s van de capaciteit van de afvoer van binnenlucht uit een verblijfsgebied of een verblijfsruimte waarin zich een opstelplaats voor een kooktoestel, als bedoeld in artikel 3.29, vierde lid, bevindt, wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd.

Lid 8

Voldoet ✓

De afvoer van binnenlucht uit een toiletruimte of een badruimte vindt rechtstreeks naar buiten plaats.

3.7 Spuivoorziening

Gebruiksfunctie	Leden	
	Capaciteit	
Artikel	3.42	
Lid	1	2
Woonfunctie	1	2
Overige gebruiksfunctie	-	-

Woonfunctie

3.42 Capaciteit

Lid 1

Voldoet ✓

Een verblijfsgebied heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 6 dm³/s per m² vloeroppervlakte van dat gebied. In een uitwendige scheidingsconstructie van dat gebied zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd.

00 Begane grond

02.0 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 82,16 m²
- ① Minimumeis 492,96 dm³/s
- ① Behaald 730,58 dm³/s

2.0.3 Verblijfsruimte

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
400	2398	866	90,00	1,00	2,08	0,1	Toevoer/afvoer	207,67	207,67
401	2398	1766	90,00	1,00	4,23	0,1	Toevoer/afvoer	423,49	423,49
439	1287,5	386	90,00	1,00	0,50	0,1	Toevoer/afvoer	49,70	49,70
443	1288	386	90,00	1,00	0,50	0,1	Toevoer/afvoer	49,72	49,72
								730,58	730,58

01 1e Verdieping

02.1 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 7,21 m²
- ① Minimumeis 43,26 dm³/s
- ① Behaald 111,45 dm³/s

2.1.6 Verblijfsruimte

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
379	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
								111,45	111,45

02.2 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 12,41 m²
- ① Minimumeis 74,46 dm³/s
- ① Behaald 222,90 dm³/s

2.1.5 Verblijfsruimte

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
377	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
378	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
								222,90	222,90

02.3 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 15,89 m²
- ① Minimumeis 95,34 dm³/s
- ① Behaald 291,39 dm³/s

2.1.3 Verblijfsruimte

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
394	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
395	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
428	1302	526	90,00	1,00	0,68	0,1	Toevoer/afvoer	68,49	68,49
								291,39	291,39

02.4 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 17,15 m²
- ① Minimumeis 102,90 dm³/s
- ① Behaald 291,39 dm³/s

2.1.2 Verblijfsruimte

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
392	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
393	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
415	1302	526	90,00	1,00	0,68	0,1	Toevoer/afvoer	68,49	68,49
								291,39	291,39

02 2e Verdieping

02.5 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 11,15 m²
- ① Minimumeis 66,90 dm³/s
- ① Behaald 108,32 dm³/s

2.2.4 Verblijfsruimte

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
------	--------------	---------------	--------------	---------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------------------------------	---

405	766	707	90,00	1,00	0,54	0,1	Toevoer/afvoer	54,16	54,16
406	766	707	90,00	1,00	0,54	0,1	Toevoer/afvoer	54,16	54,16
								108,32	108,32

Lid 2

Voldoet ✓

Een verblijfsruimte heeft een spuivoorziening met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van de spuiventilatie van ten minste 3 dm³/s per m² vloeroppervlakte van die ruimte. In een uitwendige scheidingsconstructie van die ruimte zijn beweegbare constructieonderdelen die op die capaciteit zijn afgestemd. Ten minste een van die beweegbare constructieonderdelen is een beweegbaar raam.

00 Begane grond

2.0.3 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 82,16 m²
- ① Minimumeis 246,48 dm³/s
- ① Behaald 730,58 dm³/s

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
400	2398	866	90,00	1,00	2,08	0,1	Toevoer/afvoer	207,67	207,67
401	2398	1766	90,00	1,00	4,23	0,1	Toevoer/afvoer	423,49	423,49
439	1287,5	386	90,00	1,00	0,50	0,1	Toevoer/afvoer	49,70	49,70
443	1288	386	90,00	1,00	0,50	0,1	Toevoer/afvoer	49,72	49,72
								730,58	730,58

01 1e Verdieping

2.1.2 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 17,15 m²
- ① Minimumeis 51,45 dm³/s
- ① Behaald 291,39 dm³/s

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
------	--------------	---------------	--------------	---------------------	-----------------------------	-----------------	------	----------------------------------	---

392	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
393	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
415	1302	526	90,00	1,00	0,68	0,1	Toevoer/afvoer	68,49	68,49
								291,39	291,39

2.1.3 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 15,89 m²
- ① Minimumeis 47,67 dm³/s
- ① Behaald 291,39 dm³/s

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
394	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
395	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
428	1302	526	90,00	1,00	0,68	0,1	Toevoer/afvoer	68,49	68,49
								291,39	291,39

2.1.5 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 12,41 m²
- ① Minimumeis 37,23 dm³/s
- ① Behaald 222,90 dm³/s

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
377	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
378	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
								222,90	222,90

2.1.6 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 7,21 m²
- ① Minimumeis 21,63 dm³/s
- ① Behaald 111,45 dm³/s

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
379	1302	856	90,00	1,00	1,11	0,1	Toevoer/afvoer	111,45	111,45
								111,45	111,45

02 2e Verdieping

2.2.4 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 11,15 m²
- ① Minimumeis 33,45 dm³/s
- ① Behaald 108,32 dm³/s

Merk	Hoogte mm	Breedte mm	Openingshoek	Correctie factor	Effectief m ²	Snelheid m/s	Type	Capaciteit dm ³ /s	Effectieve capaciteit dm ³ /s
405	766	707	90,00	1,00	0,54	0,1	Toevoer/afvoer	54,16	54,16
406	766	707	90,00	1,00	0,54	0,1	Toevoer/afvoer	54,16	54,16
								108,32	108,32

Overige gebruiksfunctie

3.11 Daglicht

Gebruiksfunctie	Leden			Grenswaarden	
	Daglichtoppervlakte			Daglichtoppervlakte	
Artikel	3.75			3.75	
Lid	1	2	8	1	2
Woonfunctie	1	2	-	10	0,5
Overige gebruiksfunctie	-	-	-		

Woonfunctie

3.75 Daglichtoppervlakte

Lid 1

Voldoet ✓

Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan de getalswaarde van het in tabel 3.74 aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied.

00 Begane grond

02.0 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 82,16 m²
- ① Daglichtoppervlakte 8,48 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 8,22 m²

2.0.3 Verblijfsruimte

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
179	1,53	1,96	20	20	0,78	1	90	Ad 1,96 * Cb 0,78 (α 20, β 20) * Cu 1
180	3,17	4,06	20	20	0,78	1	90	Ad 4,06 * Cb 0,78 (α 20, β 20) * Cu 1
316	0,63	0,92	34	20	0,68	1	90	Ad 0,92 * Cb 0,68 (α 34, β 20) * Cu 1
436	2,94	3,92	20	29	0,75	1	90	Ad 3,92 * Cb 0,75 (α 20, β 29) * Cu 1
437	0,00	0,63	69	75	0	1	90	Ad 0,63 * Cb 0 (α 69, β 75) * Cu 1
438	0,21	0,63	66	33	0,34	1	90	Ad 0,63 * Cb 0,34 (α 66, β 33) * Cu 1

	8,48							
--	------	--	--	--	--	--	--	--

01 1e Verdieping

02.1 Verblijfsgebied

① Oppervlakte 7,21 m²① Daglichtoppervlakte 0,75 m²① Minimumeis daglichtoppervlakte 0,72 m²

2.1.6 Verblijfsruimte

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
342	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	0,75							

02.2 Verblijfsgebied

① Oppervlakte 12,41 m²① Daglichtoppervlakte 1,50 m²① Minimumeis daglichtoppervlakte 1,24 m²

2.1.5 Verblijfsruimte

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
332	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
341	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	1,50							

02.3 Verblijfsgebied

① Oppervlakte 15,89 m²① Daglichtoppervlakte 1,85 m²① Minimumeis daglichtoppervlakte 1,59 m²

2.1.3 Verblijfsruimte

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
337	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
338	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
339	0,35	0,61	34	41	0,57	1	90	Ad 0,61 * Cb 0,57 (α 34, β 41) * Cu 1
	1,85							

02.4 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 17,15 m²
- ① Daglichtoppervlakte 1,85 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 1,72 m²

2.1.2 Verblijfsruimte

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
334	0,35	0,61	34	41	0,57	1	90	Ad 0,61 * Cb 0,57 (α 34, β 41) * Cu 1
335	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
336	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	1,85							

02 2e Verdieping

02.5 Verblijfsgebied

- ① Oppervlakte 11,15 m²
- ① Daglichtoppervlakte 1,19 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 1,12 m²

2.2.4 Verblijfsruimte

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
218	1,19	1,63	20	35	0,73	1	90	Ad 1,63 * Cb 0,73 (α 20, β 35) * Cu 1
	1,19							

Lid 2

Voldoet ✓

Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte.

00 Begane grond

2.0.3 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 82,16 m²
- ① Daglichtoppervlakte 8,48 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 0,50 m²

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
179	1,53	1,96	20	20	0,78	1	90	Ad 1,96 * Cb 0,78 (α 20, β 20) * Cu 1
180	3,17	4,06	20	20	0,78	1	90	Ad 4,06 * Cb 0,78 (α 20, β 20) * Cu 1
316	0,63	0,92	34	20	0,68	1	90	Ad 0,92 * Cb 0,68 (α 34, β 20) * Cu 1
436	2,94	3,92	20	29	0,75	1	90	Ad 3,92 * Cb 0,75 (α 20, β 29) * Cu 1
437	0,00	0,63	69	75	0	1	90	Ad 0,63 * Cb 0 (α 69, β 75) * Cu 1
438	0,21	0,63	66	33	0,34	1	90	Ad 0,63 * Cb 0,34 (α 66, β 33) * Cu 1
	8,48							

01 1e Verdieping

2.1.2 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 17,15 m²
- ① Daglichtoppervlakte 1,85 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 0,50 m²

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
------	-------------------	-------------------	-------	------	----	----	------	------------

334	0,35	0,61	34	41	0,57	1	90	Ad 0,61 * Cb 0,57 (α 34, β 41) * Cu 1
335	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
336	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	1,85							

2.1.3 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 15,89 m²
- ① Daglichtoppervlakte 1,85 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 0,50 m²

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
337	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
338	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
339	0,35	0,61	34	41	0,57	1	90	Ad 0,61 * Cb 0,57 (α 34, β 41) * Cu 1
	1,85							

2.1.5 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 12,41 m²
- ① Daglichtoppervlakte 1,50 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 0,50 m²

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
332	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
341	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	1,50							

2.1.6 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 7,21 m²
- ① Daglichtoppervlakte 0,75 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 0,50 m²

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
342	0,75	1,08	20	41	0,69	1	90	Ad 1,08 * Cb 0,69 (α 20, β 41) * Cu 1
	0,75							

02 2e Verdieping

2.2.4 Verblijfsruimte

- ① Oppervlakte 11,15 m²
- ① Daglichtoppervlakte 1,19 m²
- ① Minimumeis daglichtoppervlakte 0,50 m²

Merk	Ae m ²	Ad m ²	Alpha	Beta	Cb	Cu	Hoek	Berekening
218	1,19	1,63	20	35	0,73	1	90	Ad 1,63 * Cb 0,73 (α 20, β 35) * Cu 1
	1,19							

Overige gebruiksfunctie

4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Gebruiksfunctie	Leden		Grenswaarden
	Aanwezigheid	Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte	Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte
Artikel	4.2	4.3	4.3
Lid	2	1	1
Woonfunctie	2	1	5
Overige gebruiksfunctie	-	-	

Woonfunctie

4.2 Aanwezigheid

Lid 2

Voldoet ✓

Ten minste 55% van de gebruiksooppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.

2 Gebouw 2

- ① Verblijfsgebied 145,97 m²
- ① Gebruiksooppervlak 246,62 m²
- ① Percentage 59,19%

00 Begane grond

- ① Verblijfsgebied 82,16 m²
- ① Gebruiksooppervlak 124,17 m²
- ① Percentage 66,17%

GO_Bg

- ① Verblijfsgebied 82,16 m²
- ① Gebruiksooppervlak 124,17 m²
- ① Percentage 66,17%

Naam	Oppervlakte
02.0 Verblijfsgebied	82,16

01 1e Verdieping

- ① Verblijfsgebied 52,66 m²
- ① Gebruiksoppervlak 73,00 m²
- ① Percentage 72,14%

GO_V1

- ① Verblijfsgebied 52,66 m²
- ① Gebruiksoppervlak 73,00 m²
- ① Percentage 72,14%

Naam	Oppervlakte
02.1 Verblijfsgebied	7,21
02.2 Verblijfsgebied	12,41
02.3 Verblijfsgebied	15,89
02.4 Verblijfsgebied	17,15

02 2e Verdieping

- ① Verblijfsgebied 11,15 m²
- ① Gebruiksoppervlak 49,45 m²
- ① Percentage 22,55%

GO_V2

- ① Verblijfsgebied 11,15 m²
- ① Gebruiksoppervlak 49,45 m²
- ① Percentage 22,55%

Naam	Oppervlakte
02.5 Verblijfsgebied	11,15

4.3 Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte

Lid 1

Voldoet ✓

Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte.

00 Begane grond

Naam	Oppervlakte
02.0 Verblijfsgebied	82,16

01 1e Verdieping

Naam	Oppervlakte
02.1 Verblijfsgebied	7,21
02.2 Verblijfsgebied	12,41
02.3 Verblijfsgebied	15,89
02.4 Verblijfsgebied	17,15

02 2e Verdieping

Naam	Oppervlakte
02.5 Verblijfsgebied	11,15

Overige gebruiksfunctie