

Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen.

Hoofdstuk 2. Veiligheid.

- Tran: afd. 2.5 (bestaande bouw)

- Beperking ontwikkeling brand en rook: afd. 2.9
 constructieonderdeel binnenoppervlakte: brandklasse D, rookklasse S2
 constructieonderdeel buitenoppervlakte: brandklasse D, tot 2,5 +mv. brandklasse B
 beloopbaar vlak binnenoppervlakte: brandklasse Dfl, rookklasse S1fl
 dakoppervlakte bovenzijde: Niet brandgevaarlijk conform NEN 6063.

Hoofdstuk 3, Gezondheid

- Bescherming geluid van buiten: afd. 3.1
uithoudende scheidingconstructie verblijfsgebied: min. 20dB (karakteristieke geluidwering)

- Bescherming tegen geluid van installaties: afd. 3.2
mechanische voorzieningen voor luchtverversing, warmteopwekking of warmterugwinnin
veroorzaakt in een verblifruimte conform NEN 5077 een max. installatie-geluidniveau van
ten hoogste: 30dB (karakteristiek)

- Geluidwering tussen ruimten: afd. 3,4
geluidoverdracht van verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie:
lucht-geluidniveauverschil niet kleiner dan: 32dB
contact-geluidniveau niet groter dan: 79dB
(n.v.t. indien verblijfsruimten met elkaar in open verbinding staan of
rechtstreeks bereikbaar zijn door een open gang)

- Wering van vocht: afd. 3.5
uitwendige scheidingconstructies conform NEN 2778: waterdicht,
wateropname scheidingconstructies toilet- en badruimte niet groter dan:
gem. 0.01 kg/(m².s/12)
max. 0.2 kg/(m².s/12)
hoogte badruimte: 2100mm +vl.
hoogte toilet ruimte: 1200mm +vl.

- Bescherming tegen ratten en muizen: afd. 3.10
uitwendige scheidingsconstructies geen openingen breder dan: 10mm

- Daglicht: afd. 3.11 (bestaande bouw)

Hoofdstuk 4, Bruikbaar
Onderwerpen: ofd. 4.7

opstelplaats aanrecht en kooktoestel volgens opgave opdrachtgever,

Hoofdstuk 5. Energiezuinigheid
- Thermische isolatie: afte. 5.3

verticale uitwendige scheidingsoverlappende constructies ten minste: $R_c 4,5 m^2 K/W$
horizontale uitwendige scheidingsoverlappende constructies ten minste: $R_c 6,0 m^2 K/W$
uitwendige scheidingsoverlappende constructies t.p.v. kruisruimte ten minste: $R_c 5 m^2 K/W$
ramen, deuren en kozijnen in uitwendige scheidingsoverlappende constructies ten hoogste: $2,2 W/(m^2 K)$
en nergensdelf ten hoogste: $1,5 W/(m^2 K)$

- Voorzieningen afnemen en gebruiken energie: afd. 6.2

Voorziening voor elektriciteit conform NEN 1010 (laagspanning)
Aansluiting op openbaar distributienet conform opgave plaatselijke nutsbedrijven.

- Watervoorziening: afd. 6.3
Voorzieningen voor drinkwater en warmwater volgens NEN 1006.

Aansluiting op openbaar distributienet conform opgave plaatselijke nutsbedrijven.

- Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater: afd. 6.4
afvoerveroorziening t.b.v. huishoudelijk afvalwater conform NEN 3215

dak voorzien van hemelwaterafvoeren conform NEN 3215.


Toe te passen buitenmaterialen:

Maternal consent



Schaal

Klundert



project: Nieuwbouw woning aan de Schansweg 32 te Noordschans	
onderwerp: Plattegrond 2e verdieping	
opdrachtgever: Fam. Veraart Schansweg 32 4791 RC Klundert	datum: 11-12-2018 revisie: - schaal: 1:50 formaat: A1 tek. nr.: BT-03