

2. Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties.

In Bouwbesluit 2012 is opgenomen dat het geluid van de eigen installatie in een verblijfsruimte niet boven de 30 dB uitkomt.

In dit plan wordt de mv unit op een zolder geplaatst die in open contact staat met de slaapverdieping. Dit heeft de volgende consequenties:

- De mv unit bevestigen op een wand met een massa van minstens 200 kg/m², bijvoorbeeld 120 mm kalkzandsteen, of de unit op een stalen rek plaatsen.
- De mv unit in een afgesloten ruimte of kast plaatsen achter een goed sluitende deur.
- Het ventilatiesysteem zo inregelen dat er in de middenstand aan het Bouwbesluit wordt voldaan.