

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

**bestemmingsplan
“150KV Born-Graetheide”**

INHOUD

1. Inleiding	3
A. Procedure	3
B. Ingekomen zienswijzen	3
C. Leeswijzer	3
2. Samenvatting zienswijzen en gemeentelijk standpunt	4
3. Ambtshalve wijzigingen in bestemmingsplan.....	5

Zienswijzen (3)

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

A. Procedure

Het ontwerp van het bestemmingsplan “150KV Bom-Graetheide” heeft op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 16 april 2021 gedurende zes weken (derhalve tot en met 27 mei 2021) voor eenieder ter inzage gelegen in het gemeentehuis, Nieuwe Markt 55 te Echt. Hierbij is de mogelijkheid geboden binnen deze termijn schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad. Een en ander is conform het daartoe in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bepaalde openbaar bekend gemaakt middels publicatie op 15 april 2021 in de Nederlandse Staatscourant en 't Waekblaad, alsmede op het gemeentelijk publicatiebord en de gemeentelijke website (www.echt-susteren.nl) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

B. Ingekomen zienswijzen

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn 3 schriftelijke zienswijzen ingekomen van/namens:

Nr	Naam	Adres	Woonplaats	Datum van ontvangst
1	Petrochemical Pipeline Services	Postbus 200, 6160 AE	Geleen	4 mei 2021
2	Waterschap Limburg	Postbus 2207 6040 CC	Roermond	7 mei 2021
3	Provincie Limburg	Postbus 5700 6202 MA	Maastricht	7 mei 2021

De zienswijzen zijn binnen de daartoe voorgeschreven termijn ingediend (blijkens de gemeentelijke ontvangstbevestiging), zodat deze ontvankelijk te achten zijn.

C. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de zienswijzen samengevat en wordt vervolgens het gemeentelijk standpunt (en evt. planaanpassingen) weergegeven. De samenvattingen van de zienswijzen hebben overigens alleen tot doel de leesbaarheid van dit zienswijzenrapport te vergroten. Bij de beoordeling van de zienswijzen zijn de volledige brieven zoals deze bij de gemeente zijn ingediend en kenbaar gemaakt, meegenomen.

In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van de ambtshalve aanpassingen die in het bestemmingsplan worden doorgevoerd. Hier nvt (redactionele wijzigingen uitgezonderd).

Echt-Susteren, 30 september 2021

De raad van de gemeente Echt-Susteren
Dr. J.W.M.M.J. Hessels, burgemeester
mr. M.M.W.H.Y. Hermans, griffier

HOOFDSTUK 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN EN GEMEENTELIJK STANDPUNT

1. Petrochemical Pipeline Services (PPS), ontvangen op 4 mei 2021 (per mail)

Samenvatting zienswijze

De verlegde PRB-leiding is niet opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied en ook (red. nog) niet in onderhavig bestemmingsplan. Genoemde leiding is in 2021 verlegd binnen het TB-besluit voor de verbreding van de A2.

Verzocht wordt om een en anders als voorgesteld (bijlagen met handleiding PPS) te verwerken incl. de bijbehorende belemmeringenstrook op verbeelding, in de regels en de toelichting.

Dit teneinde risico's te vermijden en de belangen van PPS te waarborgen. Schriftelijke af- en instemming bij werkzaamheden aan de PRB-leiding of hoogspanningsleiding is alsdan (vooraf) geregeld.

Standpunt gemeente

Het bestemmingsplan "150 kV Born-Graetheide" maakt het planologisch mogelijk om een ondergrondse hoogspanningsverbinding aan te leggen met dien verstande dat onderliggende bestemmingsplannen van kracht blijven. De verlegde PRB-leiding is niet gelegen binnen de plangrenzen van het plangebied van het bestemmingsplan "150 kV Born-Graetheide". Om die reden zal de PRB-leiding niet in het bestemmingsplan "150 kV Born-Graetheide", maar bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan Buitengebied worden opgenomen.

Conclusie

Geen aanpassing vereist.

2. Waterschap Limburg, ontvangen op 7 mei 2021 (per mail)

Samenvatting zienswijze

De aanleg van de ondergrondse hoogspanningsverbinding doorkruist 1 oppervlaktewater namelijk de Hons Venkebeek. Hiervoor dient een melding te worden gemaakt via het OLO, zoals vermeld in de toelichting.

Standpunt gemeente

Voor kennis aangenomen.

Conclusie

Geen aanpassing vereist.

3. Provincie Limburg, ontvangen op 7 mei 2021 (per mail)

Samenvatting zienswijze

Er is geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Wel wordt erop gewezen dat het tracé gedeeltelijk door de Boringsvrije zone van de Roerdalslenk II gaat. In de betreffende waterparagraaf 4.7 is dit niet vermeld.

Er wordt tot max. 2meter diepte gegraven, waardoor de Bovenste Brunssumklei niet wordt geroerd. Er zijn dan ook geen belemmeringen. Verzocht wordt in de toelichting hiervoor aandacht te hebben.

Standpunt gemeente

De waterparagraaf 4.7 is tekstueel aangepast met genoemde opmerkingen over de Boringsvrije zone van Roerdalslenk II en het feit dat de Bovenste Brunssumklei niet zal worden geroerd. Er zijn hiermee voor het plan verder geen belemmeringen.

Conclusie

De toelichting is tekstueel aangepast met genoemde opmerkingen.

HOOFDSTUK 3. WIJZIGINGEN IN BESTEMMINGSPLAN

Hieronder zijn de wijzigingen opgenomen die ambtshalve zullen worden doorgevoerd.

Algemeen

-

Regels

-

Bijlagen

-

Daarnaast kan nog sprake zijn van wijzigingen van redactionele aard.