



Gemeente Drimmelen
De heer T. van der Pluijm
Postbus 19
4920 AA MADE

Gemeente Drimmelen		Reg. nr.	
Klass.		Uw email van	
30 MAART 2010		Uw kenmerk	
MA PZ OW BRW BMO		Ons kenmerk : *10UT003084*	
verse		Barcode	
Paraaf		Behandeld door : de heer G. Hendrickx	
		Doorkiesnummer : 076 564 15 42	
		Datum : 26 maart 2010	
		Verzenddatum : 29 MAART 2010	

Onderwerp: wateradvies uitbreiding agrarisch bedrijf, Bergseweg 18 te Made

Geachte heer Van der Pluijm,

In uw e-mail van 11 maart 2010 verzoekt u ons het bestemmingsplan/de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een vleeskuikensstal aan de Bergseweg 18 te Made te beoordelen.

De toename van het verhard oppervlak is kleiner dan 2000 m². Dit betekent dat er geen retentievoorziening vereist is.

Wij wijzen u op het onderhoud van de waterloop. In het algemeen geldt dat u voor het onderhoud vanaf de kant rekening moet houden met een obstakelvrije onderhoudsstrook van 4 meter en 5 meter bebouwingsvrij (geen gebouwen hoger dan 1,20 meter en boomgroepen die het onderhoud kunnen belemmeren.)

Met inachtneming van het bovenstaande adviseren wij positief in het kader van de watertoets.

Tenslotte wijzen wij u erop dat het waterschap voorstander is van het gebruik van niet uitlogende bouwmaterialen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G. Hendrickx. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 076 564 15 42.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



Ruimtelijke ordening en Milieu, Mestwetgeving,
Productierechten, Taxaties en bemiddeling onroerende zaken

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. dhr. C. Machielsen
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Datum: 16 november 2009
Betreft: Wateradvies Bergseweg 18 te Made

Behandeld door: H. Makkinga; 06 - 23209119
Kenmerk: hm2009215

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u het verzoek om een positief wateradvies ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de Bergseweg 18 te Made, door de heer C.S.P. Nuijten, wonende aan de Bergseweg 15 te Made. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Made en Drimmelen, sectie T, nummer 1869 en 1870.

Bouwvlak

Het initiatief bestaat uit het realiseren van een uitbreiding van het pluimveebedrijf met een pluimveestall met bijbehorende erfverharding. Dit zoals aangegeven op bijgevoegde tekening. Op deze tekening is tevens de huidige bebouwing aangegeven. In dit plan is uitsluitend de uitbreiding van het verhard oppervlakte betrokken. De bestaande bebouwing en erfverharding is hier verder niet bij betrokken.

Bebouwing

De nieuwe bebouwing/verharding bestaat uit:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| - Pluimveestall | ca. 780 m ² |
| - Verhardingen | ca. 240 m ² |

Totale toename verhard oppervlakte: ca. 1.020 m²

Het water van de uitbreiding van de manege wordt via gebruikmatig van dakgoten en regenpijpen naar de westzijde van de locatie afgevoerd, waar het wordt opgevangen in een infiltratiegreppel en plukweide.

Dimensies

Uitgaande van de opvang van een T-100 bui van 60 mm in 48 uur, zal er een opvangvoorziening van minimaal 62 m³ moeten worden gerealiseerd. De opvangvoorziening wordt ten eerste een infiltratiegreppel aan de westzijde van de nieuwe stal met een lengte van 50 meter, een doorsnede van 0,75 m² en een gemiddelde diepte van 0,50 meter en ten tweede een plukweide van ca. 1.900 m² waar een wal omheen wordt gecreëerd met een gemiddelde hoogte van 10 cm waardoor de inhoud van de plukweide ca. 190 m³ zal zijn.

De totale inhoud van de voorgestelde infiltratievoorzieningen zal ca. 209 m³ zijn. Ten opzichte van het minimale inhoud van 62 m³ zullen deze voorzieningen voldoende omvang hebben om het water op te vangen.

Tot zover deze uitwerking. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,



Mevr. Ir. H.J. Makkinga
Bedrijfsadviseur

Bijlage: kadastrale situatietekening

