



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
ROZENBLOEMSTRAAT 74 MADE
REALISEREN VAN EEN WONING**

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
F 073 594 11 20
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
NL21 INGB 0001 0833 26
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Rozenbloemstraat 74 Made
Referentie:	20200648.v01
Datum:	11 juni 2020
Opdrachtgever:	Compositie 5 stedenbouw bv

INHOUDSPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	5
2.1. Geluidzones	5
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	5
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	6
2.4. Gegevensbronnen	6
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	7
3. REKENRESULTATEN	9
3.1. Algemeen.....	9
3.2. Geluidbelastingen vanwege Koekoekweg (60 km/uur)	9
3.3. Gecumuleerde geluidbelastingen	10
3.3.1. <i>Bouwbesluit</i>	10
3.3.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	11
4. CONCLUSIE.....	12
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	13
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	14
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	15
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	16


1. INLEIDING

1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het voornemen een vrijstaande woning te realiseren op het perceel aan Rozenbloemstraat 74 te Made. Hiertoe moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Onderdeel van de bestemmingswijziging is het onderzoek wegverkeerslawaaï.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied

De invulling van de woning is nog niet bekend. In het akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van een woning gelegen op de rand van het bouwvlak (huidig bestemmingsplan). Dit komt overeen met de voorgevelrooilijn van de buurpercelen. De (fictieve) woning is gemodelleerd om zo de geluidbelastingen op de zijgevels en achtergevel te kunnen berekenen.

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer op de gewenste woning beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting op de te realiseren woningen. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de Koekoekweg. Daarnaast zijn er een aantal relevante wegen gelegen binnen de 30 km/uur zone (Rozenbloemstraat, Boerenhoekstraat, Stationstraat, Wilhelminastraat en Emmaweg).

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een geluidgezoneerde weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.

De toegestane snelheid op de Koekoekweg bedraagt 60 km/uur. De aftrek voor deze weg bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Gegevensbronnen

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen via de gemeente Drimmelen. De gegevens zijn omgerekend naar het rekenjaar 2030 met een autonoom groeipercentage van 1%. Niet voor alle betrokken wegen zijn telgegevens beschikbaar. Toch kunnen de intensiteiten op die wegen uit de gegevens worden afgeleid/geschat. De verdelingen zijn opgenomen in bijlage I.

Gegevens:

1. De intensiteit op de Rozenbloemstraat bedraagt 975 mvt/etmaal.
2. De intensiteit op de Koekoekweg bedraagt 364 mvt/etmaal.

Af te leiden:

De intensiteit op de Boerenhoekstraat is gelijk aan de intensiteit op de Rozenbloemstraat (verlengde van de weg). De intensiteit bedraagt hier 975 mvt/etmaal.

Schatting:

Voor de Wilhelminastraat en Emmaweg wordt eveneens uitgegaan van een intensiteit van 975 mvt/etmaal. Deze wegen zijn vergelijkbaar met de Rozenbloemstraat. De Stationsstraat is de meer doorgaande weg in Made. Voor deze weg wordt uitgegaan van een intensiteit van 2925 mvt/etmaal (3x de intensiteit van de Rozenbloemstraat). Daarbij geldt dat de Rozenbloemstraat door de ligging direct voor de gewenste woning verreweg maatgevend is voor de geluidbelasting afkomstig van het wegverkeer.

Wegdektype

Alle betrokken wegen zijn uitgevoerd met elementenverharding in keperverband (W9a). De desbetreffende correctiewaarden zijn opgenomen in bijlage III.

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen


Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2020.0, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch half absorberende bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en verhardingen. De wegen, fietspaden, inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en eventueel 2^e etage is uitgegaan van een rekenhoogte van respectievelijk 1,5 - 4,5 en 7,5 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.

Op afbeeldingen 2 en 3 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel weergegeven.



Afbeelding 2. Rekenmodel, 3d-weergave



Afbeelding 3. Rekenmodel, 3d-weergave

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). De geluidbelastingen zijn berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluidbelastingen vanwege Koekoekweg (60 km/uur)

Op afbeelding 4 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.




Afbeelding 4. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Koekoekweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 25 dB ter plaatse van de beoogde woning. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Het volgen van een hogere waarde-procedure is niet nodig.

3.3. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 5 zijn de berekende cumulatieve geluidbelastingen weergegeven, inclusief de wegen binnen de 30 km/uur zone. De geluidbelastingen zijn berekend exclusief aftrek conform artikel 110g van de Wet Geluidhinder. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 5. Geluidbelastingen Lden (excl. aftrek art. 110g Wgh) cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 1,5 / 4,5 / 7,5 meter

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het noodzakelijk dat:

- wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels, zie paragraaf 3.3.1.
- sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat, zie paragraaf 3.3.2.

3.3.1. Bouwbesluit

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit 2012 (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone.

De geluidbelasting wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van de voorgevels die direct grenzen aan de weg (Rozenbloemstraat). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $56 - 33 = 23$ dB. In de praktijk wordt een gevelwering van 23 dB bij nieuwbouw in vrijwel alle gevallen behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet noodzakelijk geacht.

Bij de overige gevels is de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ lager (op gelijke wijze te bepalen).

3.3.2. Woon- en leefklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 5 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van de gewenste woning.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de gewenste woning wordt gebruik gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de woningen variëren van 37 tot 56 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'zeer goed' tot 'matig'.

De achtertuin is gelegen aan de geluidluwe achtergevel. De milieukwaliteit in de tuin kan gekwalificeerd worden als 'zeer goed'.

Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. Conclusie

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woning aan de Rozenbloemstraat 74 in Made berekend.

Hogere waarden

De geluidbelasting door gezoneerde wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een hogere waarde procedure is niet aan de orde.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 56 dB ter plaatse van de voorgevel van de beoogde woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $56 - 33 = 23$ dB. In de praktijk wordt een gevelwering van 23 dB bij nieuwbouw in vrijwel alle gevallen behaald. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels wordt niet noodzakelijk geacht.

Bij de overige gevels is de vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ lager (op gelijke wijze te bepalen).

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'zeer goed' tot 'matig'. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS

Interpretatie verkeersgegevens

Rozenbloemstraat

Bron gegevens	Gemeente Drimmelen						Toelichting kleuren: Aangeleverde gegevens Toegepaste gegevens									
Wegdektype	W9a (elemententenverharding in keperverband)															
Snelheid	30 km/h															
Herkomstjaar gegevens	2019															
Planjaar	2030															
Autonome groei %	1,0%															
Autonome groei factor	1,12															
Periode	Intensiteiten						Intensiteiten autonome groei						Verdelingen			
	licht	middel	zwaar	totaal	%	%/uur	licht	middel	zwaar	totaal	%	%/uur	licht	middel	zwaar	totaal
Dag (07.00-19.00 uur)	694	38	7	739	84,55	7,05	774	42	8	824	84,55	7,05	93,91%	5,14%	0,95%	100,0%
Avond (19.00-23.00 uur)	68	4	0	72	8,24	2,06	76	4	0	80	8,24	2,06	94,44%	5,56%	0,00%	100,0%
Nacht (23.00-07.00 uur)	59	3	1	63	7,21	0,90	66	3	1	70	7,21	0,90	93,65%	4,76%	1,59%	100,0%
Totaal weekdag	821	45	8	874	100,00		916	50	9	975	100,00					


Toelichting kleuren:
Aangeleverde gegevens
Toegepaste gegevens

Koekoekweg (gegevens van Amerweg)

Bron gegevens	Gemeente Drimmelen						Toelichting kleuren: Aangeleverde gegevens Toegepaste gegevens									
Wegdektype	W9a (elemententenverharding in keperverband)															
Snelheid	30 en 60 km/h															
Herkomstjaar gegevens	2018															
Planjaar	2030															
Autonome groei %	1,0%															
Autonome groei factor	1,13															
Periode	Intensiteiten						Intensiteiten autonome groei						Verdelingen			
	licht	middel	zwaar	totaal	%	%/uur	licht	middel	zwaar	totaal	%	%/uur	licht	middel	zwaar	totaal
Dag (07.00-19.00 uur)	229	16	8	253	78,33	6,53	258	18	9	285	78,33	6,53	90,51%	6,32%	3,16%	100,0%
Avond (19.00-23.00 uur)	49	2	2	53	16,41	4,10	55	2	2	60	16,41	4,10	92,45%	3,77%	3,77%	100,0%
Nacht (23.00-07.00 uur)	16	1	0	17	5,26	0,66	18	1	0	19	5,26	0,66	94,12%	5,88%	0,00%	100,0%
Totaal weekdag	294	19	10	323	100,00		331	21	11	364	100,00					

Toelichting kleuren:
Aangeleverde gegevens
Toegepaste gegevens

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL



Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor

0

Gebouwen


Hooftelijnen

Hulplijnen


Hulpvlakken

0 m 80 m

schaal = 1 : 2000







Wegen
 Toetspunten
 Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
 0

Gebouwen
 Schermen
 Hoogetelijnen
 Hulplijnen
 Hulpvlakken

0 m 80 m

schaal = 1 : 2000



BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: v01

Model eigenschap

Omschrijving	v01
Verantwoordelijke	t.oerlemans
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMW-2012
Aangemaakt door	t.oerlemans op 11-6-2020
Laatst ingezien door	t.oerlemans op 11-6-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V2020.0
Definitief	11-06-2020
Definitief verklaard door	t.oerlemans op 11-6-2020
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,30
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
Koekoek01	Koekoekweg 60	Koekoekweg 60	0,00	2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	60	60	60	60
Koekoek02	Koekoekweg 30	30 km/uur wegen	0,00	2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Rozenbloem	Rozenbloemstraat 30	30 km/uur wegen	0,00	2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Boerenhoek	Boerenhoekstraat 30	30 km/uur wegen	0,00	2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Wilhelmina	Wilhelminastraat 30	30 km/uur wegen	0,00	2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Stationstr	Stationstraat 30	30 km/uur wegen	0,00	2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30
Emmaweg	Emmaweg 30	30 km/uur wegen	0,00	2,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0	W9a	30	30	30	30

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
Koekoek01	60	60	60	60	60	364,00	6,53	4,10	0,66	90,51	92,45	94,12	6,32	3,77	5,88	3,16	3,77
Koekoek02	30	30	30	30	30	364,00	6,53	4,10	0,66	90,51	92,45	94,12	6,32	3,77	5,88	3,16	3,77
Rozenbloem	30	30	30	30	30	975,00	7,05	2,06	0,90	93,91	94,44	93,65	5,14	5,56	4,76	0,95	--
Boerenhoek	30	30	30	30	30	975,00	7,05	2,06	0,90	93,91	94,44	93,65	5,14	5,56	4,76	0,95	--
Wilhelmina	30	30	30	30	30	975,00	7,05	2,06	0,90	93,91	94,44	93,65	5,14	5,56	4,76	0,95	--
Stationstr	30	30	30	30	30	2925,00	7,05	2,06	0,90	93,91	94,44	93,65	5,14	5,56	4,76	0,95	--
Emmaweg	30	30	30	30	30	975,00	7,05	2,06	0,90	93,91	94,44	93,65	5,14	5,56	4,76	0,95	--

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(N)
Koekoek01	--
Koekoek02	--
Rozenbloem	1,59
Boerenhoek	1,59
Wilhelmina	1,59
Stationstr	1,59
Emmaweg	1,59

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Tp01	Voorgevel	113968,53	410815,28	2,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp02	Zijgevel	113965,06	410808,69	2,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp03	Achtergevel	113972,61	410807,83	2,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
Tp04	Zijgevel	113975,68	410814,22	2,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 8k
Zijdak01	Zijkant woning	113973,68	410817,85	--	7,24	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,20	0,20
Zijdak02	Zijkant woning	113963,25	410812,42	--	7,24	Relatief aan onderliggend item	0 dB	Nee	0,20	0,20	0,80	0,80
Nok	Nok woning	113975,60	410814,15	3,00	7,24	Relatief aan onderliggend item	2 dB	Nee	0,20	0,20	0,20	0,20

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
0		0,00	2,00	Relatief

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
Maaiveld	Maaiveld	2,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.
Komgrens		0,00	2,00	Relatief

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Gebouwen	1	1	09:18, 11 jun 2020	1		Polygoon	113904,31	410674,90	5,21	3,21	2,00
Gebouwen	2	1	09:18, 11 jun 2020	2		Polygoon	113916,92	410667,56	5,57	3,57	2,00
Gebouwen	3	1	09:18, 11 jun 2020	3	woonfunctie	Polygoon	114019,17	410660,22	4,83	2,83	2,00
Gebouwen	4	1	09:18, 11 jun 2020	4		Polygoon	114022,28	410660,60	4,49	2,49	2,00
Gebouwen	5	1	09:18, 11 jun 2020	5	woonfunctie	Polygoon	113976,21	410672,18	5,79	3,79	2,00
Gebouwen	6	1	09:18, 11 jun 2020	6		Polygoon	113964,60	410667,02	5,34	3,34	2,00
Gebouwen	7	1	09:18, 11 jun 2020	7	woonfunctie	Polygoon	113997,54	410667,03	5,90	3,90	2,00
Gebouwen	8	1	09:18, 11 jun 2020	8		Polygoon	114030,68	410669,06	4,88	2,88	2,00
Gebouwen	9	1	09:18, 11 jun 2020	9	woonfunctie	Polygoon	114030,10	410672,86	8,62	6,62	2,00
Gebouwen	10	1	09:18, 11 jun 2020	10	woonfunctie	Polygoon	113914,81	410679,38	7,85	5,85	2,00
Gebouwen	11	1	09:18, 11 jun 2020	11	woonfunctie	Polygoon	114046,78	410671,43	8,02	6,02	2,00
Gebouwen	12	1	09:18, 11 jun 2020	12	woonfunctie	Polygoon	114039,50	410677,75	8,73	6,73	2,00
Gebouwen	13	1	09:18, 11 jun 2020	13	woonfunctie	Polygoon	114049,32	410688,21	7,08	5,08	2,00
Gebouwen	14	1	09:18, 11 jun 2020	14	woonfunctie	Polygoon	114067,31	410686,84	7,78	5,78	2,00
Gebouwen	15	1	09:18, 11 jun 2020	15		Polygoon	114077,70	410686,99	4,41	2,41	2,00
Gebouwen	16	1	09:18, 11 jun 2020	16	woonfunctie	Polygoon	113905,67	410686,21	6,31	4,31	2,00
Gebouwen	17	1	09:18, 11 jun 2020	17		Polygoon	113894,77	410685,59	3,94	1,94	2,00
Gebouwen	18	1	09:18, 11 jun 2020	18	woonfunctie	Polygoon	114078,39	410691,40	8,68	6,68	2,00
Gebouwen	19	1	09:18, 11 jun 2020	19	woonfunctie	Polygoon	114082,44	410698,47	8,67	6,67	2,00
Gebouwen	20	1	09:18, 11 jun 2020	21	woonfunctie	Polygoon	113942,83	410696,53	8,26	6,26	2,00
Gebouwen	21	1	09:18, 11 jun 2020	22	woonfunctie	Polygoon	113931,85	410692,42	6,15	4,15	2,00
Gebouwen	22	1	09:18, 11 jun 2020	23	woonfunctie	Polygoon	113956,84	410693,23	8,75	6,75	2,00
Gebouwen	23	1	09:18, 11 jun 2020	24	woonfunctie	Polygoon	113970,39	410699,77	8,37	6,37	2,00
Gebouwen	24	1	09:18, 11 jun 2020	25	woonfunctie	Polygoon	114099,08	410705,30	8,56	6,56	2,00
Gebouwen	25	1	09:18, 11 jun 2020	26	woonfunctie	Polygoon	114099,08	410705,30	8,60	6,60	2,00
Gebouwen	26	1	09:18, 11 jun 2020	27	woonfunctie	Polygoon	113986,19	410701,57	7,48	5,48	2,00
Gebouwen	27	1	09:18, 11 jun 2020	28	overige gebruiksfunctie	Polygoon	113954,88	410703,50	4,98	2,98	2,00
Gebouwen	28	1	09:18, 11 jun 2020	29	woonfunctie	Polygoon	113995,95	410702,57	8,72	6,72	2,00
Gebouwen	29	1	09:18, 11 jun 2020	30	woonfunctie	Polygoon	114007,89	410699,16	8,70	6,70	2,00
Gebouwen	30	1	09:18, 11 jun 2020	31	woonfunctie	Polygoon	114006,74	410707,79	9,37	7,37	2,00
Gebouwen	31	1	09:18, 11 jun 2020	32	woonfunctie	Polygoon	113883,66	410703,91	8,18	6,18	2,00
Gebouwen	32	1	09:18, 11 jun 2020	33	woonfunctie	Polygoon	114017,71	410705,03	7,65	5,65	2,00
Gebouwen	33	1	09:18, 11 jun 2020	34	woonfunctie	Polygoon	114030,94	410705,22	7,68	5,68	2,00
Gebouwen	34	1	09:18, 11 jun 2020	35	woonfunctie	Polygoon	114035,14	410712,94	7,46	5,46	2,00
Gebouwen	35	1	09:18, 11 jun 2020	36	woonfunctie	Polygoon	113923,60	410702,08	6,80	4,80	2,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouwen	Absoluut	5	19,85	20,69	0,02	6,95				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	29,21	40,39	0,18	10,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	63,78	118,60	0,50	12,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	29,06	37,31	3,29	11,21				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	59,34	134,91	0,48	11,86				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	21,69	27,14	1,94	6,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	42,41	84,76	0,15	9,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	17,97	18,25	2,09	5,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	33,58	65,69	1,08	7,78				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	38,14	74,43	1,47	10,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	48,17	81,42	2,72	8,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	32,97	57,67	0,77	6,79				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	51,84	97,66	1,32	8,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	11	55,17	106,99	0,63	8,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	24,10	24,76	2,01	6,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	41,41	84,67	0,11	9,73				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	11,07	7,50	2,37	3,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	28,51	50,25	2,78	7,85				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	30,91	54,67	0,53	7,85				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	37,29	64,53	1,82	6,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	11	44,82	78,09	2,01	8,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	31,98	63,66	3,36	7,57				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	41,78	74,93	1,12	8,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	28,92	51,72	6,47	7,96				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	28,82	51,33	6,43	7,97				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	37,47	65,34	2,64	12,07				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	18,39	18,77	3,06	6,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	35,53	69,15	2,67	12,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	35,37	67,51	2,53	12,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	35,56	58,15	2,64	8,71				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	51,23	100,96	1,22	7,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	39,57	83,64	2,49	9,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	35,03	66,68	0,25	8,41				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	35,67	65,84	0,65	8,41				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	13	72,66	157,71	0,40	11,59				0	0	0	0 dB	False

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Gebouwen	36	1	09:18, 11 jun 2020	37		Polygoon	113977,28	410710,89	6,39	4,39	2,00
Gebouwen	37	1	09:18, 11 jun 2020	38	woonfunctie	Polygoon	113863,62	410703,41	5,69	3,69	2,00
Gebouwen	38	1	09:18, 11 jun 2020	39		Polygoon	113968,81	410710,63	4,89	2,89	2,00
Gebouwen	39	1	09:18, 11 jun 2020	40	woonfunctie	Polygoon	114044,78	410720,78	7,15	5,15	2,00
Gebouwen	40	1	09:18, 11 jun 2020	41		Polygoon	113961,07	410714,34	3,28	1,28	2,00
Gebouwen	41	1	09:18, 11 jun 2020	42	woonfunctie	Polygoon	113881,36	410717,14	6,68	4,68	2,00
Gebouwen	42	1	09:18, 11 jun 2020	43		Polygoon	114121,61	410708,38	5,81	3,81	2,00
Gebouwen	43	1	09:18, 11 jun 2020	44	woonfunctie	Polygoon	114056,13	410715,51	4,72	2,72	2,00
Gebouwen	44	1	09:18, 11 jun 2020	45		Polygoon	113950,78	410714,53	6,49	4,49	2,00
Gebouwen	45	1	09:18, 11 jun 2020	46		Polygoon	114012,26	410718,52	4,73	2,73	2,00
Gebouwen	46	1	09:18, 11 jun 2020	47		Polygoon	113977,24	410711,58	3,79	1,79	2,00
Gebouwen	47	1	09:18, 11 jun 2020	48	woonfunctie	Polygoon	113840,26	410728,17	6,36	4,36	2,00
Gebouwen	48	1	09:18, 11 jun 2020	49		Polygoon	114035,87	410727,57	4,22	2,22	2,00
Gebouwen	49	1	09:18, 11 jun 2020	50		Polygoon	114039,77	410724,30	4,35	2,35	2,00
Gebouwen	50	1	09:18, 11 jun 2020	51	woonfunctie	Polygoon	113802,51	410719,88	5,93	3,93	2,00
Gebouwen	51	1	09:18, 11 jun 2020	64		Polygoon	113799,00	410726,74	4,07	2,07	2,00
Gebouwen	52	1	09:18, 11 jun 2020	52		Polygoon	113932,49	410724,41	5,48	3,48	2,00
Gebouwen	53	1	09:18, 11 jun 2020	53	woonfunctie	Polygoon	113909,59	410739,38	7,25	5,25	2,00
Gebouwen	54	1	09:18, 11 jun 2020	54		Polygoon	113990,27	410721,50	4,42	2,42	2,00
Gebouwen	55	1	09:18, 11 jun 2020	55		Polygoon	114056,56	410728,93	4,55	2,55	2,00
Gebouwen	56	1	09:18, 11 jun 2020	56		Polygoon	113998,31	410721,03	3,92	1,92	2,00
Gebouwen	57	1	09:18, 11 jun 2020	57		Polygoon	114002,22	410721,38	3,47	1,47	2,00
Gebouwen	58	1	09:18, 11 jun 2020	58		Polygoon	113946,71	410721,55	4,00	2,00	2,00
Gebouwen	59	1	09:18, 11 jun 2020	59	woonfunctie	Polygoon	114118,05	410734,47	4,81	2,81	2,00
Gebouwen	60	1	09:18, 11 jun 2020	60	woonfunctie	Polygoon	114125,16	410735,20	5,57	3,57	2,00
Gebouwen	61	1	09:18, 11 jun 2020	61	woonfunctie	Polygoon	113850,04	410729,78	9,16	7,16	2,00
Gebouwen	62	1	09:18, 11 jun 2020	62	woonfunctie	Polygoon	114095,02	410732,00	7,60	5,60	2,00
Gebouwen	63	1	09:18, 11 jun 2020	63	woonfunctie	Polygoon	114101,22	410739,44	7,31	5,31	2,00
Gebouwen	64	1	09:18, 11 jun 2020	65	industriefunctie	Polygoon	114049,19	410728,82	5,41	3,41	2,00
Gebouwen	65	1	09:18, 11 jun 2020	66	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	114094,55	410762,88	7,52	5,52	2,00
Gebouwen	66	1	09:18, 11 jun 2020	67	woonfunctie	Polygoon	114082,80	410770,43	6,14	4,14	2,00
Gebouwen	67	1	09:18, 11 jun 2020	68		Polygoon	114076,14	410731,19	5,25	3,25	2,00
Gebouwen	68	1	09:18, 11 jun 2020	69		Polygoon	113979,76	410736,37	3,75	1,75	2,00
Gebouwen	69	1	09:18, 11 jun 2020	70	woonfunctie	Polygoon	113905,71	410748,74	6,02	4,02	2,00
Gebouwen	70	1	09:18, 11 jun 2020	71	woonfunctie	Polygoon	113908,17	410747,47	4,57	2,57	2,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouwen	Absoluut	4	27,81	47,16	5,87	8,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	50,79	86,43	0,58	9,60				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	41,07	49,13	0,61	6,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	17	51,54	105,63	0,61	7,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	21,46	24,85	3,38	7,35				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	17	60,52	153,00	0,17	12,12				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	40,25	90,58	5,67	13,41				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	70,54	171,40	0,84	12,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	27,92	48,51	6,51	7,45				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	36,16	51,82	1,12	7,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	9,82	5,16	1,53	3,38				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	61,31	133,90	1,16	9,77				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	31,07	37,19	0,25	12,38				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	12,56	9,85	3,11	3,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	50,28	102,67	0,06	9,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	8,91	4,96	2,17	2,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	34,76	48,76	3,51	9,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	13	61,88	143,88	0,55	12,53				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	24,94	33,92	1,93	8,43				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	22,13	24,61	3,78	5,24				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	12,90	9,87	2,50	3,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	13,00	9,99	2,50	4,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	11,42	8,15	2,83	2,88				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	15	67,53	182,85	0,05	14,79				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	14	74,31	165,27	0,23	14,79				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	30,31	57,41	2,45	7,66				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	26,93	43,81	5,47	7,98				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	38,73	58,60	0,09	7,95				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	75,64	352,29	0,03	20,96				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	13	73,01	294,77	0,21	16,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	20	95,78	192,98	0,43	16,06				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	23,99	33,47	4,41	7,58				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	16,44	16,86	3,92	4,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	22	63,66	131,91	0,29	9,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	14	76,52	145,72	1,30	9,47				0	0	0	0 dB	False

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Gebouwen	71	1	09:18, 11 jun 2020	72		Polygoon	113814,70	410750,48	5,50	3,50	2,00
Gebouwen	72	1	09:18, 11 jun 2020	73		Polygoon	113843,04	410737,25	4,33	2,33	2,00
Gebouwen	73	1	09:18, 11 jun 2020	74		Polygoon	113852,32	410737,55	6,07	4,07	2,00
Gebouwen	74	1	09:18, 11 jun 2020	75		Polygoon	113852,15	410743,34	5,25	3,25	2,00
Gebouwen	75	1	09:18, 11 jun 2020	76	woonfunctie	Polygoon	113863,16	410737,64	7,75	5,75	2,00
Gebouwen	76	1	09:18, 11 jun 2020	77		Polygoon	113993,18	410745,55	4,02	2,02	2,00
Gebouwen	77	1	09:18, 11 jun 2020	78		Polygoon	114035,14	410743,23	5,05	3,05	2,00
Gebouwen	78	1	09:18, 11 jun 2020	79	industriefunctie	Polygoon	113987,05	410758,41	7,72	5,72	2,00
Gebouwen	79	1	09:18, 11 jun 2020	80		Polygoon	114019,87	410753,86	3,62	1,62	2,00
Gebouwen	80	1	09:18, 11 jun 2020	81		Polygoon	114024,06	410754,98	3,67	1,67	2,00
Gebouwen	81	1	09:18, 11 jun 2020	82		Polygoon	113922,88	410749,89	5,03	3,03	2,00
Gebouwen	82	1	09:18, 11 jun 2020	83		Polygoon	113922,88	410749,89	3,94	1,94	2,00
Gebouwen	83	1	09:18, 11 jun 2020	84	woonfunctie	Polygoon	114112,70	410746,76	5,72	3,72	2,00
Gebouwen	84	1	09:18, 11 jun 2020	85		Polygoon	113947,50	410749,92	6,90	4,90	2,00
Gebouwen	85	1	09:18, 11 jun 2020	86	woonfunctie	Polygoon	113847,49	410763,29	7,68	5,68	2,00
Gebouwen	86	1	09:18, 11 jun 2020	87	woonfunctie	Polygoon	113920,85	410766,81	5,75	3,75	2,00
Gebouwen	87	1	09:18, 11 jun 2020	88		Polygoon	114141,42	410757,97	5,00	3,00	2,00
Gebouwen	88	1	09:18, 11 jun 2020	89		Polygoon	114112,93	410762,38	4,59	2,59	2,00
Gebouwen	89	1	09:18, 11 jun 2020	90	industriefunctie	Polygoon	113965,05	410757,15	5,97	3,97	2,00
Gebouwen	90	1	09:18, 11 jun 2020	91		Polygoon	114038,43	410756,30	3,48	1,48	2,00
Gebouwen	91	1	09:18, 11 jun 2020	92		Polygoon	113916,48	410757,00	4,12	2,12	2,00
Gebouwen	92	1	09:18, 11 jun 2020	93	industriefunctie	Polygoon	114045,84	410772,19	6,29	4,29	2,00
Gebouwen	93	1	09:18, 11 jun 2020	94	woonfunctie	Polygoon	114056,05	410773,02	4,96	2,96	2,00
Gebouwen	94	1	09:18, 11 jun 2020	95	woonfunctie	Polygoon	114067,46	410776,28	7,75	5,75	2,00
Gebouwen	95	1	09:18, 11 jun 2020	96		Polygoon	114061,24	410766,09	4,17	2,17	2,00
Gebouwen	96	1	09:18, 11 jun 2020	97		Polygoon	113957,86	410762,13	3,67	1,67	2,00
Gebouwen	97	1	09:18, 11 jun 2020	98	woonfunctie	Polygoon	113928,20	410762,61	7,28	5,28	2,00
Gebouwen	98	1	09:18, 11 jun 2020	99	woonfunctie	Polygoon	113835,34	410765,90	5,60	3,60	2,00
Gebouwen	99	1	09:18, 11 jun 2020	100		Polygoon	113937,40	410777,06	5,13	3,13	2,00
Gebouwen	100	1	09:18, 11 jun 2020	101	woonfunctie	Polygoon	114115,70	410774,86	8,30	6,30	2,00
Gebouwen	101	1	09:18, 11 jun 2020	102		Polygoon	113959,29	410774,35	4,90	2,90	2,00
Gebouwen	102	1	09:18, 11 jun 2020	104	industriefunctie	Polygoon	114052,33	410809,78	7,44	5,44	2,00
Gebouwen	103	1	09:18, 11 jun 2020	105	woonfunctie	Polygoon	113936,01	410778,68	6,18	4,18	2,00
Gebouwen	104	1	09:18, 11 jun 2020	106		Polygoon	113968,78	410790,61	5,68	3,68	2,00
Gebouwen	105	1	09:18, 11 jun 2020	107	woonfunctie	Polygoon	113944,06	410790,87	6,94	4,94	2,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouwen	Absoluut	10	58,70	160,11	0,85	15,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	13,00	10,56	3,21	3,29				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	26,78	37,96	4,04	9,34				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	28,47	39,45	0,22	6,19				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	36,88	74,85	0,43	10,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	14,43	12,75	3,09	4,13				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	13,65	11,06	2,65	4,17				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	96,76	469,99	6,89	34,92				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	27,00	39,55	0,08	9,09				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	25,81	32,29	0,08	6,75				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	9,61	5,77	2,33	2,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	13,88	9,54	1,89	5,05				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	44,54	117,88	3,61	13,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	47,46	134,77	0,61	10,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	14	51,68	108,03	0,30	9,02				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	21	63,54	105,96	0,42	7,45				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	26,21	42,39	3,18	7,53				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	53,91	68,14	1,85	14,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	53,67	165,37	1,32	12,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	14,24	12,01	2,74	4,38				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	14,92	11,94	2,32	5,14				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	55,38	178,82	7,42	10,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	11	84,71	183,06	1,35	30,41				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	53,36	100,66	3,67	18,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	20,17	15,63	1,91	8,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	24,03	28,50	3,25	8,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	45,05	100,04	2,87	13,33				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	35,87	69,84	0,29	9,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	45,41	73,01	3,63	10,28				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	13	94,18	283,59	0,52	23,44				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	29,75	43,09	2,18	8,18				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	92,23	507,37	18,04	28,04				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	38,28	74,67	2,15	11,31				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	27,29	45,43	5,76	7,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	47,58	79,31	3,30	12,02				0	0	0	0 dB	False

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Gebouwen	106	1	09:18, 11 jun 2020	108	woonfunctie	Polygoon	114057,95	410793,34	6,88	4,88	2,00
Gebouwen	107	1	09:18, 11 jun 2020	109	woonfunctie	Polygoon	113954,96	410792,69	5,93	3,93	2,00
Gebouwen	108	1	09:18, 11 jun 2020	110		Polygoon	113798,53	410798,49	5,41	3,41	2,00
Gebouwen	109	1	09:18, 11 jun 2020	111	woonfunctie	Polygoon	114073,28	410806,07	6,16	4,16	2,00
Gebouwen	110	1	09:18, 11 jun 2020	112	woonfunctie	Polygoon	114073,28	410806,07	5,13	3,13	2,00
Gebouwen	111	1	09:18, 11 jun 2020	113		Polygoon	114064,15	410814,06	4,22	2,22	2,00
Gebouwen	112	1	09:18, 11 jun 2020	114	kantoorfunctie, woonfunctie	Polygoon	113847,96	410802,30	6,77	4,77	2,00
Gebouwen	113	1	09:18, 11 jun 2020	115		Polygoon	114027,81	410803,41	3,73	1,73	2,00
Gebouwen	114	1	09:18, 11 jun 2020	116		Polygoon	114018,35	410806,18	3,82	1,82	2,00
Gebouwen	115	1	09:18, 11 jun 2020	117	winkelfunctie	Polygoon	114115,09	410826,12	6,71	4,71	2,00
Gebouwen	116	1	09:18, 11 jun 2020	118		Polygoon	113999,15	410817,12	4,93	2,93	2,00
Gebouwen	117	1	09:18, 11 jun 2020	119	industriefunctie, woonfunctie	Polygoon	113882,78	410828,26	7,31	5,31	2,00
Gebouwen	118	1	09:18, 11 jun 2020	120		Polygoon	113829,57	410809,39	5,72	3,72	2,00
Gebouwen	119	1	09:18, 11 jun 2020	121	woonfunctie	Polygoon	114102,40	410823,64	8,12	6,12	2,00
Gebouwen	120	1	09:18, 11 jun 2020	122		Polygoon	113862,44	410817,54	5,20	3,20	2,00
Gebouwen	121	1	09:18, 11 jun 2020	123	woonfunctie	Polygoon	113981,93	410822,12	7,24	5,24	2,00
Gebouwen	122	1	09:18, 11 jun 2020	124	woonfunctie	Polygoon	113904,94	410819,94	6,43	4,43	2,00
Gebouwen	123	1	09:18, 11 jun 2020	125		Polygoon	114008,67	410817,72	4,28	2,28	2,00
Gebouwen	124	1	09:18, 11 jun 2020	126		Polygoon	114011,57	410819,15	4,36	2,36	2,00
Gebouwen	125	1	09:18, 11 jun 2020	127	woonfunctie	Polygoon	114074,64	410832,23	6,51	4,51	2,00
Gebouwen	126	1	09:18, 11 jun 2020	128	woonfunctie	Polygoon	113997,70	410824,79	6,22	4,22	2,00
Gebouwen	127	1	09:18, 11 jun 2020	129	woonfunctie	Polygoon	114003,43	410835,89	6,94	4,94	2,00
Gebouwen	128	1	09:18, 11 jun 2020	130		Polygoon	114052,46	410821,78	3,90	1,90	2,00
Gebouwen	129	1	09:18, 11 jun 2020	131		Polygoon	113930,70	410826,64	4,82	2,82	2,00
Gebouwen	130	1	09:18, 11 jun 2020	132	woonfunctie	Polygoon	113935,57	410848,36	7,30	5,30	2,00
Gebouwen	131	1	09:18, 11 jun 2020	133	woonfunctie	Polygoon	114099,26	410834,62	7,55	5,55	2,00
Gebouwen	132	1	09:18, 11 jun 2020	134	woonfunctie	Polygoon	114102,70	410835,61	5,39	3,39	2,00
Gebouwen	133	1	09:18, 11 jun 2020	135	woonfunctie	Polygoon	114018,02	410830,56	7,32	5,32	2,00
Gebouwen	134	1	09:18, 11 jun 2020	136		Polygoon	113905,36	410832,99	7,21	5,21	2,00
Gebouwen	135	1	09:18, 11 jun 2020	137	woonfunctie	Polygoon	114063,05	410830,97	8,75	6,75	2,00
Gebouwen	136	1	09:18, 11 jun 2020	138		Polygoon	114039,72	410836,01	5,60	3,60	2,00
Gebouwen	137	1	09:18, 11 jun 2020	139		Polygoon	114029,99	410837,17	6,12	4,12	2,00
Gebouwen	138	1	09:18, 11 jun 2020	140		Polygoon	113923,84	410838,72	4,98	2,98	2,00
Gebouwen	139	1	09:18, 11 jun 2020	141	woonfunctie	Polygoon	114055,76	410847,60	6,93	4,93	2,00
Gebouwen	140	1	09:18, 11 jun 2020	142		Polygoon	114056,93	410847,41	4,96	2,96	2,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouwen	Absoluut	6	32,90	65,37	1,53	9,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	45,57	111,09	1,43	10,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	74,85	268,79	1,10	23,73				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	32,54	66,16	8,04	8,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	14	75,05	173,78	0,15	11,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	11	33,72	42,48	0,09	11,39				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	89,24	332,27	0,13	16,67				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	15,80	15,19	3,30	4,60				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	11,14	7,53	2,30	3,27				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	145,28	996,96	4,29	52,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	27,65	38,91	3,93	9,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	11	90,81	340,67	1,71	20,93				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	42,26	99,76	7,12	14,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	54,75	127,41	1,04	10,35				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	25,00	36,01	0,09	8,01				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	40,12	97,59	8,28	11,79				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	11	48,37	112,41	0,17	8,79				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	14,44	12,92	3,23	3,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	12,70	9,49	2,36	3,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	53,65	118,11	0,48	11,47				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	14	49,76	89,19	0,24	6,94				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	34,43	59,81	0,51	8,42				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	20,81	23,87	3,41	6,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	20,23	24,70	4,12	6,00				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	79,38	280,54	1,98	14,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	8	40,17	87,25	0,63	12,89				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	13	70,04	187,85	0,65	12,16				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	15	62,84	109,56	0,12	8,05				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	65,12	245,65	4,17	16,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	45,60	119,41	0,26	9,54				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	29,66	51,70	5,61	9,22				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	32,46	64,55	4,45	8,99				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	56,18	149,40	1,65	10,02				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	49,66	139,82	2,89	12,11				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	21,81	28,27	1,67	6,67				0	0	0	0 dB	False

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
Gebouwen	141	1	09:18, 11 jun 2020	143	overige gebruiksfunctie	Polygoon	114033,55	410850,54	6,37	4,37	2,00
Gebouwen	142	1	09:18, 11 jun 2020	144	woonfunctie	Polygoon	114091,04	410859,45	8,19	6,19	2,00
Gebouwen	143	1	09:18, 11 jun 2020	145	woonfunctie	Polygoon	114091,04	410859,45	5,00	3,00	2,00
Gebouwen	144	1	09:18, 11 jun 2020	146		Polygoon	114098,81	410862,62	4,30	2,30	2,00
Gebouwen	145	1	09:18, 11 jun 2020	147	industriefunctie, woonfunctie	Polygoon	113983,10	410861,40	5,85	3,85	2,00
Gebouwen	146	1	09:18, 11 jun 2020	148		Polygoon	113916,82	410861,21	7,32	5,32	2,00
Gebouwen	147	1	09:18, 11 jun 2020	149		Polygoon	114102,59	410861,59	5,46	3,46	2,00
Gebouwen	148	1	09:18, 11 jun 2020	150		Polygoon	114099,46	410855,84	4,95	2,95	2,00
Gebouwen	149	1	09:18, 11 jun 2020	151	industriefunctie	Polygoon	114019,58	410885,93	7,26	5,26	2,00
Gebouwen	150	1	09:18, 11 jun 2020	152	woonfunctie	Polygoon	114047,82	410898,53	7,48	5,48	2,00
Gebouwen	151	1	09:18, 11 jun 2020	153	woonfunctie	Polygoon	114081,68	410909,35	8,06	6,06	2,00
Gebouwen	152	1	09:18, 11 jun 2020	155		Polygoon	113817,88	410900,40	4,84	2,84	2,00
Gebouwen	153	1	09:18, 11 jun 2020	156	woonfunctie	Polygoon	114082,69	410914,75	6,70	4,70	2,00
Gebouwen	154	1	09:18, 11 jun 2020	157		Polygoon	114071,04	410923,18	6,27	4,27	2,00
Gebouwen	155	1	09:18, 11 jun 2020	158		Polygoon	114063,31	410910,53	5,48	3,48	2,00
Gebouwen	156	1	09:18, 11 jun 2020	159	overige gebruiksfunctie	Polygoon	113815,80	410954,14	5,06	3,06	2,00
Gebouwen	157	1	09:18, 11 jun 2020	160		Polygoon	113830,22	410972,15	8,14	6,14	2,00
Gebouwen	158	1	09:18, 11 jun 2020	163		Polygoon	113981,64	410807,56	5,56	3,56	2,00
Gebouwen	159	1	09:18, 11 jun 2020	164		Polygoon	113859,24	410855,80	8,49	6,49	2,00
Gebouwen	160	1	09:18, 11 jun 2020	165	industriefunctie	Polygoon	114025,42	410801,92	7,55	5,55	2,00
Gebouwen	161	1	09:18, 11 jun 2020	166		Polygoon	114128,08	410761,89	5,04	3,04	2,00
Gebouwen	162	1	09:18, 11 jun 2020	168		Polygoon	114074,71	410796,31	1,93	-0,07	2,00
Gebouwen	163	1	09:18, 11 jun 2020	169		Polygoon	114070,56	410751,06	4,63	2,63	2,00
Gebouwen	164	1	09:18, 11 jun 2020	154		Polygoon	113995,15	410900,50	5,50	3,50	2,00
Gebouwen	165	1	09:18, 11 jun 2020	161		Polygoon	113990,04	410915,34	5,22	3,22	2,00
Gebouwen	166	1	09:18, 11 jun 2020	162		Polygoon	113995,77	410868,07	8,20	6,20	2,00
Gebouwen	167	1	09:18, 11 jun 2020	167	woonfunctie	Polygoon	113965,52	410841,49	7,93	5,93	2,00
Gebouwen	169	1	09:18, 11 jun 2020	20	woonfunctie	Polygoon	114121,82	410691,47	5,21	3,21	2,00
Gebouwen	292	1	10:00, 11 jun 2020	Woning	Gewenste woning (vrijstaand)	Polygoon	113963,25	410812,42	7,24	5,24	2,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Functie	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend
Gebouwen	Absoluut	4	16,81	17,35	3,63	4,76				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	35,71	59,75	0,10	6,91				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	16	78,86	190,09	0,28	12,34				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	17,58	16,65	2,76	6,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	55,68	142,10	1,48	8,63				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	54,63	163,20	8,83	18,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	27,63	42,32	4,59	9,23				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	15,71	14,48	2,95	4,90				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	94,30	538,92	5,00	22,81				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	52,37	160,00	2,20	14,55				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	11	42,79	94,34	0,97	9,03				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	13,61	11,40	2,98	3,82				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	15	121,43	491,61	1,38	15,24				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	33,25	67,81	0,29	7,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	9	33,75	66,04	0,58	7,08				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	29,70	49,36	5,02	9,83				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	29,69	44,91	4,23	10,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	39,22	83,89	2,85	10,30				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	128,66	684,35	0,12	47,42				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	16	110,29	513,16	0,71	27,78				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	28,24	48,04	5,72	8,48				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	13,76	11,81	3,28	3,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	6	60,84	187,96	2,05	20,96				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	10	83,00	364,17	1,87	25,61				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	12	108,02	401,54	2,12	21,10				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	5	77,40	370,84	5,87	21,20				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	13	77,96	188,68	0,24	13,15				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	7	54,22	158,96	2,84	15,59				0	0	0	0 dB	False
Gebouwen	Absoluut	4	40,12	97,59	8,28	11,79				0	0	0	0 dB	False

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten
Bodemgebieden	175	2	09:59, 11 jun 2020	bdc617b09-	G1719.2949f84d267477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113794,96	410938,20	108
Bodemgebieden	176	2	09:59, 11 jun 2020	ba235477b-	G1719.2949f84d5a2c77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113861,22	410948,69	89
Bodemgebieden	179	2	09:59, 11 jun 2020	be9930dee-	G1719.2949f84cf677d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113917,19	411001,03	19
Bodemgebieden	180	2	09:59, 11 jun 2020	bb9a7213a-	G1719.2949f84ca82477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113924,32	410790,60	31
Bodemgebieden	181	2	09:59, 11 jun 2020	b7601019c-	G1719.2949f84cb09f77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113885,64	410750,45	25
Bodemgebieden	182	2	09:59, 11 jun 2020	b6f71b9b1-	G1719.2949f84cb0a077d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113887,65	410745,30	9
Bodemgebieden	183	2	09:59, 11 jun 2020	b588e3411-	G1719.2949f84cb9e077d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113830,56	410696,23	40
Bodemgebieden	184	2	09:59, 11 jun 2020	bd95ce236-	G1719.2949f84cdcab77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113924,86	410797,53	68
Bodemgebieden	185	2	09:59, 11 jun 2020	bb552fcf0-	G1719.2949f84d250977d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113845,87	410784,29	41
Bodemgebieden	186	2	09:59, 11 jun 2020	bd2e5f761-	G1719.2949f84d506e77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113863,72	410773,12	13
Bodemgebieden	187	2	09:59, 11 jun 2020	b7fd04d0e-	G1719.2949f84d638277d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113886,59	410751,88	7
Bodemgebieden	188	2	09:59, 11 jun 2020	bbeae4fe7-	G1719.2949f84d646677d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113826,64	410725,81	43
Bodemgebieden	189	2	09:59, 11 jun 2020	bee744fa1-	G1719.80a9a11cd8560adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113935,14	410802,48	7
Bodemgebieden	190	2	09:59, 11 jun 2020	ba59ebca7-	G1719.80a9a11cdadb0adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113881,98	410750,18	31
Bodemgebieden	191	2	09:59, 11 jun 2020	b25bc4373-	G1719.80a9a11cdb920adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113925,96	410798,90	15
Bodemgebieden	192	2	09:59, 11 jun 2020	b123c702a-	G1719.80a9a11cdc390adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113853,84	410715,99	4
Bodemgebieden	193	2	09:59, 11 jun 2020	bd46a5e3c-	G1719.80a9a11cde570adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113927,43	410799,77	50
Bodemgebieden	194	2	09:59, 11 jun 2020	ba2fdff32-	G1719.80a9a11ce02f0adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113872,42	410735,52	4
Bodemgebieden	195	2	09:59, 11 jun 2020	b0a2a0311-	G1719.80a9a11ce3680adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113861,35	410774,41	61
Bodemgebieden	197	2	09:59, 11 jun 2020	b614cd032-	G1719.2949f84cafb377d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113887,27	410740,39	53
Bodemgebieden	198	2	09:59, 11 jun 2020	bc6f7ca0b-	G1719.2949f84cafb377d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113920,07	410700,23	55
Bodemgebieden	202	2	09:59, 11 jun 2020	b1dc35d3b-	G1719.2949f84cf88877d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113911,78	410699,82	5
Bodemgebieden	204	2	09:59, 11 jun 2020	bd567f046-	G1719.2949f84d5b6477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113940,98	410674,73	38
Bodemgebieden	205	2	09:59, 11 jun 2020	b4fa6bf1a-	G1719.80a9a11cdb2f0adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113889,68	410737,45	77
Bodemgebieden	206	2	09:59, 11 jun 2020	b472bf4ec-	G1719.80a9a11cdb2f0adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113886,44	410733,64	78
Bodemgebieden	207	2	09:59, 11 jun 2020	bc1ed5d2-	G1719.9e6191ca3a606adde05332a1e90a7317	Polygoon	113898,36	410719,00	4
Bodemgebieden	208	2	09:59, 11 jun 2020	b465131d2-	G1719.2949f84cb9df77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113822,85	410695,91	24
Bodemgebieden	210	2	09:59, 11 jun 2020	b97b92862-	G1719.2949f84cb0a177d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113963,87	410826,41	24
Bodemgebieden	211	2	09:59, 11 jun 2020	b770dee68-	G1719.2949f84cd27477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113974,31	410831,97	6
Bodemgebieden	212	2	09:59, 11 jun 2020	bda3b995b-	G1719.2949f84d070f77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113945,02	410819,16	52
Bodemgebieden	213	2	09:59, 11 jun 2020	b708e00d6-	G1719.2949f84d0a2177d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113927,78	410787,22	69
Bodemgebieden	214	2	09:59, 11 jun 2020	b24b29983-	G1719.2949f84d662d77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113943,61	410818,62	9
Bodemgebieden	215	2	09:59, 11 jun 2020	bd6139cda-	G1719.2949f84d662e77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113920,93	410812,91	4
Bodemgebieden	216	2	09:59, 11 jun 2020	b7ae01bea-	G1719.80a9a11ce47c0adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113981,65	410835,80	7
Bodemgebieden	217	2	09:59, 11 jun 2020	ba9aefac4-	G1719.80a9a11ce54f0adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113970,68	410831,76	5

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
Bodemgebieden	221,27	242,29	0,07	35,54	0,00
Bodemgebieden	114,75	66,86	0,04	55,52	0,00
Bodemgebieden	232,79	114,21	0,15	41,94	0,00
Bodemgebieden	131,78	344,38	0,11	35,57	0,00
Bodemgebieden	111,62	59,76	0,11	34,81	0,00
Bodemgebieden	120,63	124,88	0,12	45,91	0,00
Bodemgebieden	145,35	109,56	0,12	28,50	0,00
Bodemgebieden	146,25	142,71	0,03	39,00	0,00
Bodemgebieden	116,77	135,34	0,10	32,33	0,00
Bodemgebieden	60,94	47,03	0,19	19,21	0,00
Bodemgebieden	89,28	63,48	1,44	35,57	0,00
Bodemgebieden	159,92	353,10	0,01	46,34	0,00
Bodemgebieden	35,56	29,40	0,08	8,42	0,00
Bodemgebieden	66,17	34,87	0,05	24,09	0,00
Bodemgebieden	36,78	32,49	0,56	5,24	0,00
Bodemgebieden	57,23	48,07	2,65	27,86	0,00
Bodemgebieden	38,06	47,89	0,03	7,41	0,00
Bodemgebieden	42,15	37,97	2,85	20,23	0,00
Bodemgebieden	118,01	256,34	0,32	19,21	0,00
Bodemgebieden	170,26	170,52	0,16	39,96	0,00
Bodemgebieden	171,67	167,19	0,16	39,96	0,00
Bodemgebieden	66,45	53,52	1,70	31,48	0,00
Bodemgebieden	168,87	396,93	0,07	46,29	0,00
Bodemgebieden	65,55	165,23	0,05	5,22	0,00
Bodemgebieden	65,55	165,23	0,05	5,22	0,00
Bodemgebieden	36,46	31,15	1,84	16,37	0,00
Bodemgebieden	85,31	73,29	0,16	30,14	0,00
Bodemgebieden	135,51	305,85	0,56	20,41	0,00
Bodemgebieden	15,26	8,51	0,70	6,82	0,00
Bodemgebieden	291,61	751,91	0,15	49,73	0,00
Bodemgebieden	329,46	333,44	0,09	49,73	0,00
Bodemgebieden	17,01	12,25	0,56	3,96	0,00
Bodemgebieden	12,30	7,37	1,60	4,80	0,00
Bodemgebieden	13,20	6,50	0,59	4,95	0,00
Bodemgebieden	9,47	4,63	0,70	3,59	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten
Bodemgebieden	218	2	09:59, 11 jun 2020	bbb8ac5bf-	G1719.9e6191ca3a3d6adde05332a1e90a7317	Polygoon	113934,37	410674,77	4
Bodemgebieden	220	2	09:59, 11 jun 2020	bb4702546-	G1719.9e6191ca3b4f6adde05332a1e90a7317	Polygoon	113898,32	410716,16	5
Bodemgebieden	222	2	09:59, 11 jun 2020	bf8d57086-	G1719.2949f84cc60277d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113968,26	410828,82	6
Bodemgebieden	223	2	09:59, 11 jun 2020	bd01f1671-	G1719.2949f84cd27477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113968,37	410830,61	6
Bodemgebieden	224	2	09:59, 11 jun 2020	b49d4607f-	G1719.2949f84d0a2177d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113926,85	410788,08	73
Bodemgebieden	225	2	09:59, 11 jun 2020	b8a591153-	G1719.2949f84d4d2677d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114106,11	410725,05	82
Bodemgebieden	226	2	09:59, 11 jun 2020	b36163d19-	G1719.2949f84d4d2777d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114058,22	410693,20	69
Bodemgebieden	227	2	09:59, 11 jun 2020	b1e4948ae-	G1719.2949f84d5b6077d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113986,04	410838,09	6
Bodemgebieden	228	2	09:59, 11 jun 2020	bc3817b60-	G1719.2949f84cb0a177d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113920,37	410810,92	24
Bodemgebieden	229	2	09:59, 11 jun 2020	bd7e7cb59-	G1719.2949f84d070f77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113929,32	410796,30	58
Bodemgebieden	230	2	09:59, 11 jun 2020	b5b0f426f-	G1719.2949f84d4c0777d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114020,11	410687,32	51
Bodemgebieden	231	2	09:59, 11 jun 2020	b91b5bf62-	G1719.2949f84cafbb77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113947,33	410684,38	4
Bodemgebieden	232	2	09:59, 11 jun 2020	ba1eee170-	G1719.2949f84d662d77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113943,61	410818,62	5
Bodemgebieden	233	2	09:59, 11 jun 2020	b630eff84-	G1719.2949f84d662e77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113920,37	410810,92	4
Bodemgebieden	234	2	09:59, 11 jun 2020	b3f81165d-	G1719.2949f84d0bb277d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113944,61	410684,08	42
Bodemgebieden	236	2	09:59, 11 jun 2020	b0b1b9297-	G1719.2949f84cafbb377d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113931,85	410692,42	40
Bodemgebieden	237	2	09:59, 11 jun 2020	b28af18e1-	G1719.2949f84cb09f77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113888,30	410753,69	8
Bodemgebieden	238	2	09:59, 11 jun 2020	bbcff21f3-	G1719.2949f84cb0a077d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113929,22	410785,88	7
Bodemgebieden	239	2	09:59, 11 jun 2020	b15db78af-	G1719.2949f84cb14277d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113796,94	410965,21	13
Bodemgebieden	240	2	09:59, 11 jun 2020	b249b21d1-	G1719.2949f84cb9df77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113819,89	410686,44	8
Bodemgebieden	241	2	09:59, 11 jun 2020	bee259ab7-	G1719.2949f84cb9e077d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113835,06	410759,36	53
Bodemgebieden	243	2	09:59, 11 jun 2020	b3ff1db7a-	G1719.2949f84cd95f77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113882,94	410800,18	8
Bodemgebieden	245	2	09:59, 11 jun 2020	bdc2bce6-	G1719.2949f84cdcab77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113917,87	410798,24	72
Bodemgebieden	247	2	09:59, 11 jun 2020	b19c13296-	G1719.2949f84cf62977d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113802,23	410937,23	15
Bodemgebieden	248	2	09:59, 11 jun 2020	b7f0037fe-	G1719.2949f84d15eb77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113812,46	410833,33	58
Bodemgebieden	249	2	09:59, 11 jun 2020	b482247ae-	G1719.2949f84d1cc277d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113811,47	410786,19	42
Bodemgebieden	250	2	09:59, 11 jun 2020	baf50078c-	G1719.2949f84d1faa77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113812,46	410833,33	4
Bodemgebieden	251	2	09:59, 11 jun 2020	b13bbe687-	G1719.2949f84d250977d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113854,48	410780,58	45
Bodemgebieden	252	2	09:59, 11 jun 2020	b4aacc2bd-	G1719.2949f84d4bfa77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113803,48	410924,21	4
Bodemgebieden	255	2	09:59, 11 jun 2020	b99b83e3e-	G1719.2949f84d638277d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113888,30	410753,69	6
Bodemgebieden	256	2	09:59, 11 jun 2020	b0f931deb-	G1719.2949f84ca82477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113912,75	410779,52	39
Bodemgebieden	258	2	09:59, 11 jun 2020	b06205e9a-	G1719.2949f84d201e77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113829,69	410759,58	6
Bodemgebieden	259	2	09:59, 11 jun 2020	bed0d1b71-	G1719.2949f84d506e77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113864,29	410787,61	28
Bodemgebieden	260	2	09:59, 11 jun 2020	baaa57d0b-	G1719.2949f84d57dd77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113804,52	410976,17	7
Bodemgebieden	261	2	09:59, 11 jun 2020	bd4d233b0-	G1719.2949f84d646677d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113821,60	410686,08	43

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
Bodemgebieden	9,61	5,36	1,78	3,19	0,00
Bodemgebieden	35,30	27,98	1,72	15,88	0,00
Bodemgebieden	14,54	9,03	1,30	4,64	0,00
Bodemgebieden	15,26	8,51	0,70	6,82	0,00
Bodemgebieden	327,25	338,05	0,21	49,73	0,00
Bodemgebieden	357,64	343,57	0,21	69,92	0,00
Bodemgebieden	352,34	397,18	0,07	72,58	0,00
Bodemgebieden	14,24	6,24	0,44	6,50	0,00
Bodemgebieden	135,51	305,85	0,56	20,41	0,00
Bodemgebieden	303,79	771,98	0,18	49,73	0,00
Bodemgebieden	341,99	845,20	0,21	72,58	0,00
Bodemgebieden	15,64	13,88	2,71	5,10	0,00
Bodemgebieden	11,73	7,42	0,56	3,96	0,00
Bodemgebieden	13,70	8,54	1,60	5,54	0,00
Bodemgebieden	35,36	50,58	0,19	11,74	0,00
Bodemgebieden	173,16	167,91	0,16	39,96	0,00
Bodemgebieden	19,35	16,66	0,44	5,45	0,00
Bodemgebieden	122,64	179,31	0,39	56,38	0,00
Bodemgebieden	33,51	48,40	1,13	6,89	0,00
Bodemgebieden	83,39	61,49	0,29	40,05	0,00
Bodemgebieden	263,03	167,87	0,16	62,74	0,00
Bodemgebieden	17,04	12,73	0,66	6,96	0,00
Bodemgebieden	144,35	152,52	0,08	39,99	0,00
Bodemgebieden	39,48	65,78	0,58	8,51	0,00
Bodemgebieden	327,52	531,33	0,48	88,89	0,00
Bodemgebieden	120,54	200,40	0,21	26,50	0,00
Bodemgebieden	17,86	19,89	4,18	4,74	0,00
Bodemgebieden	114,55	206,46	0,25	32,33	0,00
Bodemgebieden	162,64	194,32	4,21	80,50	0,00
Bodemgebieden	75,55	85,25	0,44	35,57	0,00
Bodemgebieden	138,26	325,83	0,20	56,38	0,00
Bodemgebieden	51,91	46,22	1,45	22,36	0,00
Bodemgebieden	100,37	98,26	0,06	26,77	0,00
Bodemgebieden	25,65	30,23	0,02	6,75	0,00
Bodemgebieden	167,63	370,61	0,16	46,34	0,00

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten
Bodemgebieden	264	2	09:59, 11 jun 2020	b1f6defbb-	G1719.2949f84ca83c77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114104,15	410728,77	80
Bodemgebieden	265	2	09:59, 11 jun 2020	b09d5dc80-	G1719.2949f84ce94977d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114124,76	410723,63	63
Bodemgebieden	266	2	09:59, 11 jun 2020	b403f9933-	G1719.2949f84d241377d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114118,70	410716,05	68
Bodemgebieden	267	2	09:59, 11 jun 2020	bc8a61a2e-	G1719.2949f84d241477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114107,85	410725,63	13
Bodemgebieden	268	2	09:59, 11 jun 2020	b45078188-	G1719.2949f84d662b77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114073,61	410884,14	12
Bodemgebieden	269	2	09:59, 11 jun 2020	b00f670a0-	G1719.2949f84ca83c77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114106,11	410725,05	78
Bodemgebieden	270	2	09:59, 11 jun 2020	b55895162-	G1719.2949f84d0b1477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114032,86	410864,20	5
Bodemgebieden	271	2	09:59, 11 jun 2020	b988f3844-	G1719.2949f84d662c77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114010,16	410850,68	7
Bodemgebieden	272	2	09:59, 11 jun 2020	b9930971b-	G1719.2949f84d5b6a77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114056,53	410868,74	104
Bodemgebieden	273	2	09:59, 11 jun 2020	ba4f8cb55-	G1719.2949f84d6dec77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	114067,31	410679,66	5
Bodemgebieden	275	2	09:59, 11 jun 2020	bd2f23cc8-	G1719.2949f84cddb477d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113787,04	410778,77	83
Bodemgebieden	276	2	09:59, 11 jun 2020	b16b82cdb-	G1719.2949f84d025377d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113790,19	410774,19	35
Bodemgebieden	277	2	09:59, 11 jun 2020	bac0b1380-	G1719.2949f84d233d77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113820,38	410682,96	47
Bodemgebieden	278	2	09:59, 11 jun 2020	bd8943419-	G1719.80a9a11ce3a70adce05332a1e90a7adc	Polygoon	113824,13	410679,68	3
Bodemgebieden	279	2	09:59, 11 jun 2020	b7e3d0479-	G1719.2949f84ca7b077d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113825,97	410679,21	6
Bodemgebieden	280	2	09:59, 11 jun 2020	b5e86ce62-	G1719.2949f84d234877d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113823,98	410679,53	14
Bodemgebieden	281	2	09:59, 11 jun 2020	be9c770c4-	G1719.2949f84ceccce77d1e05332a1e90a57ea	Polygoon	113933,55	410670,73	24

Itemeigenschappen en invoergegevens

Model: v01
 versie v01 van Rozenbloemstraat 74 Made - Rozenbloemstraat 74 Made
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	Bf
Bodemgebieden	317,23	371,11	0,04	139,70	0,00
Bodemgebieden	344,36	473,01	0,08	137,09	0,00
Bodemgebieden	45,30	136,78	0,05	7,23	0,00
Bodemgebieden	294,84	915,80	0,17	139,70	0,00
Bodemgebieden	15,16	10,83	0,08	4,84	0,00
Bodemgebieden	317,23	371,11	0,17	139,70	0,00
Bodemgebieden	56,13	47,82	1,90	25,25	0,00
Bodemgebieden	14,45	8,94	0,36	5,98	0,00
Bodemgebieden	91,06	274,59	0,08	6,51	0,00
Bodemgebieden	41,54	81,07	3,54	15,82	0,00
Bodemgebieden	293,52	753,72	0,07	39,99	0,00
Bodemgebieden	127,64	124,17	0,49	21,68	0,00
Bodemgebieden	189,80	430,02	0,21	75,34	0,00
Bodemgebieden	4,86	1,08	1,38	1,86	0,00
Bodemgebieden	162,12	119,28	1,16	78,44	0,00
Bodemgebieden	160,88	130,83	0,37	75,56	0,00
Bodemgebieden	174,63	131,64	0,37	82,11	0,00

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: v01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Bodemgebieden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/uur wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koekoekweg 60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten Koekoekweg

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Koekoekweg 60
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Voorgevel	113968,53	410815,28	1,50	18,6	16,4	7,7	19,0
Tp01_B	Voorgevel	113968,53	410815,28	4,50	22,1	19,9	11,3	22,5
Tp01_C	Voorgevel	113968,53	410815,28	7,50	24,5	22,4	13,8	24,9
Tp02_A	Zijgevel	113965,06	410808,69	1,50	17,7	15,5	6,8	18,0
Tp02_B	Zijgevel	113965,06	410808,69	4,50	18,8	16,7	8,0	19,2
Tp02_C	Zijgevel	113965,06	410808,69	7,50	23,2	21,1	12,5	23,6
Tp03_A	Achtergevel	113972,61	410807,83	1,50	5,2	3,0	-5,7	5,6
Tp03_B	Achtergevel	113972,61	410807,83	4,50	--	--	--	--
Tp03_C	Achtergevel	113972,61	410807,83	7,50	--	--	--	--
Tp04_A	Zijgevel	113975,68	410814,22	1,50	15,7	13,5	4,8	16,1
Tp04_B	Zijgevel	113975,68	410814,22	4,50	21,1	19,0	10,4	21,5
Tp04_C	Zijgevel	113975,68	410814,22	7,50	20,0	17,9	9,4	20,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: v01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Wegen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
Tp01_A	Voorgevel	113968,53	410815,28	1,50	56,0	50,3	47,2	56,3
Tp01_B	Voorgevel	113968,53	410815,28	4,50	56,1	50,4	47,3	56,4
Tp01_C	Voorgevel	113968,53	410815,28	7,50	55,6	49,9	46,8	55,9
Tp02_A	Zijgevel	113965,06	410808,69	1,50	51,5	45,9	42,8	51,9
Tp02_B	Zijgevel	113965,06	410808,69	4,50	52,1	46,4	43,3	52,4
Tp02_C	Zijgevel	113965,06	410808,69	7,50	52,1	46,4	43,3	52,4
Tp03_A	Achtergevel	113972,61	410807,83	1,50	36,9	31,2	28,1	37,2
Tp03_B	Achtergevel	113972,61	410807,83	4,50	38,7	33,0	29,9	39,0
Tp03_C	Achtergevel	113972,61	410807,83	7,50	40,3	34,6	31,5	40,7
Tp04_A	Zijgevel	113975,68	410814,22	1,50	50,7	45,1	42,0	51,1
Tp04_B	Zijgevel	113975,68	410814,22	4,50	51,3	45,7	42,6	51,7
Tp04_C	Zijgevel	113975,68	410814,22	7,50	50,7	45,0	41,9	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten Cumulatief (maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
Model: v01
LAeq bij Bron voor toetspunt: Tp01_B - Voorgevel
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Tp01_B	Voorgevel	113968,53	410815,28	4,50	56,1	50,4	47,3	56,4	
Rozenbloem	Rozenbloemstraat 30	114069,03	410872,54	0,00	55,8	50,1	47,0	56,2	
Boerenhoek	Boerenhoekstraat 30	113926,18	410798,81	0,00	43,1	37,4	34,3	43,4	
Wilhelmina	Wilhelminastraat 30	113855,70	410789,26	0,00	34,1	28,5	25,4	34,5	
Stationstr	Stationstraat 30	114069,65	410871,84	0,00	29,6	23,9	20,8	30,0	
Koekoek01	Koekoekweg 60	113810,95	410832,73	0,00	27,1	24,9	16,3	27,5	
Koekoek02	Koekoekweg 30	113819,37	410787,30	0,00	22,1	19,7	10,7	22,3	
Emmaweg	Emmaweg 30	114108,75	410718,44	0,00	19,3	13,6	10,6	19,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen