



Cauberg-Huygen

Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON

T +31 (0)88-5152505
E eindhoven.ch@dpa.nl
www.dpa.nl/cauberg-huygen

K.v.K 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

**Nieuwbouw patiowoningen aan de Hoefstraat te Heesch;
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï**

Datum 25 juni 2018
Referentie 04468-42090-02

Referentie 04468-42090-02
Rapporttitel Nieuwbouw patiowoningen aan de Hoefstraat te Heesch;
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Datum 25 juni 2018

Opdrachtgever Gemeente Bernheze
De Misse 6
5384 BZ HEESCH
De heer C. van Nuland

Behandeld door De heer ing. T.H.A.M. Taris
De heer ir. S. Prüst
DPA Cauberg-Huygen B.V.
Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON

Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Wet geluidhinder en gemeentelijk geluidbeleid	5
2.1	Wet geluidhinder	5
2.2	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	5
2.3	Dove gevels	5
2.4	Wegverkeerslawaaï	5
2.5	Cumulatie geluidbronnen	6
2.6	Gemeentelijk geluidbeleid	6
3	Uitgangspunten onderzoek	7
3.1	Tekeningen en planinformatie	7
3.2	Wegverkeersgegevens	7
4	Rekenmethoden geluidbelastingen	8
4.1	Wegverkeerslawaaï	8
4.2	Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel	8
5	Berekeningsresultaten	9
5.1	Rekenresultaten Rijksweg A59	9
5.2	Rekenresultaten Graafsebaan	9
5.3	Rekenresultaten 30 km/u wegen	10
5.4	Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï	11
6	Samenvatting en conclusies	12

Figuren

Figuur I	Tekeningen
Figuur II	Overzicht rekenmodel
Figuur II-1	Overzicht wegverkeersmodel
Figuur II-2/II-3	Overzicht wegverkeersmodel: gebouwen en wegen
Figuur II-4	Overzicht wegverkeersmodel: bodemgebieden en hoogtelijnen
Figuur II-5	Overzicht waarneempunten

Bijlagen


Bijlage I	Verkeergegevens
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage III	Rekenresultaten
Bijlage III-1	Rekenresultaten Rijksweg A59
Bijlage III-2	Rekenresultaten de Graafsebaan
Bijlage III-3	Rekenresultaten 30 km/u wegen
Bijlage III-4	Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Bernheze, namens Bureau Verkuylen, is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van de nieuwbouw van vier patiowoningen aan de Hoefstraat te Heesch.

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone van de Rijksweg A59 en binnen de zone van de Graafsebaan. Om die reden is voor de planlocatie een akoestisch onderzoek verricht.

De omliggende 30 km/u wegen (niet-gezoneerd volgens de Wet geluidhinder) zijn eveneens meegenomen in het akoestisch onderzoek ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Hierbij gaat het met name om de Kampstraat, de Hoefstraat, de Acacialaan en de Lindelaan. De locatie is niet gelegen binnen de zone van een spoorweg of gezoneerd industrieterrein. In figuur 1.1 is de situatie van de planlocatie gepresenteerd.



Figuur 1.1: Situatie planlocatie (blauwe vlak)

De doelstelling van het geluidonderzoek is het vaststellen en het beoordelen van de geluidbelastingen ter hoogte van de planlocatie. Onderzocht is of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, vervolgens of bij uitwerking hogere grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen moeten worden toegepast.

In deze rapportage zullen eerst de aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op dit plan van toepassing zijn, aan bod komen. Vervolgens zullen de berekeningen en de toetsing van de geluidbelastingen worden beschreven.

2 Wet geluidhinder en gemeentelijk geluidbeleid

2.1 Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder (Stb. 2017 157), zoals deze geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017, 131).

Er worden nieuwe geluidgevoelige bestemmingen (woningen) mogelijk gemaakt.

2.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaaï, spoorweglawaaï en industrielawaaï twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B & W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B & W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels).

2.3 Dove gevels

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn:

- gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A);
- gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn:
 - een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m²;
 - een raam in een hal van een woning;
 - een nooduitgang.

2.4 Wegverkeerslawaaï

Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		Zonebreedte [m]
Stedelijk	Buitenstedelijk	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom. Bij de beoordeling van de geluidsbelasting vanwege een autosnelweg op een woning wordt altijd de normering voor buitenstedelijk gebied gehanteerd, ook al ligt de woning binnen de bebouwde kom. In het kader van de Wet geluidhinder is de planlocatie gelegen binnen de geluidzone van:

- De Rijksweg A59 heeft ter hoogte van de planlocatie 4 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 400 m zodat de planlocatie binnen deze zone is gelegen.
- De Graafsebaan heeft ter hoogte van de planlocatie 2 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 200 m zodat de planlocatie binnen deze zone is gelegen.

De overige wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en eventueel ten behoeve van de bouwvergunning) is het desalniettemin noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk te maken.

Grenswaarden geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer

De voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaaï bedraagt 48 dB en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde 63 dB (stedelijke situatie).

2.5 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

2.6 Gemeentelijk geluidbeleid

Op het moment van schrijven beschikt de gemeente Bernheze niet over een gemeentelijk geluidbeleid.

3 Uitgangspunten onderzoek

3.1 Tekeningen en planinformatie

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de plattegrond-tekeningen van de nieuw te realiseren woningen, opgesteld door Schadewijk Landmeten B.V. gedateerd 12 juni 2018, ons geleverd door de opdrachtgever (zie bijgevoegde figuur I). Daarnaast zijn de overige parameters (hoogte, bodemgesteldheid et cetera) middels Google Earth geïnterpreteerd.

3.2 Wegverkeersgegevens

Rijksweg A59

De verkeers- en weggegevens van de Rijksweg A59 zijn conform het geluidregister van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (versie 18 juni 2018). De verkeersintensiteiten in het geluidregister voor dit rijkswegtracé gelden voor het peiljaar 2008, om die reden geldt een plafondcorrectiewaarde (toeslagcorrectie op de geluidbelastingen) van 1,5 dB. De gegevens zijn te omvangrijk om helder in dit rapport volledig te presenteren.

Stedelijke wegen

De verkeersgegevens van de omliggende stedelijke wegen zijn aangeleverd door de gemeente Bernheze. Aangereikt zijn de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030, afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente. Verder is door de gemeente aangegeven dat zij niet over verkeersstellingen van de omliggende wegen beschikken (voertuigverdelingen, uurintensiteiten).

Voor de stedelijke wegen is gebruik gemaakt van de standaard voertuigverdelingen volgens de verkeersmilieukaart van de gemeente Tilburg. Hiertoe zijn de Kampstraat, de Hoefstraat, de Acacialaan en De Lindelaan beschouwd. De Graafsebaan is beschouwd als een 'hoofdweg'. De standaard voertuigverdelingen zijn opgenomen in bijlage I.

Verder zijn de volgende wegdektypen en rijsnelheden van toepassing:

- De Graafsebaan is voorzien van standaard asfalt en de rijsnelheid bedraagt 50 km/u.
- overige 30 km/uur wegen zijn voorzien van elementenverharding in keperverband, 30 km/u.

Een compleet overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in bijlage I.

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaaai

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het RMG2012. Bij de berekeningen worden de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaaarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log \left(\frac{12 * 10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4 * 10^{\left(\frac{L_{avond}+5}{10}\right)} + 8 * 10^{\left(\frac{L_{nacht}+10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Op de berekende geluidbelastingen van wegverkeer mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4, lid 1 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur. Voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur, zoals hier de rijksweg A59, gelden tot 1 juli 2018 de volgende waarden voor de aftrek in het RMG2012:

- Voor een geluidbelasting van 56 dB, zonder de aftrek, geldt een aftrekwaarde van 3 dB. De geluidbelasting na aftrek bedraagt dus 53 dB (was 54 dB).
- Voor een geluidbelasting van 57 dB, zonder de aftrek, geldt een aftrekwaarde van 4 dB. De geluidbelasting na aftrek bedraagt dus 53 dB (was 55 dB).
- Voor alle overige geluidbelastingwaarden blijft een aftrek van 2 dB gelden.

Conform het vigerende rekenvoorschrift, artikel 3.4, lid 2, bedraagt vanaf 1 juli 2018 de aftrekwaarde 2 dB voor alle geluidbelastingen vanwege wegen met een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur. De datum van 1 juli 2018 houdt verband met de eerdere verwachting dat de nieuwe Omgevingswet op deze datum in werking zou treden. De inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is echter uitgesteld, om die reden zal vóór 1 juli 2018 de datum van 1 juli 2018 in het RMG2012 worden gewijzigd in "tot van kracht worden van de Omgevingswet" of komen te vervallen.

De berekeningen van het wegverkeerslawaaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu v.4.30 van DGMR. In bijlage II zijn de belangrijkste gegevens van het geluidinvoermodeel opgenomen, bijgevoegde figuur II toont een overzicht van het vervaardigde rekenmodel.

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:


- Bodemfactor algemeen: 0,0 (akoestisch harde bodem, bv. verhardingen).
- Bodemfactor gedefinieerde bodemgebieden: 1,0 (akoestisch zachte bodem, bv. grasvelden) en 0,5 (bij (D)ZOAB conform RMG2012).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

5 Berekeningsresultaten

De berekeningsresultaten dienen per geluidbron (per weg) beschouwd te worden, omdat toetsing aan de Wet geluidhinder per geluidbron dient plaats te vinden. Alle gepresenteerde geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaaï zijn inclusief de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. In bijgevoegde figuur II-5 is een overzicht opgenomen van de waarneempunten. Omdat de exacte locatie van de nieuwe woningen op dit moment niet vaststaat wordt er gerekend op een raster waar de te realiseren bebouwing zeker binnen valt.

5.1 Rekenresultaten Rijksweg A59


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de A59 bedraagt maximaal 47 dB L_{den} . Er wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bijlage III-1 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In figuur 5.1 zijn de geluidbelastingen weergegeven.



Figuur 5.1: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de A59

5.2 Rekenresultaten Graafsebaan

De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Graafsebaan bedraagt maximaal 36 dB L_{den} . Er wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bijlage III-2 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In figuur 5.2 zijn de geluidbelastingen weergegeven.




Figuur 5.2: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de Graafsebaan

5.3 Rekenresultaten 30 km/u wegen

De overige wegen rondom de planlocatie zijn uitgevoerd als 30 km/uur wegen. 30 km/uur wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en eventueel ten behoeve van de bouwvergunning) is het desalniettemin noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur wegen inzichtelijk te maken. Hierbij gaat het met name om de Kampstraat, de Hoefstraat, de Acacialaan en de Lindelaan.


De geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen bedraagt maximaal 50 dB L_{den} . In bijlage III-3 zijn de geluidbelastingen opgenomen. In figuur 5.3 zijn de geluidbelastingen weergegeven.



Figuur 5.3: Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen

5.4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

De totale geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de omliggende wegen bedraagt maximaal 53 dB L_{den} (exclusief aftrek). In bijlage III-4 zijn de geluidbelastingen opgenomen, alsook in onderstaande figuur 5.4.



Figuur 5.4: Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

6 Samenvatting en conclusies

In opdracht van de gemeente Bernheze, namens Bureau Verkuylen, is door DPA Cauberg-Huygen B.V. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer ten behoeve van de nieuwbouw van vier patiowoningen aan de Hoefstraat te Heesch.

De geplande geluidgevoelige bestemmingen (woningen) betreffen een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone van de Rijksweg A59 en binnen de zone van de Graafsebaan. Om die reden is voor de planlocatie een akoestisch onderzoek verricht. De omliggende 30 km/u wegen (niet-gezoneerd volgens de Wet geluidhinder) zijn eveneens meegenomen in het akoestisch onderzoek ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het 'Reken- en meetvoorschrift geluid 2012'.

De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:

- Stedelijke situatie: voorkeursgrenswaarde 48 dB maximale ontheffingswaarde 63 dB.


Conclusies:

- Ten gevolge van wegverkeer op de Rijksweg A59 wordt overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Graafsebaan wordt ook overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
- Ten gevolge van wegverkeer op de omliggende 30 km/u wegen bedraagt de geluidbelasting maximaal 50 dB. In het kader van een goede ruimtelijke ordening vormen deze wegen geen belemmering voor het bouwplan.
- De totale geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de omliggende wegen bedraagt maximaal 53 dB L_{den} (exclusief aftrek).

DPA Cauberg-Huygen B.V.

De heer ing. T.H.A.M. Taris
Adviseur

Figuur I Tekeningen



Legenda

- 8.16
*

boom met diameter
ø40

putdeksel met hoogte

lichtmast

kolk
- raster

—

cultuursch

—

kant verharding
- kadastrale grens (dkk)

—

raster

—

cultuurscheiding

—

bomenrand

—

kant verharding

STATUS

Meting

PROJECTOMSCHRIJVING

Hoefstraat te Heesch

Inventarisatie

OPDRACHTGEVER

Gemeente Bernheze

PROJECTNUMMER

SL1803200

GET.

thvs

DATUM

12-06-2018

ACC.

thvs

VERSIE

A

SCHAAL

1:250

FORMAAT

A2

TEK. NO.

31+32+33

BLAD NO.

01

Schadewijk Landmeten B.V.

Loogkantsstraat 25 (D'n Office)

5405 AC Uden

06 53727179

info@schadewijklandmeten.nl

www.schadewijklandmeten.nl


Figuur II Overzicht rekenmodel


Figuur II-1 Overzicht wegverkeersmodel


Figuur II-2/II-3 Overzicht wegverkeersmodel: gebouwen en wegen


Figuur II-4 Overzicht wegverkeersmodel: bodemgebieden en hoogtelijnen


Figuur II-5 Overzicht waarneempunten












Bijlage I Verkeergegevens

Legend

- Bandwidths
MVT_etmaal
- 0 - 1600
 - 1600 - 3000
 - 3000 - 6000
 - 6000 - 10000
 - 10000 - 20000
 - >= 20000



Intensiteiten (mvt) etmaal; 2030 prognosejaar (afgerond op 100-tallen)

GGA-regio Noord-Oost Brabant, gemeente Bemheze

code: Mah010/06
date: 27-11-2014
Bedrijf Goudappel Coffeng BV

adviseurs
mobiliteit
**Goudappel
Coffeng**

VerkeersMilieuKaart gemeente Tilburg

percentages voertuigverdeling

		dag		avond		nacht	
	Cat.	uur	dag	uur	avond	uur	nacht
woon en buurtstraten	2	6,8	81,6	3,4	13,6	0,6	4,8
wijkverzamelwegen	3	6,5	78,0	4,1	16,4	0,7	5,6
aanvullende hoofdwegen	4	6,5	78,0	4,1	16,4	0,7	5,6
hoofdwegen	5	6,5	78,0	3,9	15,6	0,8	6,4
autowegen	6	6,5	78,0	3,9	15,6	0,8	6,4
autosnelwegen	7	6,7	80,4	2,9	11,6	1,0	8,0
industriewegen	9	6,8	81,6	2,8	11,2	0,9	7,2
tangenten	10	6,4	76,8	3,2	12,8	1,3	10,4

overdag	Cat.	%lichte mvt	%middelzware mvt	%zware mvt
woon en buurtstraten	2	94,5	4,5	1,0
wijkverzamelwegen	3	96,7	2,8	0,5
aanvullende hoofdwegen	4	96,7	2,8	0,5
hoofdwegen	5	93,8	3,7	2,5
autowegen	6	94,9	3,2	1,9
autosnelwegen	7	81,1	4,7	14,2
industriewegen	9	83,9	6,5	9,6
tangenten	10	84,9	8,2	7,0

’s-avonds en ’s-nachts	Cat.	%lichte mvt	%middelzware mvt	%zware mvt
woon en buurtstraten	2	94,8	4,3	0,9
wijkverzamelwegen	3	96,2	3,2	0,6
aanv. hoofdwegen	4	96,2	3,2	0,6
hoofdwegen	5	93,1	3,5	3,4
autowegen	6	92,4	3,8	3,8
autosnelwegen	7	66,3	5,7	28,0
industriewegen	9	94,0	4,0	2,0
tangenten (avond)	10	91,5	3,5	5,0

Bijlage I Verkeergegevens

Model: Wegverkeersmodel
 04470-42091 AO wegverkeerslawaaï Nieuwbouw Mgr. van den Hurklaan Heesch - 04470-42091 AO Nieuwbouw Mgr. van den Hurklaan Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
2661	59 / 153,469 / 155,870	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
4928	59 / 153,416 / 153,466	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
10572	59 / 153,469 / 155,870	15,65	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
6378	59 / 153,466 / 155,952	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
7480	59 / 152,748 / 153,416	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
11904	59 / 153,416 / 153,469	15,67	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
20579	59 / 152,739 / 152,750	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
19569	59 / 153,466 / 155,952	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
22589	59 / 153,416 / 153,469	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
32103	59 / 152,737 / 152,748	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
27632	59 / 152,149 / 152,739	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
36823	59 / 152,146 / 152,149	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
37021	59 / 152,750 / 153,416	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
35699	59 / 152,094 / 152,146	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
34957	59 / 152,077 / 152,737	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	--	115	115	115	--	100
01	Dommelstraat	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
02	Dommelstraat	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	--	50	50	50	--	50
03	Kerkweg	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
04	Kerkweg	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
06	Amelseind	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
05	Amelseind	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
07	Amelseind	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
08	Amelseind	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
09	Monseigneur van Den Hurklaan	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
10	Monseigneur van Den Hurklaan	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
11	De la Sallestraat	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
12	De la Sallestraat	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
13	De la Sallestraat	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
14	Het Dorp	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
15	Het Dorp	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30
16	Het Dorp	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	30	30	30	--	30	30	30	--	30
17	Het Dorp	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	--	30	30	30	--	30

Bijlage I Verkeergegevens

Model: Wegverkeersmodel
 04470-42091 AO wegverkeerslawaaai Nieuwbouw Mgr. van den Hurkiaan Heesch - 04470-42091 AO Nieuwbouw Mgr. van den Hurkiaan Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)
2661	100	100	--	90	90	90	--	27776,92	6,41	3,28	1,24	--	--	--	--	--	84,91	90,03	76,52	--	7,24
4928	100	100	--	90	90	90	--	26639,80	6,39	3,04	1,39	--	--	--	--	--	85,25	90,95	76,99	--	6,96
10572	100	100	--	90	90	90	--	27776,92	6,41	3,28	1,24	--	--	--	--	--	84,91	90,03	76,52	--	7,24
6378	100	100	--	90	90	90	--	26639,80	6,39	3,04	1,39	--	--	--	--	--	85,25	90,95	76,99	--	6,96
7480	100	100	--	90	90	90	--	27776,92	6,41	3,28	1,24	--	--	--	--	--	84,91	90,03	76,52	--	7,24
11904	100	100	--	90	90	90	--	27776,92	6,41	3,28	1,24	--	--	--	--	--	84,91	90,03	76,52	--	7,24
20579	100	100	--	90	90	90	--	26639,80	6,39	3,04	1,39	--	--	--	--	--	85,25	90,95	76,99	--	6,96
19569	100	100	--	90	90	90	--	26639,80	6,39	3,04	1,39	--	--	--	--	--	85,25	90,95	76,99	--	6,96
22589	100	100	--	90	90	90	--	27776,92	6,41	3,28	1,24	--	--	--	--	--	84,91	90,03	76,52	--	7,24
32103	100	100	--	90	90	90	--	27776,92	6,41	3,28	1,24	--	--	--	--	--	84,91	90,03	76,52	--	7,24
27632	100	100	--	90	90	90	--	26639,80	6,39	3,04	1,39	--	--	--	--	--	85,25	90,95	76,99	--	6,96
36823	100	100	--	90	90	90	--	21040,84	6,37	2,98	1,45	--	--	--	--	--	83,85	90,18	72,76	--	7,66
37021	100	100	--	90	90	90	--	26639,80	6,39	3,04	1,39	--	--	--	--	--	85,25	90,95	76,99	--	6,96
35699	100	100	--	90	90	90	--	21040,84	6,37	2,98	1,45	--	--	--	--	--	83,85	90,18	72,76	--	7,66
34957	100	100	--	90	90	90	--	27776,92	6,41	3,28	1,24	--	--	--	--	--	84,91	90,03	76,52	--	7,24
01	50	50	--	50	50	50	--	1500,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
02	50	50	--	50	50	50	--	1100,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
03	30	30	--	30	30	30	--	1100,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
04	30	30	--	30	30	30	--	1400,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
06	30	30	--	30	30	30	--	1000,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
05	30	30	--	30	30	30	--	1000,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
07	30	30	--	30	30	30	--	1400,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
08	30	30	--	30	30	30	--	1400,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
09	30	30	--	30	30	30	--	1000,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
10	30	30	--	30	30	30	--	1400,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
11	30	30	--	30	30	30	--	1200,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
12	30	30	--	30	30	30	--	700,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
13	30	30	--	30	30	30	--	800,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	--	--	96,70	96,20	96,20	--	2,80
14	30	30	--	30	30	30	--	4500,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	93,80	93,10	93,10	--	3,70
15	30	30	--	30	30	30	--	4500,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	93,80	93,10	93,10	--	3,70
16	30	30	--	30	30	30	--	4000,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	93,80	93,10	93,10	--	3,70
17	30	30	--	30	30	30	--	4000,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	--	--	93,80	93,10	93,10	--	3,70

Bijlage I Verkeergegevens

Model: Wegverkeersmodel
 04470-42091 AO wegverkeerslawaaï Nieuwbouw Mgr. van den Hurklaan Heesch - 04470-42091 AO Nieuwbouw Mgr. van den Hurklaan Heesch
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV (A)	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)
2661	4,09	9,44	--	7,85	5,88	14,05	--	--	--	--	--	1512,91	819,25	263,50	--	129,00	37,25	32,50	--	139,92	53,50	48,37
4928	3,77	8,89	--	7,79	5,28	14,12	--	--	--	--	--	1452,32	735,99	284,87	--	118,58	30,50	32,88	--	132,67	42,75	52,25
10572	4,09	9,44	--	7,85	5,88	14,05	--	--	--	--	--	1512,91	819,25	263,50	--	129,00	37,25	32,50	--	139,92	53,50	48,37
6378	3,77	8,89	--	7,79	5,28	14,12	--	--	--	--	--	1452,32	735,99	284,87	--	118,58	30,50	32,88	--	132,67	42,75	52,25
7480	4,09	9,44	--	7,85	5,88	14,05	--	--	--	--	--	1512,91	819,25	263,50	--	129,00	37,25	32,50	--	139,92	53,50	48,37
11904	4,09	9,44	--	7,85	5,88	14,05	--	--	--	--	--	1512,91	819,25	263,50	--	129,00	37,25	32,50	--	139,92	53,50	48,37
20579	3,77	8,89	--	7,79	5,28	14,12	--	--	--	--	--	1452,32	735,99	284,87	--	118,58	30,50	32,88	--	132,67	42,75	52,25
19569	3,77	8,89	--	7,79	5,28	14,12	--	--	--	--	--	1452,32	735,99	284,87	--	118,58	30,50	32,88	--	132,67	42,75	52,25
22589	4,09	9,44	--	7,85	5,88	14,05	--	--	--	--	--	1512,91	819,25	263,50	--	129,00	37,25	32,50	--	139,92	53,50	48,37
32103	4,09	9,44	--	7,85	5,88	14,05	--	--	--	--	--	1512,91	819,25	263,50	--	129,00	37,25	32,50	--	139,92	53,50	48,37
27632	3,77	8,89	--	7,79	5,28	14,12	--	--	--	--	--	1452,32	735,99	284,87	--	118,58	30,50	32,88	--	132,67	42,75	52,25
36823	4,12	10,53	--	8,49	5,69	16,71	--	--	--	--	--	1124,44	565,61	221,91	--	102,72	25,87	32,10	--	113,87	35,70	50,96
37021	3,77	8,89	--	7,79	5,28	14,12	--	--	--	--	--	1452,32	735,99	284,87	--	118,58	30,50	32,88	--	132,67	42,75	52,25
35699	4,12	10,53	--	8,49	5,69	16,71	--	--	--	--	--	1124,44	565,61	221,91	--	102,72	25,87	32,10	--	113,87	35,70	50,96
34957	4,09	9,44	--	7,85	5,88	14,05	--	--	--	--	--	1512,91	819,25	263,50	--	129,00	37,25	32,50	--	139,92	53,50	48,37
01	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	94,28	59,16	10,10	--	2,73	1,97	0,34	--	0,49	0,37	0,06
02	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	69,14	43,39	7,41	--	2,00	1,44	0,25	--	0,36	0,27	0,05
03	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	69,14	43,39	7,41	--	2,00	1,44	0,25	--	0,36	0,27	0,05
04	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	88,00	55,22	9,43	--	2,55	1,84	0,31	--	0,46	0,34	0,06
06	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	62,86	39,44	6,73	--	1,82	1,31	0,22	--	0,32	0,25	0,04
05	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	62,86	39,44	6,73	--	1,82	1,31	0,22	--	0,32	0,25	0,04
07	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	88,00	55,22	9,43	--	2,55	1,84	0,31	--	0,46	0,34	0,06
08	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	88,00	55,22	9,43	--	2,55	1,84	0,31	--	0,46	0,34	0,06
09	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	62,86	39,44	6,73	--	1,82	1,31	0,22	--	0,32	0,25	0,04
10	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	88,00	55,22	9,43	--	2,55	1,84	0,31	--	0,46	0,34	0,06
11	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	75,43	47,33	8,08	--	2,18	1,57	0,27	--	0,39	0,30	0,05
12	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	44,00	27,61	4,71	--	1,27	0,92	0,16	--	0,23	0,17	0,03
13	3,20	3,20	--	0,50	0,60	0,60	--	--	--	--	--	50,28	31,55	5,39	--	1,46	1,05	0,18	--	0,26	0,20	0,03
14	3,50	3,50	--	2,50	3,40	3,40	--	--	--	--	--	274,36	163,39	33,52	--	10,82	6,14	1,26	--	7,31	5,97	1,22
15	3,50	3,50	--	2,50	3,40	3,40	--	--	--	--	--	274,36	163,39	33,52	--	10,82	6,14	1,26	--	7,31	5,97	1,22
16	3,50	3,50	--	2,50	3,40	3,40	--	--	--	--	--	243,88	145,24	29,79	--	9,62	5,46	1,12	--	6,50	5,30	1,09
17	3,50	3,50	--	2,50	3,40	3,40	--	--	--	--	--	243,88	145,24	29,79	--	9,62	5,46	1,12	--	6,50	5,30	1,09

Bijlage I Verkeergegevens

Model: Wegverkeersmodel
 04470-42091 AO wegverkeerslawaaï Nieuwbouw Mgr. van den Hurklaan Heesch - 04470-42091 AO Nieuwbouw Mgr. van den Hurklaan Heesch
Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63
2661	--	90,75	102,66	107,45	114,64	117,71	111,84	105,92	97,18	86,87	99,08	103,86	111,27	114,88	108,90	102,93	94,22	85,34
4928	--	90,51	102,42	107,21	114,42	117,52	111,64	105,72	96,98	86,09	98,45	103,20	110,65	114,39	108,39	102,41	93,70	85,64
10572	--	90,75	102,66	107,45	114,64	117,71	111,84	105,92	97,18	86,87	99,08	103,86	111,27	114,88	108,90	102,93	94,22	85,34
6378	--	90,51	102,42	107,21	114,42	117,52	111,64	105,72	96,98	86,09	98,45	103,20	110,65	114,39	108,39	102,41	93,70	85,64
7480	--	90,75	102,66	107,45	114,64	117,71	111,84	105,92	97,18	86,87	99,08	103,86	111,27	114,88	108,90	102,93	94,22	85,34
11904	--	90,75	102,66	107,45	114,64	117,71	111,84	105,92	97,18	86,87	99,08	103,86	111,27	114,88	108,90	102,93	94,22	85,34
20579	--	90,51	102,42	107,21	114,42	117,52	111,64	105,72	96,98	86,09	98,45	103,20	110,65	114,39	108,39	102,41	93,70	85,64
19569	--	90,51	102,42	107,21	114,42	117,52	111,64	105,72	96,98	86,09	98,45	103,20	110,65	114,39	108,39	102,41	93,70	85,64
22589	--	90,75	102,66	107,45	114,64	117,71	111,84	105,92	97,18	86,87	99,08	103,86	111,27	114,88	108,90	102,93	94,22	85,34
32103	--	90,75	102,66	107,45	114,64	117,71	111,84	105,92	97,18	86,87	99,08	103,86	111,27	114,88	108,90	102,93	94,22	85,34
27632	--	90,51	102,42	107,21	114,42	117,52	111,64	105,72	96,98	86,09	98,45	103,20	110,65	114,39	108,39	102,41	93,70	85,64
36823	--	89,74	101,54	106,35	113,51	116,46	110,61	104,70	95,95	85,18	97,44	102,21	109,63	113,27	107,29	101,31	92,60	85,40
37021	--	90,51	102,42	107,21	114,42	117,52	111,64	105,72	96,98	86,09	98,45	103,20	110,65	114,39	108,39	102,41	93,70	85,64
35699	--	89,74	101,54	106,35	113,51	116,46	110,61	104,70	95,95	85,18	97,44	102,21	109,63	113,27	107,29	101,31	92,60	85,40
34957	--	90,75	102,66	107,45	114,64	117,71	111,84	105,92	97,18	86,87	99,08	103,86	111,27	114,88	108,90	102,93	94,22	85,34
01	--	74,20	81,26	87,45	93,18	99,81	96,36	89,59	79,64	72,36	79,48	85,79	91,29	97,84	94,41	87,64	77,81	64,69
02	--	72,85	79,91	86,10	91,84	98,46	95,02	88,24	78,29	71,02	78,13	84,44	89,95	96,50	93,06	86,29	76,47	63,34
03	--	73,42	77,43	86,09	88,62	94,03	91,07	84,44	77,52	71,64	75,74	84,59	86,73	92,09	89,17	82,56	75,92	63,96
04	--	74,47	78,47	87,13	89,67	95,07	92,11	85,48	78,57	72,69	76,78	85,64	87,78	93,14	90,22	83,60	76,97	65,01
06	--	73,01	77,01	85,67	88,21	93,61	90,65	84,02	77,11	71,23	75,32	84,18	86,31	91,68	88,76	82,14	75,51	63,55
05	--	80,30	84,72	92,53	92,17	95,57	88,92	83,79	77,93	78,52	83,03	91,04	90,28	93,63	87,02	81,91	76,34	70,84
07	--	74,47	78,47	87,13	89,67	95,07	92,11	85,48	78,57	72,69	76,78	85,64	87,78	93,14	90,22	83,60	76,97	65,01
08	--	81,76	86,18	93,99	93,63	97,03	90,38	85,25	79,40	79,98	84,50	92,50	91,74	95,09	88,49	83,37	77,80	72,30
09	--	80,30	84,72	92,53	92,17	95,57	88,92	83,79	77,93	78,52	83,03	91,04	90,28	93,63	87,02	81,91	76,34	70,84
10	--	81,76	86,18	93,99	93,63	97,03	90,38	85,25	79,40	79,98	84,50	92,50	91,74	95,09	88,49	83,37	77,80	72,30
11	--	81,09	85,51	93,32	92,96	96,36	89,71	84,58	78,73	79,31	83,83	91,83	91,07	94,42	87,82	82,70	77,13	71,63
12	--	78,75	83,17	90,98	90,62	94,02	87,37	82,24	76,39	76,97	81,49	89,49	88,73	92,08	85,48	80,36	74,79	69,29
13	--	79,33	83,75	91,56	91,20	94,60	87,95	82,82	76,97	77,55	82,07	90,07	89,31	92,66	86,06	80,94	75,37	69,87
14	--	80,75	85,48	94,68	95,84	100,74	97,99	91,50	85,95	78,79	83,71	92,93	93,98	98,71	96,00	89,55	84,23	71,91
15	--	88,06	93,21	101,55	99,83	102,71	96,27	91,29	86,80	86,11	91,45	99,79	97,97	100,69	94,29	89,35	85,08	79,23
16	--	80,24	84,96	94,17	95,32	100,22	97,47	90,98	85,43	78,28	83,20	92,41	93,46	98,20	95,49	89,04	83,72	71,40
17	--	87,55	92,70	101,03	99,31	102,20	95,76	90,77	86,28	85,60	90,94	99,28	97,46	100,18	93,78	88,84	84,57	78,72

Bijlage I Verkeergegevens

Model: Wegverkeersmodel
04470-42091 AO wegverkeerslawaaï Nieuwbouw Mgr. van den Hurklaan Heesch - 04470-42091 AO Nieuwbouw Mgr. van den Hurklaan Heesch
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
2661	96,37	101,30	108,36	110,46	104,77	98,92	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
4928	96,63	101,58	108,65	110,79	105,09	99,23	90,48	--	--	--	--	--	--	--	--
10572	96,37	101,30	108,36	110,46	104,77	98,92	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
6378	96,63	101,58	108,65	110,79	105,09	99,23	90,48	--	--	--	--	--	--	--	--
7480	96,37	101,30	108,36	110,46	104,77	98,92	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
11904	96,37	101,30	108,36	110,46	104,77	98,92	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
20579	96,63	101,58	108,65	110,79	105,09	99,23	90,48	--	--	--	--	--	--	--	--
19569	96,63	101,58	108,65	110,79	105,09	99,23	90,48	--	--	--	--	--	--	--	--
22589	96,37	101,30	108,36	110,46	104,77	98,92	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
32103	96,37	101,30	108,36	110,46	104,77	98,92	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
27632	96,63	101,58	108,65	110,79	105,09	99,23	90,48	--	--	--	--	--	--	--	--
36823	96,18	101,15	108,16	109,88	104,28	98,45	89,69	--	--	--	--	--	--	--	--
37021	96,63	101,58	108,65	110,79	105,09	99,23	90,48	--	--	--	--	--	--	--	--
35699	96,18	101,15	108,16	109,88	104,28	98,45	89,69	--	--	--	--	--	--	--	--
34957	96,37	101,30	108,36	110,46	104,77	98,92	90,16	--	--	--	--	--	--	--	--
01	71,80	78,11	83,62	90,17	86,73	79,96	70,14	--	--	--	--	--	--	--	--
02	70,46	76,77	82,27	88,82	85,39	78,62	68,79	--	--	--	--	--	--	--	--
03	68,06	76,92	79,05	84,41	81,50	74,88	68,25	--	--	--	--	--	--	--	--
04	69,11	77,96	80,10	85,46	82,54	75,93	69,29	--	--	--	--	--	--	--	--
06	67,65	76,50	78,64	84,00	81,08	74,46	67,83	--	--	--	--	--	--	--	--
05	75,36	83,36	82,60	85,95	79,35	74,23	68,67	--	--	--	--	--	--	--	--
07	69,11	77,96	80,10	85,46	82,54	75,93	69,29	--	--	--	--	--	--	--	--
08	76,82	84,82	84,06	87,42	80,81	75,69	70,13	--	--	--	--	--	--	--	--
09	75,36	83,36	82,60	85,95	79,35	74,23	68,67	--	--	--	--	--	--	--	--
10	76,82	84,82	84,06	87,42	80,81	75,69	70,13	--	--	--	--	--	--	--	--
11	76,15	84,15	83,39	86,75	80,14	75,03	69,46	--	--	--	--	--	--	--	--
12	73,81	81,81	81,05	84,40	77,80	72,68	67,12	--	--	--	--	--	--	--	--
13	74,39	82,39	81,63	84,98	78,38	73,26	67,70	--	--	--	--	--	--	--	--
14	76,83	86,05	87,10	91,83	89,12	82,67	77,35	--	--	--	--	--	--	--	--
15	84,57	92,91	91,10	93,81	87,41	82,47	78,20	--	--	--	--	--	--	--	--
16	76,32	85,53	86,59	91,32	88,61	82,16	76,84	--	--	--	--	--	--	--	--
17	84,06	92,40	90,58	93,30	86,90	81,96	77,69	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))
01a	Graafsebaan	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
01b	Graafsebaan	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W0	50	50	50	50	50	50	50
02	Hoefstraat	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
03	Hoefstraat	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
04	Hoefstraat	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
05	Acacialaan	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
06	Lindelaan	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
07	Kampstraat	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
08	Kampstraat	0,00	10,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W9a	30	30	30	30	30	30	30
2661	59 / 153,469 / 155,870	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	115	115	115	100
19569	59 / 153,466 / 155,952	--	--	Absoluut	Intensiteit	True	1,5	0	W1	--	--	--	115	115	115	100

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
01a	50	50	50	50	50	4500,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	93,80	93,10	93,10	3,70	3,50	3,50	2,50
01b	50	50	50	50	50	4700,00	6,50	3,90	0,80	--	--	--	93,80	93,10	93,10	3,70	3,50	3,50	2,50
02	30	30	30	30	30	400,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50
03	30	30	30	30	30	200,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50
04	30	30	30	30	30	900,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50
05	30	30	30	30	30	800,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50
06	30	30	30	30	30	800,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50
07	30	30	30	30	30	1000,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50
08	30	30	30	30	30	800,00	6,50	4,10	0,70	--	--	--	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50
2661	100	100	90	90	90	27776,92	6,41	3,28	1,24	--	--	--	84,91	90,03	76,52	7,24	4,09	9,44	7,85
19569	100	100	90	90	90	26639,80	6,39	3,04	1,39	--	--	--	85,25	90,95	76,99	6,96	3,77	8,89	7,79

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250
01a	3,40	3,40	--	--	--	274,36	163,39	33,52	10,82	6,14	1,26	7,31	5,97	1,22	80,17	87,34	94,02
01b	3,40	3,40	--	--	--	286,56	170,65	35,01	11,30	6,42	1,32	7,64	6,23	1,28	80,36	87,53	94,21
02	0,60	0,60	--	--	--	25,14	15,78	2,69	0,73	0,52	0,09	0,13	0,10	0,02	76,32	80,74	88,55
03	0,60	0,60	--	--	--	12,57	7,89	1,35	0,36	0,26	0,04	0,06	0,05	0,01	73,31	77,73	85,54
04	0,60	0,60	--	--	--	56,57	35,50	6,06	1,64	1,18	0,20	0,29	0,22	0,04	79,84	84,26	92,07
05	0,60	0,60	--	--	--	50,28	31,55	5,39	1,46	1,05	0,18	0,26	0,20	0,03	79,33	83,75	91,56
06	0,60	0,60	--	--	--	50,28	31,55	5,39	1,46	1,05	0,18	0,26	0,20	0,03	79,33	83,75	91,56
07	0,60	0,60	--	--	--	62,86	39,44	6,73	1,82	1,31	0,22	0,32	0,25	0,04	80,30	84,72	92,53
08	0,60	0,60	--	--	--	50,28	31,55	5,39	1,46	1,05	0,18	0,26	0,20	0,03	79,33	83,75	91,56
2661	5,88	14,05	--	--	--	1512,91	819,25	263,50	129,00	37,25	32,50	139,92	53,50	48,37	90,75	102,66	107,45
19569	5,28	14,12	--	--	--	1452,32	735,99	284,87	118,58	30,50	32,88	132,67	42,75	52,25	90,51	102,42	107,21

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125
01a	99,00	104,92	101,52	94,78	85,51	78,28	85,42	92,17	97,12	102,82	99,42	92,70	83,57	71,40	78,54
01b	99,19	105,11	101,71	94,97	85,70	78,47	85,61	92,36	97,31	103,01	99,61	92,89	83,76	71,59	78,73
02	88,19	91,59	84,94	79,81	73,96	74,54	79,06	87,06	86,30	89,65	83,04	77,93	72,36	66,86	71,38
03	85,18	88,58	81,93	76,80	70,94	71,53	76,05	84,05	83,29	86,64	80,03	74,92	69,35	63,85	68,37
04	91,71	95,11	88,46	83,33	77,48	78,06	82,58	90,58	89,82	93,17	86,57	81,45	75,89	70,38	74,90
05	91,20	94,60	87,95	82,82	76,97	77,55	82,07	90,07	89,31	92,66	86,06	80,94	75,37	69,87	74,39
06	91,20	94,60	87,95	82,82	76,97	77,55	82,07	90,07	89,31	92,66	86,06	80,94	75,37	69,87	74,39
07	92,17	95,57	88,92	83,79	77,93	78,52	83,03	91,04	90,28	93,63	87,02	81,91	76,34	70,84	75,36
08	91,20	94,60	87,95	82,82	76,97	77,55	82,07	90,07	89,31	92,66	86,06	80,94	75,37	69,87	74,39
2661	114,64	117,71	111,84	105,92	97,18	86,87	99,08	103,86	111,27	114,88	108,90	102,93	94,22	85,34	96,37
19569	114,42	117,52	111,64	105,72	96,98	86,09	98,45	103,20	110,65	114,39	108,39	102,41	93,70	85,64	96,63

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k
01a	85,29	90,24	95,94	92,54	85,82	76,69
01b	85,48	90,43	96,13	92,73	86,01	76,88
02	79,38	78,62	81,97	75,37	70,25	64,69
03	76,37	75,61	78,96	72,36	67,24	61,68
04	82,90	82,14	85,50	78,89	73,78	68,21
05	82,39	81,63	84,98	78,38	73,26	67,70
06	82,39	81,63	84,98	78,38	73,26	67,70
07	83,36	82,60	85,95	79,35	74,23	68,67
08	82,39	81,63	84,98	78,38	73,26	67,70
2661	101,30	108,36	110,46	104,77	98,92	90,16
19569	101,58	108,65	110,79	105,09	99,23	90,48

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
02		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
03		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
04		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
05		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
06		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
07		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
08		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
09		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
10		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
11		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
12		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
13		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
14		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
15		10,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 A0 Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	loofbos	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	gemengd bos	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	bouwland	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	bouwland	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/struikrozen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	Tuin	1,00
	Tuin	1,00
	tuin	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	Tuin	1,00
	tuin	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland agrarisch	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	bouwland/braakliggend	1,00
	gemengd bos	1,00
	gemengd bos	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/heesters	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	grasland overig	1,00
	gemengd bos	1,00
	bouwland	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	bouwland	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	bouwland	1,00
	bouwland	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	bouwland	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/bodembedekkers	1,00
	grasland overig	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/bosplantsoen	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 A0 Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

[illegible]

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 A0 Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/open verharding/betonstraatstenen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	gemengd bos	1,00
	grasland overig	1,00
	berm/groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	groenvoorziening/gras- en kruidachtigen	1,00
	tuin	1,00
	ZOAB	0,50
	ZOAB	0,50

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
14	1721100000010864	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165520,91	416398,27
	1721100000012762	4,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165773,93	416398,31
32	1721100000008887	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,24	416152,56
	1721100000020021	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165854,08	416195,52
24	1721100000008871	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165551,96	416062,64
	1721100000000000	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165844,94	416198,81
38	1721100000013575	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165455,43	416497,81
27	1721100000008880	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165596,65	416093,66
17	1721100000008895	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165685,85	416188,19
	1721100000013573	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165461,54	416343,29
13	1721100000025103	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165811,80	416122,50
	1721100000000000	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165614,84	416083,42
8	1721100000007331	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165433,03	416356,50
2	1721100000007329	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165430,29	416303,47
16	1721100000010454	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165631,37	416059,81
24	1721100000010867	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165939,33	416394,01
27	1721100000010443	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165530,11	416004,76
8	1721100000010466	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165884,39	416157,23
12	1721100000010865	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165491,65	416398,00
26	1721100000008892	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,31	416180,13
	1721100000012505	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165352,17	416361,63
7	1721100000007332	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165393,98	416376,41
	1721100000012758	4,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165822,17	416320,20
23	1721100000008884	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165601,73	416131,92
44	1721100000020305	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165896,26	416024,12
16	1721100000008920	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,77	416367,39
5	1721100000024053	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165873,29	416244,87
	1721109999999999	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165813,87	416158,79
39	1721100000020303	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165900,22	416056,17
12	1721100000008907	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165657,57	416252,91
10	1721100000010862	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165458,77	416387,99
5a	1721100000020879	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165371,60	416355,89
	1721100000012763	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165844,00	416213,14
	1721100000020582	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165749,45	416034,21
	1721100000012768	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165839,77	416204,32
	1721100000024598	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165533,64	416396,72
	1721100000012776	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165941,74	416164,66

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
30	1721100000020323	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165810,27	416013,20
19	1721100000008890	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165597,88	416168,44
14	1721100000008906	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165656,08	416246,66
36	1721100000008885	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165652,58	416129,79
4	1721100000007328	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165460,73	416282,19
38	1721100000020308	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165868,09	416019,22
42	1721100000010879	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165335,40	416462,11
7	1721100000010473	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165815,70	416219,70
	1721100000012767	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165815,62	416193,36
	1721100000013590	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165694,73	416471,34
18	1721100000010453	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165624,71	416052,44
17	1721100000020290	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165796,77	416038,23
42	1721100000008876	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165658,53	416102,76
6	1721100000010467	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165882,17	416173,10
22	1721100000020319	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165764,03	416005,17
23	1721100000010447	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,97	416020,95
	1721100000000000	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165897,88	416344,16
24	1721100000010450	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165597,69	416050,91
10	1721100000020138	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165870,78	416080,13
20	1721100000013591	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165693,71	416345,30
20	1721100000008897	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,73	416209,99
15	1721100000018897	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165819,89	416099,84
36	1721100000020326	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165840,19	416018,38
8	1721100000020139	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165858,98	416069,72
10	1721100000010457	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165655,10	416071,27
13	1721100000010875	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165486,25	416432,83
	1721100000012761	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165862,87	416317,07
13	1721100000008900	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165611,01	416223,86
2	1721100000010863	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165564,56	416389,63
	1721100000023667	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165622,03	416069,97
	1721100000013593	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165515,01	416372,41
7	1721100000008912	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165623,15	416284,40
	1721100000012657	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	166009,54	416319,74
8	1721100000010458	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165664,81	416070,43
46	1721100000020304	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165904,92	416029,02
	1721100000012772	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165926,11	416207,35
	1721100000000000	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165700,76	416192,86

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
41	1721100000026405	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165923,96	416060,85
17a	1721100000010459	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165741,50	416051,11
26	1721100000020321	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165774,86	416007,03
2a	1721100000026652	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165916,31	416312,07
	1721100000018896	4,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165842,25	416120,64
	1721100000023657	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165442,20	416356,80
14	1721100000010455	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165641,23	416057,70
17	1721100000010460	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165762,79	416060,79
11	1721100000008905	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165610,28	416245,75
	1721100000000000	2,50	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165852,97	416126,52
26a	1721100000010882	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165737,26	416470,82
29	1721100000008873	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165597,58	416076,34
6	1721100000012771	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165776,51	416151,86
3	1721100000012664	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165957,48	416151,67
4	1721100000010860	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165523,89	416352,93
	1721100000013841	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165491,55	416189,20
	1721100000020006	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165592,26	416062,84
44	1721100000008875	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165660,28	416093,28
	1721100000012770	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165823,33	416168,80
14	1721100000020315	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165735,51	416000,21
1	1721100000008921	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165740,19	416372,56
18	1721100000010453	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165624,71	416052,44
10	1721100000010464	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165886,93	416139,10
18	1721100000007322	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165522,32	416144,53
	1721100000012749	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165867,31	416434,02
9	1721100000008910	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165691,91	416260,67
17	1721100000010874	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165552,47	416432,36
3	1721100000007330	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165456,02	416325,21
23	1721100000008925	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165648,11	416402,93
28	1721100000020322	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165801,89	416007,70
7	1721100000013842	5,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165707,58	416292,59
18	1721100000020317	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165750,65	415998,88
51	1721100000010869	5,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165874,10	416426,67
22	1721100000008879	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165544,52	416099,22
28	1721100000008891	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,49	416170,49
42	1721100000020306	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165886,53	416026,43
11	1721100000010868	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165445,55	416419,85

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
30	1721100000008888	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165649,25	416162,13
	1721100000012665	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165949,50	416132,75
20	1721100000008883	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165533,62	416131,29
39a	1721100000013599	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165633,31	416443,24
26	1721100000008870	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165530,34	416048,16
7	1721100000020284	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165684,97	416012,94
	1721100000013584	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165541,12	416189,96
36	1721100000010883	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165774,98	416465,04
34	1721100000020325	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165828,55	416016,37
19	1721100000010449	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165703,00	416044,36
35	1721100000020301	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165881,92	416053,00
	1721100000023681	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165820,61	416189,96
	1721100000013574	4,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165470,04	416495,08
38	1721100000010876	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165825,59	416447,29
12	1721100000007326	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165481,07	416240,37
25	1721100000020296	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165834,77	416044,82
21	1721100000020294	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165816,73	416041,70
5a	1721100000010474	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165855,54	416229,85
16	1721100000007324	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165505,17	416184,11
	1721100000013570	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165285,76	416377,31
9a	1721100000010468	5,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165811,13	416179,28
	1721100000013843	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165660,97	416014,89
12	1721100000010456	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165647,96	416065,09
	1721100000012760	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165856,86	416328,65
6	1721100000010857	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165508,11	416333,86
25	1721100000010444	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165554,00	415999,50
29	1721100000020298	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165852,94	416047,97
4	1721100000010469	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165879,47	416192,33
4	1721100000020144	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165818,76	416067,83
21	1721100000008889	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165595,43	416148,34
	1721100000027120	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165582,78	416500,59
16	1721100000020316	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165741,08	416001,18
	1721100000012503	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165380,46	416395,56
14	1721100000010455	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165641,23	416057,70
	1721100000012661	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165961,57	416236,38
	1721100000012659	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165960,22	416260,89
	1721100000012764	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165842,82	416216,74

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
39	1721100000010870	4,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165700,34	416419,48
10	1721100000007327	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165472,30	416266,45
	1721100000012746	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165809,14	416446,01
27	1721100000008923	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165697,52	416383,02
2a	1721100000013594	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165544,81	416369,45
	1721100000013583	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165592,78	416500,67
23	1721100000020295	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165825,72	416043,26
	1721100000023661	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165731,18	416382,07
21	1721100000010445	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165487,63	416009,19
	1721100000025105	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165827,78	416141,63
9	1721100000007333	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165402,71	416401,58
13	1721100000008901	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165684,76	416223,18
	1721100000012757	5,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165814,18	416332,18
1	1721100000012774	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165920,58	416165,42
	1721100000023682	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165840,40	416199,64
	1721100000013585	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165655,50	416484,10
22	1721100000010451	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165604,63	416048,16
7	1721100000012669	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165945,82	416122,33
9	1721100000008911	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165618,46	416264,16
24	1721100000020320	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165769,60	416006,13
35	1721100000012759	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165839,11	416324,43
13	1721100000020581	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165744,71	416026,08
12	1721100000010463	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165875,75	416126,51
32	1721100000020324	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165819,99	416010,84
14	1721100000007325	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165494,52	416210,36
15	1721100000010873	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165509,51	416431,66
20	1721100000020318	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165758,66	416004,25
29	1721100000008922	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165723,32	416373,20
11	1721100000020285	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165723,24	416022,67
1	1721100000012658	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165951,47	416291,05
26	1721100000010877	5,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165766,80	416441,91
34	1721100000008886	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165651,60	416139,36
19	1721100000010872	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165584,22	416431,39
11	1721100000008904	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165685,54	416236,12
17	1721100000008894	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165604,80	416186,42
18	1721100000008919	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165669,15	416354,54
3	1721100000012660	4,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165925,86	416247,32

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
16	1721100000010887	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165580,74	416493,54
	1721100000013592	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165494,97	416348,60
37	1721100000020302	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165890,97	416054,57
40	1721100000008877	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165656,77	416112,25
24	1721100000008893	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,11	416189,77
8	1721100000008909	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165658,84	416271,71
22	1721100000008896	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,47	416204,06
	1721100000020142	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165839,62	416064,38
	17211000000012777	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165750,40	416041,87
33	1721100000020300	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165872,89	416051,44
6	1721100000020141	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165833,97	416073,60
12	1721100000020067	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165894,04	416079,86
	17211000000012775	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165929,51	416178,69
21	17211000000010871	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165617,49	416420,73
	1721100000000000	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165593,45	416044,61
3	1721100000008918	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165636,37	416334,40
16	1721100000008903	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165650,73	416233,72
14	17211000000010462	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165890,52	416113,50
31	17211000000020299	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165862,27	416049,59
5	17211000000012667	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165918,13	416146,18
19	17211000000020292	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165806,00	416039,84
13	17211000000010875	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165486,25	416432,83
38	1721100000008878	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165655,06	416121,72
9	17211000000010470	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165807,12	416197,41
16	17211000000010887	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165580,74	416493,53
5	1721100000008914	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165631,42	416310,39
33	17211000000010858	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165959,61	416338,47
2	17211000000010863	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165564,56	416389,63
	17211000000012769	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165866,20	416196,54
8	17211000000010854	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165484,28	416308,05
37	17211000000010866	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165761,57	416397,21
5b	17211000000010472	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165830,23	416220,47
28	17211000000013588	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165689,33	416476,03
25	17211000000008881	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165596,59	416110,68
25	17211000000008924	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165673,01	416393,74
30	17211000000013589	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165687,47	416480,40
3	17211000000008917	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165739,02	416336,66

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
10	1721100000018898	2,50	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165852,42	416109,00
	1721100000012766	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165822,94	416207,97
	1721100000012666	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165942,27	416129,94
	1721100000008908	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165660,42	416264,68
	1721100000020297	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165843,88	416046,40
20	1721100000010887	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165580,53	416501,26
	1721100000010452	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165614,85	416054,39
	1721100000018896	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165842,25	416120,60
	1721100000013598	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165680,99	416402,89
	1721100000010887	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165566,56	416485,82
15	1721100000012748	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165860,27	416436,93
	1721100000010878	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165305,20	416456,30
	1721100000020286	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165771,07	416029,61
	1721100000020967	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165705,52	416016,84
	1721100000012755	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165943,42	416400,62
2	1721100000012668	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165933,27	416129,18
	1721100000008898	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165605,38	416205,15
	1721100000020143	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165799,20	416063,50
	1721100000012773	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165947,91	416184,66
	1721100000020307	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165877,30	416020,82
6	1721100000008902	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165652,50	416224,24
	1721100000008913	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165670,56	416299,68
	1721100000012756	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165931,79	416436,76
	1721100000010885	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165498,49	416481,89
	1721100000008916	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165683,29	416323,87
3	1721100000008915	4,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165715,32	416317,28
	1721100000010471	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165878,68	416202,64
	1721100000007301	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165404,54	416332,93
	1721100000026405	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165922,33	416055,93
	1721100000012664	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165919,11	416162,49
37	1721100000010882	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165719,04	416464,75
	1721100000012759	5,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165838,12	416324,61
	1721100000010870	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165700,34	416419,48
	1721100000010870	4,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165691,72	416426,52
	1721100000010866	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165756,78	416388,72
27	1721100000008923	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165692,23	416385,17
	1721100000008924	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165667,09	416396,13

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
23	1721100000008925	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165640,53	416406,40
24	1721100000008871	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165547,57	416062,81
29	1721100000008873	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165597,58	416076,34
21	1721100000008889	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165595,43	416148,34
19	1721100000008890	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165589,24	416167,34
17	1721100000020290	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165793,54	416037,67
19	1721100000020292	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165800,54	416038,89
21	1721100000020294	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165811,20	416040,74
23	1721100000020295	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165822,10	416042,63
25	1721100000020296	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165828,93	416043,81
27	1721100000020297	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165840,19	416045,76
29	1721100000020298	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165847,74	416047,07
31	1721100000020299	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165858,24	416048,89
33	1721100000020300	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165869,41	416050,83
35	1721100000020301	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165876,11	416051,99
37	1721100000020302	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165887,59	416053,98
39	1721100000020303	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165893,79	416055,06
8	1721100000020139	9,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165855,12	416068,64
12	1721100000010463	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165880,84	416128,11
10	1721100000010464	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165880,14	416133,60
5b	1721100000010472	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165825,97	416217,81
2	1721100000010471	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165864,63	416201,46
3	1721100000012664	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165929,49	416148,07
17	1721100000008895	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165680,19	416189,05
15	1721100000008899	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165677,09	416206,24
15	1721100000008899	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165681,28	416209,27
11	1721100000008904	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165685,54	416236,12
9	1721100000008910	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165688,65	416261,93
7	1721100000013842	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165698,25	416290,68
1	1721100000008921	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165736,09	416369,06
3	1721100000008918	7,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165633,92	416335,29
6	1721100000012771	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165771,56	416156,63
6	1721100000012771	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165772,58	416151,14
6	1721100000012771	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165764,24	416142,96
35	1721100000010903	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165808,06	416536,83
	1721100000013581	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165665,98	416503,30
11a	1721100000012966	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165364,74	416562,74

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
30	1721100000012970	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165399,83	416553,06
	1721100000012671	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165968,61	416472,81
	1721100000010895	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165783,82	416520,30
	1721100000012745	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165768,89	416516,82
	0828100001489179	3,00	9,61	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	166142,98	416504,67
28	1721100000012960	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165679,14	416572,64
	1721100000012961	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165692,07	416576,25
	1721100000010899	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165738,98	416531,30
	1721100000012741	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165761,03	416500,31
	1721100000013582	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165659,51	416498,28
25	1721100000010909	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165634,32	416586,55
	0828100001482817	6,00	9,82	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	166121,86	416505,50
	1721100000024374	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165377,90	416548,88
	0828100001460856	8,00	3,86	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165882,97	416712,07
	1721100000013586	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165676,95	416498,53
7	1721100000012742	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165764,47	416488,47
	1721100000010880	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165863,51	416454,20
	0828100001475291	8,00	3,56	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165835,02	416730,24
	1721100000012962	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165690,01	416582,47
	1721100000010894	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165656,50	416524,14
49	1721100000012750	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165840,88	416530,33
	1721100000012747	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165883,98	416450,16
	1721100000012972	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165425,02	416578,69
	1721100000012967	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165377,64	416569,86
	0828100001485933	3,00	10,26	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	166099,36	416495,94
5	0828100001469407	6,00	9,83	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	166131,57	416500,00
	1721100000010889	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165638,42	416513,77
	1721100000010892	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165837,49	416515,98
	1721100000019262	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	166293,98	416285,73
	1721100000010901	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165371,85	416539,58
11	1721100000012743	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165765,17	416505,18
	1721100000012752	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165786,59	416554,91
	1721100000013586	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165676,95	416498,53
	1721100000010852	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	166275,73	416307,45
	1721100000010898	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165403,90	416531,47
16	1721100000012754	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165732,84	416496,94
	1721100000010883	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165790,29	416474,28

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
 Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
23	1721100000010900	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165570,38	416534,11
	1721100000012968	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165366,71	416575,69
37	1721100000010893	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165825,96	416523,47
24	1721100000013580	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165673,26	416509,24
15	1721100000010897	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165413,48	416530,86
	1721100000012751	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165866,03	416526,97
	1721100000012958	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165585,74	416615,26
	1721100000012747	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165882,27	416459,39
	1721100000012965	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165701,02	416552,55
26	1721100000010896	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165715,66	416525,00
6	0828100001466100	8,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165386,72	416874,39
	0828100001473911	3,00	9,01	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165585,74	416615,26
	1721100000012963	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165684,83	416591,28
	1721100000012753	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165812,24	416554,09
	1721100000012971	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165426,90	416552,06
	1721100000012744	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165751,12	416520,74
	0828100001487790	5,00	0,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165436,18	416853,38
34	1721100000010881	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165815,49	416477,45
	1721100000012959	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165633,71	416595,23
26a	1721100000024071	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165693,81	416522,60
49	1721100000010880	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165863,75	416460,49
45	1721100000010884	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165953,08	416468,87
32	1721100000010886	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165808,24	416490,68
	1721100000012973	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165426,59	416544,73
	1721100000013579	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165649,17	416514,20
27	1721100000010906	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165685,90	416555,12
	1721100000012964	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165565,63	416550,28
9	0828100001469825	6,00	9,29	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	166157,82	416512,40
32	1721100000013587	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165684,06	416488,05
34	1721100000025195	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165647,93	416492,01
18	1721100000010888	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165613,23	416500,00
36	1721100000010883	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165778,94	416469,12
20	1721100000010889	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165634,48	416510,22
22	1721100000010894	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165655,24	416515,79
24	1721100000013580	8,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165661,49	416517,35
39	1721100000010892	6,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165830,56	416516,32
37	1721100000010893	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165830,56	416516,32

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k	X-1	Y-1
33	1721100000012752	3,00	10,00	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	165795,60	416543,82

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 A0 Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125
2930		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 A0 Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
2930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 A0 Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
19569	59 / 153,466 / 155,952 -- 5,00m (Rechts)	--
19569	59 / 153,466 / 155,952 -- 5,00m (Links)	--
2661	59 / 153,469 / 155,870 -- 5,00m (Rechts)	--
2661	59 / 153,469 / 155,870 -- 5,00m (Links)	--
		10,00

Bijlage II

Invoergegevens

Model: Hoefstraat 06-2018
Heesch - 04468-42090 AO Nieuwbouw Hoefstraat
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hulpvlakken, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
	gesloten verharding/kunststof	0,00	10,00	Relatief
	gesloten verharding/kunststof	0,00	10,00	Relatief
	gesloten verharding/kunststof	0,00	10,00	Relatief
	gesloten verharding/kunststof	0,00	10,00	Relatief

Bijlage III	Rekenresultaten
Bijlage III-1	Rekenresultaten Rijksweg A59
Bijlage III-2	Rekenresultaten de Graafsebaan
Bijlage III-3	Rekenresultaten 30 km/u wegen
Bijlage III-4	Totale geluidbelasting wegverkeerslawaaï

Bijlage III-1

Rekenresultaten A59

Rapport: Resultatentabel
Model: Hoefstraat 06-2018
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A59
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	43,4	40,1	36,9	45,1
02_A		1,50	43,7	40,4	37,2	45,4
03_A		1,50	43,9	40,6	37,4	45,6
04_A		1,50	44,3	41,1	37,8	46,0
05_A		1,50	45,3	42,0	38,8	47,0
06_A		1,50	45,3	42,0	38,8	47,0
07_A		1,50	45,0	41,7	38,5	46,8
08_A		1,50	44,6	41,3	38,1	46,4
09_A		1,50	44,6	41,3	38,1	46,4
10_A		1,50	44,6	41,3	38,1	46,4
11_A		1,50	44,5	41,2	38,0	46,2
12_A		1,50	43,8	40,6	37,4	45,6
13_A		1,50	43,1	39,8	36,7	44,9
14_A		1,50	43,3	40,0	36,8	45,0
15_A		1,50	43,4	40,2	36,9	45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-2

Rekenresultaten de Graafsebaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Hoefstraat 06-2018
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graafsebaan
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	32,6	30,5	23,6	33,5
02_A		1,50	33,2	31,1	24,2	34,1
03_A		1,50	33,7	31,6	24,8	34,7
04_A		1,50	33,5	31,4	24,6	34,5
05_A		1,50	34,9	32,9	26,0	35,9
06_A		1,50	35,0	33,0	26,1	36,0
07_A		1,50	34,4	32,4	25,5	35,4
08_A		1,50	33,2	31,1	24,3	34,2
09_A		1,50	32,9	30,8	23,9	33,9
10_A		1,50	32,4	30,3	23,4	33,3
11_A		1,50	32,6	30,6	23,7	33,6
12_A		1,50	32,1	30,0	23,1	33,1
13_A		1,50	31,2	29,2	22,3	32,2
14_A		1,50	32,3	30,2	23,3	33,3
15_A		1,50	32,4	30,3	23,4	33,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-3

Rekenresultaten 30 km/u wegen

Rapport: Resultatentabel
Model: Hoefstraat 06-2018
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur wegen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	38,6	36,7	29,1	39,4
02_A		1,50	38,7	36,9	29,2	39,6
03_A		1,50	38,6	36,8	29,1	39,5
04_A		1,50	39,4	37,5	29,8	40,2
05_A		1,50	43,5	41,7	34,0	44,4
06_A		1,50	48,2	46,4	38,7	49,1
07_A		1,50	49,3	47,5	39,8	50,1
08_A		1,50	48,5	46,7	39,0	49,4
09_A		1,50	47,3	45,5	37,8	48,2
10_A		1,50	46,0	44,1	36,5	46,8
11_A		1,50	41,7	39,9	32,2	42,6
12_A		1,50	41,2	39,3	31,7	42,0
13_A		1,50	42,7	40,8	33,2	43,5
14_A		1,50	38,8	37,0	29,3	39,7
15_A		1,50	38,7	36,9	29,2	39,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III-4

Rekenresultaten totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Hoefstraat 06-2018
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A		1,50	46,8	43,9	39,7	48,3
02_A		1,50	47,1	44,2	40,0	48,6
03_A		1,50	47,3	44,4	40,2	48,8
04_A		1,50	47,7	44,8	40,6	49,2
05_A		1,50	49,3	46,6	42,0	50,8
06_A		1,50	51,1	48,7	43,2	52,4
07_A		1,50	51,6	49,3	43,4	52,8
08_A		1,50	50,9	48,6	42,8	52,1
09_A		1,50	50,2	47,8	42,3	51,5
10_A		1,50	49,6	47,1	41,9	50,9
11_A		1,50	48,1	45,4	40,9	49,6
12_A		1,50	47,5	44,7	40,3	49,0
13_A		1,50	47,4	44,8	40,0	48,8
14_A		1,50	46,7	43,8	39,6	48,2
15_A		1,50	46,8	43,9	39,7	48,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen