

BRANDWEER

Geachte mijnheer Hovestad,

Omgevingsdienst Brabant-Noord
t.a.v. Dhr. R Hovestad
Postbus 88
5430 AB Cuijk

Orthenseweg 2b
5212 XA s-Hertogenbosch
Postbus 218
5201 AE s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6889555
Fax 073-6889599
info@brwbn.nl
www.brwbn.nl

Datum	15-01-2018	Behandeld	P. de Kort	Bijlage
Onze		door Telefoon	088-0208241	
overname		E-mail	Risicobeheersing@brwbn.nl	
Onderwerp	Advies Externe veiligheid Wijststraat ong Bernheze			

U hebt op 11 januari j.l. de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te reageren op het bestemmingsplan en uw memo "Beoordeling milieuparagraaf i.k.v. RO inzake realisatie rvr woningen"

In uw memo gaat u in op de verantwoording van het groepsrisico. In de alinea *schuilen* beschrijft u dat een woning voldoende bescherming biedt. Dit vraagt enige nuance.

Het plangebied ligt zoals terecht door u opgemerkt binnen de 1% letaliteitcontour van de gasleiding A-6431. De 1% letaliteitcontour hangt samen met de 10kW/m² stralingscontour. Indien brandbare materialen aan deze straling worden blootgesteld zullen deze ontbranden.

Ergo: er bestaat een reële kans dat de woningen zullen ten tijde van een fakkelbrand zullen ontbranden² en daardoor alsnog ontlucht moeten worden.

Dit laat onverlet dat de zelfredzaamheid niet negatief beïnvloed wordt door het oprichten van een woning en het oprichten van een woning ook geen negatieve gevolgen heeft voor de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten,

Een nader advies is niet noodzakelijk.

Namens de Regionaal commandant,

P de Kort
Specialist Risico's en Veiligheid.

¹ 580 meter

² Afstand gasleiding-plangebied ca. 490 meter