

Sabien - Schoenmakers

Van: Oosterwegel, Jaap <Jaap.Oosterwegel@brandweermwb.nl>
Verzonden: donderdag 6 juli 2023 11:20
Aan: Daan van Gils
Onderwerp: RE: Voorontwerp bestemmingsplan Heikantsestraat 1, Chaam

Aan	Gemeente Alphen-Chaam, Daan van Gils
Onderwerp	

Voor het voorontwerp bestemmingsplan "Heikantsestraat 1 in Chaam" kan voor het aspect externe veiligheid gebruik worden gemaakt van het standaard-advies.

Een bluswatervoorziening (brandkraan) is direct nabij het object beschikbaar.

De opkomsttijd voor deze locatie bedraagt 9.30 minuut van uit de brandweerkazerne in Chaam. Dit ligt boven de zorgnorm van 8 minuten voor bestaande bouw.

Wij adviseren u de gebruiker van de woning na te laten denken over het treffen van maatregelen die de brandveiligheid vergroten, zoals rookmelders.

Het toepassen van rookmelders als bedoeld in NEN 2555 kan er toe bijdragen dat de bewoners in een eerder stadium van een beginnende brand worden gealarmeerd. Door de snellere alarmering zijn bewoners eerder in staat de woonfunctie te ontvluchten en telefonisch contact op te nemen met de regionale alarmcentrale, waardoor de brandweer eerder ter plaatse kan zijn.

Met vriendelijke groet,



'Samen maken we de regio veiliger'

J.J.P. (Jaap) Oosterwegel | adviseur Risicobeheersing | Brandweer Midden- en West-Brabant |
Postbus 3208, 5003 DE Tilburg | Fabriekstraat 34 5038 EN Tilburg | telefoon: (088) 225 00 80 / 06 100 732 04 |
www.brandweermwb.nl | jaap.oosterwegel@bmwb.nl

Van: Daan van Gils <DaanvanGils@abg.nl>
Verzonden: woensdag 5 juli 2023 14:39
Aan: 'vergunningen@brabantsedelta.nl' <vergunningen@brabantsedelta.nl>; Info Brandweer <info@brandweermwb.nl>
Onderwerp: Voorontwerp bestemmingsplan Heikantsestraat 1, Chaam