


Akoestisch onderzoek

De Wijer - De Kuil te Hapert

Gemeente Bladel

Datum: 23 december 2011

Projectnummer: 60427



INHOUD

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	3
1.1	Doel van het onderzoek	3
2	Wet- en regelgeving	4
2.1	Wet geluidhinder	4
2.2	Bouwbesluit	6
2.3	Rekenmethodieken	6
2.4	Toename door cumulatie	7
3	Onderzoeksgegevens	8
3.1	Selectie van geluidsbronnen	8
3.2	Uitgangspunten en verkeersgegevens	8
4	Onderzoek	11
4.1	Onderzoeksopzet	11
4.2	Bepalen van de geluidsbelastingen	11
4.3	Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen	12
4.4	Cumulatieve geluidsbelasting	13
5	Conclusie	15
5.1	Toetsing aan de Wet geluidhinder	15
5.2	Toetsing aan het Bouwbesluit	16

Bijlage A

Overzichtstekening 1, Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de N284

Bijlage B

Overzichtstekening 2, Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. De Wijer

Bijlage C

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Bijlage D

Hoogste geluidsbelastingen per woning, in tabelvorm

Bijlage E

Te verlenen hogere waarden

Bijlage F

Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model De Wijer

Bijlage G

Rapportage van het model De Wijer

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In het dorp Hapert (gemeente Bladel) ligt een weiland dat is omsloten door de Provincialeweg N284, De Wijer en De Kuil. De verschillende grondeigenaren hebben besloten om op deze grond maximaal 113 woningen mogelijk te maken.

De ligging van het plangebied is weergegeven in de onderstaande figuur.



Figuur 1. Ligging van het plangebied

1.1 Doel van het onderzoek

Binnen het bestaande bestemmingsplan is de realisatie van de woningen niet mogelijk. Om dit planologisch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Volgens artikelen 76a en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) en artikel 4.1 van het Besluit geluidhinder (BGH) moet bij het nieuwe planologisch regime, waarin woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk worden gemaakt, binnen de zones van (spoor)wegen, akoestisch onderzoek worden verricht. Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te geven in het akoestisch klimaat van de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een korte samenvatting van de relevante wet- en regelgeving.

In hoofdstuk 3 zijn de gebruikte onderzoeksgegevens opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de onderzoeksopzet, de onderzoeksresultaten en de toetsing aan de Wgh beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 5 de conclusies van het onderzoek opgenomen.

2 Wet- en regelgeving

2.1 Wet geluidhinder

De Wgh heeft tot doel geluidhinder te voorkomen en te beperken tot aanvaardbare geluidsniveaus. In de Wgh zijn hiervoor twee soorten grenswaarden opgenomen:

- *Voorkeursgrenswaarde*¹: Deze waarde garandeert een vrij goede woon- en leefsituatie binnen de invloedssfeer van een geluidsbron (wegen, spoorwegen, enz).
- *Hoogste toelaatbare geluidsbelasting*: Deze waarde geeft de hoogste gevelbelasting weer waarvoor een hogere waarde kan worden aangevraagd.

De grenswaarden zijn onder andere afhankelijk van de geluidsbron (weg- of railverkeer), de ligging van de geluidsgevoelige bebouwing (stedelijk of buitenstedelijk gebied) en het soort geluidsgevoelige bebouwing. In de onderstaande tabel zijn voor woningen de voorkeursgrenswaarden en de meest voorkomende hoogste toelaatbare geluidsbelasting en uit de Wgh voor wegverkeer en uit het BGH voor railverkeer weergegeven.

	Wegverkeer	Railverkeer
Stedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	63 dB (art. 83 lid 2)	68 dB (art. 4.10)
Buitenstedelijk gebied		
Voorkeursgrenswaarde	48 dB (art. 82)	55 dB (art. 4.9 lid 1)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting	53 dB (art. 83 lid 1)	68 dB (art. 4.10)
Hoogste toelaatbare geluidsbelasting bij een agrarische bedrijfswoning	58 dB (art. 83 lid 4)	n.v.t.

Tabel 1. Overzicht van de grenswaarden uit de Wgh en het BGH

Gezien de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting kunnen zich drie situaties voordoen:

Een geluidsbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde

Voor deze situatie zijn volgens de Wgh geen nadere acties nodig om de geluidsgevoelige bebouwing te realiseren.

Een geluidsbelasting tussen de voorkeursgrenswaarde en de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Voor deze situatie dienen bij voorkeur maatregelen te worden getroffen om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer er overwegende bezwaren zijn vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, landschappelijk of financieel oogpunt, kan voor de geluidsgevoelige bebouwing een hogere waarde worden aangevraagd. Voor het verlenen van hogere waarden kan de gemeente een gemeentelijk geluidsbeleid vaststellen.

¹ De term voorkeursgrenswaarde stond in de Wgh tot 01-01-2007. Op 01 januari 2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid, eerste fase) in werking getreden. Eén van de wijzigingen bestond uit het feit dat de term 'voorkeursgrenswaarde' werd vervangen door 'ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting'. Om verwarring te voorkomen en de leesbaarheid te verhogen wordt in dit akoestisch onderzoek de term voorkeursgrenswaarde gebruikt.

De gemeente Bladel heeft nog geen gemeentelijk geluidsbeleid vastgesteld, zij volgen tot de vaststelling de oude ontheffingscriteria uit het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen, die in werking waren tot 01 januari 2007.

Een geluidsbelasting hoger dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Voor deze situatie is de realisatie van geluidsgevoelige bebouwing in principe niet mogelijk, tenzij geluidsbeperkende maatregelen worden getroffen waardoor de geluidsbelasting daalt tot een waarde lager dan de voorkeursgrenswaarde of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

2.1.1 Zones

Langs wegen en spoorwegen liggen zones. Binnen deze zones moet voor de realisatie van geluidsgevoelige bestemmingen akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

Wegverkeer

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, stedelijk of buitenstedelijk. De zone ligt aan weerszijden van de weg en is gemeten vanuit de wegas. De zones, zoals beschreven in artikel 74 van de Wgh, zijn weer gegeven in de onderstaande tabel.

	Zones langs wegen	
	Stedelijk gebied	Buitenstedelijk gebied
1 of 2 rijstroken	200 meter	250 meter
3 of 4 rijstroken	350 meter	400 meter
5 of meer rijstroken	350 meter	600 meter

Tabel 2. Overzicht van de zones langs wegen

Artikel 74 lid 2 van de Wgh maakt een uitzondering voor wegen met een 30 km-regime en woonerven. Deze wegen hebben geen zone en zijn daarmee niet onderzoeksplchtig².

Railverkeer

De wettelijke zone van een spoorweg is onder andere afhankelijk van het aantal bakken (wagons) dat over de spoorlijn rijdt. De zone ligt aan weerszijden van een spoorweg en wordt gemeten vanuit de buitenste spoorstaaf. De breedte varieert tussen 100 meter voor een rustige spoorlijn en 1.200 meter voor een zeer drukke spoorlijn, zoals de Betuwelijn.

² Conform artikel 74 lid 2 van de Wgh is voor 30 km/uur-wegen geen onderzoeksplcht. Op 03 september 2003 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitgesproken (nr. 200203751/1: Abcoude) dat nog niet geconcludeerd kan worden dat het plan aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening (goed woon- en leefklimaat, zoals opgenomen in het Bouwbesluit). Daarom wordt bij 30 km-zones onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel. Indicatief geldt de stelregel dat bij meer dan 1.000 voertuigbewegingen per etmaal, de voorkeursgrenswaarde mogelijk overschreden wordt. In dat geval dient onderzocht te worden of door het treffen van maatregelen een aanvaardbaar woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd.

2.2 Bouwbesluit

Wanneer de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van één van de omliggende (spoor)wegen wordt overschreden, kan ook de akoestische binnenwaarde worden overschreden. Bij verlening van een bouwvergunning wordt de binnenwaarde getoetst aan het Bouwbesluit 2003. De binnenwaarde in woningen van 33 dB moet worden gegarandeerd bij wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai (artikel 3.1 uit het Bouwbesluit 2003). Wanneer er meerdere relevante geluidsbronnen zijn, moet de cumulatieve geluidsbelasting worden gebruikt bij de berekening van de binnenwaarde. Voor de akoestische binnenwaarde ten gevolge van wegverkeerslawaai mag de aftrek ex artikel 110g van de Wgh (2 of 5 dB) niet worden toegepast. Om bij een woning met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde de akoestische binnenwaarde te halen moeten er mogelijk aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen.

2.3 Rekenmethodieken

Voor de berekening van de geluidsbelasting van een individuele (spoor)weg en de cumulatieve geluidsbelasting (de gesommeerde geluidsbelasting van meerdere (spoor)wegen) zijn verschillende rekenmethodieken beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006” (RMG 2006), versie augustus 2009 in de bijlagen III (hoofdstuk 3: Weg) en IV (hoofdstuk 4: Spoorweg).

2.3.1 *Rekenmethodiek voor de geluidsbelastingen*

Volgens artikel 110d van de Wgh moet voor weg- en railverkeerslawaai het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006, versie augustus 2009” worden gevolgd. De reken- en meetvoorschriften schrijven voor dat het equivalente geluidsniveau moet worden bepaald volgens standaardrekenmethode II, maar dat in bepaalde situaties kan worden volstaan met een eenvoudigere standaardrekenmethode I-berekening. Standaardrekenmethode I is gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie, waarbij ten aanzien van het toepassingsbereik van de methode, voorwaarden worden gesteld. Voor het uitvoeren van standaardrekenmethode II-berekeningen wordt het computerprogramma WinHavik (versie 8.36) gebruikt.

2.3.2 *Rekenmethodiek voor de cumulatieve geluidsbelasting*

Cumulatie is alleen van belang in situaties waarin geluidsgevoelige bebouwing wordt blootgesteld aan meerdere geluidsbronnen. Op basis van Bijlage I, hoofdstuk 2: Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting uit het RMG 2006, versie augustus 2009 hoeven wegen en spoorwegen, die niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, niet betrokken te worden in de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting.

Volgens het RMG 2006 moet de cumulatieve geluidsbelasting worden omgerekend naar de bronsoort (wegverkeer of railverkeer) waarvoor de wettelijke beoordeling plaatsvindt. De cumulatieve geluidsbelasting wordt berekend voor de bronsoort waarvoor de voorkeursgrenswaarde het meest wordt overschreden.

2.4 Toename door cumulatie

Volgens artikel 110a lid 7 van de Wgh mag door cumulatie van het geluid de geluidsbelasting niet onacceptabel toenemen. Als leidraad kan worden aangehouden dat de hoogste cumulatieve geluidsbelasting niet hoger mag zijn dan de hoogste te verlenen hogere waarde + 2 dB. Tevens is het niet wenselijk dat de cumulatieve geluidsbelasting hoger is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

3 Onderzoeksgegevens

Voor het akoestisch onderzoek wordt allereerst bepaald welke wegen en spoorwegen relevant zijn voor het plangebied. Hiervan moeten de verkeersgegevens bekend zijn.

3.1 Selectie van geluidsbronnen

In de directe omgeving van het plangebied liggen alleen wegen. Spoorwegen zijn niet aanwezig.

Het plangebied grenst aan de Provincialeweg N284 en De Wijer. Deze wegen liggen in buitenstedelijk respectievelijk stedelijk gebied en hebben twee rijstroken. Volgens de Wgh hebben deze wegen hiermee een zone van 250 respectievelijk 200 meter. Het plangebied ligt in de zone van deze twee wegen.

De overige wegen rondom het plangebied en de ontsluitingswegen in het plangebied hebben een 30 km/uur-regime. Volgens de Wgh geldt voor deze wegen geen onderzoeksplicht omdat de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt. Deze wegen zijn ontsluitingswegen voor de aanliggende woningen. Deze wegen hebben een lage verkeersintensiteit en hebben daarom geen invloed op het akoestisch klimaat ter plaatse van het plangebied.

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidhinder ten gevolge van de Provincialeweg N284 en De Wijer.

3.2 Uitgangspunten en verkeersgegevens

Snelheid

- Op de Provincialeweg N284 geldt een maximumsnelheid van 80 km/uur.
- Op De Wijer geldt een maximumsnelheid van 50 km/uur.

Verharding

Op zowel de Provincialeweg N284 en De Wijer bestaat de wegverharding uit dicht asfaltbeton (referentiewegdek).

Obstakelcorrectie

Bij de op- en afritten van de rotonde wordt een obstakelcorrectie toegepast.

Bebouwing en waarneemhoogten

De woningen direct aan de Provincialeweg (zogenaamde geluidswalwoningen) worden maximaal 6 meter hoog. De overige woningen worden maximaal 10 meter hoog. In de onderstaande tabel worden vloerhoogten en waarneemhoogten van de woningen in het plangebied weergegeven.

Woning	Vloerhoogte in meters	Waarneemhoogten in meters
Geluidswalwoningen		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Overige woningen		
Begane grond	0,0	1,5
Eerste verdieping	3,0	4,5
Tweede verdieping	6,0	7,5

Tabel 3. Vloerhoogte en waarneemhoogte van de woningen

Geluidsscherm bij geluidswalwoningen

De noordoostgevel van de geluidswalwoningen is een dove gevel (gevel zonder te open ramen en deuren en zonder ventilatieopeningen). Tussen de geluidswalwoningen zit een muur (geluidswal) met een hoogte van 5,5 meter.

Aftrek ex artikel 110g Wgh

De resultaten van De Wijer worden gecorrigeerd met een aftrek van 5 dB, als bedoeld in artikel 110g van de Wgh, omdat de representatief te achten snelheid van de motorvoertuigen lager is dan 70 km/uur³. Voor de Provincialeweg N284 is een aftrek van 2 dB toegepast.

³ Bij het opstellen van het "Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006" zijn de correcties ex artikel 110g bestudeerd. De consequentie is dat voor wegen met een representatief te achten snelheid van minder dan 70 km/uur de aftrek op 5 dB is vastgesteld. Voor de overige wegen is dat 2 dB. Bij het opnieuw vaststellen van de correcties ex artikel 110g is rekening gehouden met de hernieuwde berekeningsmethode en de consequenties van het Europees en rijksbeleid ten aanzien van geluidsbestrijding. Dit beleid richt zich de komende jaren op het stiller maken van motorvoertuigen en ontwikkelen van stillere wegdekken.

3.2.1 Verkeersgegevens

De verkeersgegevens van de Provincialeweg N284 zijn afkomstig van een verkeerstelling uit 2009, welke is uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant⁴. De verkeersgegevens van De Wijer zijn afkomstig van een verkeerstelling, welke is uitgevoerd door SAB in december 2011.

Om de verkeersintensiteit van het maatgevende jaar 2022 te berekenen voor de twee wegen is gebruikgemaakt van een autonome groei van 1,5 % per jaar.

Weg(vak)	Etmaalintensiteit (jaar)	Autonome groei	Etmaalintensiteit in 2022
N284	13.523 (2009)	1,5 %/jaar	16.168
De Wijer	3.383 (2011)	1,5 %/jaar	3.985

Tabel 4. Etmaalintensiteiten voor de verschillende jaren

In de onderstaande tabel zijn de periode- en voertuigverdelingen weergegeven.

Weg(vak)	Procentuele verdelingen											
	Dagperiode (07/19)				Avondperiode (19/23)				Nachtperiode (23/07)			
	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %	%/uur	LMV %	MZMV %	ZMV %
N284	6,45	84,9	10,9	4,2	3,46	86,5	4,8	8,7	1,10	92,8	1,4	5,8
De Wijer	6,53	85,6	10,1	4,3	3,54	91,5	6,3	2,3	0,93	85,8	11,1	3,2

Tabel 5. Periode- en voertuigverdelingen

⁴ <http://atlas.brabant.nl/verkeersintensiteiten/>

4 Onderzoek

4.1 Onderzoeksopzet

Volgens de Wgh mag voor woningen de geluidsbelasting in principe niet hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde. Voor wegverkeer is deze vastgesteld op 48 dB, ex artikel 82 van de Wgh.

Daarom wordt de geluidsbelasting bepaald ten gevolge van het wegverkeer. Als de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt getoetst of de geluidsbelasting lager is dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting. Tevens wordt bepaald of geluidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn.

4.2 Bepalen van de geluidsbelastingen

De geluidsbelastingen ten gevolge van de onderzochte wegen zijn bepaald met behulp van de standaardrekenmethode II-berekening. De gebruikte rekenmethode voor wegverkeer is beschreven in het RMG 2006, bijlage III, behorend bij hoofdstuk 3: Weg, versie augustus 2009.

De grafische weergave van het model De Wijer is weergegeven in overzichtstekening 3, bijlage F. In deze tekening is onder meer de ligging van de verschillende waarneempunten te zien. In bijlage G is een rapportage met de invoergegevens en rekenresultaten van het model De Wijer opgenomen. De geluidsbelastingen van de N284 en De Wijer zijn weergegeven als groep 1 respectievelijk 2 in deze bijlage.

4.2.1 Provincialeweg N284

Bij 86 woningen zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Deze geluidsbelasting wordt gevonden bij de woning K36.

In overzichtstekening 1, bijlage A, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van de Provincialeweg N284 weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage C zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven. In bijlage D zijn de hoogste geluidsbelastingen per woning weergegeven in tabelvorm.

4.2.1.1 Toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij 86 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Provincialeweg N284 bedraagt 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee gelijk of lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.2.2 De Wijer

Bij tien woningen zijn de geluidsbelastingen hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De hoogste geluidsbelasting bedraagt 57 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Deze geluidsbelasting wordt gevonden bij de acht woningen die gesitueerd zijn aan De Wijer (K37, W066, W067, W068, W086, W087, W088, W089, W114 en W115).

In overzichtstekening 2, bijlage B, zijn de hoogste geluidsbelastingen ten gevolge van De Wijer weergegeven. In deze tekening zijn tevens de woningen genummerd. In bijlage C zijn alle berekende geluidsbelastingen in tabelvorm weergegeven. In bijlage D zijn de hoogste geluidsbelastingen per woning weergegeven in tabelvorm.

4.2.2.1 Toetsing aan de Wgh

Uit dit onderzoek blijkt dat bij tien woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van De Wijer bedraagt 57 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee gelijk of lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

4.3 Mogelijkheden voor geluidsreducerende maatregelen

Het doel van de Wgh is om geluidhinder te voorkomen en te beperken. Een geluidsbelasting tot met de voorkeursgrenswaarde garandeert een goed woon-/leefklimaat. De Provincialeweg N284 en De Wijer zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. In artikel 77 lid 1b van de Wgh staat dat er onderzoek moet plaatsvinden of, en zo ja, welke doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting terug te brengen tot een waarde die lager of gelijk is aan de voorkeursgrenswaarde. Wanneer de geluidsbelasting niet terug te brengen is tot de voorkeursgrenswaarde, dan kan een hogere waarde ten gevolge van de Provincialeweg N284 en De Wijer worden verleend door de gemeente.

Bij het treffen van maatregelen geldt een voorkeursvolgorde: bron, overdracht en ontvanger.

4.3.1 Bronmaatregelen

Het vervangen van de huidige wegdekken (dicht asfaltbeton) op de Provincialeweg N284 en De Wijer door een stiller wegdek zal problemen opleveren bij het beheer, gezien de kortere levensduur van deze stillere wegdekken.

Ten opzichte van het bestaande dichte asfaltbeton is een geluidsreductie van 4 dB haalbaar door het toepassen van een dunne deklaag (type 2) ten opzichte van het huidige wegdek. Door het toepassen van dit wegdek wordt de voorkeursgrenswaarde nog steeds bij diverse woningen overschreden.

4.3.2 Overdrachtsmaatregelen

Het vergroten van de afstand tussen de Provincialeweg N284 en De Wijer en de woningen in het plangebied, zodanig dat de geluidsbelasting wel voldoet aan de voorkeursgrenswaarde, zorgt voor een dusdanig grote afstand dat dit niet wenselijk is. Door de geluidswalwoningen verder te verhogen zodanig dat bij de achterliggende woningen de voorkeursgrenswaarde niet meer wordt overschreden is niet gewenst vanuit stedenbouwkundig en landschappelijk oogpunt.

4.3.3 Maatregelen bij de ontvanger

De maatregelen die kunnen worden genomen bij de ontvanger (woning) zijn erop gericht om te voldoen aan de binnenwaarde van 33 dB. Mogelijk moeten voor de woningen met een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde aanvullende isolerende voorzieningen worden getroffen om de akoestische binnenwaarde te halen. Gevels die een te hoge geluidsbelasting hebben kunnen uitgevoerd worden als dove gevel, zoals gedaan is bij de noordoostgevel van de geluidswalwoningen. Een dove gevel is een gevel zonder te openen ramen en deuren. Conform artikel 1b lid 5 van de Wgh wordt dit niet gezien als gevel. Doordat het geen gevel is in de zin van de Wgh hoeft voor een dove gevel geen geluidsbelasting te worden bepaald en is het niet mogelijk om hiervoor een hogere waarde aan te vragen.

Omdat er geen te openen ramen en/of deuren in een dove gevel zitten is terughoudendheid gewenst bij het toepassen hiervan. Met oog op het leefcomfort is het toepassen van meer dove gevels op deze locatie ongewenst.

4.3.4 Conclusie

Gezien de beperkte schaal van dit plan is het niet mogelijk of wenselijk om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot waarden die lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.4 Cumulatieve geluidsbelasting

De geplande woningen in het plangebied liggen in de zones van de Provincialeweg N284 en De Wijer. Volgens het RMG 2006, bijlage I, hoofdstuk 2: "Rekenmethode cumulatieve geluidsbelasting, versie oktober 2010" kan er in dergelijke gevallen cumulatie noodzakelijk zijn.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat ten gevolge van de Provincialeweg N284 en De Wijer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. De overige wegen nabij het plangebied hebben een dusdanig lage verkeersintensiteit dat deze naar verwachting niet zorgen voor een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Op basis van het RMG 2006 - versie oktober 2010, is de cumulatieve geluidsbelasting dan ook berekend voor de Provincialeweg N284 en De Wijer. Aangezien er in de omgeving van het plangebied alleen wegen liggen, wordt de cumulatieve geluidsbelasting berekend voor het wegverkeerspectrum.

Het overzicht met de cumulatieve geluidsbelastingen is weergegeven in bijlage C en D.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting op de woningen bedraagt 65 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De cumulatieve geluidsbelasting is van belang voor de berekening van de vereiste gevelisolatie. Volgens het Bouwbesluit moet een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij wegverkeerslawaaï en bij railverkeerslawaaï worden gegarandeerd. Om de binnenwaarde te halen, moet bij de woningen een minimale geluidsisolatie van $(65-33=)$ 32 dB worden bereikt.

5 Conclusie

In het dorp Hapert (gemeente Bladel) ligt een weiland dat is omsloten door de Provincialeweg N284, De Wijer en De Kuil. De verschillende grondeigenaren hebben besloten om op deze grond maximaal 113 woningen mogelijk te maken.

Woningen zijn geluidsgevoelige bestemmingen waarvoor akoestisch onderzoek moet worden verricht. De geluidsbelasting van woningen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder (Wgh).

5.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder

Provincialeweg N284

Uit dit akoestisch onderzoek blijkt dat bij 86 woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van de Provincialeweg N284 bedraagt 63 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee gelijk of lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

De Wijer

Uit dit onderzoek blijkt dat bij tien woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De hoogste geluidsbelasting ten gevolge van De Wijer bedraagt 57 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.

De hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor nieuw te bouwen woningen langs een bestaande weg in stedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wgh). De optredende geluidsbelastingen zijn hiermee gelijk of lager dan de hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

5.1.1 Verlening van hogere waarden

Het doel van de Wgh is geluidhinder te voorkomen. Maatregelen om de voorkeursgrenswaarde te bereiken zijn bijvoorbeeld het toepassen van stil wegdek op de Provincialeweg N284 en De Wijer, het vergroten van de afstand tussen de woningen en de weg of het toepassen van dove gevels. Gezien de beperkte schaal van dit plan lijkt het niet mogelijk of gewenst om effectieve maatregelen te treffen die de geluidsbelastingen terugbrengen tot een waarde die lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Voor deze 90 woningen kan door de gemeente een hogere waarde worden verleend. Bij zes woningen is zowel een hogere waarde noodzakelijk ten opzichte van de Provincialeweg als De Wijer. Om een hogere waarde aan te vragen moet de situatie passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van het aanvragen van hogere waarden.

De gemeente Bladel volgt voorlopig de ontheffingscriteria uit het inmiddels vervallen Besluit "Grenswaarden binnen zones langs wegen". Hierin stond het ontheffingscriterium: "door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezig bebouwing opvul-

len". Dit ontheffingscriterium is in deze situatie van toepassing. Aangezien het plangebied is ingesloten tussen de aanwezige bebouwing en de Provincialeweg N284.

De situatie past in het gemeentelijk beleid. Hierdoor wordt voor deze woningen een hogere waarde verleend door de gemeente. De verlening van de hogere waarde vindt plaats in een aparte hogere waarde-procedure gelijktijdig met de bestemmingsplan-procedure. De aan te vragen hogere waarden zijn weergegeven in bijlage E.

5.2 Toetsing aan het Bouwbesluit

Op grond van het Bouwbesluit dient een akoestische binnenwaarde van 33 dB bij woningen ten gevolge van wegverkeerslawaaï en railverkeerslawaaï gegarandeerd te worden.

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting bedraagt daardoor 65 dB, exclusief aftrek ex artikel 110g. Om de binnenwaarde bij de woningen te halen, moet een minimale geluidsisolatie van $(65-33=)$ 32 dB worden bereikt.

Ter indicatie: volgens artikel 3.2 lid 3 van het Bouwbesluit 2003 bezit een standaard gevelconstructie een minimale geluidsisolatie van 20 dB. In een aanvullend bouwakoestisch onderzoek moet worden onderzocht of aanvullende gevelmaatregelen nodig zijn.

Bijlage A

Overzichtstekening 1, Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. de N284



Bijlage B

Overzichtstekening 2, Hoogste geluidsbelastingen t.g.v. De Wijer



Bijlage C

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
K01	1	1,5	63,26	61,26	37,26	32,26	63,27	61,27
K01	1	4,5	64,25	62,25	37,88	32,88	64,26	62,26
K01	2	1,5	49,45	47,45	39,22	34,22	49,84	47,65
K01	2	4,5	50,38	48,38	39,76	34,76	50,74	48,56
K01	3	1,5	43,72	41,72	32,95	27,95	44,07	41,90
K01	3	4,5	51,34	49,34	33,70	28,70	51,41	49,38
K02	4	1,5	47,67	45,67	37,96	32,96	48,11	45,90
K02	4	4,5	51,95	49,95	38,33	33,33	52,13	50,04
K02	5	1,5	50,86	48,86	37,21	32,21	51,04	48,95
K02	5	4,5	53,13	51,13	37,54	32,54	53,25	51,19
K02	6	1,5	48,03	46,03	38,46	33,46	48,48	46,26
K02	6	4,5	49,60	47,60	38,54	33,54	49,93	47,77
K03	7	1,5	45,44	43,44	38,09	33,09	46,17	43,82
K03	7	4,5	47,74	45,74	38,00	33,00	48,18	45,97
K03	8	1,5	45,20	43,20	31,45	26,45	45,38	43,29
K03	8	4,5	51,83	49,83	32,49	27,49	51,88	49,86
K03	9	1,5	44,15	42,15	34,43	29,43	44,59	42,38
K03	9	4,5	51,74	49,74	35,03	30,03	51,83	49,79
K04	10	1,5	43,50	41,50	31,77	26,77	43,78	41,64
K04	10	4,5	50,98	48,98	32,60	27,60	51,04	49,01
K04	11	1,5	48,00	46,00	36,69	31,69	48,31	46,16
K04	11	4,5	52,39	50,39	36,67	31,67	52,50	50,45
K04	12	1,5	49,01	47,01	36,12	31,12	49,23	47,12
K04	12	4,5	50,00	48,00	36,43	31,43	50,19	48,09
K05	13	1,5	48,94	46,94	36,48	31,48	49,18	47,06
K05	13	4,5	49,63	47,63	36,91	31,91	49,86	47,74
K05	14	1,5	44,84	42,84	35,92	30,92	45,36	43,11
K05	14	4,5	51,53	49,53	36,42	31,42	51,66	49,60
K05	15	1,5	43,59	41,59	37,57	32,57	44,56	42,10
K05	15	4,5	51,30	49,30	37,80	32,80	51,49	49,40
K06	16	1,5	44,99	42,99	32,88	27,88	45,25	43,12
K06	16	4,5	51,65	49,65	33,66	28,66	51,72	49,68
K06	17	1,5	49,28	47,28	32,62	27,62	49,37	47,33
K06	17	4,5	52,71	50,71	33,42	28,42	52,76	50,74
K06	18	1,5	47,21	45,21	38,14	33,14	47,72	45,47
K06	18	4,5	47,79	45,79	38,21	33,21	48,24	46,02
K07	19	1,5	45,91	43,91	37,14	32,14	46,45	44,19
K07	19	4,5	46,36	44,36	37,27	32,27	46,86	44,62
K07	20	1,5	44,69	42,69	34,84	29,84	45,12	42,91
K07	20	4,5	51,36	49,36	35,45	30,45	51,47	49,42
K07	21	1,5	43,58	41,58	35,40	30,40	44,19	41,90
K07	21	4,5	51,17	49,17	36,23	31,23	51,31	49,24
K08	22	1,5	43,52	41,52	32,27	27,27	43,83	41,68
K08	22	4,5	51,25	49,25	33,17	28,17	51,32	49,28
K08	23	1,5	46,77	44,77	34,46	29,46	47,02	44,90
K08	23	4,5	51,95	49,95	34,92	29,92	52,04	49,99
K08	24	1,5	45,37	43,37	34,63	29,63	45,72	43,55
K08	24	4,5	45,91	43,91	35,31	30,31	46,27	44,10
K09	25	1,5	46,45	44,45	36,31	31,31	46,85	44,66
K09	25	4,5	46,65	44,65	36,72	31,72	47,07	44,87
K09	26	1,5	44,55	42,55	38,58	33,58	45,53	43,07
K09	26	4,5	51,29	49,29	38,99	33,99	51,54	49,42
K09	27	1,5	43,35	41,35	37,19	32,19	44,29	41,85
K09	27	4,5	51,11	49,11	37,57	32,57	51,30	49,21
K10	28	1,5	43,64	41,64	33,54	28,54	44,04	41,85
K10	28	4,5	51,25	49,25	34,43	29,43	51,34	49,30

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
K10	29	1,5	45,72	43,72	33,81	28,81	45,99	43,86
K10	29	4,5	51,62	49,62	34,47	29,47	51,70	49,66
K10	30	1,5	44,53	42,53	39,10	34,10	45,62	43,11
K10	30	4,5	45,10	43,10	39,42	34,42	46,14	43,65
K11	31	1,5	43,93	41,93	38,18	33,18	44,95	42,47
K11	31	4,5	44,63	42,63	38,54	33,54	45,59	43,13
K11	32	1,5	44,73	42,73	35,52	30,52	45,22	42,98
K11	32	4,5	51,39	49,39	36,08	31,08	51,52	49,45
K11	33	1,5	43,29	41,29	34,06	29,06	43,78	41,54
K11	33	4,5	50,99	48,99	35,14	30,14	51,10	49,05
K12	34	1,5	43,36	41,36	32,44	27,44	43,70	41,53
K12	34	4,5	51,06	49,06	33,79	28,79	51,14	49,10
K12	35	1,5	44,71	42,71	33,43	28,43	45,02	42,87
K12	35	4,5	51,46	49,46	34,36	29,36	51,54	49,50
K12	36	1,5	42,30	40,30	36,36	31,36	43,29	40,82
K12	36	4,5	43,49	41,49	36,79	31,79	44,33	41,93
K13	37	1,5	43,80	41,80	37,78	32,78	44,77	42,31
K13	37	4,5	44,64	42,64	37,99	32,99	45,49	43,09
K13	38	1,5	44,80	42,80	38,15	33,15	45,65	43,25
K13	38	4,5	51,63	49,63	38,20	33,20	51,82	49,73
K13	39	1,5	43,23	41,23	37,48	32,48	44,25	41,77
K13	39	4,5	51,08	49,08	37,91	32,91	51,28	49,18
K14	40	1,5	43,31	41,31	34,18	29,18	43,81	41,57
K14	40	4,5	51,07	49,07	35,12	30,12	51,18	49,12
K14	41	1,5	45,62	43,62	33,11	28,11	45,86	43,74
K14	41	4,5	51,79	49,79	34,23	29,23	51,87	49,83
K14	42	1,5	45,57	43,57	39,44	34,44	46,52	44,07
K14	42	4,5	45,99	43,99	39,51	34,51	46,87	44,45
K14	43	1,5	44,64	42,64	36,08	31,08	45,21	42,93
K14	43	4,5	51,39	49,39	36,45	31,45	51,53	49,46
K14	44	1,5	43,26	41,26	35,02	30,02	43,87	41,57
K14	44	4,5	50,98	48,98	35,95	30,95	51,11	49,05
K15	45	1,5	42,83	40,83	36,33	31,33	43,71	41,29
K15	45	4,5	50,80	48,80	37,02	32,02	50,98	48,89
K15	46	1,5	44,68	42,68	36,94	31,94	45,36	43,03
K15	46	4,5	51,60	49,60	37,33	32,33	51,76	49,68
K15	47	1,5	42,84	40,84	38,99	33,99	44,34	41,66
K15	47	4,5	44,34	42,34	39,31	34,31	45,53	42,97
K16	48	1,5	41,31	39,31	38,50	33,50	43,14	40,32
K16	48	4,5	43,40	41,40	38,70	33,70	44,67	42,08
K16	49	1,5	44,53	42,53	38,61	33,61	45,52	43,05
K16	49	4,5	51,32	49,32	38,90	33,90	51,56	49,44
K16	50	1,5	43,08	41,08	38,16	33,16	44,29	41,73
K16	50	4,5	50,81	48,81	38,49	33,49	51,06	48,94
K17	51	1,5	43,19	41,19	32,33	27,33	43,53	41,36
K17	51	4,5	50,94	48,94	34,10	29,10	51,03	48,98
K17	52	1,5	45,05	43,05	33,05	28,05	45,32	43,19
K17	52	4,5	51,70	49,70	34,23	29,23	51,78	49,74
K17	53	1,5	43,68	41,68	40,74	35,74	45,46	42,67
K17	53	4,5	44,75	42,75	40,84	35,84	46,23	43,56
K18	54	1,5	42,32	40,32	39,21	34,21	44,05	41,27
K18	54	4,5	43,63	41,63	39,35	34,35	45,01	42,37
K18	55	1,5	47,40	45,40	38,50	33,50	47,93	45,67
K18	55	4,5	52,35	50,35	38,82	33,82	52,54	50,45
K18	56	1,5	42,98	40,98	37,93	32,93	44,16	41,61
K18	56	4,5	50,76	48,76	38,27	33,27	51,00	48,88

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
K19	57	1,5	43,35	41,35	38,15	33,15	44,50	41,96
K19	57	4,5	51,18	49,18	38,56	33,56	51,41	49,30
K19	58	1,5	44,86	42,86	37,88	32,88	45,65	43,28
K19	58	4,5	51,50	49,50	38,35	33,35	51,71	49,60
K19	59	1,5	42,03	40,03	40,28	35,28	44,25	41,28
K19	59	4,5	43,30	41,30	40,46	35,46	45,12	42,31
K20	60	1,5	42,61	40,61	40,40	35,40	44,65	41,75
K20	60	4,5	43,53	41,53	40,49	35,49	45,28	42,50
K20	61	1,5	44,43	42,43	40,34	35,34	45,86	43,21
K20	61	4,5	51,21	49,21	40,59	35,59	51,57	49,39
K20	62	1,5	42,71	40,71	40,57	35,57	44,78	41,87
K20	62	4,5	50,46	48,46	40,73	35,73	50,90	48,69
K21	63	1,5	43,49	41,49	37,69	32,69	44,50	42,03
K21	63	4,5	51,21	49,21	38,33	33,33	51,43	49,32
K21	64	1,5	44,42	42,42	32,67	27,67	44,70	42,56
K21	64	4,5	51,38	49,38	34,32	29,32	51,46	49,42
K21	65	1,5	43,84	41,84	41,81	36,81	45,95	43,03
K21	65	4,5	44,66	42,66	41,88	36,88	46,50	43,68
K22	66	1,5	42,92	40,92	42,82	37,82	45,88	42,65
K22	66	4,5	43,96	41,96	42,96	37,96	46,50	43,42
K22	67	1,5	44,50	42,50	43,22	38,22	46,92	43,88
K22	67	4,5	51,22	49,22	43,28	38,28	51,87	49,56
K22	68	1,5	42,87	40,87	42,79	37,79	45,84	42,61
K22	68	4,5	50,71	48,71	42,86	37,86	51,37	49,05
K23	69	1,5	43,00	41,00	36,69	31,69	43,91	41,48
K23	69	4,5	50,79	48,79	37,54	32,54	50,99	48,89
K23	70	1,5	44,66	42,66	38,11	33,11	45,53	43,12
K23	70	4,5	51,40	49,40	38,53	33,53	51,62	49,51
K23	71	1,5	43,94	41,94	44,97	39,97	47,50	44,08
K23	71	4,5	44,72	42,72	44,97	39,97	47,86	44,57
K23	72	1,5	44,35	42,35	44,07	39,07	47,22	44,02
K23	72	4,5	51,13	49,13	44,18	39,18	51,93	49,55
K23	73	1,5	42,76	40,76	44,15	39,15	46,52	43,04
K23	73	4,5	50,63	48,63	44,24	39,24	51,53	49,10
K24	74	1,5	42,69	40,69	39,49	34,49	44,39	41,62
K24	74	4,5	50,49	48,49	39,89	34,89	50,85	48,68
K24	75	1,5	44,63	42,63	40,05	35,05	45,93	43,33
K24	75	4,5	51,35	49,35	40,25	35,25	51,67	49,52
K24	76	1,5	44,96	42,96	43,09	38,09	47,14	44,18
K24	76	4,5	45,87	43,87	43,27	38,27	47,77	44,93
K25	77	1,5	42,14	40,14	42,42	37,42	45,29	42,00
K25	77	4,5	43,57	41,57	42,66	37,66	46,15	43,05
K25	78	1,5	44,85	42,85	42,36	37,36	46,79	43,93
K25	78	4,5	51,20	49,20	42,80	37,80	51,79	49,50
K25	79	1,5	42,87	40,87	42,01	37,01	45,47	42,37
K25	79	4,5	50,68	48,68	42,48	37,48	51,29	49,00
K26	80	1,5	42,76	40,76	41,15	36,15	45,04	42,05
K26	80	4,5	50,61	48,61	41,61	36,61	51,12	48,88
K26	81	1,5	44,56	42,56	42,34	37,34	46,60	43,70
K26	81	4,5	51,31	49,31	42,55	37,55	51,85	49,59
K26	82	1,5	44,47	42,47	44,62	39,62	47,56	44,29
K26	82	4,5	45,26	43,26	44,78	39,78	48,04	44,87
K27	83	1,5	45,57	43,57	44,50	39,50	48,08	45,01
K27	83	4,5	46,13	44,13	44,68	39,68	48,48	45,46
K27	84	1,5	45,11	43,11	41,26	36,26	46,61	43,93
K27	84	4,5	51,15	49,15	41,71	36,71	51,62	49,39

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
K27	85	1,5	42,58	40,58	39,27	34,27	44,24	41,49
K27	85	4,5	50,44	48,44	40,18	35,18	50,83	48,64
K28	86	1,5	42,89	40,89	43,53	38,53	46,23	42,88
K28	86	4,5	50,79	48,79	43,75	38,75	51,57	49,20
K28	87	1,5	44,31	42,31	43,65	38,65	47,00	43,86
K28	87	4,5	51,24	49,24	43,78	38,78	51,96	49,61
K28	88	1,5	44,54	42,54	44,94	39,94	47,75	44,44
K28	88	4,5	45,27	43,27	45,31	40,31	48,30	45,05
K29	89	1,5	44,97	42,97	45,01	40,01	48,00	44,75
K29	89	4,5	45,67	43,67	45,37	40,37	48,53	45,34
K29	90	1,5	45,48	43,48	43,44	38,44	47,59	44,66
K29	90	4,5	51,13	49,13	43,98	38,98	51,90	49,53
K29	91	1,5	43,00	41,00	41,51	36,51	45,33	42,32
K29	91	4,5	50,50	48,50	42,47	37,47	51,13	48,83
K30	92	1,5	42,90	40,90	42,24	37,24	45,59	42,45
K30	92	4,5	50,75	48,75	42,97	37,97	51,42	49,10
K30	93	1,5	44,38	42,38	42,32	37,32	46,48	43,56
K30	93	4,5	51,17	49,17	43,03	38,03	51,79	49,49
K30	94	1,5	46,88	44,88	46,35	41,35	49,63	46,47
K30	94	4,5	47,28	45,28	46,85	41,85	50,08	46,91
K31	95	1,5	48,04	46,04	46,59	41,59	50,39	47,37
K31	95	4,5	48,40	46,40	47,22	42,22	50,86	47,80
K31	96	1,5	46,42	44,42	45,71	40,71	49,09	45,96
K31	96	4,5	51,26	49,26	46,45	41,45	52,50	49,93
K31	97	1,5	43,50	41,50	44,56	39,56	47,07	43,65
K31	97	4,5	50,57	48,57	45,62	40,62	51,78	49,22
K32	98	1,5	43,04	41,04	41,39	36,39	45,30	42,32
K32	98	4,5	50,80	48,80	42,18	37,18	51,36	49,09
K32	99	1,5	44,43	42,43	39,40	34,40	45,62	43,06
K32	99	4,5	51,24	49,24	40,39	35,39	51,58	49,42
K32	100	1,5	47,43	45,43	47,12	42,12	50,29	47,09
K32	100	4,5	48,10	46,10	48,16	43,16	51,14	47,88
K33	101	1,5	47,79	45,79	47,93	42,93	50,87	47,60
K33	101	4,5	48,67	46,67	49,11	44,11	51,91	48,59
K33	102	1,5	46,60	44,60	46,31	41,31	49,47	46,27
K33	102	4,5	51,30	49,30	47,55	42,55	52,83	50,13
K33	103	1,5	43,61	41,61	45,25	40,25	47,52	43,99
K33	103	4,5	50,64	48,64	46,56	41,56	52,07	49,42
K34	104	1,5	42,71	40,71	45,41	40,41	47,28	43,57
K34	104	4,5	50,64	48,64	46,27	41,27	51,99	49,37
K34	105	1,5	44,38	42,38	44,45	39,45	47,43	44,17
K34	105	4,5	51,06	49,06	45,42	40,42	52,11	49,62
K34	106	1,5	48,89	46,89	48,29	43,29	51,61	48,46
K34	106	4,5	50,35	48,35	49,54	44,54	52,97	49,86
K35	107	1,5	49,34	47,34	47,26	42,26	51,43	48,51
K35	107	4,5	51,22	49,22	48,68	43,68	53,14	50,29
K35	108	1,5	49,27	47,27	41,40	36,40	49,93	47,61
K35	108	4,5	52,79	50,79	43,49	38,49	53,27	51,04
K35	109	1,5	45,92	43,92	40,65	35,65	47,05	44,52
K35	109	4,5	51,23	49,23	42,75	37,75	51,81	49,53
K36	110	1,5	42,79	40,79	43,63	38,63	46,24	42,85
K36	110	4,5	50,26	48,26	44,88	39,88	51,37	48,85
K36	111	1,5	44,28	42,28	43,78	38,78	47,05	43,88
K36	111	4,5	50,67	48,67	44,77	39,77	51,66	49,20
K36	112	1,5	52,96	50,96	47,72	42,72	54,10	51,57
K36	112	4,5	54,42	52,42	49,27	44,27	55,58	53,04

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
K36	354	1,5	64,38	62,38	48,10	43,10	64,48	62,43
K36	354	4,5	65,28	63,28	49,59	44,59	65,40	63,34
K36	355	1,5	62,61	60,61	48,98	43,98	62,79	60,70
K36	355	4,5	63,91	61,91	50,59	45,59	64,11	62,01
K37	114	1,5	56,21	54,21	41,71	36,71	56,36	54,29
K37	114	4,5	58,57	56,57	43,28	38,28	58,70	56,63
K37	115	1,5	47,34	45,34	45,36	40,36	49,47	46,54
K37	115	4,5	52,89	50,89	46,87	41,87	53,86	51,40
K37	116	1,5	47,10	45,10	51,63	46,63	52,94	48,94
K37	116	4,5	47,16	45,16	53,40	48,40	54,33	50,09
K37	117	1,5	47,15	45,15	52,24	47,24	53,41	49,33
K37	117	4,5	47,13	45,13	54,09	49,09	54,89	50,56
K37	356	1,5	60,59	58,59	49,92	44,92	60,95	58,77
K37	356	4,5	62,18	60,18	51,79	46,79	62,56	60,37
K37	357	1,5	59,26	57,26	40,61	35,61	59,32	57,29
K37	357	4,5	61,22	59,22	42,58	37,58	61,28	59,25
R01	268	1,5	53,16	51,16	31,71	26,71	53,19	51,18
R01	268	4,5	54,94	52,94	33,55	28,55	54,97	52,96
R01	268	7,5	58,62	56,62	33,37	28,37	58,63	56,63
R01	269	1,5	54,39	52,39	36,20	31,20	54,46	52,42
R01	269	4,5	54,71	52,71	36,43	31,43	54,77	52,74
R01	269	7,5	56,73	54,73	36,53	31,53	56,77	54,75
R01	270	1,5	47,12	45,12	36,03	31,03	47,45	45,29
R01	270	4,5	50,75	48,75	36,58	31,58	50,91	48,83
R01	270	7,5	55,23	53,23	37,15	32,15	55,30	53,26
R02	271	1,5	46,48	44,48	36,39	31,39	46,89	44,69
R02	271	4,5	50,73	48,73	37,03	32,03	50,91	48,82
R02	271	7,5	54,94	52,94	37,86	32,86	55,02	52,98
R02	272	1,5	53,80	51,80	34,20	29,20	53,85	51,82
R02	272	4,5	54,16	52,16	34,83	29,83	54,21	52,19
R02	272	7,5	56,08	54,08	35,07	30,07	56,11	54,10
R03	273	1,5	52,21	50,21	35,24	30,24	52,30	50,25
R03	273	4,5	52,77	50,77	35,78	30,78	52,86	50,81
R03	273	7,5	54,90	52,90	35,21	30,21	54,95	52,92
R03	274	1,5	46,24	44,24	36,61	31,61	46,69	44,47
R03	274	4,5	48,82	46,82	36,92	31,92	49,09	46,96
R03	274	7,5	53,21	51,21	37,18	32,18	53,32	51,26
R04	275	1,5	51,71	49,71	36,93	31,93	51,85	49,78
R04	275	4,5	52,05	50,05	37,34	32,34	52,19	50,12
R04	275	7,5	54,07	52,07	36,82	31,82	54,15	52,11
R04	276	1,5	45,09	43,09	38,72	33,72	45,99	43,57
R04	276	4,5	48,10	46,10	38,83	33,83	48,59	46,35
R04	276	7,5	52,77	50,77	39,38	34,38	52,96	50,87
R05	277	1,5	43,43	41,43	38,59	33,59	44,66	42,09
R05	277	4,5	46,56	44,56	38,70	33,70	47,22	44,90
R05	277	7,5	51,87	49,87	39,34	34,34	52,11	49,99
R05	278	1,5	50,35	48,35	36,57	31,57	50,53	48,44
R05	278	4,5	50,67	48,67	36,92	31,92	50,85	48,76
R05	278	7,5	52,74	50,74	36,01	31,01	52,83	50,79
R05	279	1,5	45,07	43,07	34,83	29,83	45,46	43,27
R05	279	4,5	45,54	43,54	35,37	30,37	45,94	43,74
R05	279	7,5	47,11	45,11	37,05	32,05	47,52	45,32
R06	280	1,5	43,87	41,87	39,45	34,45	45,21	42,59
R06	280	4,5	44,68	42,68	39,39	34,39	45,81	43,28
R06	280	7,5	46,58	44,58	39,69	34,69	47,39	45,00
R06	281	1,5	46,49	44,49	31,35	26,35	46,62	44,56

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R06	281	4,5	47,50	45,50	31,99	26,99	47,62	45,56
R06	281	7,5	51,13	49,13	33,58	28,58	51,21	49,17
R06	282	1,5	42,87	40,87	39,11	34,11	44,40	41,70
R06	282	4,5	45,53	43,53	39,36	34,36	46,47	44,03
R06	282	7,5	51,06	49,06	40,17	35,17	51,40	49,23
R07	283	1,5	42,51	40,51	39,57	34,57	44,29	41,50
R07	283	4,5	45,03	43,03	39,80	34,80	46,17	43,64
R07	283	7,5	50,39	48,39	40,86	35,86	50,85	48,63
R07	284	1,5	45,54	43,54	40,28	35,28	46,67	44,14
R07	284	4,5	46,16	44,16	40,25	35,25	47,15	44,69
R07	284	7,5	48,08	46,08	40,95	35,95	48,85	46,48
R08	285	1,5	44,80	42,80	39,24	34,24	45,87	43,37
R08	285	4,5	45,63	43,63	39,33	34,33	46,54	44,11
R08	285	7,5	47,78	45,78	40,16	35,16	48,47	46,14
R08	286	1,5	42,40	40,40	39,47	34,47	44,19	41,39
R08	286	4,5	44,90	42,90	39,73	34,73	46,05	43,52
R08	286	7,5	50,10	48,10	40,77	35,77	50,58	48,35
R09	287	1,5	41,89	39,89	39,36	34,36	43,82	40,96
R09	287	4,5	44,31	42,31	39,80	34,80	45,63	43,02
R09	287	7,5	49,48	47,48	41,01	36,01	50,06	47,78
R09	288	1,5	43,79	41,79	39,66	34,66	45,21	42,56
R09	288	4,5	44,33	42,33	39,92	34,92	45,67	43,05
R09	288	7,5	45,86	43,86	40,77	35,77	47,03	44,49
R10	289	1,5	39,59	37,59	39,77	34,77	42,69	39,42
R10	289	4,5	40,94	38,94	40,08	35,08	43,54	40,44
R10	289	7,5	43,37	41,37	41,01	36,01	45,36	42,48
R10	290	1,5	37,02	35,02	39,09	34,09	41,19	37,59
R10	290	4,5	38,87	36,87	39,66	34,66	42,29	38,91
R10	290	7,5	41,43	39,43	41,13	36,13	44,29	41,10
R10	291	1,5	41,58	39,58	39,50	34,50	43,67	40,75
R10	291	4,5	43,95	41,95	39,93	34,93	45,40	42,74
R10	291	7,5	49,01	47,01	41,21	36,21	49,68	47,36
R11	292	1,5	47,50	45,50	30,10	25,10	47,58	45,54
R11	292	4,5	49,18	47,18	31,65	26,65	49,26	47,22
R11	292	7,5	53,60	51,60	33,00	28,00	53,64	51,62
R11	293	1,5	50,19	48,19	30,74	25,74	50,24	48,21
R11	293	4,5	52,72	50,72	32,19	27,19	52,76	50,74
R11	293	7,5	57,37	55,37	30,47	25,47	57,38	55,37
R11	294	1,5	45,53	43,53	38,98	33,98	46,40	43,99
R11	294	4,5	48,98	46,98	39,21	34,21	49,42	47,20
R11	294	7,5	54,28	52,28	39,97	34,97	54,44	52,36
R12	295	1,5	45,51	43,51	32,38	27,38	45,72	43,61
R12	295	4,5	48,02	46,02	33,22	28,22	48,16	46,09
R12	295	7,5	53,01	51,01	34,58	29,58	53,07	51,04
R12	296	1,5	43,80	41,80	39,73	34,73	45,24	42,58
R12	296	4,5	47,27	45,27	39,96	34,96	48,01	45,66
R12	296	7,5	52,70	50,70	40,46	35,46	52,95	50,83
R13	297	1,5	43,40	41,40	32,45	27,45	43,74	41,57
R13	297	4,5	46,51	44,51	33,30	28,30	46,71	44,61
R13	297	7,5	52,18	50,18	34,68	29,68	52,26	50,22
R13	298	1,5	42,99	40,99	40,88	35,88	45,07	42,16
R13	298	4,5	46,57	44,57	41,15	36,15	47,67	45,15
R13	298	7,5	52,14	50,14	41,77	36,77	52,52	50,34
R14	299	1,5	43,00	41,00	32,58	27,58	43,38	41,19
R14	299	4,5	45,90	43,90	33,53	28,53	46,14	44,02
R14	299	7,5	51,42	49,42	35,05	30,05	51,52	49,47

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R14	300	1,5	39,55	37,55	32,87	27,87	40,39	37,99
R14	300	4,5	41,07	39,07	34,02	29,02	41,85	39,48
R14	300	7,5	43,95	41,95	36,25	31,25	44,63	42,30
R14	301	1,5	42,11	40,11	38,91	33,91	43,81	41,04
R14	301	4,5	45,28	43,28	39,21	34,21	46,24	43,79
R14	301	7,5	51,10	49,10	39,83	34,83	51,41	49,26
R15	302	1,5	41,71	39,71	37,20	32,20	43,03	40,42
R15	302	4,5	43,98	41,98	37,54	32,54	44,87	42,45
R15	302	7,5	48,53	46,53	38,73	33,73	48,96	46,75
R15	303	1,5	43,12	41,12	33,30	28,30	43,55	41,34
R15	303	4,5	44,85	42,85	33,73	28,73	45,17	43,02
R15	303	7,5	48,94	46,94	35,03	30,03	49,11	47,03
R15	304	1,5	44,13	42,13	38,73	33,73	45,23	42,72
R15	304	4,5	46,02	44,02	39,10	34,10	46,82	44,44
R15	304	7,5	50,68	48,68	40,00	35,00	51,04	48,86
R16	305	1,5	43,09	41,09	39,41	34,41	44,64	41,93
R16	305	4,5	45,16	43,16	39,76	34,76	46,26	43,75
R16	305	7,5	50,00	48,00	40,88	35,88	50,50	48,26
R16	306	1,5	41,60	39,60	37,10	32,10	42,92	40,31
R16	306	4,5	43,75	41,75	37,55	32,55	44,68	42,24
R16	306	7,5	48,10	46,10	38,85	33,85	48,59	46,35
R17	307	1,5	41,19	39,19	36,68	31,68	42,51	39,90
R17	307	4,5	43,20	41,20	37,16	32,16	44,17	41,71
R17	307	7,5	47,28	45,28	38,45	33,45	47,81	45,56
R17	308	1,5	41,93	39,93	38,78	33,78	43,64	40,87
R17	308	4,5	44,48	42,48	39,37	34,37	45,65	43,10
R17	308	7,5	49,39	47,39	40,62	35,62	49,93	47,67
R18	309	1,5	42,00	40,00	40,19	35,19	44,20	41,24
R18	309	4,5	44,31	42,31	40,76	35,76	45,90	43,18
R18	309	7,5	48,72	46,72	41,99	36,99	49,56	47,16
R18	310	1,5	39,85	37,85	40,25	35,25	43,06	39,75
R18	310	4,5	41,16	39,16	40,92	35,92	44,05	40,85
R18	310	7,5	42,90	40,90	42,34	37,34	45,64	42,49
R18	311	1,5	40,99	38,99	37,37	32,37	42,56	39,85
R18	311	4,5	42,94	40,94	37,99	32,99	44,15	41,59
R18	311	7,5	46,93	44,93	39,14	34,14	47,60	45,28
R19	312	1,5	46,75	44,75	39,77	34,77	47,54	45,17
R19	312	4,5	48,33	46,33	39,90	34,90	48,91	46,63
R19	312	7,5	52,46	50,46	40,88	35,88	52,75	50,61
R19	313	1,5	48,77	46,77	32,75	27,75	48,88	46,82
R19	313	4,5	51,52	49,52	33,41	28,41	51,59	49,55
R19	313	7,5	56,54	54,54	31,24	26,24	56,55	54,55
R19	314	1,5	46,64	44,64	35,86	30,86	46,99	44,82
R19	314	4,5	49,78	47,78	36,33	31,33	49,97	47,88
R19	314	7,5	55,00	53,00	37,20	32,20	55,07	53,04
R20	315	1,5	45,41	43,41	35,59	30,59	45,84	43,63
R20	315	4,5	48,60	46,60	36,05	31,05	48,83	46,72
R20	315	7,5	53,90	51,90	36,12	31,12	53,97	51,94
R20	316	1,5	42,87	40,87	38,59	33,59	44,25	41,61
R20	316	4,5	46,14	44,14	38,90	33,90	46,89	44,53
R20	316	7,5	51,55	49,55	39,93	34,93	51,84	49,70
R21	317	1,5	42,52	40,52	39,21	34,21	44,18	41,43
R21	317	4,5	45,53	43,53	39,54	34,54	46,51	44,05
R21	317	7,5	50,96	48,96	40,59	35,59	51,34	49,16
R21	318	1,5	44,42	42,42	38,42	33,42	45,39	42,93
R21	318	4,5	47,85	45,85	38,74	33,74	48,35	46,11

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R21	318	7,5	53,42	51,42	39,35	34,35	53,59	51,50
R22	319	1,5	43,83	41,83	37,21	32,21	44,69	42,28
R22	319	4,5	47,14	45,14	37,72	32,72	47,61	45,38
R22	319	7,5	52,70	50,70	38,67	33,67	52,87	50,79
R22	320	1,5	42,21	40,21	39,01	34,01	43,91	41,14
R22	320	4,5	45,09	43,09	39,37	34,37	46,12	43,64
R22	320	7,5	50,42	48,42	40,45	35,45	50,84	48,63
R23	321	1,5	41,82	39,82	40,27	35,27	44,12	41,13
R23	321	4,5	44,53	42,53	40,52	35,52	45,98	43,32
R23	321	7,5	49,78	47,78	41,60	36,60	50,39	48,10
R23	322	1,5	43,65	41,65	39,19	34,19	44,98	42,37
R23	322	4,5	46,68	44,68	39,57	34,57	47,45	45,08
R23	322	7,5	52,25	50,25	40,65	35,65	52,54	50,40
R24	323	1,5	43,36	41,36	40,34	35,34	45,12	42,33
R24	323	4,5	46,09	44,09	40,69	35,69	47,19	44,68
R24	323	7,5	51,62	49,62	41,86	36,86	52,06	49,84
R24	324	1,5	38,60	36,60	42,39	37,39	43,91	40,02
R24	324	4,5	40,60	38,60	42,83	37,83	44,87	41,24
R24	324	7,5	43,24	41,24	44,09	39,09	46,70	43,31
R24	325	1,5	41,62	39,62	40,48	35,48	44,10	41,04
R24	325	4,5	44,24	42,24	40,83	35,83	45,87	43,13
R24	325	7,5	49,36	47,36	41,91	36,91	50,08	47,73
R25	326	1,5	47,27	45,27	39,27	34,27	47,91	45,60
R25	326	4,5	49,99	47,99	39,39	34,39	50,35	48,18
R25	326	7,5	54,67	52,67	39,48	34,48	54,80	52,74
R25	327	1,5	49,00	47,00	34,32	29,32	49,15	47,07
R25	327	4,5	52,94	50,94	35,13	30,13	53,01	50,98
R25	327	7,5	58,24	56,24	34,68	29,68	58,26	56,25
R25	328	1,5	46,11	44,11	38,27	33,27	46,77	44,45
R25	328	4,5	49,89	47,89	38,71	33,71	50,21	48,05
R25	328	7,5	55,18	53,18	38,98	33,98	55,28	53,23
R26	329	1,5	45,12	43,12	39,31	34,31	46,13	43,66
R26	329	4,5	48,49	46,49	39,80	34,80	49,04	46,77
R26	329	7,5	53,75	51,75	40,72	35,72	53,96	51,86
R26	330	1,5	45,80	43,80	38,47	33,47	46,54	44,18
R26	330	4,5	48,82	46,82	38,67	33,67	49,22	47,03
R26	330	7,5	53,66	51,66	39,23	34,23	53,81	51,74
R27	331	1,5	44,57	42,57	38,78	33,78	45,59	43,11
R27	331	4,5	47,92	45,92	39,00	34,00	48,44	46,19
R27	331	7,5	53,07	51,07	39,35	34,35	53,25	51,16
R27	332	1,5	46,58	44,58	39,29	34,29	47,32	44,97
R27	332	4,5	49,30	47,30	39,68	34,68	49,75	47,53
R27	332	7,5	53,45	51,45	40,77	35,77	53,68	51,57
R28	333	1,5	44,89	42,89	39,51	34,51	46,00	43,48
R28	333	4,5	47,71	45,71	40,06	35,06	48,40	46,07
R28	333	7,5	52,36	50,36	41,29	36,29	52,69	50,53
R28	334	1,5	44,15	42,15	37,90	32,90	45,07	42,64
R28	334	4,5	47,28	45,28	38,21	33,21	47,79	45,54
R28	334	7,5	52,70	50,70	38,45	33,45	52,86	50,78
R29	335	1,5	43,59	41,59	37,95	32,95	44,64	42,15
R29	335	4,5	46,53	44,53	38,31	33,31	47,14	44,85
R29	335	7,5	51,97	49,97	38,70	33,70	52,17	50,07
R29	336	1,5	38,29	36,29	41,78	36,78	43,39	39,55
R29	336	4,5	40,19	38,19	42,43	37,43	44,46	40,84
R29	336	7,5	42,88	40,88	43,77	38,77	46,36	42,96
R29	337	1,5	44,09	42,09	37,53	32,53	44,96	42,55

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
R29	337	4,5	46,94	44,94	38,26	33,26	47,49	45,23
R29	337	7,5	51,68	49,68	39,95	34,95	51,96	49,82
W066	171	1,5	51,02	49,02	41,45	36,45	51,47	49,25
W066	171	4,5	51,96	49,96	41,68	36,68	52,35	50,16
W066	171	7,5	54,28	52,28	43,04	38,04	54,59	52,44
W066	186	1,5	43,02	41,02	42,29	37,29	45,68	42,55
W066	186	4,5	45,10	43,10	42,53	37,53	47,01	44,16
W066	186	7,5	48,36	46,36	43,48	38,48	49,58	47,02
W066	187	1,5	41,43	39,43	57,01	52,01	57,13	52,24
W066	187	4,5	43,12	41,12	57,67	52,67	57,82	52,96
W066	187	7,5	46,67	44,67	57,74	52,74	58,07	53,37
W066	188	1,5	39,42	37,42	61,50	56,50	61,53	56,55
W066	188	4,5	39,75	37,75	61,95	56,95	61,98	57,00
W066	188	7,5	40,01	38,01	61,93	56,93	61,96	56,99
W066	189	1,5	39,38	37,38	56,54	51,54	56,62	51,70
W066	189	4,5	41,64	39,64	57,25	52,25	57,37	52,48
W066	189	7,5	45,16	43,16	57,33	52,33	57,59	52,83
W067	190	1,5	42,76	40,76	41,47	36,47	45,17	42,13
W067	190	4,5	44,63	42,63	41,78	36,78	46,45	43,63
W067	190	7,5	47,47	45,47	42,88	37,88	48,77	46,17
W067	191	1,5	39,15	37,15	56,41	51,41	56,49	51,57
W067	191	4,5	41,57	39,57	57,15	52,15	57,27	52,38
W067	191	7,5	45,42	43,42	57,24	52,24	57,52	52,78
W067	192	1,5	37,57	35,57	60,89	55,89	60,91	55,93
W067	192	4,5	38,14	36,14	61,41	56,41	61,43	56,45
W067	192	7,5	38,56	36,56	61,43	56,43	61,45	56,47
W067	193	1,5	38,78	36,78	56,42	51,42	56,49	51,57
W067	193	4,5	40,95	38,95	57,07	52,07	57,17	52,28
W067	193	7,5	44,07	42,07	57,14	52,14	57,35	52,55
W068	194	1,5	42,87	40,87	41,55	36,55	45,27	42,24
W068	194	4,5	44,55	42,55	41,87	36,87	46,42	43,59
W068	194	7,5	47,25	45,25	42,96	37,96	48,62	45,99
W068	195	1,5	38,62	36,62	56,31	51,31	56,38	51,46
W068	195	4,5	40,31	38,31	57,03	52,03	57,12	52,21
W068	195	7,5	43,38	41,38	57,07	52,07	57,25	52,43
W068	196	1,5	38,77	36,77	61,50	56,50	61,52	56,55
W068	196	4,5	39,21	37,21	61,93	56,93	61,95	56,98
W068	196	7,5	39,62	37,62	61,91	56,91	61,94	56,96
W068	197	1,5	38,64	36,64	56,85	51,85	56,92	51,98
W068	197	4,5	40,81	38,81	57,51	52,51	57,60	52,69
W068	197	7,5	44,79	42,79	57,61	52,61	57,83	53,04
W069	198	1,5	39,90	37,90	48,56	43,56	49,11	44,60
W069	198	4,5	40,86	38,86	49,66	44,66	50,20	45,67
W069	198	7,5	41,84	39,84	50,60	45,60	51,14	46,62
W069	199	1,5	41,53	39,53	44,59	39,59	46,33	42,57
W069	199	4,5	43,76	41,76	45,52	40,52	47,74	44,19
W069	199	7,5	48,25	46,25	46,56	41,56	50,50	47,52
W069	200	1,5	44,91	42,91	34,76	29,76	45,31	43,12
W069	200	4,5	47,51	45,51	35,66	30,66	47,78	45,65
W069	200	7,5	52,67	50,67	38,24	33,24	52,82	50,75
W070	201	1,5	45,42	43,42	35,24	30,24	45,82	43,62
W070	201	4,5	47,99	45,99	35,88	30,88	48,25	46,12
W070	201	7,5	53,16	51,16	38,35	33,35	53,30	51,23
W070	202	1,5	40,74	38,74	45,63	40,63	46,85	42,80
W070	202	4,5	43,65	41,65	46,70	41,70	48,45	44,69
W070	202	7,5	49,87	47,87	47,95	42,95	52,03	49,08

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
W070	203	1,5	41,18	39,18	48,62	43,62	49,34	44,95
W070	203	4,5	41,99	39,99	49,77	44,77	50,44	46,02
W070	203	7,5	42,74	40,74	50,67	45,67	51,32	46,88
W071	204	1,5	45,63	43,63	35,16	30,16	46,00	43,82
W071	204	4,5	48,37	46,37	35,80	30,80	48,60	46,49
W071	204	7,5	53,64	51,64	38,58	33,58	53,77	51,71
W071	205	1,5	41,92	39,92	44,03	39,03	46,11	42,51
W071	205	4,5	44,29	42,29	45,42	40,42	47,90	44,47
W071	205	7,5	49,33	47,33	46,41	41,41	51,12	48,32
W071	206	1,5	40,61	38,61	48,75	43,75	49,37	44,91
W071	206	4,5	41,51	39,51	49,95	44,95	50,53	46,04
W071	206	7,5	42,39	40,39	50,86	45,86	51,44	46,94
W072	207	1,5	40,54	38,54	48,93	43,93	49,52	45,03
W072	207	4,5	41,37	39,37	50,17	45,17	50,71	46,18
W072	207	7,5	42,32	40,32	51,08	46,08	51,62	47,10
W072	208	1,5	40,80	38,80	46,60	41,60	47,61	43,43
W072	208	4,5	43,75	41,75	47,75	42,75	49,21	45,29
W072	208	7,5	49,70	47,70	48,87	43,87	52,32	49,20
W072	209	1,5	45,84	43,84	35,30	30,30	46,21	44,03
W072	209	4,5	48,74	46,74	35,60	30,60	48,95	46,84
W072	209	7,5	53,90	51,90	37,85	32,85	54,01	51,95
W073	210	1,5	45,66	43,66	37,99	32,99	46,35	44,02
W073	210	4,5	48,74	46,74	38,20	33,20	49,11	46,93
W073	210	7,5	54,09	52,09	40,19	35,19	54,26	52,18
W073	211	1,5	42,92	40,92	44,35	39,35	46,70	43,22
W073	211	4,5	45,74	43,74	45,61	40,61	48,69	45,46
W073	211	7,5	50,76	48,76	46,65	41,65	52,18	49,53
W073	212	1,5	38,72	36,72	49,20	44,20	49,57	44,91
W073	212	4,5	40,01	38,01	50,48	45,48	50,85	46,20
W073	212	7,5	41,55	39,55	51,32	46,32	51,76	47,15
W074	213	1,5	40,30	38,30	49,26	44,26	49,78	45,24
W074	213	4,5	41,27	39,27	50,62	45,62	51,10	46,53
W074	213	7,5	42,47	40,47	51,45	46,45	51,97	47,43
W074	214	1,5	44,12	42,12	47,34	42,34	49,03	45,24
W074	214	4,5	46,61	44,61	48,44	43,44	50,63	47,07
W074	214	7,5	51,37	49,37	49,39	44,39	53,50	50,57
W074	215	1,5	45,92	43,92	37,73	32,73	46,53	44,24
W074	215	4,5	49,27	47,27	37,84	32,84	49,57	47,42
W074	215	7,5	54,34	52,34	38,89	33,89	54,46	52,40
W081	150	1,5	48,25	46,25	39,65	34,65	48,81	46,54
W081	150	4,5	51,97	49,97	39,65	34,65	52,22	50,10
W081	150	7,5	56,94	54,94	38,68	33,68	57,00	54,97
W081	151	1,5	45,82	43,82	41,91	36,91	47,30	44,63
W081	151	4,5	49,17	47,17	42,52	37,52	50,02	47,62
W081	151	7,5	53,91	51,91	43,39	38,39	54,28	52,10
W081	152	1,5	41,62	39,62	47,70	42,70	48,66	44,44
W081	152	4,5	42,42	40,42	48,64	43,64	49,57	45,33
W081	152	7,5	43,62	41,62	49,73	44,73	50,68	46,46
W081	153	1,5	44,01	42,01	45,45	40,45	47,80	44,31
W081	153	4,5	47,53	45,53	46,29	41,29	49,96	46,92
W081	153	7,5	52,53	50,53	47,36	42,36	53,68	51,15
W082	154	1,5	48,12	46,12	41,28	36,28	48,94	46,55
W082	154	4,5	52,00	50,00	41,26	36,26	52,35	50,18
W082	154	7,5	56,84	54,84	39,57	34,57	56,92	54,88
W082	155	1,5	46,80	44,80	43,36	38,36	48,42	45,69
W082	155	4,5	49,98	47,98	43,77	38,77	50,91	48,47

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
W082	155	7,5	54,23	52,23	44,31	39,31	54,65	52,45
W082	156	1,5	41,33	39,33	48,92	43,92	49,62	45,22
W082	156	4,5	42,41	40,41	50,30	45,30	50,95	46,52
W082	156	7,5	44,21	42,21	51,17	46,17	51,97	47,64
W082	157	1,5	42,69	40,69	46,43	41,43	47,96	44,09
W082	157	4,5	46,16	44,16	47,90	42,90	50,13	46,59
W082	157	7,5	50,68	48,68	48,71	43,71	52,82	49,88
W083	158	1,5	43,32	41,32	45,01	40,01	47,26	43,72
W083	158	4,5	47,04	45,04	46,05	41,05	49,58	46,50
W083	158	7,5	52,76	50,76	46,80	41,80	53,74	51,28
W083	159	1,5	49,52	47,52	42,11	37,11	50,24	47,90
W083	159	4,5	52,81	50,81	42,24	37,24	53,18	51,00
W083	159	7,5	57,13	55,13	42,14	37,14	57,27	55,20
W083	160	1,5	43,54	41,54	47,27	42,27	48,80	44,93
W083	160	4,5	46,63	44,63	48,84	43,84	50,88	47,26
W083	160	7,5	50,84	48,84	49,48	44,48	53,22	50,20
W083	161	1,5	43,31	41,31	49,05	44,05	50,08	45,90
W083	161	4,5	44,08	42,08	50,72	45,72	51,57	47,28
W083	161	7,5	45,23	43,23	51,41	46,41	52,35	48,12
W084	162	1,5	44,96	42,96	45,54	40,54	48,27	44,93
W084	162	4,5	47,70	45,70	46,87	41,87	50,32	47,20
W084	162	7,5	52,50	50,50	47,86	42,86	53,78	51,19
W084	163	1,5	50,99	48,99	41,23	36,23	51,43	49,21
W084	163	4,5	53,88	51,88	41,72	36,72	54,14	52,01
W084	163	7,5	57,58	55,58	41,22	36,22	57,68	55,63
W084	164	1,5	41,59	39,59	47,47	42,47	48,47	44,27
W084	164	4,5	45,34	43,34	49,27	44,27	50,75	46,84
W084	164	7,5	49,82	47,82	49,78	44,78	52,81	49,57
W084	165	1,5	45,26	43,26	50,14	45,14	51,36	47,31
W084	165	4,5	45,78	43,78	51,82	46,82	52,79	48,57
W084	165	7,5	46,66	44,66	52,35	47,35	53,39	49,22
W085	166	1,5	44,21	42,21	45,34	40,34	47,82	44,39
W085	166	4,5	47,03	45,03	46,76	41,76	49,91	46,71
W085	166	7,5	52,00	50,00	47,36	42,36	53,28	50,69
W085	167	1,5	50,98	48,98	43,06	38,06	51,63	49,32
W085	167	4,5	53,86	51,86	43,56	38,56	54,25	52,06
W085	167	7,5	57,46	55,46	43,95	38,95	57,65	55,56
W085	168	1,5	49,32	47,32	49,22	44,22	52,28	49,05
W085	168	4,5	50,21	48,21	50,75	45,75	53,50	50,16
W085	168	7,5	53,12	51,12	51,38	46,38	55,35	52,38
W085	169	1,5	45,14	43,14	50,16	45,16	51,35	47,28
W085	169	4,5	45,31	43,31	52,04	47,04	52,88	48,57
W085	169	7,5	46,48	44,48	52,39	47,39	53,38	49,18
W086	170	1,5	46,63	44,63	56,14	51,14	56,60	52,02
W086	170	4,5	47,71	45,71	56,82	51,82	57,32	52,77
W086	170	7,5	50,18	48,18	56,84	51,84	57,69	53,39
W086	172	1,5	47,83	45,83	56,24	51,24	56,83	52,34
W086	172	4,5	48,74	46,74	56,86	51,86	57,48	53,02
W086	172	7,5	51,49	49,49	56,92	51,92	58,01	53,88
W086	173	1,5	45,53	43,53	61,11	56,11	61,23	56,34
W086	173	4,5	45,32	43,32	61,51	56,51	61,61	56,71
W086	173	7,5	45,72	43,72	61,45	56,45	61,56	56,68
W087	174	1,5	50,33	48,33	42,41	37,41	50,98	48,67
W087	174	4,5	51,45	49,45	42,84	37,84	52,01	49,74
W087	174	7,5	53,28	51,28	43,83	38,83	53,75	51,52
W087	175	1,5	45,20	43,20	56,15	51,15	56,49	51,80

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
W087	175	4,5	46,64	44,64	56,89	51,89	57,28	52,64
W087	175	7,5	48,61	46,61	56,93	51,93	57,53	53,05
W087	176	1,5	43,82	41,82	61,06	56,06	61,14	56,22
W087	176	4,5	43,73	41,73	61,49	56,49	61,56	56,63
W087	176	7,5	43,96	41,96	61,44	56,44	61,52	56,59
W087	177	1,5	47,39	45,39	56,07	51,07	56,62	52,11
W087	177	4,5	48,19	46,19	56,70	51,70	57,27	52,78
W087	177	7,5	50,32	48,32	56,73	51,73	57,62	53,36
W088	178	1,5	50,54	48,54	41,71	36,71	51,07	48,82
W088	178	4,5	51,69	49,69	42,47	37,47	52,18	49,94
W088	178	7,5	53,60	51,60	43,46	38,46	54,00	51,81
W088	179	1,5	44,02	42,02	56,02	51,02	56,29	51,53
W088	179	4,5	46,30	44,30	56,70	51,70	57,08	52,43
W088	179	7,5	48,57	46,57	56,78	51,78	57,39	52,92
W088	180	1,5	43,32	41,32	61,17	56,17	61,24	56,31
W088	180	4,5	43,43	41,43	61,60	56,60	61,67	56,73
W088	180	7,5	43,50	41,50	61,58	56,58	61,65	56,71
W088	181	1,5	44,71	42,71	56,18	51,18	56,48	51,76
W088	181	4,5	46,38	44,38	56,91	51,91	57,28	52,62
W088	181	7,5	49,42	47,42	56,97	51,97	57,67	53,28
W089	182	1,5	49,71	47,71	42,37	37,37	50,45	48,09
W089	182	4,5	51,02	49,02	42,86	37,86	51,64	49,34
W089	182	7,5	52,99	50,99	43,98	38,98	53,50	51,26
W089	183	1,5	43,72	41,72	56,18	51,18	56,42	51,65
W089	183	4,5	45,51	43,51	56,91	51,91	57,21	52,50
W089	183	7,5	48,54	46,54	57,01	52,01	57,59	53,09
W089	184	1,5	42,39	40,39	61,11	56,11	61,17	56,22
W089	184	4,5	42,54	40,54	61,54	56,54	61,59	56,65
W089	184	7,5	42,55	40,55	61,52	56,52	61,57	56,63
W089	185	1,5	45,74	43,74	56,06	51,06	56,45	51,80
W089	185	4,5	47,09	45,09	56,77	51,77	57,21	52,61
W089	185	7,5	50,31	48,31	56,85	51,85	57,72	53,44
W090	216	1,5	37,75	35,75	48,01	43,01	48,40	43,76
W090	216	4,5	38,88	36,88	49,06	44,06	49,46	44,82
W090	216	7,5	40,04	38,04	50,01	45,01	50,43	45,81
W090	217	1,5	41,19	39,19	45,89	40,89	47,16	43,13
W090	217	4,5	43,94	41,94	46,81	41,81	48,62	44,89
W090	217	7,5	49,83	47,83	47,92	42,92	51,99	49,05
W090	218	1,5	44,36	42,36	34,44	29,44	44,78	42,58
W090	218	4,5	46,81	44,81	35,30	30,30	47,11	44,96
W090	218	7,5	51,80	49,80	37,77	32,77	51,97	49,89
W091	219	1,5	44,23	42,23	32,48	27,48	44,51	42,37
W091	219	4,5	46,60	44,60	33,78	28,78	46,82	44,71
W091	219	7,5	51,53	49,53	37,05	32,05	51,68	49,61
W091	220	1,5	41,01	39,01	45,63	40,63	46,92	42,91
W091	220	4,5	43,19	41,19	46,59	41,59	48,22	44,40
W091	220	7,5	47,86	45,86	47,65	42,65	50,77	47,56
W091	221	1,5	40,22	38,22	48,39	43,39	49,01	44,54
W091	221	4,5	41,10	39,10	49,41	44,41	50,01	45,53
W091	221	7,5	41,80	39,80	50,35	45,35	50,92	46,42
W092	222	1,5	44,25	42,25	36,44	31,44	44,92	42,60
W092	222	4,5	46,57	44,57	37,10	32,10	47,03	44,81
W092	222	7,5	51,42	49,42	38,70	33,70	51,65	49,53
W092	223	1,5	40,04	38,04	44,69	39,69	45,97	41,95
W092	223	4,5	42,71	40,71	45,83	40,83	47,55	43,78
W092	223	7,5	48,13	46,13	47,01	42,01	50,62	47,55

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
W092	224	1,5	38,02	36,02	48,51	43,51	48,88	44,22
W092	224	4,5	39,32	37,32	49,63	44,63	50,02	45,37
W092	224	7,5	40,46	38,46	50,54	45,54	50,95	46,32
W093	225	1,5	44,17	42,17	35,41	30,41	44,71	42,45
W093	225	4,5	46,51	44,51	36,09	31,09	46,89	44,70
W093	225	7,5	51,33	49,33	37,89	32,89	51,52	49,43
W093	226	1,5	40,48	38,48	46,30	41,30	47,31	43,13
W093	226	4,5	42,72	40,72	47,29	42,29	48,59	44,59
W093	226	7,5	47,14	45,14	48,31	43,31	50,77	47,33
W093	227	1,5	37,35	35,35	48,64	43,64	48,95	44,24
W093	227	4,5	38,67	36,67	49,76	44,76	50,09	45,39
W093	227	7,5	39,94	37,94	50,69	45,69	51,04	46,36
W094	228	1,5	43,77	41,77	33,60	28,60	44,17	41,97
W094	228	4,5	45,80	43,80	34,06	29,06	46,08	43,94
W094	228	7,5	50,02	48,02	34,81	29,81	50,15	48,09
W094	229	1,5	42,97	40,97	44,69	39,69	46,92	43,39
W094	229	4,5	44,86	42,86	45,77	40,77	48,35	44,95
W094	229	7,5	49,32	47,32	46,88	41,88	51,28	48,41
W094	230	1,5	37,81	35,81	48,75	43,75	49,09	44,40
W094	230	4,5	38,99	36,99	49,88	44,88	50,22	45,53
W094	230	7,5	39,99	37,99	50,80	45,80	51,15	46,47
W095	231	1,5	43,83	41,83	36,67	31,67	44,59	42,23
W095	231	4,5	45,81	43,81	37,01	32,01	46,35	44,09
W095	231	7,5	50,05	48,05	38,57	33,57	50,35	48,20
W095	232	1,5	39,82	37,82	46,57	41,57	47,40	43,10
W095	232	4,5	42,09	40,09	47,45	42,45	48,56	44,44
W095	232	7,5	46,40	44,40	48,48	43,48	50,57	46,97
W095	233	1,5	37,84	35,84	48,79	43,79	49,13	44,44
W095	233	4,5	39,01	37,01	49,92	44,92	50,26	45,57
W095	233	7,5	39,93	37,93	50,85	45,85	51,19	46,50
W096	234	1,5	43,79	41,79	28,64	23,64	43,92	41,86
W096	234	4,5	45,52	43,52	30,61	25,61	45,66	43,59
W096	234	7,5	49,39	47,39	31,86	26,86	49,47	47,43
W096	235	1,5	40,11	38,11	44,79	39,79	46,06	42,04
W096	235	4,5	42,05	40,05	45,77	40,77	47,31	43,44
W096	235	7,5	46,53	44,53	46,84	41,84	49,70	46,40
W096	236	1,5	39,50	37,50	49,00	44,00	49,46	44,88
W096	236	4,5	40,39	38,39	50,12	45,12	50,56	45,96
W096	236	7,5	40,94	38,94	51,04	46,04	51,44	46,81
W097	237	1,5	43,80	41,80	28,83	23,83	43,94	41,87
W097	237	4,5	45,49	43,49	30,39	25,39	45,62	43,56
W097	237	7,5	49,23	47,23	32,14	27,14	49,31	47,27
W097	238	1,5	38,61	36,61	45,48	40,48	46,29	41,97
W097	238	4,5	40,67	38,67	46,41	41,41	47,44	43,26
W097	238	7,5	44,59	42,59	47,47	42,47	49,27	45,54
W097	239	1,5	38,54	36,54	48,90	43,90	49,28	44,63
W097	239	4,5	39,57	37,57	49,98	44,98	50,36	45,70
W097	239	7,5	40,19	38,19	50,90	45,90	51,25	46,58
W098	240	1,5	43,47	41,47	33,44	28,44	43,88	41,68
W098	240	4,5	45,11	43,11	34,19	29,19	45,45	43,28
W098	240	7,5	48,56	46,56	35,54	30,54	48,77	46,67
W098	241	1,5	40,05	38,05	44,72	39,72	45,99	41,98
W098	241	4,5	42,09	40,09	45,74	40,74	47,30	43,44
W098	241	7,5	46,45	44,45	46,83	41,83	49,65	46,34
W098	242	1,5	36,81	34,81	48,60	43,60	48,88	44,14
W098	242	4,5	38,22	36,22	49,74	44,74	50,04	45,31

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
W098	242	7,5	39,15	37,15	50,69	45,69	50,98	46,26
W098	243	1,5	38,38	36,38	44,06	39,06	45,10	40,93
W098	243	4,5	40,06	38,06	45,18	40,18	46,34	42,26
W098	243	7,5	43,14	41,14	46,35	41,35	48,05	44,26
W099	244	1,5	42,51	40,51	29,34	24,34	42,71	40,61
W099	244	4,5	44,35	42,35	31,81	26,81	44,59	42,47
W099	244	7,5	48,09	46,09	33,39	28,39	48,23	46,16
W099	245	1,5	38,08	36,08	46,59	41,59	47,16	42,67
W099	245	4,5	40,03	38,03	47,50	42,50	48,22	43,83
W099	245	7,5	44,69	42,69	48,52	43,52	50,02	46,14
W099	246	1,5	36,63	34,63	48,62	43,62	48,89	44,14
W099	246	4,5	37,93	35,93	49,71	44,71	49,99	45,25
W099	246	7,5	39,01	37,01	50,64	45,64	50,93	46,20
W099	247	1,5	38,86	36,86	45,32	40,32	46,20	41,94
W099	247	4,5	40,68	38,68	46,33	41,33	47,38	43,21
W099	247	7,5	44,60	42,60	47,36	42,36	49,21	45,49
W100	248	1,5	42,25	40,25	30,54	25,54	42,53	40,39
W100	248	4,5	44,16	42,16	32,36	27,36	44,44	42,30
W100	248	7,5	48,12	46,12	33,72	28,72	48,27	46,20
W100	249	1,5	39,56	37,56	45,41	40,41	46,41	42,23
W100	249	4,5	41,53	39,53	46,24	41,24	47,50	43,48
W100	249	7,5	45,85	43,85	47,32	42,32	49,66	46,16
W100	250	1,5	38,50	36,50	47,82	42,82	48,30	43,73
W100	250	4,5	39,48	37,48	48,91	43,91	49,38	44,80
W100	250	7,5	40,23	38,23	49,91	44,91	50,35	45,75
W100	251	1,5	37,40	35,40	43,00	38,00	44,06	39,90
W100	251	4,5	39,23	37,23	43,81	38,81	45,11	41,10
W100	251	7,5	42,33	40,33	45,02	40,02	46,89	43,19
W101	252	1,5	41,93	39,93	35,36	30,36	42,79	40,38
W101	252	4,5	43,88	41,88	35,78	30,78	44,51	42,20
W101	252	7,5	47,60	45,60	36,75	31,75	47,94	45,78
W101	253	1,5	39,48	37,48	44,52	39,52	45,70	41,63
W101	253	4,5	41,34	39,34	45,47	40,47	46,89	42,95
W101	253	7,5	45,84	43,84	46,64	41,64	49,27	45,89
W101	254	1,5	38,83	36,83	47,88	42,88	48,39	43,84
W101	254	4,5	39,84	37,84	48,79	43,79	49,31	44,77
W101	254	7,5	40,61	38,61	49,79	44,79	50,29	45,73
W101	255	1,5	37,08	35,08	43,75	38,75	44,60	40,30
W101	255	4,5	39,14	37,14	44,59	39,59	45,68	41,55
W101	255	7,5	42,22	40,22	45,71	40,71	47,32	43,48
W102	256	1,5	41,48	39,48	33,00	28,00	42,06	39,78
W102	256	4,5	43,33	41,33	33,71	28,71	43,78	41,56
W102	256	7,5	46,55	44,55	34,97	29,97	46,84	44,70
W102	257	1,5	38,59	36,59	44,79	39,79	45,72	41,49
W102	257	4,5	40,46	38,46	45,54	40,54	46,71	42,63
W102	257	7,5	44,49	42,49	46,70	41,70	48,74	45,12
W102	258	1,5	38,80	36,80	47,83	42,83	48,34	43,80
W102	258	4,5	39,79	37,79	48,83	43,83	49,34	44,80
W102	258	7,5	40,47	38,47	49,87	44,87	50,34	45,77
W102	259	1,5	41,14	39,14	44,12	39,12	45,89	42,14
W102	259	4,5	42,11	40,11	44,91	39,91	46,74	43,02
W102	259	7,5	43,84	41,84	46,05	41,05	48,09	44,47
W103	260	1,5	43,17	41,17	34,15	29,15	43,68	41,43
W103	260	4,5	44,50	42,50	34,64	29,64	44,93	42,72
W103	260	7,5	47,21	45,21	35,41	30,41	47,49	45,35
W103	261	1,5	38,54	36,54	44,44	39,44	45,43	41,24

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
W103	261	4,5	40,29	38,29	45,34	40,34	46,52	42,45
W103	261	7,5	43,93	41,93	46,48	41,48	48,40	44,72
W103	262	1,5	41,08	39,08	47,77	42,77	48,61	44,32
W103	262	4,5	41,77	39,77	48,75	43,75	49,54	45,21
W103	262	7,5	42,17	40,17	49,76	44,76	50,46	46,06
W103	263	1,5	38,68	36,68	42,21	37,21	43,80	39,96
W103	263	4,5	40,24	38,24	43,43	38,43	45,13	41,35
W103	263	7,5	42,94	40,94	44,64	39,64	46,88	43,35
W104	264	1,5	41,58	39,58	31,61	26,61	42,00	39,79
W104	264	4,5	43,02	41,02	32,72	27,72	43,41	41,22
W104	264	7,5	46,03	44,03	34,31	29,31	46,31	44,17
W104	265	1,5	40,67	38,67	43,90	38,90	45,59	41,80
W104	265	4,5	41,74	39,74	44,76	39,76	46,52	42,76
W104	265	7,5	44,58	42,58	45,93	40,93	48,32	44,84
W104	266	1,5	38,79	36,79	46,39	41,39	47,09	42,68
W104	266	4,5	39,62	37,62	47,50	42,50	48,16	43,72
W104	266	7,5	40,49	38,49	48,61	43,61	49,23	44,77
W104	267	1,5	43,47	41,47	44,70	39,70	47,14	43,68
W104	267	4,5	43,96	41,96	45,44	40,44	47,77	44,28
W104	267	7,5	44,87	42,87	46,66	41,66	48,87	45,32
W105	118	1,5	57,10	55,10	34,81	29,81	57,13	55,11
W105	118	4,5	58,66	56,66	35,75	30,75	58,68	56,67
W105	118	7,5	60,62	58,62	28,91	23,91	60,62	58,62
W105	119	1,5	48,57	46,57	39,48	34,48	49,07	46,83
W105	119	4,5	49,95	47,95	39,48	34,48	50,32	48,14
W105	119	7,5	54,03	52,03	40,14	35,14	54,20	52,12
W105	120	1,5	58,15	56,15	40,68	35,68	58,23	56,19
W105	120	4,5	59,32	57,32	41,05	36,05	59,38	57,35
W105	120	7,5	60,16	58,16	41,15	36,15	60,21	58,19
W105	121	1,5	49,25	47,25	34,48	29,48	49,39	47,32
W105	121	4,5	49,89	47,89	35,22	30,22	50,04	47,96
W105	121	7,5	51,34	49,34	37,61	32,61	51,52	49,43
W106	122	1,5	57,06	55,06	36,77	31,77	57,10	55,08
W106	122	4,5	57,82	55,82	36,95	31,95	57,86	55,84
W106	122	7,5	59,00	57,00	37,27	32,27	59,03	57,01
W106	123	1,5	48,58	46,58	39,70	34,70	49,11	46,85
W106	123	4,5	49,31	47,31	39,80	34,80	49,77	47,55
W106	123	7,5	52,86	50,86	40,53	35,53	53,11	50,99
W106	124	1,5	57,25	55,25	40,23	35,23	57,34	55,29
W106	124	4,5	58,16	56,16	40,57	35,57	58,23	56,20
W106	124	7,5	59,11	57,11	41,04	36,04	59,18	57,14
W106	125	1,5	48,85	46,85	32,00	27,00	48,94	46,89
W106	125	4,5	49,70	47,70	33,18	28,18	49,80	47,75
W106	125	7,5	51,38	49,38	36,21	31,21	51,51	49,45
W107	126	1,5	55,10	53,10	36,16	31,16	55,16	53,13
W107	126	4,5	55,58	53,58	36,60	31,60	55,63	53,61
W107	126	7,5	56,81	54,81	37,14	32,14	56,86	54,83
W107	127	1,5	45,90	43,90	41,02	36,02	47,12	44,56
W107	127	4,5	47,03	45,03	40,88	35,88	47,97	45,53
W107	127	7,5	50,58	48,58	41,76	36,76	51,12	48,86
W107	128	1,5	55,19	53,19	40,79	35,79	55,34	53,27
W107	128	4,5	55,93	53,93	41,07	36,07	56,07	54,00
W107	128	7,5	57,10	55,10	41,48	36,48	57,22	55,16
W107	129	1,5	48,50	46,50	39,47	34,47	49,01	46,76
W107	129	4,5	48,91	46,91	39,62	34,62	49,39	47,16
W107	129	7,5	50,46	48,46	40,58	35,58	50,88	48,68

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
W108	130	1,5	53,35	51,35	41,39	36,39	53,62	51,49
W108	130	4,5	53,85	51,85	41,64	36,64	54,10	51,98
W108	130	7,5	55,03	53,03	42,07	37,07	55,24	53,14
W108	131	1,5	51,49	49,49	37,27	32,27	51,65	49,57
W108	131	4,5	51,97	49,97	37,59	32,59	52,13	50,05
W108	131	7,5	53,31	51,31	38,33	33,33	53,45	51,38
W108	132	1,5	41,03	39,03	42,38	37,38	44,77	41,29
W108	132	4,5	43,33	41,33	42,34	37,34	45,87	42,79
W108	132	7,5	48,04	46,04	43,31	38,31	49,30	46,72
W108	133	1,5	46,74	44,74	40,05	35,05	47,58	45,18
W108	133	4,5	47,01	45,01	40,25	35,25	47,84	45,45
W108	133	7,5	48,23	46,23	41,04	36,04	48,99	46,63
W109	134	1,5	52,29	50,29	41,35	36,35	52,63	50,46
W109	134	4,5	52,56	50,56	41,60	36,60	52,89	50,73
W109	134	7,5	53,92	51,92	42,10	37,10	54,20	52,06
W109	135	1,5	48,96	46,96	37,66	32,66	49,27	47,12
W109	135	4,5	49,38	47,38	38,06	33,06	49,69	47,54
W109	135	7,5	51,20	49,20	38,90	33,90	51,45	49,33
W109	136	1,5	40,32	38,32	42,31	37,31	44,44	40,85
W109	136	4,5	42,49	40,49	42,34	37,34	45,43	42,20
W109	136	7,5	46,73	44,73	43,42	38,42	48,39	45,64
W109	137	1,5	47,11	45,11	40,57	35,57	47,98	45,57
W109	137	4,5	47,21	45,21	40,84	35,84	48,11	45,69
W109	137	7,5	48,34	46,34	41,95	36,95	49,24	46,81
W110	138	1,5	51,00	49,00	42,06	37,06	51,52	49,27
W110	138	4,5	51,11	49,11	42,22	37,22	51,64	49,38
W110	138	7,5	52,71	50,71	42,82	37,82	53,13	50,93
W110	139	1,5	40,28	38,28	44,60	39,60	45,97	42,00
W110	139	4,5	42,17	40,17	44,80	39,80	46,69	43,00
W110	139	7,5	44,87	42,87	45,91	40,91	48,43	45,01
W110	140	1,5	44,91	42,91	43,68	38,68	47,35	44,30
W110	140	4,5	45,01	43,01	44,06	39,06	47,57	44,48
W110	140	7,5	46,44	44,44	45,22	40,22	48,88	45,83
W110	141	1,5	50,33	48,33	34,32	29,32	50,44	48,38
W110	141	4,5	50,68	48,68	34,98	29,98	50,80	48,74
W110	141	7,5	52,60	50,60	36,56	31,56	52,71	50,65
W111	142	1,5	48,03	46,03	45,50	40,50	49,96	47,10
W111	142	4,5	48,23	46,23	45,71	40,71	50,16	47,30
W111	142	7,5	50,24	48,24	46,52	41,52	51,78	49,08
W111	143	1,5	49,10	47,10	34,59	29,59	49,25	47,18
W111	143	4,5	49,40	47,40	35,44	30,44	49,57	47,49
W111	143	7,5	51,37	49,37	36,89	31,89	51,52	49,45
W111	144	1,5	39,51	37,51	45,68	40,68	46,62	42,39
W111	144	4,5	41,35	39,35	46,23	41,23	47,45	43,40
W111	144	7,5	43,65	41,65	47,44	42,44	48,96	45,07
W111	145	1,5	34,93	32,93	43,35	38,35	43,93	39,45
W111	145	4,5	36,85	34,85	43,69	38,69	44,51	40,19
W111	145	7,5	40,02	38,02	44,74	39,74	46,00	41,97
W112	146	1,5	47,89	45,89	46,53	41,53	50,27	47,25
W112	146	4,5	48,33	46,33	46,91	41,91	50,69	47,67
W112	146	7,5	49,72	47,72	47,86	42,86	51,90	48,95
W112	147	1,5	45,73	43,73	40,75	35,75	46,93	44,37
W112	147	4,5	46,39	44,39	41,16	36,16	47,53	45,00
W112	147	7,5	48,30	46,30	42,33	37,33	49,28	46,82
W112	148	1,5	40,64	38,64	46,93	41,93	47,85	43,60
W112	148	4,5	41,87	39,87	48,05	43,05	48,99	44,76

Geluidsbelastingen in tabelvorm

Woningnr.	waar- neem- punt	waar- neem- hoogte in meters	Geluidsbelastingen in dB		Geluidsbelastingen in dB		Cumulatieve	
			t.g.v. de N284		t.g.v. De Wijer		geluidsbelastingen in dB	
			excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
W112	148	7,5	43,88	41,88	48,98	43,98	50,15	46,07
W112	149	1,5	39,02	37,02	45,18	40,18	46,12	41,89
W112	149	4,5	39,82	37,82	45,90	40,90	46,86	42,64
W112	149	7,5	41,40	39,40	46,96	41,96	48,03	43,88
W113	342	1,5	45,43	43,43	43,14	38,14	47,44	44,56
W113	342	4,5	45,96	43,96	44,03	39,03	48,11	45,17
W113	342	7,5	47,25	45,25	45,21	40,21	49,36	46,43
W113	343	1,5	37,95	35,95	47,76	42,76	48,19	43,58
W113	343	4,5	40,21	38,21	49,49	44,49	49,97	45,41
W113	343	7,5	42,77	40,77	50,04	45,04	50,79	46,42
W113	344	1,5	32,76	30,76	48,70	43,70	48,81	43,92
W113	344	4,5	34,74	32,74	49,77	44,77	49,90	45,03
W113	344	7,5	36,71	34,71	50,59	45,59	50,76	45,93
W113	345	1,5	46,98	44,98	47,70	42,70	50,37	47,00
W113	345	4,5	47,39	45,39	48,42	43,42	50,95	47,53
W113	345	7,5	48,59	46,59	49,32	44,32	51,98	48,61
W114	346	1,5	43,78	41,78	43,37	38,37	46,59	43,41
W114	346	4,5	44,60	42,60	44,13	39,13	47,38	44,21
W114	346	7,5	46,24	44,24	45,39	40,39	48,85	45,74
W114	347	1,5	39,99	37,99	52,42	47,42	52,66	47,89
W114	347	4,5	41,59	39,59	54,04	49,04	54,28	49,51
W114	347	7,5	43,37	41,37	54,29	49,29	54,63	49,94
W114	348	1,5	35,81	33,81	53,45	48,45	53,52	48,60
W114	348	4,5	36,63	34,63	54,98	49,98	55,04	50,10
W114	348	7,5	37,14	35,14	55,31	50,31	55,38	50,44
W114	349	1,5	44,11	42,11	50,02	45,02	51,01	46,81
W114	349	4,5	44,72	42,72	51,27	46,27	52,14	47,86
W114	349	7,5	46,04	44,04	51,88	46,88	52,89	48,70
W115	350	1,5	42,44	40,44	55,08	50,08	55,31	50,53
W115	350	4,5	43,15	41,15	55,91	50,91	56,13	51,35
W115	350	7,5	44,33	42,33	56,10	51,10	56,38	51,64
W115	351	1,5	42,54	40,54	47,61	42,61	48,79	44,71
W115	351	4,5	43,74	41,74	48,70	43,70	49,90	45,84
W115	351	7,5	45,53	43,53	49,56	44,56	51,01	47,09
W115	352	1,5	39,96	37,96	58,96	53,96	59,01	54,07
W115	352	4,5	40,23	38,23	59,46	54,46	59,51	54,56
W115	352	7,5	42,28	40,28	59,45	54,45	59,53	54,61
W115	353	1,5	35,28	33,28	61,10	56,10	61,11	56,12
W115	353	4,5	28,43	26,43	61,55	56,55	61,55	56,55
W115	353	7,5	28,33	26,33	61,54	56,54	61,54	56,54
W116	338	1,5	42,82	40,82	37,26	32,26	43,89	41,39
W116	338	4,5	44,02	42,02	38,30	33,30	45,05	42,57
W116	338	7,5	46,09	44,09	39,52	34,52	46,95	44,54
W116	339	1,5	39,84	37,84	47,02	42,02	47,78	43,42
W116	339	4,5	41,59	39,59	48,92	43,92	49,66	45,28
W116	339	7,5	43,56	41,56	49,33	44,33	50,35	46,17
W116	340	1,5	40,71	38,71	50,10	45,10	50,57	46,00
W116	340	4,5	41,15	39,15	51,72	46,72	52,09	47,42
W116	340	7,5	41,49	39,49	52,27	47,27	52,62	47,94
W116	341	1,5	40,55	38,55	46,97	41,97	47,86	43,60
W116	341	4,5	41,41	39,41	48,22	43,22	49,04	44,73
W116	341	7,5	42,97	40,97	49,01	44,01	49,98	45,76

Bijlage D

Hoogste geluidsbelastingen per woning, in tabelvorm

Hoogste geluidsbelastingen per woning, in tabelvorm

Woningnr.	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de N284		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. De Wijer		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh	excl. aftrek ex art. 110g Wgh	incl. aftrek ex art. 110g Wgh
K01	64,25	62,25	39,76	34,76	64,26	62,26
K02	53,13	51,13	38,54	33,54	53,25	51,19
K03	51,83	49,83	38,09	33,09	51,88	49,86
K04	52,39	50,39	36,69	31,69	52,50	50,45
K05	51,53	49,53	37,80	32,80	51,66	49,60
K06	52,71	50,71	38,21	33,21	52,76	50,74
K07	51,36	49,36	37,27	32,27	51,47	49,42
K08	51,95	49,95	35,31	30,31	52,04	49,99
K09	51,29	49,29	38,99	33,99	51,54	49,42
K10	51,62	49,62	39,42	34,42	51,70	49,66
K11	51,39	49,39	38,54	33,54	51,52	49,45
K12	51,46	49,46	36,79	31,79	51,54	49,50
K13	51,63	49,63	38,20	33,20	51,82	49,73
K14	51,79	49,79	39,51	34,51	51,87	49,83
K15	51,60	49,60	39,31	34,31	51,76	49,68
K16	51,32	49,32	38,90	33,90	51,56	49,44
K17	51,70	49,70	40,84	35,84	51,78	49,74
K18	52,35	50,35	39,35	34,35	52,54	50,45
K19	51,50	49,50	40,46	35,46	51,71	49,60
K20	51,21	49,21	40,73	35,73	51,57	49,39
K21	51,38	49,38	41,88	36,88	51,46	49,42
K22	51,22	49,22	43,28	38,28	51,87	49,56
K23	51,40	49,40	44,97	39,97	51,93	49,55
K24	51,35	49,35	43,27	38,27	51,67	49,52
K25	51,20	49,20	42,80	37,80	51,79	49,50
K26	51,31	49,31	44,78	39,78	51,85	49,59
K27	51,15	49,15	44,68	39,68	51,62	49,39
K28	51,24	49,24	45,31	40,31	51,96	49,61
K29	51,13	49,13	45,37	40,37	51,90	49,53
K30	51,17	49,17	46,85	41,85	51,79	49,49
K31	51,26	49,26	47,22	42,22	52,50	49,93
K32	51,24	49,24	48,16	43,16	51,58	49,42
K33	51,30	49,30	49,11	44,11	52,83	50,13
K34	51,06	49,06	49,54	44,54	52,97	49,86
K35	52,79	50,79	48,68	43,68	53,27	51,04
K36	65,28	63,28	50,59	45,59	65,40	63,34
K37	62,18	60,18	54,09	49,09	62,56	60,37
R01	58,62	56,62	37,15	32,15	58,63	56,63
R02	56,08	54,08	37,86	32,86	56,11	54,10
R03	54,90	52,90	37,18	32,18	54,95	52,92
R04	54,07	52,07	39,38	34,38	54,15	52,11
R05	52,74	50,74	39,34	34,34	52,83	50,79
R06	51,13	49,13	40,17	35,17	51,40	49,23
R07	50,39	48,39	40,95	35,95	50,85	48,63
R08	50,10	48,10	40,77	35,77	50,58	48,35
R09	49,48	47,48	41,01	36,01	50,06	47,78
R10	49,01	47,01	41,21	36,21	49,68	47,36
R11	57,37	55,37	39,97	34,97	57,38	55,37
R12	53,01	51,01	40,46	35,46	53,07	51,04
R13	52,18	50,18	41,77	36,77	52,52	50,34
R14	51,42	49,42	39,83	34,83	51,52	49,47
R15	50,68	48,68	40,00	35,00	51,04	48,86

Hoogste geluidsbelastingen per woning, in tabelvorm

Woningnr.	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de N284		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. De Wijer		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
	excl. aftrek ex	incl. aftrek ex	excl. aftrek ex	incl. aftrek ex	excl. aftrek ex	incl. aftrek ex
	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh
R16	50,00	48,00	40,88	35,88	50,50	48,26
R17	49,39	47,39	40,62	35,62	49,93	47,67
R18	48,72	46,72	42,34	37,34	49,56	47,16
R19	56,54	54,54	40,88	35,88	56,55	54,55
R20	53,90	51,90	39,93	34,93	53,97	51,94
R21	53,42	51,42	40,59	35,59	53,59	51,50
R22	52,70	50,70	40,45	35,45	52,87	50,79
R23	52,25	50,25	41,60	36,60	52,54	50,40
R24	51,62	49,62	44,09	39,09	52,06	49,84
R25	58,24	56,24	39,48	34,48	58,26	56,25
R26	53,75	51,75	40,72	35,72	53,96	51,86
R27	53,45	51,45	40,77	35,77	53,68	51,57
R28	52,70	50,70	41,29	36,29	52,86	50,78
R29	51,97	49,97	43,77	38,77	52,17	50,07
W066	54,28	52,28	61,95	56,95	61,98	57,00
W067	47,47	45,47	61,43	56,43	61,45	56,47
W068	47,25	45,25	61,93	56,93	61,95	56,98
W069	52,67	50,67	50,60	45,60	52,82	50,75
W070	53,16	51,16	50,67	45,67	53,30	51,23
W071	53,64	51,64	50,86	45,86	53,77	51,71
W072	53,90	51,90	51,08	46,08	54,01	51,95
W073	54,09	52,09	51,32	46,32	54,26	52,18
W074	54,34	52,34	51,45	46,45	54,46	52,40
W081	56,94	54,94	49,73	44,73	57,00	54,97
W082	56,84	54,84	51,17	46,17	56,92	54,88
W083	57,13	55,13	51,41	46,41	57,27	55,20
W084	57,58	55,58	52,35	47,35	57,68	55,63
W085	57,46	55,46	52,39	47,39	57,65	55,56
W086	51,49	49,49	61,51	56,51	61,61	56,71
W087	53,28	51,28	61,49	56,49	61,56	56,63
W088	53,60	51,60	61,60	56,60	61,67	56,73
W089	52,99	50,99	61,54	56,54	61,59	56,65
W090	51,80	49,80	50,01	45,01	51,99	49,89
W091	51,53	49,53	50,35	45,35	51,68	49,61
W092	51,42	49,42	50,54	45,54	51,65	49,53
W093	51,33	49,33	50,69	45,69	51,52	49,43
W094	50,02	48,02	50,80	45,80	51,28	48,41
W095	50,05	48,05	50,85	45,85	51,19	48,20
W096	49,39	47,39	51,04	46,04	51,44	47,43
W097	49,23	47,23	50,90	45,90	51,25	47,27
W098	48,56	46,56	50,69	45,69	50,98	46,67
W099	48,09	46,09	50,64	45,64	50,93	46,20
W100	48,12	46,12	49,91	44,91	50,35	46,20
W101	47,60	45,60	49,79	44,79	50,29	45,89
W102	46,55	44,55	49,87	44,87	50,34	45,77
W103	47,21	45,21	49,76	44,76	50,46	46,06
W104	46,03	44,03	48,61	43,61	49,23	45,32
W105	60,62	58,62	41,15	36,15	60,62	58,62
W106	59,11	57,11	41,04	36,04	59,18	57,14
W107	57,10	55,10	41,76	36,76	57,22	55,16
W108	55,03	53,03	43,31	38,31	55,24	53,14
W109	53,92	51,92	43,42	38,42	54,20	52,06

datum: 22 december 2011

Projectnummer: 60427

Hoogste geluidsbelastingen per woning, in tabelvorm

Woningnr.	Geluidsbelastingen in dB t.g.v. de N284		Geluidsbelastingen in dB t.g.v. De Wijer		Cumulatieve geluidsbelastingen in dB	
	excl. aftrek ex	incl. aftrek ex	excl. aftrek ex	incl. aftrek ex	excl. aftrek ex	incl. aftrek ex
	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh	art. 110g Wgh
W110	52,71	50,71	45,91	40,91	53,13	50,93
W111	51,37	49,37	47,44	42,44	51,78	49,45
W112	49,72	47,72	48,98	43,98	51,90	48,95
W113	48,59	46,59	50,59	45,59	51,98	48,61
W114	46,24	44,24	55,31	50,31	55,38	50,44
W115	45,53	43,53	61,55	56,55	61,55	56,55
W116	46,09	44,09	52,27	47,27	52,62	47,94

Bijlage E

Te verlenen hogere waarden

Te verlenen hogere waarden

Woningnr.	Te verlenen hogere waarde t.g.v. de N284			Te verlenen hogere waarde t.g.v. De Wijer		
	Hogere waarde in dB	Waar- neem punt	Waar- neem- hoogte in meters	Hogere waarde in dB	Waar- neem punt	Waar- neem- hoogte in meters
K01	62	1	4,5	-	-	-
K02	51	5	4,5	-	-	-
K03	50	8	4,5	-	-	-
K04	50	11	4,5	-	-	-
K05	50	14	4,5	-	-	-
K06	51	17	4,5	-	-	-
K07	49	20	4,5	-	-	-
K08	50	23	4,5	-	-	-
K09	49	26	4,5	-	-	-
K10	50	29	4,5	-	-	-
K11	49	32	4,5	-	-	-
K12	49	35	4,5	-	-	-
K13	50	38	4,5	-	-	-
K14	50	41	4,5	-	-	-
K15	50	46	4,5	-	-	-
K16	49	49	4,5	-	-	-
K17	50	52	4,5	-	-	-
K18	50	55	4,5	-	-	-
K19	50	58	4,5	-	-	-
K20	49	61	4,5	-	-	-
K21	49	64	4,5	-	-	-
K22	49	67	4,5	-	-	-
K23	49	70	4,5	-	-	-
K24	49	75	4,5	-	-	-
K25	49	78	4,5	-	-	-
K26	49	81	4,5	-	-	-
K27	49	84	4,5	-	-	-
K28	49	87	4,5	-	-	-
K29	49	90	4,5	-	-	-
K30	49	93	4,5	-	-	-
K31	49	96	4,5	-	-	-
K32	49	99	4,5	-	-	-
K33	49	102	4,5	-	-	-
K34	49	105	4,5	-	-	-
K35	51	108	4,5	-	-	-
K36	63	354	4,5	-	-	-
K37	60	356	4,5	49	117	4,5
R01	57	268	7,5	-	-	-
R02	54	272	7,5	-	-	-
R03	53	273	7,5	-	-	-
R04	52	275	7,5	-	-	-
R05	51	278	7,5	-	-	-
R06	49	281	7,5	-	-	-
R11	55	293	7,5	-	-	-
R12	51	295	7,5	-	-	-
R13	50	297	7,5	-	-	-
R14	49	299	7,5	-	-	-
R15	49	304	7,5	-	-	-
R19	55	313	7,5	-	-	-
R20	52	315	7,5	-	-	-

Te verlenen hogere waarden

Woningnr.	Te verlenen hogere waarde t.g.v. de N284			Te verlenen hogere waarde t.g.v. De Wijer		
	Hogere waarde in dB	Waar- neem punt	Waar- neem- hoogte in meters	Hogere waarde in dB	Waar- neem punt	Waar- neem- hoogte in meters
R21	51	318	7,5	-	-	-
R22	51	319	7,5	-	-	-
R23	50	322	7,5	-	-	-
R24	50	323	7,5	-	-	-
R25	56	327	7,5	-	-	-
R26	52	329	7,5	-	-	-
R27	51	332	7,5	-	-	-
R28	51	334	7,5	-	-	-
R29	50	335	7,5	-	-	-
W066	52	171	7,5	57	188	4,5
W067	-	-	-	56	192	7,5
W068	-	-	-	57	196	4,5
W069	51	200	7,5	-	-	-
W070	51	201	7,5	-	-	-
W071	52	204	7,5	-	-	-
W072	52	209	7,5	-	-	-
W073	52	210	7,5	-	-	-
W074	52	215	7,5	-	-	-
W081	55	150	7,5	-	-	-
W082	55	154	7,5	-	-	-
W083	55	159	7,5	-	-	-
W084	56	163	7,5	-	-	-
W085	55	167	7,5	-	-	-
W086	49	172	7,5	57	173	4,5
W087	51	174	7,5	56	176	4,5
W088	52	178	7,5	57	180	4,5
W089	51	182	7,5	57	184	4,5
W090	50	218	7,5	-	-	-
W091	50	219	7,5	-	-	-
W092	49	222	7,5	-	-	-
W093	49	225	7,5	-	-	-
W105	59	118	7,5	-	-	-
W106	57	124	7,5	-	-	-
W107	55	128	7,5	-	-	-
W108	53	130	7,5	-	-	-
W109	52	134	7,5	-	-	-
W110	51	138	7,5	-	-	-
W111	49	143	7,5	-	-	-
W114	-	-	-	50	348	7,5
W115	-	-	-	57	353	4,5
Aantal HW	86			10		
Hoogste HW	63			57		

Bijlage F

Overzichtstekening 3: Grafische weergave van het model De Wijer

Legenda:

 gebouw

 bodemabsorptie

■ scherp scherm (hoogte: 5,5 meter)



✎ waarneempunt



overzichtstekening Grafische weergave van het model
De Weijer

formaat : A1
 schaal : 1:1000
 datum : 26-08-2011
 projectnr. : 60427
 tekeningnr. : 100**a
 gemeente : Bladel

Bijlage G

Rapportage van het model De Wijer

Projectgegevens

projectnaam: De Wijer - De Kuil (60427)
opdrachtgever: Gemeente Bladel
adviseur: SAB (Burg)
databaseversie: 835
situatie: De Weijer
uitsnede: basismodel

omschrijvingverkeerslawaa

rekenhart:	15.05 02.09.2011
aut. berekening gemiddeld maaiveld:	☒
alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):	☒
standaard bodemabsorptie:	0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum):	22-12-2011
rekenresultaat binnengelezen (tijd):	15:38
maximum aantal reflecties:	1 graden
minimum zichthoek reflecties:	2 graden
maximum sectorhoek:	5 graden
vaste sectorhoek:	2

Bebouwing

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
934	6.0	0.0	27		80	
935	6.0	0.0	32		80	
936	6.0	0.0	32		80	
937	6.0	0.0	32		80	
938	6.0	0.0	32		80	
939	6.0	0.0	32		80	
940	6.0	0.0	32		80	
941	6.0	0.0	27		80	
942	6.0	0.0	32		80	
943	6.0	0.0	32		80	
944	6.0	0.0	32		80	
945	6.0	0.0	32		80	
946	6.0	0.0	22		80	
947	6.0	0.0	32		80	
948	6.0	0.0	32		80	
949	6.0	0.0	32		80	
950	6.0	0.0	32		80	
951	6.0	0.0	32		80	
952	6.0	0.0	32		80	
953	6.0	0.0	27		80	
954	6.0	0.0	21		80	
955	8.0	0.0	35		80	
956	10.0	0.0	49		80	
957	7.0	0.0	21		80	
958	10.0	0.0	24		80	
959	10.0	0.0	24		80	
960	10.0	0.0	24		80	
961	10.0	0.0	42		80	
962	10.0	0.0	37		80	
963	10.0	0.0	49		80	
964	10.0	0.0	21		80	
965	10.0	0.0	24		80	
966	10.0	0.0	32		80	
967	10.0	0.0	26		80	
968	10.0	0.0	30		80	
969	6.0	0.0	52		80	
970	8.0	0.0	61		80	
971	10.0	0.0	42		80	
972	10.0	0.0	38		80	
973	10.0	0.0	21		80	
974	10.0	0.0	24		80	
975	10.0	0.0	21		80	
976	10.0	0.0	34		80	
977	10.0	0.0	27		80	
978	10.0	0.0	25		80	
979	10.0	0.0	24		80	
980	10.0	0.0	33		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
981	80.0	0.0	296		80	
982	6.0	0.0	252		80	
983	6.0	0.0	218		80	
984	4.0	0.0	123		80	
985	9.0	0.0	158		80	
986	6.0	0.0	102		80	
987	6.0	0.0	93		80	
988	5.0	0.0	208		80	
989	7.0	0.0	234		80	
990	7.0	0.0	294		80	
991	6.0	0.0	109		80	
992	10.0	0.0	24		80	
993	10.0	0.0	21		80	
994	10.0	0.0	21		80	
995	10.0	0.0	21		80	
997	10.0	0.0	21		80	
998	10.0	0.0	21		80	
999	10.0	0.0	21		80	
1000	10.0	0.0	21		80	
1001	10.0	0.0	21		80	
1002	10.0	0.0	21		80	
1003	10.0	0.0	21		80	
1004	10.0	0.0	24		80	
1005	10.0	0.0	29		80	
1006	10.0	0.0	29		80	
1007	10.0	0.0	29		80	
1008	10.0	0.0	28		80	
1009	10.0	0.0	28		80	
1010	10.0	0.0	28		80	
1011	10.0	0.0	28		80	
1012	10.0	0.0	24		80	
1013	10.0	0.0	24		80	
1014	10.0	0.0	24		80	
1015	10.0	0.0	24		80	
1016	10.0	0.0	24		80	
1017	10.0	0.0	24		80	
1018	10.0	0.0	18		80	
1019	10.0	0.0	18		80	
1020	10.0	0.0	42		80	
1021	10.0	0.0	37		80	
1022	10.0	0.0	44		80	
1023	10.0	0.0	28		80	
1024	10.0	0.0	31		80	
1025	10.0	0.0	32		80	
1026	10.0	0.0	33		80	
1027	10.0	0.0	38		80	
1028	10.0	0.0	42		80	
1029	10.0	0.0	45		80	
1030	10.0	0.0	54		80	
1031	10.0	0.0	29		80	

nr	z,gem	m,gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1032	10.0	0.0	41		80	
1033	10.0	0.0	52		80	
1034	10.0	0.0	32		80	
1035	10.0	0.0	36		80	
1038	10.0	0.0	31		80	
1039	10.0	0.0	38		80	
1040	10.0	0.0	46		80	
1041	10.0	0.0	38		80	
1042	10.0	0.0	38		80	
1043	10.0	0.0	42		80	
1044	10.0	0.0	42		80	
1045	10.0	0.0	37		80	
1046	10.0	0.0	36		80	
1047	10.0	0.0	33		80	
1048	10.0	0.0	31		80	
1049	10.0	0.0	27		80	
1050	10.0	0.0	31		80	
1051	10.0	0.0	26		80	
1052	10.0	0.0	40		80	
1053	4.0	0.0	188		80	
1054	10.0	0.0	37		80	
1055	10.0	0.0	47		80	
1056	10.0	0.0	32		80	
1057	10.0	0.0	26		80	
1058	10.0	0.0	25		80	
1059	10.0	0.0	70		80	
1060	10.0	0.0	66		80	
1061	10.0	0.0	24		80	
1062	10.0	0.0	24		80	
1063	10.0	0.0	24		80	

Schermen

nr	z,gem	m,gem	lengte	type	reflectie [%]		schermverhogingen	gekoppeld	
					links	rechts		il	kenmerk
1	5.5	0.0	373	scherp	80	80		☐	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
1	0.0	0.0	gevel		K01	VL totaal (0)	1	1.5	62.02	59.55	54.08	63.27	64.08	61.26	62.07	62.02	59.55	54.08
						VL totaal (0)	1	4.5	63.01	60.55	55.06	64.26	65.06	62.26	63.05	63.01	60.55	55.06
						VL N284 (1)	1	1.5	62.01	59.54	54.06	63.26	64.06	61.26	62.06	62.01	59.54	54.06
						VL N284 (1)	1	4.5	63.00	60.54	55.05	64.25	65.05	62.25	63.05	63.00	60.54	55.05
						VL De Wijer (2)	1	1.5	36.42	33.16	27.85	37.26	37.85	32.26	32.85	36.42	33.16	27.85
2	0.0	0.0	gevel		K01	VL De Wijer (2)	1	4.5	37.05	33.75	28.48	37.88	38.48	32.88	33.48	37.05	33.75	28.48
						VL totaal (0)	1	1.5	48.64	46.10	40.62	49.84	50.62	47.65	48.44	48.64	46.10	40.62
						VL totaal (0)	1	4.5	49.54	47.02	41.51	50.74	51.51	48.57	49.34	49.54	47.02	41.51
						VL N284 (1)	1	1.5	48.21	45.74	40.25	49.45	50.25	47.45	48.25	48.21	45.74	40.25
						VL N284 (1)	1	4.5	49.14	46.69	41.17	50.38	51.17	48.38	49.17	49.14	46.69	41.17
3	0.0	0.0	gevel		K01	VL De Wijer (2)	1	1.5	38.39	35.12	29.82	39.22	39.82	34.22	34.82	38.39	35.12	29.82
						VL De Wijer (2)	1	4.5	38.94	35.63	30.36	39.76	40.36	34.76	35.36	38.94	35.63	30.36
						VL totaal (0)	1	1.5	42.91	40.39	34.77	44.07	44.77	41.90	42.60	42.91	40.39	34.77
						VL totaal (0)	1	4.5	50.21	47.77	42.14	51.42	52.14	49.38	50.10	50.21	47.77	42.14
						VL N284 (1)	1	1.5	42.53	40.08	34.43	43.72	44.43	41.72	42.43	42.53	40.08	34.43
4	0.0	0.0	gevel		K02	VL N284 (1)	1	4.5	50.13	47.70	42.07	51.34	52.07	49.34	50.07	50.13	47.70	42.07
						VL De Wijer (2)	1	1.5	32.13	28.78	23.56	32.95	33.56	27.95	28.56	32.13	28.78	23.56
						VL De Wijer (2)	1	4.5	32.90	29.49	24.32	33.70	34.32	28.70	29.32	32.90	29.49	24.32
						VL totaal (0)	1	1.5	46.92	44.38	38.87	48.11	48.87	45.89	46.66	46.92	44.38	38.87
						VL totaal (0)	1	4.5	50.93	48.46	42.88	52.14	52.88	50.05	50.79	50.93	48.46	42.88
5	0.0	0.0	gevel		K02	VL N284 (1)	1	1.5	46.44	43.97	38.44	47.67	48.44	45.67	46.44	46.44	43.97	38.44
						VL N284 (1)	1	4.5	50.73	48.29	42.70	51.95	52.70	49.95	50.70	50.73	48.29	42.70
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.12	33.87	28.55	37.96	38.55	32.96	33.55	37.12	33.87	28.55
						VL De Wijer (2)	1	4.5	37.50	34.21	28.92	38.33	38.92	33.33	33.92	37.50	34.21	28.92
						VL totaal (0)	1	1.5	49.82	47.32	41.83	51.05	51.83	48.95	49.74	49.82	47.32	41.83
6	0.0	0.0	gevel		K02	VL totaal (0)	1	4.5	52.03	49.56	44.01	53.25	54.01	51.19	51.95	52.03	49.56	44.01
						VL N284 (1)	1	1.5	49.62	47.15	41.65	50.86	51.65	48.86	49.65	49.62	47.15	41.65
						VL N284 (1)	1	4.5	51.90	49.46	43.89	53.13	53.89	51.13	51.89	51.90	49.46	43.89
						VL De Wijer (2)	1	1.5	36.37	33.11	27.80	37.21	37.80	32.21	32.80	36.37	33.11	27.80
						VL De Wijer (2)	1	4.5	36.71	33.42	28.13	37.54	38.13	32.54	33.13	36.71	33.42	28.13
7	0.0	0.0	gevel		K03	VL totaal (0)	1	1.5	47.29	44.74	39.25	48.48	49.25	46.26	47.04	47.29	44.74	39.25
						VL totaal (0)	1	4.5	48.72	46.21	40.68	49.92	50.68	47.76	48.53	48.72	46.21	40.68
						VL N284 (1)	1	1.5	46.79	44.33	38.81	48.03	48.81	46.03	46.81	46.79	44.33	38.81
						VL N284 (1)	1	4.5	48.36	45.91	40.37	49.60	50.37	47.60	48.37	48.36	45.91	40.37
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.63	34.34	29.06	38.46	39.06	33.46	34.06	37.63	34.34	29.06
8	0.0	0.0	gevel		K03	VL De Wijer (2)	1	4.5	37.72	34.38	29.14	38.54	39.14	33.54	34.14	37.72	34.38	29.14
						VL totaal (0)	1	1.5	45.01	42.42	36.91	46.17	46.91	43.82	44.57	45.01	42.42	36.91
						VL totaal (0)	1	4.5	46.99	44.47	38.92	48.18	48.92	45.97	46.71	46.99	44.47	38.92
						VL N284 (1)	1	1.5	44.21	41.75	36.20	45.44	46.20	43.44	44.20	44.21	41.75	36.20
						VL N284 (1)	1	4.5	46.51	44.08	38.49	47.74	48.49	45.74	46.49	46.51	44.08	38.49
9	0.0	0.0	gevel		K03	VL De Wijer (2)	1	1.5	37.27	33.94	28.69	38.09	38.69	33.09	33.69	37.27	33.94	28.69
						VL De Wijer (2)	1	4.5	37.19	33.83	28.61	38.00	38.61	33.00	33.61	37.19	33.83	28.61
						VL totaal (0)	1	1.5	44.21	41.73	36.07	45.38	46.07	43.29	43.99	44.21	41.73	36.07
						VL totaal (0)	1	4.5	50.67	48.24	42.60	51.88	52.60	49.86	50.58	50.67	48.24	42.60
						VL N284 (1)	1	1.5	44.01	41.57	35.90	45.20	45.90	43.20	43.90	44.01	41.57	35.90

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
18	0.0	0.0	gevel		K06	VL De Wijer (2)	1	4.5	32.61	29.23	24.03	33.42	34.03	28.42	29.03	32.61	29.23	24.03
						VL totaal (0)	1	1.5	46.52	43.97	38.48	47.71	48.48	45.47	46.25	46.52	43.97	38.48
						VL totaal (0)	1	4.5	47.04	44.51	39.00	48.24	49.00	46.02	46.78	47.04	44.51	39.00
						VL N284 (1)	1	1.5	45.97	43.51	38.00	47.21	48.00	45.21	46.00	45.97	43.51	38.00
						VL N284 (1)	1	4.5	46.55	44.10	38.56	47.79	48.56	45.79	46.56	46.55	44.10	38.56
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.31	34.03	28.74	38.14	38.74	33.14	33.74	37.31	34.03	28.74
19	0.0	0.0	gevel		K07	VL De Wijer (2)	1	4.5	37.39	34.07	28.82	38.21	38.82	33.21	33.82	37.39	34.07	28.82
						VL totaal (0)	1	1.5	45.26	42.71	37.21	46.45	47.21	44.19	44.95	45.26	42.71	37.21
						VL totaal (0)	1	4.5	45.68	43.14	37.61	46.86	47.61	44.62	45.37	45.68	43.14	37.61
						VL N284 (1)	1	1.5	44.67	42.21	36.69	45.91	46.69	43.91	44.69	44.67	42.21	36.69
						VL N284 (1)	1	4.5	45.13	42.69	37.12	46.36	47.12	44.36	45.12	45.13	42.69	37.12
						VL De Wijer (2)	1	1.5	36.31	33.02	27.74	37.14	37.74	32.14	32.74	36.31	33.02	27.74
20	0.0	0.0	gevel		K07	VL De Wijer (2)	1	4.5	36.45	33.11	27.87	37.27	37.87	32.27	32.87	36.45	33.11	27.87
						VL totaal (0)	1	1.5	43.96	41.44	35.81	45.12	45.81	42.91	43.60	43.96	41.44	35.81
						VL totaal (0)	1	4.5	50.27	47.82	42.19	51.47	52.19	49.42	50.14	50.27	47.82	42.19
						VL N284 (1)	1	1.5	43.50	41.05	35.39	44.69	45.39	42.69	43.39	43.50	41.05	35.39
						VL N284 (1)	1	4.5	50.14	47.72	42.09	51.36	52.09	49.36	50.09	50.14	47.72	42.09
						VL De Wijer (2)	1	1.5	34.01	30.72	25.44	34.84	35.44	29.84	30.44	34.01	30.72	25.44
21	0.0	0.0	gevel		K07	VL De Wijer (2)	1	4.5	34.64	31.28	26.06	35.45	36.06	30.45	31.06	34.64	31.28	26.06
						VL totaal (0)	1	1.5	43.05	40.49	34.88	44.19	44.88	41.90	42.60	43.05	40.49	34.88
						VL totaal (0)	1	4.5	50.10	47.65	42.03	51.30	52.03	49.24	49.96	50.10	47.65	42.03
						VL N284 (1)	1	1.5	42.39	39.94	34.28	43.58	44.28	41.58	42.28	42.39	39.94	34.28
						VL N284 (1)	1	4.5	49.95	47.53	41.89	51.17	51.89	49.17	49.89	49.95	47.53	41.89
						VL De Wijer (2)	1	1.5	34.57	31.28	26.00	35.40	36.00	30.40	31.00	34.57	31.28	26.00
22	0.0	0.0	gevel		K08	VL De Wijer (2)	1	4.5	35.42	32.07	26.84	36.23	36.84	31.23	31.84	35.42	32.07	26.84
						VL totaal (0)	1	1.5	42.68	40.16	34.54	43.84	44.54	41.69	42.39	42.68	40.16	34.54
						VL totaal (0)	1	4.5	50.10	47.67	42.04	51.31	52.04	49.28	50.01	50.10	47.67	42.04
						VL N284 (1)	1	1.5	42.33	39.88	34.23	43.52	44.23	41.52	42.23	42.33	39.88	34.23
						VL N284 (1)	1	4.5	50.03	47.61	41.97	51.25	51.97	49.25	49.97	50.03	47.61	41.97
						VL De Wijer (2)	1	1.5	31.46	28.10	22.88	32.27	32.88	27.27	27.88	31.46	28.10	22.88
23	0.0	0.0	gevel		K08	VL De Wijer (2)	1	4.5	32.37	28.96	23.79	33.17	33.79	28.17	28.79	32.37	28.96	23.79
						VL totaal (0)	1	1.5	45.83	43.33	37.75	47.02	47.75	44.90	45.63	45.83	43.33	37.75
						VL totaal (0)	1	4.5	50.82	48.38	42.77	52.03	52.77	49.99	50.73	50.82	48.38	42.77
						VL N284 (1)	1	1.5	45.56	43.11	37.51	46.77	47.51	44.77	45.51	45.56	43.11	37.51
						VL N284 (1)	1	4.5	50.73	48.30	42.68	51.95	52.68	49.95	50.68	50.73	48.30	42.68
						VL De Wijer (2)	1	1.5	33.64	30.33	25.06	34.46	35.06	29.46	30.06	33.64	30.33	25.06
24	0.0	0.0	gevel		K08	VL De Wijer (2)	1	4.5	34.10	30.75	25.53	34.92	35.53	29.92	30.53	34.10	30.75	25.53
						VL totaal (0)	1	1.5	44.52	41.99	36.49	45.72	46.49	43.55	44.32	44.52	41.99	36.49
						VL totaal (0)	1	4.5	45.08	42.56	37.02	46.27	47.02	44.10	44.85	45.08	42.56	37.02
						VL N284 (1)	1	1.5	44.13	41.68	36.15	45.37	46.15	43.37	44.15	44.13	41.68	36.15
						VL N284 (1)	1	4.5	44.68	42.24	36.67	45.91	46.67	43.91	44.67	44.68	42.24	36.67
						VL De Wijer (2)	1	1.5	33.81	30.46	25.24	34.63	35.24	29.63	30.24	33.81	30.46	25.24
25	0.0	0.0	gevel		K09	VL De Wijer (2)	1	4.5	34.51	31.10	25.93	35.31	35.93	30.31	30.93	34.51	31.10	25.93
						VL totaal (0)	1	1.5	45.65	43.11	37.62	46.85	47.62	44.65	45.43	45.65	43.11	37.62
						VL totaal (0)	1	4.5	45.88	43.35	37.83	47.07	47.83	44.87	45.63	45.88	43.35	37.83
						VL N284 (1)	1	1.5	45.21	42.75	37.23	46.45	47.23	44.45	45.23	45.21	42.75	37.23
						VL N284 (1)	1	4.5	45.42	42.97	37.42	46.65	47.42	44.65	45.42	45.42	42.97	37.42
						VL De Wijer (2)	1	1.5	35.48	32.19	26.91	36.31	36.91	31.31	31.91	35.48	32.19	26.91
26	0.0	0.0	gevel		K09	VL De Wijer (2)	1	4.5	35.91	32.56	27.33	36.72	37.33	31.72	32.33	35.91	32.56	27.33
						VL totaal (0)	1	1.5	44.41	41.80	36.20	45.52	46.20	43.07	43.75	44.41	41.80	36.20
						VL totaal (0)	1	4.5	50.34	47.87	42.26	51.54	52.26	49.41	50.14	50.34	47.87	42.26
						VL N284 (1)	1	1.5	43.36	40.91	35.25	44.55	45.25	42.55	43.25	43.36	40.91	35.25

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
36	0.0	0.0	gevel	K12	VL	totaal (0)	1	4.5	50.33	47.89	42.26	51.54	52.26	49.50	50.22	50.33	47.89	42.26
					VL	N284 (1)	1	1.5	43.52	41.08	35.41	44.71	45.41	42.71	43.41	43.52	41.08	35.41
					VL	N284 (1)	1	4.5	50.24	47.82	42.18	51.46	52.18	49.46	50.18	50.24	47.82	42.18
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	32.60	29.29	24.03	33.43	34.03	28.43	29.03	32.60	29.29	24.03
					VL	De Wijer (2)	1	4.5	33.55	30.17	24.97	34.36	34.97	29.36	29.97	33.55	30.17	24.97
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.15	39.52	34.02	43.29	44.02	40.83	41.57	42.15	39.52	34.02
					VL	totaal (0)	1	4.5	43.19	40.59	35.05	44.33	45.05	41.93	42.66	43.19	40.59	35.05
					VL	N284 (1)	1	1.5	41.08	38.63	33.06	42.30	43.06	40.30	41.06	41.08	38.63	33.06
					VL	N284 (1)	1	4.5	42.27	39.84	34.23	43.49	44.23	41.49	42.23	42.27	39.84	34.23
37	0.0	0.0	gevel	K13	VL	De Wijer (2)	1	1.5	35.53	32.22	26.96	36.36	36.96	31.36	31.96	35.53	32.22	26.96
					VL	De Wijer (2)	1	4.5	35.97	32.62	27.40	36.79	37.40	31.79	32.40	35.97	32.62	27.40
					VL	totaal (0)	1	1.5	43.62	41.00	35.51	44.77	45.51	42.32	43.07	43.62	41.00	35.51
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.33	41.74	36.22	45.49	46.22	43.08	43.82	44.33	41.74	36.22
					VL	N284 (1)	1	1.5	42.57	40.12	34.57	43.80	44.57	41.80	42.57	42.57	40.12	34.57
					VL	N284 (1)	1	4.5	43.41	40.97	35.39	44.64	45.39	42.64	43.39	43.41	40.97	35.39
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	36.95	33.66	28.38	37.78	38.38	32.78	33.38	36.95	33.66	28.38
					VL	De Wijer (2)	1	4.5	37.18	33.83	28.60	37.99	38.60	32.99	33.60	37.18	33.83	28.60
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.53	41.94	36.33	45.65	46.33	43.25	43.94	44.53	41.94	36.33
38	0.0	0.0	gevel	K13	VL	totaal (0)	1	4.5	50.62	48.16	42.54	51.82	52.54	49.72	50.44	50.62	48.16	42.54
					VL	N284 (1)	1	1.5	43.61	41.17	35.50	44.80	45.50	42.80	43.50	43.61	41.17	35.50
					VL	N284 (1)	1	4.5	50.41	47.99	42.35	51.63	52.35	49.63	50.35	50.41	47.99	42.35
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	37.32	34.04	28.75	38.15	38.75	33.15	33.75	37.32	34.04	28.75
					VL	De Wijer (2)	1	4.5	37.38	34.06	28.81	38.20	38.81	33.20	33.81	37.38	34.06	28.81
					VL	totaal (0)	1	1.5	43.14	40.52	34.94	44.26	44.94	41.78	42.47	43.14	40.52	34.94
					VL	totaal (0)	1	4.5	50.08	47.62	42.00	51.28	52.00	49.18	49.90	50.08	47.62	42.00
					VL	N284 (1)	1	1.5	42.04	39.59	33.94	43.23	43.94	41.23	41.94	42.04	39.59	33.94
					VL	N284 (1)	1	4.5	49.86	47.44	41.80	51.08	51.80	49.08	49.80	49.86	47.44	41.80
39	0.0	0.0	gevel	K13	VL	De Wijer (2)	1	1.5	36.65	33.37	28.08	37.48	38.08	32.48	33.08	36.65	33.37	28.08
					VL	De Wijer (2)	1	4.5	37.09	33.77	28.52	37.91	38.52	32.91	33.52	37.09	33.77	28.52
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.66	40.12	34.51	43.81	44.51	41.57	42.27	42.66	40.12	34.51
					VL	totaal (0)	1	4.5	49.97	47.52	41.90	51.17	51.90	49.12	49.84	49.97	47.52	41.90
					VL	N284 (1)	1	1.5	42.12	39.67	34.02	43.31	44.02	41.31	42.02	42.12	39.67	34.02
					VL	N284 (1)	1	4.5	49.85	47.43	41.79	51.07	51.79	49.07	49.79	49.85	47.43	41.79
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	33.36	30.04	24.79	34.18	34.79	29.18	29.79	33.36	30.04	24.79
					VL	De Wijer (2)	1	4.5	34.31	30.92	25.73	35.12	35.73	30.12	30.73	34.31	30.92	25.73
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.67	42.18	36.56	45.85	46.56	43.74	44.45	44.67	42.18	36.56
40	0.0	0.0	gevel	K14	VL	totaal (0)	1	4.5	50.66	48.22	42.59	51.87	52.59	49.83	50.55	50.66	48.22	42.59
					VL	N284 (1)	1	1.5	44.42	41.97	36.33	45.62	46.33	43.62	44.33	44.42	41.97	36.33
					VL	N284 (1)	1	4.5	50.57	48.15	42.52	51.79	52.52	49.79	50.52	50.57	48.15	42.52
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	32.29	28.95	23.71	33.11	33.71	28.11	28.71	32.29	28.95	23.71
					VL	De Wijer (2)	1	4.5	33.43	30.03	24.85	34.23	34.85	29.23	29.85	33.43	30.03	24.85
					VL	totaal (0)	1	1.5	45.35	42.73	37.27	46.51	47.27	44.07	44.84	45.35	42.73	37.27
					VL	totaal (0)	1	4.5	45.71	43.10	37.61	46.87	47.61	44.45	45.21	45.71	43.10	37.61
					VL	N284 (1)	1	1.5	44.32	41.86	36.36	45.57	46.36	43.57	44.36	44.32	41.86	36.36
					VL	N284 (1)	1	4.5	44.75	42.30	36.76	45.99	46.76	43.99	44.76	44.75	42.30	36.76
41	0.0	0.0	gevel	K14	VL	De Wijer (2)	1	1.5	38.61	35.34	30.04	39.44	40.04	34.44	35.04	38.61	35.34	30.04
					VL	De Wijer (2)	1	4.5	38.68	35.37	30.11	39.51	40.11	34.51	35.11	38.68	35.37	30.11
					VL	totaal (0)	1	1.5	44.06	41.52	35.89	45.21	45.89	42.93	43.62	44.06	41.52	35.89
					VL	totaal (0)	1	4.5	50.32	47.88	42.25	51.53	52.25	49.46	50.18	50.32	47.88	42.25
					VL	N284 (1)	1	1.5	43.45	41.00	35.34	44.64	45.34	42.64	43.34	43.45	41.00	35.34
					VL	N284 (1)	1	4.5	50.17	47.75	42.12	51.39	52.12	49.39	50.12	50.17	47.75	42.12
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	35.25	31.97	26.68	36.08	36.68	31.08	31.68	35.25	31.97	26.68

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
44	0.0	0.0	gevel		K14	VL De Wijer (2)	1	4.5	35.63	32.30	27.06	36.45	37.06	31.45	32.06	35.63	32.30	27.06
						VL totaal (0)	1	1.5	42.72	40.17	34.56	43.87	44.56	41.57	42.27	42.72	40.17	34.56
						VL totaal (0)	1	4.5	49.91	47.46	41.83	51.11	51.83	49.05	49.77	49.91	47.46	41.83
						VL N284 (1)	1	1.5	42.07	39.62	33.97	43.26	43.97	41.26	41.97	42.07	39.62	33.97
						VL N284 (1)	1	4.5	49.76	47.34	41.70	50.98	51.70	48.98	49.70	49.76	47.34	41.70
						VL De Wijer (2)	1	1.5	34.19	30.90	25.62	35.02	35.62	30.02	30.62	34.19	30.90	25.62
45	0.0	0.0	gevel		K15	VL De Wijer (2)	1	4.5	35.13	31.79	26.56	35.95	36.56	30.95	31.56	35.13	31.79	26.56
						VL totaal (0)	1	1.5	42.59	39.98	34.40	43.71	44.40	41.30	41.99	42.59	39.98	34.40
						VL totaal (0)	1	4.5	49.77	47.31	41.69	50.97	51.69	48.89	49.61	49.77	47.31	41.69
						VL N284 (1)	1	1.5	41.64	39.19	33.54	42.83	43.54	40.83	41.54	41.64	39.19	33.54
						VL N284 (1)	1	4.5	49.58	47.16	41.52	50.80	51.52	48.80	49.52	49.58	47.16	41.52
						VL De Wijer (2)	1	1.5	35.50	32.20	26.93	36.33	36.93	31.33	31.93	35.50	32.20	26.93
46	0.0	0.0	gevel		K15	VL De Wijer (2)	1	4.5	36.20	32.85	27.63	37.02	37.63	32.02	32.63	36.20	32.85	27.63
						VL totaal (0)	1	1.5	44.22	41.65	36.03	45.35	46.03	43.03	43.72	44.22	41.65	36.03
						VL totaal (0)	1	4.5	50.56	48.10	42.48	51.76	52.48	49.68	50.40	50.56	48.10	42.48
						VL N284 (1)	1	1.5	43.49	41.04	35.37	44.68	45.37	42.68	43.37	43.49	41.04	35.37
						VL N284 (1)	1	4.5	50.38	47.96	42.32	51.60	52.32	49.60	50.32	50.38	47.96	42.32
						VL De Wijer (2)	1	1.5	36.11	32.83	27.54	36.94	37.54	31.94	32.54	36.11	32.83	27.54
47	0.0	0.0	gevel		K15	VL De Wijer (2)	1	4.5	36.51	33.18	27.94	37.33	37.94	32.33	32.94	36.51	33.18	27.94
						VL totaal (0)	1	1.5	43.23	40.54	35.06	44.34	45.06	41.66	42.39	43.23	40.54	35.06
						VL totaal (0)	1	4.5	44.40	41.76	36.23	45.52	46.23	42.98	43.70	44.40	41.76	36.23
						VL N284 (1)	1	1.5	41.61	39.16	33.61	42.84	43.61	40.84	41.61	41.61	39.16	33.61
						VL N284 (1)	1	4.5	43.11	40.69	35.08	44.34	45.08	42.34	43.08	43.11	40.69	35.08
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.16	34.89	29.59	38.99	39.59	33.99	34.59	38.16	34.89	29.59
48	0.0	0.0	gevel		K16	VL De Wijer (2)	1	4.5	38.48	35.17	29.91	39.31	39.91	34.31	34.91	38.48	35.17	29.91
						VL totaal (0)	1	1.5	42.06	39.33	33.84	43.14	43.84	40.32	41.04	42.06	39.33	33.84
						VL totaal (0)	1	4.5	43.55	40.90	35.36	44.66	45.36	42.08	42.79	43.55	40.90	35.36
						VL N284 (1)	1	1.5	40.09	37.65	32.06	41.31	42.06	39.31	40.06	40.09	37.65	32.06
						VL N284 (1)	1	4.5	42.18	39.76	34.12	43.40	44.12	41.40	42.12	42.18	39.76	34.12
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.67	34.39	29.10	38.50	39.10	33.50	34.10	37.67	34.39	29.10
49	0.0	0.0	gevel		K16	VL De Wijer (2)	1	4.5	37.88	34.56	29.31	38.70	39.31	33.70	34.31	37.88	34.56	29.31
						VL totaal (0)	1	1.5	44.40	41.80	36.20	45.52	46.20	43.06	43.74	44.40	41.80	36.20
						VL totaal (0)	1	4.5	50.37	47.90	42.28	51.56	52.28	49.44	50.17	50.37	47.90	42.28
						VL N284 (1)	1	1.5	43.34	40.89	35.23	44.53	45.23	42.53	43.23	43.34	40.89	35.23
						VL N284 (1)	1	4.5	50.11	47.68	42.05	51.32	52.05	49.32	50.05	50.11	47.68	42.05
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.77	34.53	29.21	38.61	39.21	33.61	34.21	37.77	34.53	29.21
50	0.0	0.0	gevel		K16	VL De Wijer (2)	1	4.5	38.07	34.77	29.50	38.90	39.50	33.90	34.50	38.07	34.77	29.50
						VL totaal (0)	1	1.5	43.19	40.55	34.97	44.29	44.97	41.73	42.42	43.19	40.55	34.97
						VL totaal (0)	1	4.5	49.87	47.40	41.78	51.06	51.78	48.94	49.66	49.87	47.40	41.78
						VL N284 (1)	1	1.5	41.89	39.44	33.79	43.08	43.79	41.08	41.79	41.89	39.44	33.79
						VL N284 (1)	1	4.5	49.60	47.17	41.54	50.81	51.54	48.81	49.54	49.60	47.17	41.54
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.32	34.07	28.75	38.16	38.75	33.16	33.75	37.32	34.07	28.75
51	0.0	0.0	gevel		K17	VL De Wijer (2)	1	4.5	37.66	34.36	29.09	38.49	39.09	33.49	34.09	37.66	34.36	29.09
						VL totaal (0)	1	1.5	42.37	39.85	34.23	43.53	44.23	41.37	42.07	42.37	39.85	34.23
						VL totaal (0)	1	4.5	49.82	47.37	41.75	51.02	51.75	48.98	49.70	49.82	47.37	41.75
						VL N284 (1)	1	1.5	42.00	39.55	33.89	43.19	43.89	41.19	41.89	42.00	39.55	33.89
						VL N284 (1)	1	4.5	49.72	47.30	41.66	50.94	51.66	48.94	49.66	49.72	47.30	41.66
						VL De Wijer (2)	1	1.5	31.53	28.13	22.95	32.33	32.95	27.33	27.95	31.53	28.13	22.95
52	0.0	0.0	gevel		K17	VL De Wijer (2)	1	4.5	33.31	29.86	24.73	34.10	34.73	29.10	29.73	33.31	29.86	24.73
						VL totaal (0)	1	1.5	44.15	41.65	36.01	45.32	46.01	43.19	43.88	44.15	41.65	36.01
						VL totaal (0)	1	4.5	50.56	48.12	42.49	51.77	52.49	49.73	50.46	50.56	48.12	42.49
						VL N284 (1)	1	1.5	43.86	41.42	35.75	45.05	45.75	43.05	43.75	43.86	41.42	35.75

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht		
53	0.0	0.0		gevel			K17		VL N284 (1)	1	4.5	50.48	48.06	42.42	51.70	52.42	49.70	50.42	50.48	48.06	42.42				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	32.24	28.87	23.66	33.05	33.66	28.05	28.66	32.24	28.87	23.66				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	33.43	30.00	24.85	34.23	34.85	29.23	29.85	33.43	30.00	24.85				
									VL totaal (0)	1	1.5	44.37	41.65	36.17	45.46	46.17	42.66	43.40	44.37	41.65	36.17				
									VL totaal (0)	1	4.5	45.12	42.45	36.93	46.23	46.93	43.55	44.27	45.12	42.45	36.93				
									VL N284 (1)	1	1.5	42.45	40.00	34.45	43.68	44.45	41.68	42.45	42.45	40.00	34.45				
									VL N284 (1)	1	4.5	43.52	41.10	35.49	44.75	45.49	42.75	43.49	43.52	41.10	35.49				
54	0.0	0.0	gevel			K18		VL De Wijer (2)	1	1.5	39.90	36.65	31.33	40.74	41.33	35.74	36.33	39.90	36.65	31.33					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	40.01	36.71	31.44	40.84	41.44	35.84	36.44	40.01	36.71	31.44					
								VL totaal (0)	1	1.5	42.95	40.24	34.75	44.05	44.75	41.27	41.99	42.95	40.24	34.75					
								VL totaal (0)	1	4.5	43.90	41.24	35.71	45.01	45.71	42.38	43.09	43.90	41.24	35.71					
								VL N284 (1)	1	1.5	41.09	38.65	33.07	42.32	43.07	40.32	41.07	41.09	38.65	33.07					
								VL N284 (1)	1	4.5	42.41	39.99	34.36	43.63	44.36	41.63	42.36	42.41	39.99	34.36					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	38.37	35.11	29.80	39.21	39.80	34.21	34.80	38.37	35.11	29.80					
55	0.0	0.0	gevel			K18		VL De Wijer (2)	1	4.5	38.53	35.21	29.95	39.35	39.95	34.35	34.95	38.53	35.21	29.95					
								VL totaal (0)	1	1.5	46.75	44.20	38.66	47.92	48.66	45.68	46.42	46.75	44.20	38.66					
								VL totaal (0)	1	4.5	51.33	48.87	43.28	52.54	53.28	50.45	51.19	51.33	48.87	43.28					
								VL N284 (1)	1	1.5	46.18	43.72	38.16	47.40	48.16	45.40	46.16	46.18	43.72	38.16					
								VL N284 (1)	1	4.5	51.13	48.70	43.10	52.35	53.10	50.35	51.10	51.13	48.70	43.10					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	37.66	34.40	29.09	38.50	39.09	33.50	34.09	37.66	34.40	29.09					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	38.00	34.69	29.42	38.82	39.42	33.82	34.42	38.00	34.69	29.42					
56	0.0	0.0	gevel			K18		VL totaal (0)	1	1.5	43.06	40.42	34.84	44.16	44.84	41.61	42.31	43.06	40.42	34.84					
								VL totaal (0)	1	4.5	49.80	47.33	41.71	50.99	51.71	48.87	49.60	49.80	47.33	41.71					
								VL N284 (1)	1	1.5	41.79	39.34	33.69	42.98	43.69	40.98	41.69	41.79	39.34	33.69					
								VL N284 (1)	1	4.5	49.54	47.12	41.48	50.76	51.48	48.76	49.48	49.54	47.12	41.48					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	37.09	33.84	28.53	37.93	38.53	32.93	33.53	37.09	33.84	28.53					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	37.44	34.13	28.87	38.27	38.87	33.27	33.87	37.44	34.13	28.87					
								VL totaal (0)	1	1.5	43.39	40.75	35.17	44.49	45.17	41.96	42.65	43.39	40.75	35.17					
57	0.0	0.0	gevel			K19		VL totaal (0)	1	4.5	50.21	47.75	42.13	51.41	52.13	49.30	50.02	50.21	47.75	42.13					
								VL N284 (1)	1	1.5	42.15	39.71	34.05	43.35	44.05	41.35	42.05	42.15	39.71	34.05					
								VL N284 (1)	1	4.5	49.96	47.54	41.90	51.18	51.90	49.18	49.90	49.96	47.54	41.90					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	37.32	34.05	28.75	38.15	38.75	33.15	33.75	37.32	34.05	28.75					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	37.74	34.42	29.17	38.56	39.17	33.56	34.17	37.74	34.42	29.17					
								VL totaal (0)	1	1.5	44.52	41.94	36.33	45.65	46.33	43.27	43.96	44.52	41.94	36.33					
								VL totaal (0)	1	4.5	50.51	48.05	42.42	51.70	52.42	49.61	50.33	50.51	48.05	42.42					
58	0.0	0.0	gevel			K19		VL N284 (1)	1	1.5	43.67	41.23	35.56	44.86	45.56	42.86	43.56	43.67	41.23	35.56					
								VL N284 (1)	1	4.5	50.28	47.86	42.22	51.50	52.22	49.50	50.22	50.28	47.86	42.22					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	37.04	33.78	28.47	37.88	38.47	32.88	33.47	37.04	33.78	28.47					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	37.53	34.21	28.95	38.35	38.95	33.35	33.95	37.53	34.21	28.95					
								VL totaal (0)	1	1.5	43.19	40.42	34.94	44.25	44.94	41.29	42.00	43.19	40.42	34.94					
								VL totaal (0)	1	4.5	44.03	41.31	35.81	45.12	45.81	42.30	43.01	44.03	41.31	35.81					
								VL N284 (1)	1	1.5	40.81	38.37	32.78	42.03	42.78	40.03	40.78	40.81	38.37	32.78					
59	0.0	0.0	gevel			K19		VL N284 (1)	1	4.5	42.08	39.65	34.03	43.30	44.03	41.30	42.03	42.08	39.65	34.03					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	39.44	36.18	30.87	40.28	40.87	35.28	35.87	39.44	36.18	30.87					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	39.63	36.33	31.06	40.46	41.06	35.46	36.06	39.63	36.33	31.06					
								VL totaal (0)	1	1.5	43.58	40.82	35.36	44.66	45.36	41.75	42.48	43.58	40.82	35.36					
								VL totaal (0)	1	4.5	44.20	41.48	35.98	45.29	45.98	42.50	43.22	44.20	41.48	35.98					
								VL N284 (1)	1	1.5	41.38	38.93	33.38	42.61	43.38	40.61	41.38	41.38	38.93	33.38					
								VL N284 (1)	1	4.5	42.31	39.88	34.28	43.53	44.28	41.53	42.28	42.31	39.88	34.28					
60	0.0	0.0	gevel			K20		VL De Wijer (2)	1	1.5	39.56	36.31	31.00	40.40	41.00	35.40	36.00	39.56	36.31	31.00					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	39.66	36.36	31.09	40.49	41.09	35.49	36.09	39.66	36.36	31.09					
								VL totaal (0)	1	1.5	44.77	42.10	36.53	45.86	46.53	43.20	43.88	44.77	42.10	36.53					

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
																	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	Lden	Letm	dag
62	0.0	0.0		gevel			K20		VL totaal (0)	1	4.5	50.38	47.89	42.28	51.56	52.28	49.39	50.11	50.38	47.89	42.28
									VL N284 (1)	1	1.5	43.23	40.79	35.13	44.43	45.13	42.43	43.13	43.23	40.79	35.13
									VL N284 (1)	1	4.5	49.99	47.57	41.93	51.21	51.93	49.21	49.93	49.99	47.57	41.93
									VL De Wijer (2)	1	1.5	39.50	36.25	30.93	40.34	40.93	35.34	35.93	39.50	36.25	30.93
									VL De Wijer (2)	1	4.5	39.77	36.47	31.19	40.59	41.19	35.59	36.19	39.77	36.47	31.19
									VL totaal (0)	1	1.5	43.72	40.97	35.45	44.78	45.45	41.87	42.55	43.72	40.97	35.45
									VL totaal (0)	1	4.5	49.72	47.21	41.61	50.90	51.61	48.68	49.40	49.72	47.21	41.61
									VL N284 (1)	1	1.5	41.51	39.06	33.42	42.71	43.42	40.71	41.42	41.51	39.06	33.42
63	0.0	0.0	gevel			K21		VL N284 (1)	1	4.5	49.24	46.82	41.18	50.46	51.18	48.46	49.18	49.24	46.82	41.18	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	39.73	36.48	31.16	40.57	41.16	35.57	36.16	39.73	36.48	31.16	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	39.91	36.60	31.33	40.73	41.33	35.73	36.33	39.91	36.60	31.33	
								VL totaal (0)	1	1.5	43.39	40.77	35.18	44.50	45.18	42.02	42.71	43.39	40.77	35.18	
								VL totaal (0)	1	4.5	50.23	47.76	42.14	51.42	52.14	49.31	50.04	50.23	47.76	42.14	
								VL N284 (1)	1	1.5	42.29	39.85	34.19	43.49	44.19	41.49	42.19	42.29	39.85	34.19	
								VL N284 (1)	1	4.5	49.99	47.57	41.93	51.21	51.93	49.21	49.93	49.99	47.57	41.93	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	36.86	33.59	28.29	37.69	38.29	32.69	33.29	36.86	33.59	28.29	
64	0.0	0.0	gevel			K21		VL De Wijer (2)	1	4.5	37.51	34.18	28.94	38.33	38.94	33.33	33.94	37.51	34.18	28.94	
								VL totaal (0)	1	1.5	43.53	41.03	35.39	44.70	45.39	42.56	43.25	43.53	41.03	35.39	
								VL totaal (0)	1	4.5	50.26	47.82	42.19	51.47	52.19	49.42	50.15	50.26	47.82	42.19	
								VL N284 (1)	1	1.5	43.23	40.78	35.11	44.42	45.11	42.42	43.11	43.23	40.78	35.11	
								VL N284 (1)	1	4.5	50.16	47.74	42.11	51.38	52.11	49.38	50.11	50.16	47.74	42.11	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	31.86	28.48	23.29	32.67	33.29	27.67	28.29	31.86	28.48	23.29	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	33.52	30.08	24.94	34.32	34.94	29.32	29.94	33.52	30.08	24.94	
								VL totaal (0)	1	1.5	44.88	42.11	36.66	45.95	46.66	43.03	43.76	44.88	42.11	36.66	
65	0.0	0.0	gevel			K21		VL totaal (0)	1	4.5	45.42	42.68	37.20	46.50	47.20	43.68	44.40	45.42	42.68	37.20	
								VL N284 (1)	1	1.5	42.61	40.15	34.62	43.84	44.62	41.84	42.62	42.61	40.15	34.62	
								VL N284 (1)	1	4.5	43.43	41.00	35.41	44.66	45.41	42.66	43.41	43.43	41.00	35.41	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	40.98	37.70	32.41	41.81	42.41	36.81	37.41	40.98	37.70	32.41	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	41.06	37.74	32.48	41.88	42.48	36.88	37.48	41.06	37.74	32.48	
								VL totaal (0)	1	1.5	44.85	41.99	36.57	45.88	46.57	42.65	43.36	44.85	41.99	36.57	
								VL totaal (0)	1	4.5	45.46	42.64	37.18	46.50	47.18	43.42	44.12	45.46	42.64	37.18	
								VL N284 (1)	1	1.5	41.68	39.23	33.69	42.92	43.69	40.92	41.69	41.68	39.23	33.69	
66	0.0	0.0	gevel			K22		VL N284 (1)	1	4.5	42.73	40.30	34.71	43.96	44.71	41.96	42.71	42.73	40.30	34.71	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	41.99	38.72	33.42	42.82	43.42	37.82	38.42	41.99	38.72	33.42	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	42.14	38.83	33.56	42.96	43.56	37.96	38.56	42.14	38.83	33.56	
								VL totaal (0)	1	1.5	45.88	43.08	37.57	46.91	47.57	43.88	44.55	45.88	43.08	37.57	
								VL totaal (0)	1	4.5	50.71	48.16	42.58	51.87	52.58	49.55	50.27	50.71	48.16	42.58	
								VL N284 (1)	1	1.5	43.31	40.87	35.20	44.50	45.20	42.50	43.20	43.31	40.87	35.20	
								VL N284 (1)	1	4.5	50.00	47.58	41.94	51.22	51.94	49.22	49.94	50.00	47.58	41.94	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	42.39	39.10	33.81	43.22	43.81	38.22	38.81	42.39	39.10	33.81	
67	0.0	0.0	gevel			K22		VL De Wijer (2)	1	4.5	42.46	39.15	33.88	43.28	43.88	38.28	38.88	42.46	39.15	33.88	
								VL totaal (0)	1	1.5	44.84	41.97	36.50	45.85	46.50	42.61	43.28	44.84	41.97	36.50	
								VL totaal (0)	1	4.5	50.21	47.66	42.08	51.37	52.08	49.05	49.77	50.21	47.66	42.08	
								VL N284 (1)	1	1.5	41.68	39.23	33.58	42.87	43.58	40.87	41.58	41.68	39.23	33.58	
								VL N284 (1)	1	4.5	49.49	47.07	41.43	50.71	51.43	48.71	49.43	49.49	47.07	41.43	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	41.97	38.67	33.39	42.79	43.39	37.79	38.39	41.97	38.67	33.39	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	42.04	38.72	33.47	42.86	43.47	37.86	38.47	42.04	38.72	33.47	
								VL totaal (0)	1	1.5	42.80	40.19	34.60	43.92	44.60	41.49	42.18	42.80	40.19	34.60	
68	0.0	0.0	gevel			K23		VL totaal (0)	1	4.5	49.79	47.33	41.70	50.98	51.70	48.89	49.61	49.79	47.33	41.70	
								VL N284 (1)	1	1.5	41.81	39.36	33.71	43.00	43.71	41.00	41.71	41.81	39.36	33.71	
								VL N284 (1)	1	4.5	49.57	47.15	41.51	50.79	51.51	48.79	49.51	49.57	47.15	41.51	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	35.87	32.56	27.29	36.69	37.29	31.69	32.29	35.87	32.56	27.29	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	49.79	47.33	41.70	50.98	51.70	48.89	49.61	49.79	47.33	41.70	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
70	0.0	0.0	gevel		K23	VL De Wijer (2)	1	4.5	36.73	33.36	28.15	37.54	38.15	32.54	33.15	36.73	33.36	28.15
						VL totaal (0)	1	1.5	44.40	41.81	36.21	45.53	46.21	43.11	43.80	44.40	41.81	36.21
						VL totaal (0)	1	4.5	50.42	47.96	42.33	51.61	52.33	49.51	50.23	50.42	47.96	42.33
						VL N284 (1)	1	1.5	43.47	41.03	35.35	44.66	45.35	42.66	43.35	43.47	41.03	35.35
						VL N284 (1)	1	4.5	50.18	47.76	42.12	51.40	52.12	49.40	50.12	50.18	47.76	42.12
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.28	34.00	28.71	38.11	38.71	33.11	33.71	37.28	34.00	28.71
71	0.0	0.0	gevel		K23	VL De Wijer (2)	1	4.5	37.71	34.37	29.13	38.53	39.13	33.53	34.13	37.71	34.37	29.13
						VL totaal (0)	1	1.5	46.49	43.58	38.17	47.50	48.17	44.07	44.78	46.49	43.58	38.17
						VL totaal (0)	1	4.5	46.85	43.97	38.54	47.87	48.54	44.57	45.27	46.85	43.97	38.54
						VL N284 (1)	1	1.5	42.70	40.25	34.71	43.94	44.71	41.94	42.71	42.70	40.25	34.71
						VL N284 (1)	1	4.5	43.49	41.06	35.48	44.72	45.48	42.72	43.48	43.49	41.06	35.48
						VL De Wijer (2)	1	1.5	44.14	40.86	35.56	44.97	45.56	39.97	40.56	44.14	40.86	35.56
72	0.0	0.0	gevel		K23	VL De Wijer (2)	1	4.5	44.15	40.84	35.57	44.97	45.57	39.97	40.57	44.15	40.84	35.57
						VL totaal (0)	1	1.5	46.21	43.36	37.87	47.22	47.87	44.02	44.69	46.21	43.36	37.87
						VL totaal (0)	1	4.5	50.78	48.21	42.63	51.93	52.63	49.55	50.26	50.78	48.21	42.63
						VL N284 (1)	1	1.5	43.16	40.72	35.05	44.35	45.05	42.35	43.05	43.16	40.72	35.05
						VL N284 (1)	1	4.5	49.91	47.49	41.85	51.13	51.85	49.13	49.85	49.91	47.49	41.85
						VL De Wijer (2)	1	1.5	43.24	39.96	34.66	44.07	44.66	39.07	39.66	43.24	39.96	34.66
73	0.0	0.0	gevel		K23	VL De Wijer (2)	1	4.5	43.36	40.05	34.78	44.18	44.78	39.18	39.78	43.36	40.05	34.78
						VL totaal (0)	1	1.5	45.54	42.62	37.16	46.52	47.16	43.04	43.70	45.54	42.62	37.16
						VL totaal (0)	1	4.5	50.38	47.80	42.23	51.52	52.23	49.10	49.81	50.38	47.80	42.23
						VL N284 (1)	1	1.5	41.57	39.12	33.47	42.76	43.47	40.76	41.47	41.57	39.12	33.47
						VL N284 (1)	1	4.5	49.41	46.99	41.35	50.63	51.35	48.63	49.35	49.41	46.99	41.35
						VL De Wijer (2)	1	1.5	43.32	40.04	34.74	44.15	44.74	39.15	39.74	43.32	40.04	34.74
74	0.0	0.0	gevel		K24	VL De Wijer (2)	1	4.5	43.42	40.11	34.84	44.24	44.84	39.24	39.84	43.42	40.11	34.84
						VL totaal (0)	1	1.5	43.32	40.60	35.06	44.39	45.06	41.62	42.31	43.32	40.60	35.06
						VL totaal (0)	1	4.5	49.67	47.18	41.56	50.85	51.56	48.67	49.39	49.67	47.18	41.56
						VL N284 (1)	1	1.5	41.50	39.05	33.40	42.69	43.40	40.69	41.40	41.50	39.05	33.40
						VL N284 (1)	1	4.5	49.27	46.85	41.21	50.49	51.21	48.49	49.21	49.27	46.85	41.21
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.66	35.38	30.09	39.49	40.09	34.49	35.09	38.66	35.38	30.09
75	0.0	0.0	gevel		K24	VL De Wijer (2)	1	4.5	39.07	35.74	30.49	39.89	40.49	34.89	35.49	39.07	35.74	30.49
						VL totaal (0)	1	1.5	44.83	42.18	36.60	45.93	46.60	43.33	44.01	44.83	42.18	36.60
						VL totaal (0)	1	4.5	50.49	48.00	42.39	51.67	52.39	49.51	50.23	50.49	48.00	42.39
						VL N284 (1)	1	1.5	43.44	40.99	35.32	44.63	45.32	42.63	43.32	43.44	40.99	35.32
						VL N284 (1)	1	4.5	50.13	47.71	42.07	51.35	52.07	49.35	50.07	50.13	47.71	42.07
						VL De Wijer (2)	1	1.5	39.22	35.95	30.65	40.05	40.65	35.05	35.65	39.22	35.95	30.65
76	0.0	0.0	gevel		K24	VL De Wijer (2)	1	4.5	39.43	36.11	30.85	40.25	40.85	35.25	35.85	39.43	36.11	30.85
						VL totaal (0)	1	1.5	46.06	43.30	37.84	47.14	47.84	44.18	44.91	46.06	43.30	37.84
						VL totaal (0)	1	4.5	46.69	43.96	38.47	47.77	48.47	44.93	45.65	46.69	43.96	38.47
						VL N284 (1)	1	1.5	43.73	41.28	35.73	44.96	45.73	42.96	43.73	43.73	41.28	35.73
						VL N284 (1)	1	4.5	44.64	42.21	36.62	45.87	46.62	43.87	44.62	44.64	42.21	36.62
						VL De Wijer (2)	1	1.5	42.25	38.99	33.68	43.09	43.68	38.09	38.68	42.25	38.99	33.68
77	0.0	0.0	gevel		K25	VL De Wijer (2)	1	4.5	42.44	39.15	33.87	43.27	43.87	38.27	38.87	42.44	39.15	33.87
						VL totaal (0)	1	1.5	44.27	41.40	35.97	45.29	45.97	42.00	42.70	44.27	41.40	35.97
						VL totaal (0)	1	4.5	45.10	42.29	36.82	46.14	46.82	43.05	43.75	45.10	42.29	36.82
						VL N284 (1)	1	1.5	40.91	38.46	32.90	42.14	42.90	40.14	40.90	40.91	38.46	32.90
						VL N284 (1)	1	4.5	42.35	39.92	34.31	43.57	44.31	41.57	42.31	42.35	39.92	34.31
						VL De Wijer (2)	1	1.5	41.58	38.32	33.01	42.42	43.01	37.42	38.01	41.58	38.32	33.01
78	0.0	0.0	gevel		K25	VL De Wijer (2)	1	4.5	41.83	38.54	33.25	42.66	43.25	37.66	38.25	41.83	38.54	33.25
						VL totaal (0)	1	1.5	45.73	42.99	37.46	46.79	47.46	43.93	44.62	45.73	42.99	37.46
						VL totaal (0)	1	4.5	50.62	48.09	42.50	51.79	52.50	49.50	50.22	50.62	48.09	42.50
						VL N284 (1)	1	1.5	43.65	41.21	35.56	44.85	45.56	42.85	43.56	43.65	41.21	35.56

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag													
																	Lden	Letm		dag	avond	nacht													
79	0.0	0.0		gevel			K25		VL N284 (1)	1	4.5	49.98	47.56	41.93	51.20	51.93	49.20	49.93			49.98	47.56	41.93												
									VL De Wijer (2)	1	1.5	41.52	38.28	32.96	42.36	42.96	37.36	37.96	41.52	38.28	32.96														
									VL De Wijer (2)	1	4.5	41.97	38.69	33.40	42.80	43.40	37.80	38.40	41.97	38.69	33.40														
									VL totaal (0)	1	1.5	44.44	41.64	36.13	45.47	46.13	42.37	43.04	44.44	41.64	36.13														
									VL totaal (0)	1	4.5	50.13	47.60	42.00	51.29	52.00	49.00	49.72	50.13	47.60	42.00														
									VL N284 (1)	1	1.5	41.68	39.23	33.58	42.87	43.58	40.87	41.58	41.68	39.23	33.58														
									VL N284 (1)	1	4.5	49.47	47.04	41.41	50.68	51.41	48.68	49.41	49.47	47.04	41.41														
80	0.0	0.0	gevel			K26		VL De Wijer (2)	1	1.5	41.17	37.92	32.60	42.01	42.60	37.01	37.60	41.17	37.92	32.60															
								VL De Wijer (2)	1	4.5	41.65	38.36	33.08	42.48	43.08	37.48	38.08	41.65	38.36	33.08															
								VL totaal (0)	1	1.5	44.00	41.22	35.70	45.04	45.70	42.05	42.73	44.00	41.22	35.70															
								VL totaal (0)	1	4.5	49.95	47.43	41.83	51.12	51.83	48.87	49.59	49.95	47.43	41.83															
								VL N284 (1)	1	1.5	41.57	39.12	33.47	42.76	43.47	40.76	41.47	41.57	39.12	33.47															
								VL N284 (1)	1	4.5	49.39	46.97	41.33	50.61	51.33	48.61	49.33	49.39	46.97	41.33															
								VL De Wijer (2)	1	1.5	40.32	37.05	31.75	41.15	41.75	36.15	36.75	40.32	37.05	31.75															
81	0.0	0.0	gevel			K26		VL De Wijer (2)	1	4.5	40.78	37.47	32.21	41.61	42.21	36.61	37.21	40.78	37.47	32.21															
								VL totaal (0)	1	1.5	45.55	42.80	37.26	46.60	47.26	43.71	44.38	45.55	42.80	37.26															
								VL totaal (0)	1	4.5	50.68	48.16	42.56	51.85	52.56	49.58	50.30	50.68	48.16	42.56															
								VL N284 (1)	1	1.5	43.37	40.93	35.26	44.56	45.26	42.56	43.26	43.37	40.93	35.26															
								VL N284 (1)	1	4.5	50.09	47.67	42.03	51.31	52.03	49.31	50.03	50.09	47.67	42.03															
								VL De Wijer (2)	1	1.5	41.51	38.24	32.94	42.34	42.94	37.34	37.94	41.51	38.24	32.94															
								VL De Wijer (2)	1	4.5	41.73	38.42	33.15	42.55	43.15	37.55	38.15	41.73	38.42	33.15															
82	0.0	0.0	gevel			K26		VL totaal (0)	1	1.5	46.52	43.67	38.24	47.55	48.24	44.29	45.00	46.52	43.67	38.24															
								VL totaal (0)	1	4.5	47.00	44.16	38.72	48.04	48.72	44.87	45.58	47.00	44.16	38.72															
								VL N284 (1)	1	1.5	43.23	40.79	35.25	44.47	45.25	42.47	43.25	43.23	40.79	35.25															
								VL N284 (1)	1	4.5	44.03	41.60	36.02	45.26	46.02	43.26	44.02	44.03	41.60	36.02															
								VL De Wijer (2)	1	1.5	43.78	40.52	35.21	44.62	45.21	39.62	40.21	43.78	40.52	35.21															
								VL De Wijer (2)	1	4.5	43.95	40.66	35.38	44.78	45.38	39.78	40.38	43.95	40.66	35.38															
								VL totaal (0)	1	1.5	47.02	44.21	38.78	48.08	48.78	45.01	45.74	47.02	44.21	38.78															
83	0.0	0.0	gevel			K27		VL totaal (0)	1	4.5	47.41	44.62	39.17	48.47	49.17	45.46	46.18	47.41	44.62	39.17															
								VL N284 (1)	1	1.5	44.33	41.87	36.36	45.57	46.36	43.57	44.36	44.33	41.87	36.36															
								VL N284 (1)	1	4.5	44.89	42.45	36.90	46.13	46.90	44.13	44.90	44.89	42.45	36.90															
								VL De Wijer (2)	1	1.5	43.66	40.41	35.09	44.50	45.09	39.50	40.09	43.66	40.41	35.09															
								VL De Wijer (2)	1	4.5	43.85	40.56	35.28	44.68	45.28	39.68	40.28	43.85	40.56	35.28															
								VL totaal (0)	1	1.5	45.52	42.84	37.30	46.61	47.30	43.93	44.63	45.52	42.84	37.30															
								VL totaal (0)	1	4.5	50.44	47.93	42.33	51.62	52.33	49.39	50.11	50.44	47.93	42.33															
84	0.0	0.0	gevel			K27		VL N284 (1)	1	1.5	43.91	41.46	35.84	45.11	45.84	43.11	43.84	43.91	41.46	35.84															
								VL N284 (1)	1	4.5	49.93	47.51	41.88	51.15	51.88	49.15	49.88	49.93	47.51	41.88															
								VL De Wijer (2)	1	1.5	40.42	37.17	31.85	41.26	41.85	36.26	36.85	40.42	37.17	31.85															
								VL De Wijer (2)	1	4.5	40.88	37.59	32.31	41.71	42.31	36.71	37.31	40.88	37.59	32.31															
								VL totaal (0)	1	1.5	43.17	40.46	34.91	44.24	44.91	41.49	42.18	43.17	40.46	34.91															
								VL totaal (0)	1	4.5	49.65	47.15	41.54	50.83	51.54	48.63	49.35	49.65	47.15	41.54															
								VL N284 (1)	1	1.5	41.39	38.94	33.29	42.58	43.29	40.58	41.29	41.39	38.94	33.29															
85	0.0	0.0	gevel			K27		VL N284 (1)	1	4.5	49.22	46.80	41.16	50.44	51.16	48.44	49.16	49.22	46.80	41.16															
								VL De Wijer (2)	1	1.5	38.43	35.18	29.87	39.27	39.87	34.27	34.87	38.43	35.18	29.87															
								VL De Wijer (2)	1	4.5	39.36	36.05	30.78	40.18	40.78	35.18	35.78	39.36	36.05	30.78															
								VL totaal (0)	1	1.5	45.23	42.35	36.87	46.23	46.87	42.88	43.54	45.23	42.35	36.87															
								VL totaal (0)	1	4.5	50.42	47.85	42.27	51.57	52.27	49.19	49.91	50.42	47.85	42.27															
								VL N284 (1)	1	1.5	41.69	39.25	33.59	42.89	43.59	40.89	41.59	41.69	39.25	33.59															
								VL N284 (1)	1	4.5	49.57	47.15	41.51	50.79	51.51	48.79	49.51	49.57	47.15	41.51															
86	0.0	0.0	gevel			K28		VL De Wijer (2)	1	1.5	42.69	39.44	34.12	43.53	44.12	38.53	39.12	42.69	39.44	34.12															
								VL De Wijer (2)	1	4.5	42.93	39.63	34.35	43.75	44.35	38.75	39.35	42.93	39.63	34.35															
								VL totaal (0)	1	1.5	45.97	43.16	37.65	47.00	47.65	43.86	44.53	45.97	43.16	37.65															
								87	0.0	0.0	gevel		K28																						

WinHavik 8.36 (c) dirActivity-software 23-12-2011 08:51

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
96	0.0	0.0	gevel		K31	VL De Wijer (2)	1	4.5	46.39	43.11	37.82	47.22	47.82	42.22	42.82	46.39	43.11	37.82
						VL totaal (0)	1	1.5	48.05	45.23	39.77	49.09	49.77	45.96	46.67	48.05	45.23	39.77
						VL totaal (0)	1	4.5	51.38	48.74	43.20	52.50	53.20	49.92	50.64	51.38	48.74	43.20
						VL N284 (1)	1	1.5	45.20	42.75	37.17	46.42	47.17	44.42	45.17	45.20	42.75	37.17
						VL N284 (1)	1	4.5	50.04	47.61	41.99	51.26	51.99	49.26	49.99	50.04	47.61	41.99
						VL De Wijer (2)	1	1.5	44.87	41.63	36.30	45.71	46.30	40.71	41.30	44.87	41.63	36.30
97	0.0	0.0	gevel		K31	VL De Wijer (2)	1	4.5	45.62	42.34	37.05	46.45	47.05	41.45	42.05	45.62	42.34	37.05
						VL totaal (0)	1	1.5	46.08	43.18	37.73	47.08	47.73	43.65	44.32	46.08	43.18	37.73
						VL totaal (0)	1	4.5	50.66	48.02	42.47	51.77	52.47	49.21	49.93	50.66	48.02	42.47
						VL N284 (1)	1	1.5	42.30	39.84	34.23	43.50	44.23	41.50	42.23	42.30	39.84	34.23
						VL N284 (1)	1	4.5	49.35	46.93	41.30	50.57	51.30	48.57	49.30	49.35	46.93	41.30
						VL De Wijer (2)	1	1.5	43.72	40.47	35.15	44.56	45.15	39.56	40.15	43.72	40.47	35.15
98	0.0	0.0	gevel		K32	VL De Wijer (2)	1	4.5	44.79	41.51	36.22	45.62	46.22	40.62	41.22	44.79	41.51	36.22
						VL totaal (0)	1	1.5	44.26	41.49	35.96	45.30	45.96	42.32	43.00	44.26	41.49	35.96
						VL totaal (0)	1	4.5	50.19	47.66	42.07	51.36	52.07	49.09	49.80	50.19	47.66	42.07
						VL N284 (1)	1	1.5	41.85	39.40	33.75	43.04	43.75	41.04	41.75	41.85	39.40	33.75
						VL N284 (1)	1	4.5	49.58	47.16	41.52	50.80	51.52	48.80	49.52	49.58	47.16	41.52
						VL De Wijer (2)	1	1.5	40.55	37.29	31.98	41.39	41.98	36.39	36.98	40.55	37.29	31.98
99	0.0	0.0	gevel		K32	VL De Wijer (2)	1	4.5	41.35	38.05	32.78	42.18	42.78	37.18	37.78	41.35	38.05	32.78
						VL totaal (0)	1	1.5	44.52	41.88	36.29	45.62	46.29	43.07	43.75	44.52	41.88	36.29
						VL totaal (0)	1	4.5	50.39	47.91	42.29	51.58	52.29	49.41	50.13	50.39	47.91	42.29
						VL N284 (1)	1	1.5	43.24	40.80	35.13	44.43	45.13	42.43	43.13	43.24	40.80	35.13
						VL N284 (1)	1	4.5	50.02	47.60	41.96	51.24	51.96	49.24	49.96	50.02	47.60	41.96
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.57	35.29	30.00	39.40	40.00	34.40	35.00	38.57	35.29	30.00
100	0.0	0.0	gevel		K32	VL De Wijer (2)	1	4.5	39.57	36.25	31.00	40.39	41.00	35.39	36.00	39.57	36.25	31.00
						VL totaal (0)	1	1.5	49.24	46.40	40.99	50.29	50.99	47.10	47.83	49.24	46.40	40.99
						VL totaal (0)	1	4.5	50.11	47.24	41.83	51.14	51.83	47.88	48.60	50.11	47.24	41.83
						VL N284 (1)	1	1.5	46.19	43.72	38.23	47.43	48.23	45.43	46.23	46.19	43.72	38.23
						VL N284 (1)	1	4.5	46.86	44.41	38.88	48.10	48.88	46.10	46.88	46.86	44.41	38.88
						VL De Wijer (2)	1	1.5	46.28	43.03	37.71	47.12	47.71	42.12	42.71	46.28	43.03	37.71
101	0.0	0.0	gevel		K33	VL De Wijer (2)	1	4.5	47.33	44.05	38.76	48.16	48.76	43.16	43.76	47.33	44.05	38.76
						VL totaal (0)	1	1.5	49.84	46.97	41.57	50.87	51.57	47.60	48.33	49.84	46.97	41.57
						VL totaal (0)	1	4.5	50.89	48.00	42.60	51.91	52.60	48.59	49.31	50.89	48.00	42.60
						VL N284 (1)	1	1.5	46.55	44.08	38.59	47.79	48.59	45.79	46.59	46.55	44.08	38.59
						VL N284 (1)	1	4.5	47.43	44.98	39.46	48.67	49.46	46.67	47.46	47.43	44.98	39.46
						VL De Wijer (2)	1	1.5	47.09	43.84	38.52	47.93	48.52	42.93	43.52	47.09	43.84	38.52
102	0.0	0.0	gevel		K33	VL De Wijer (2)	1	4.5	48.28	45.01	39.71	49.11	49.71	44.11	44.71	48.28	45.01	39.71
						VL totaal (0)	1	1.5	48.44	45.59	40.15	49.47	50.15	46.27	46.98	48.44	45.59	40.15
						VL totaal (0)	1	4.5	51.72	49.04	43.52	52.82	53.52	50.13	50.84	51.72	49.04	43.52
						VL N284 (1)	1	1.5	45.38	42.92	37.36	46.60	47.36	44.60	45.36	45.38	42.92	37.36
						VL N284 (1)	1	4.5	50.08	47.65	42.04	51.30	52.04	49.30	50.04	50.08	47.65	42.04
						VL De Wijer (2)	1	1.5	45.47	42.22	36.90	46.31	46.90	41.31	41.90	45.47	42.22	36.90
103	0.0	0.0	gevel		K33	VL De Wijer (2)	1	4.5	46.72	43.44	38.15	47.55	48.15	42.55	43.15	46.72	43.44	38.15
						VL totaal (0)	1	1.5	46.53	43.60	38.16	47.51	48.16	43.99	44.66	46.53	43.60	38.16
						VL totaal (0)	1	4.5	50.97	48.31	42.77	52.08	52.77	49.42	50.13	50.97	48.31	42.77
						VL N284 (1)	1	1.5	42.40	39.95	34.34	43.61	44.34	41.61	42.34	42.40	39.95	34.34
						VL N284 (1)	1	4.5	49.43	47.00	41.37	50.64	51.37	48.64	49.37	49.43	47.00	41.37
						VL De Wijer (2)	1	1.5	44.41	41.16	35.84	45.25	45.84	40.25	40.84	44.41	41.16	35.84
104	0.0	0.0	gevel		K34	VL De Wijer (2)	1	4.5	45.73	42.44	37.16	46.56	47.16	41.56	42.16	45.73	42.44	37.16
						VL totaal (0)	1	1.5	46.32	43.35	37.91	47.28	47.91	43.57	44.22	46.32	43.35	37.91
						VL totaal (0)	1	4.5	50.88	48.23	42.68	51.99	52.68	49.37	50.07	50.88	48.23	42.68
						VL N284 (1)	1	1.5	41.52	39.07	33.42	42.71	43.42	40.71	41.42	41.52	39.07	33.42

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
																	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	Lden	Letm	dag
105	0.0	0.0		gevel			K34		VL N284 (1)	1	4.5	49.42	47.00	41.36	50.64	51.36	48.64	49.36	49.42	47.00	41.36
									VL De Wijer (2)	1	1.5	44.57	41.32	36.00	45.41	46.00	40.41	41.00	44.57	41.32	36.00
									VL De Wijer (2)	1	4.5	45.44	42.15	36.86	46.27	46.86	41.27	41.86	45.44	42.15	36.86
									VL totaal (0)	1	1.5	46.42	43.57	38.07	47.43	48.07	44.17	44.83	46.42	43.57	38.07
									VL totaal (0)	1	4.5	50.97	48.37	42.80	52.10	52.80	49.61	50.32	50.97	48.37	42.80
									VL N284 (1)	1	1.5	43.19	40.75	35.08	44.38	45.08	42.38	43.08	43.19	40.75	35.08
									VL N284 (1)	1	4.5	49.84	47.42	41.78	51.06	51.78	49.06	49.78	49.84	47.42	41.78
106	0.0	0.0	gevel			K34		VL De Wijer (2)	1	1.5	43.61	40.35	35.04	44.45	45.04	39.45	40.04	43.61	40.35	35.04	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	44.59	41.30	36.02	45.42	46.02	40.42	41.02	44.59	41.30	36.02	
								VL totaal (0)	1	1.5	50.56	47.72	42.31	51.61	52.31	48.46	49.20	50.56	47.72	42.31	
								VL totaal (0)	1	4.5	51.92	49.09	43.68	52.97	53.68	49.86	50.59	51.92	49.09	43.68	
								VL N284 (1)	1	1.5	47.64	45.17	39.69	48.89	49.69	46.89	47.69	47.64	45.17	39.69	
								VL N284 (1)	1	4.5	49.10	46.64	41.14	50.35	51.14	48.35	49.14	49.10	46.64	41.14	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	47.45	44.20	38.88	48.29	48.88	43.29	43.88	47.45	44.20	38.88	
107	0.0	0.0	gevel			K35		VL De Wijer (2)	1	4.5	48.71	45.44	40.14	49.54	50.14	44.54	45.14	48.71	45.44	40.14	
								VL totaal (0)	1	1.5	50.34	47.57	42.15	51.43	52.15	48.51	49.27	50.34	47.57	42.15	
								VL totaal (0)	1	4.5	52.05	49.30	43.87	53.14	53.87	50.29	51.04	52.05	49.30	43.87	
								VL N284 (1)	1	1.5	48.09	45.61	40.14	49.34	50.14	47.34	48.14	48.09	45.61	40.14	
								VL N284 (1)	1	4.5	49.97	47.51	42.01	51.22	52.01	49.22	50.01	49.97	47.51	42.01	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	46.42	43.17	37.85	47.26	47.85	42.26	42.85	46.42	43.17	37.85	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	47.85	44.57	39.27	48.68	49.27	43.68	44.27	47.85	44.57	39.27	
108	0.0	0.0	gevel			K35		VL totaal (0)	1	1.5	48.75	46.17	40.69	49.93	50.69	47.61	48.39	48.75	46.17	40.69	
								VL totaal (0)	1	4.5	52.08	49.55	44.02	53.27	54.02	51.04	51.80	52.08	49.55	44.02	
								VL N284 (1)	1	1.5	48.03	45.56	40.06	49.27	50.06	47.27	48.06	48.03	45.56	40.06	
								VL N284 (1)	1	4.5	51.56	49.11	43.56	52.79	53.56	50.79	51.56	51.56	49.11	43.56	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	40.56	37.31	31.99	41.40	41.99	36.40	36.99	40.56	37.31	31.99	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	42.67	39.37	34.09	43.49	44.09	38.49	39.09	42.67	39.37	34.09	
								VL totaal (0)	1	1.5	45.91	43.27	37.78	47.05	47.78	44.52	45.27	45.91	43.27	37.78	
109	0.0	0.0	gevel			K35		VL totaal (0)	1	4.5	50.64	48.10	42.53	51.81	52.53	49.53	50.26	50.64	48.10	42.53	
								VL N284 (1)	1	1.5	44.69	42.23	36.69	45.92	46.69	43.92	44.69	44.69	42.23	36.69	
								VL N284 (1)	1	4.5	50.01	47.58	41.98	51.23	51.98	49.23	49.98	50.01	47.58	41.98	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	39.82	36.55	31.25	40.65	41.25	35.65	36.25	39.82	36.55	31.25	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	41.93	38.61	33.35	42.75	43.35	37.75	38.35	41.93	38.61	33.35	
								VL totaal (0)	1	1.5	45.24	42.35	36.88	46.23	46.88	42.85	43.51	45.24	42.35	36.88	
								VL totaal (0)	1	4.5	50.24	47.62	42.06	51.36	52.06	48.85	49.56	50.24	47.62	42.06	
110	0.0	0.0	gevel			K36		VL N284 (1)	1	1.5	41.59	39.15	33.49	42.79	43.49	40.79	41.49	41.59	39.15	33.49	
								VL N284 (1)	1	4.5	49.04	46.62	40.98	50.26	50.98	48.26	48.98	49.04	46.62	40.98	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	42.79	39.53	34.22	43.63	44.22	38.63	39.22	42.79	39.53	34.22	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	44.06	40.75	35.48	44.88	45.48	39.88	40.48	44.06	40.75	35.48	
								VL totaal (0)	1	1.5	46.02	43.20	37.70	47.04	47.70	43.88	44.55	46.02	43.20	37.70	
								VL totaal (0)	1	4.5	50.53	47.93	42.36	51.66	52.36	49.20	49.90	50.53	47.93	42.36	
								VL N284 (1)	1	1.5	43.09	40.65	34.98	44.28	44.98	42.28	42.98	43.09	40.65	34.98	
111	0.0	0.0	gevel			K36		VL N284 (1)	1	4.5	49.45	47.04	41.39	50.67	51.39	48.67	49.39	49.45	47.04	41.39	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	42.94	39.68	34.37	43.78	44.37	38.78	39.37	42.94	39.68	34.37	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	43.94	40.64	35.37	44.77	45.37	39.77	40.37	43.94	40.64	35.37	
								VL totaal (0)	1	1.5	52.94	50.31	44.85	54.10	54.85	51.57	52.34	52.94	50.31	44.85	
								VL totaal (0)	1	4.5	54.43	51.80	46.32	55.58	56.32	53.04	53.80	54.43	51.80	46.32	
								VL N284 (1)	1	1.5	51.71	49.25	43.77	52.96	53.77	50.96	51.77	51.71	49.25	43.77	
								VL N284 (1)	1	4.5	53.18	50.73	45.20	54.42	55.20	52.42	53.20	53.18	50.73	45.20	
112	0.0	0.0	gevel			K36		VL De Wijer (2)	1	1.5	46.87	43.66	38.31	47.72	48.31	42.72	43.31	46.87	43.66	38.31	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	48.43	45.18	39.86	49.27	49.86	44.27	44.86	48.43	45.18	39.86	
								VL totaal (0)	1	1.5	55.13	52.63	47.16	56.36	57.16	54.29	55.09	55.13	52.63	47.16	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag								
																	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht								
115	0.0	0.0		gevel			K37		VL totaal (0)	1	4.5	57.46	54.99	49.48	58.70	59.48	56.64	57.42	57.46	54.99	49.48										
									VL N284 (1)	1	1.5	54.96	52.49	47.01	56.21	57.01	54.21	55.01	54.96	52.49	47.01										
									VL N284 (1)	1	4.5	57.32	54.88	49.36	58.57	59.36	56.57	57.36	57.32	54.88	49.36										
									VL De Wijer (2)	1	1.5	40.86	37.64	32.30	41.71	42.30	36.71	37.30	40.86	37.64	32.30										
									VL De Wijer (2)	1	4.5	42.45	39.18	33.88	43.28	43.88	38.28	38.88	42.45	39.18	33.88										
									VL totaal (0)	1	1.5	48.41	45.67	40.14	49.47	50.14	46.54	47.23	48.41	45.67	40.14										
									VL totaal (0)	1	4.5	52.71	50.12	44.58	53.86	54.58	51.41	52.14	52.71	50.12	44.58										
									VL N284 (1)	1	1.5	46.13	43.72	38.06	47.34	48.06	45.34	46.06	46.13	43.72	38.06										
									VL N284 (1)	1	4.5	51.66	49.24	43.64	52.89	53.64	50.89	51.64	51.66	49.24	43.64										
116	0.0	0.0	gevel			K37		VL De Wijer (2)	1	1.5	44.52	41.26	35.95	45.36	45.95	40.36	40.95	44.52	41.26	35.95											
								VL De Wijer (2)	1	4.5	46.04	42.75	37.46	46.87	47.46	41.87	42.46	46.04	42.75	37.46											
								VL totaal (0)	1	1.5	52.00	48.96	43.59	52.94	53.59	48.94	49.62	52.00	48.96	43.59											
								VL totaal (0)	1	4.5	53.41	50.31	44.95	54.32	54.95	50.08	50.74	53.41	50.31	44.95											
								VL N284 (1)	1	1.5	45.85	43.38	37.90	47.10	47.90	45.10	45.90	45.85	43.38	37.90											
								VL N284 (1)	1	4.5	45.91	43.47	37.94	47.16	47.94	45.16	45.94	45.91	43.47	37.94											
								VL De Wijer (2)	1	1.5	50.79	47.55	42.22	51.63	52.22	46.63	47.22	50.79	47.55	42.22											
								VL De Wijer (2)	1	4.5	52.56	49.30	43.99	53.40	53.99	48.40	48.99	52.56	49.30	43.99											
								VL totaal (0)	1	1.5	52.48	49.42	44.05	53.41	54.05	49.33	50.00	52.48	49.42	44.05											
117	0.0	0.0	gevel			K37		VL totaal (0)	1	4.5	53.99	50.86	45.51	54.89	55.51	50.56	51.21	53.99	50.86	45.51											
								VL N284 (1)	1	1.5	45.90	43.44	37.96	47.15	47.96	45.15	45.96	45.90	43.44	37.96											
								VL N284 (1)	1	4.5	45.89	43.44	37.92	47.13	47.92	45.13	45.92	45.89	43.44	37.92											
								VL De Wijer (2)	1	1.5	51.40	48.16	42.83	52.24	52.83	47.24	47.83	51.40	48.16	42.83											
								VL De Wijer (2)	1	4.5	53.25	49.99	44.68	54.09	54.68	49.09	49.68	53.25	49.99	44.68											
								VL totaal (0)	1	1.5	55.88	53.41	47.92	57.12	57.92	55.11	55.91	55.88	53.41	47.92											
								VL totaal (0)	1	4.5	57.44	54.99	49.47	58.68	59.47	56.67	57.46	57.44	54.99	49.47											
								VL totaal (0)	1	7.5	59.38	56.93	51.41	60.62	61.41	58.62	59.41	59.38	56.93	51.41											
								VL N284 (1)	1	1.5	55.85	53.39	47.90	57.10	57.90	55.10	55.90	55.85	53.39	47.90											
118	0.0	0.0	gevel			W105		VL N284 (1)	1	4.5	57.42	54.97	49.45	58.66	59.45	56.66	57.45	57.42	54.97	49.45											
								VL N284 (1)	1	7.5	59.37	56.92	51.41	60.62	61.41	58.62	59.41	59.37	56.92	51.41											
								VL De Wijer (2)	1	1.5	33.98	30.68	25.41	34.81	35.41	29.81	30.41	33.98	30.68	25.41											
								VL De Wijer (2)	1	4.5	34.93	31.60	26.36	35.75	36.36	30.75	31.36	34.93	31.60	26.36											
								VL De Wijer (2)	1	7.5	28.11	24.69	19.52	28.91	29.52	23.91	24.52	28.11	24.69	19.52											
								VL totaal (0)	1	1.5	47.89	45.34	39.83	49.08	49.83	46.83	47.60	47.89	45.34	39.83											
								VL totaal (0)	1	4.5	49.13	46.62	41.07	50.33	51.07	48.14	48.89	49.13	46.62	41.07											
								VL totaal (0)	1	7.5	52.98	50.49	44.97	54.20	54.97	52.11	52.89	52.98	50.49	44.97											
								VL N284 (1)	1	1.5	47.34	44.88	39.35	48.57	49.35	46.57	47.35	47.34	44.88	39.35											
119	0.0	0.0	gevel			W105		VL N284 (1)	1	4.5	48.73	46.28	40.71	49.95	50.71	47.95	48.71	48.73	46.28	40.71											
								VL N284 (1)	1	7.5	52.79	50.34	44.80	54.03	54.80	52.03	52.80	52.79	50.34	44.80											
								VL De Wijer (2)	1	1.5	38.65	35.37	30.08	39.48	40.08	34.48	35.08	38.65	35.37	30.08											
								VL De Wijer (2)	1	4.5	38.66	35.34	30.08	39.48	40.08	34.48	35.08	38.66	35.34	30.08											
								VL De Wijer (2)	1	7.5	39.32	36.00	30.74	40.14	40.74	35.14	35.74	39.32	36.00	30.74											
								VL totaal (0)	1	1.5	56.99	54.51	49.04	58.24	59.04	56.20	57.00	56.99	54.51	49.04											
								VL totaal (0)	1	4.5	58.14	55.68	50.18	59.39	60.18	57.36	58.15	58.14	55.68	50.18											
								VL totaal (0)	1	7.5	58.97	56.50	51.00	60.21	61.00	58.18	58.97	58.97	56.50	51.00											
								VL N284 (1)	1	1.5	56.90	54.44	48.96	58.15	58.96	56.15	56.96	56.90	54.44	48.96											
120	0.0	0.0	gevel			W105		VL N284 (1)	1	4.5	58.07	55.62	50.12	59.32	60.12	57.32	58.12	58.07	55.62	50.12											
								VL N284 (1)	1	7.5	58.91	56.45	50.95	60.16	60.95	58.16	58.95	58.91	56.45	50.95											
								VL De Wijer (2)	1	1.5	39.84	36.61	31.27	40.68	41.27	35.68	36.27	39.84	36.61	31.27											
								VL De Wijer (2)	1	4.5	40.22	36.94	31.65	41.05	41.65	36.05	36.65	40.22	36.94	31.65											
								VL De Wijer (2)	1	7.5	40.32	37.04	31.75	41.15	41.75	36.15	36.75	40.32	37.04	31.75											
								VL totaal (0)	1	1.5	48.16	45.66	40.19	49.39	50.19	47.32	48.12	48.16	45.66	40.19											
								VL totaal (0)	1	4.5	48.81	46.32	40.82	50.04	50.82	47.97	48.75	48.81	46.32	40.82											
								121	0.0	0.0	gevel			W105																	

WinHavik 8.36 (c) dirActivity-software 23-12-2011 08:51

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
127	0.0	0.0	gevel		W107	VL totaal (0)	1	1.5	45.99	43.34	37.85	47.12	47.85	44.55	45.30	45.99	43.34	37.85
						VL totaal (0)	1	4.5	46.83	44.22	38.69	47.97	48.69	45.53	46.26	46.83	44.22	38.69
						VL totaal (0)	1	7.5	49.93	47.38	41.86	51.11	51.86	48.86	49.61	49.93	47.38	41.86
						VL N284 (1)	1	1.5	44.67	42.22	36.66	45.90	46.66	43.90	44.66	44.67	42.22	36.66
						VL N284 (1)	1	4.5	45.81	43.37	37.78	47.03	47.78	45.03	45.78	45.81	43.37	37.78
						VL N284 (1)	1	7.5	49.35	46.90	41.34	50.58	51.34	48.58	49.34	49.35	46.90	41.34
						VL De Wijer (2)	1	1.5	40.19	36.90	31.61	41.02	41.61	36.02	36.61	40.19	36.90	31.61
						VL De Wijer (2)	1	4.5	40.06	36.74	31.48	40.88	41.48	35.88	36.48	40.06	36.74	31.48
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.94	37.61	32.36	41.76	42.36	36.76	37.36	40.94	37.61	32.36
						VL totaal (0)	1	1.5	54.11	51.61	46.15	55.35	56.15	53.27	54.07	54.11	51.61	46.15
128	0.0	0.0	gevel		W107	VL totaal (0)	1	4.5	54.83	52.35	46.86	56.07	56.86	54.00	54.79	54.83	52.35	46.86
						VL totaal (0)	1	7.5	55.98	53.50	48.01	57.22	58.01	55.16	55.95	55.98	53.50	48.01
						VL N284 (1)	1	1.5	53.94	51.46	46.00	55.19	56.00	53.19	54.00	53.94	51.46	46.00
						VL N284 (1)	1	4.5	54.68	52.22	46.73	55.93	56.73	53.93	54.73	54.68	52.22	46.73
						VL N284 (1)	1	7.5	55.85	53.39	47.90	57.10	57.90	55.10	55.90	55.85	53.39	47.90
						VL De Wijer (2)	1	1.5	39.95	36.72	31.38	40.79	41.38	35.79	36.38	39.95	36.72	31.38
						VL De Wijer (2)	1	4.5	40.24	36.97	31.67	41.07	41.67	36.07	36.67	40.24	36.97	31.67
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.65	37.37	32.08	41.48	42.08	36.48	37.08	40.65	37.37	32.08
						VL totaal (0)	1	1.5	47.81	45.25	39.79	49.01	49.79	46.76	47.56	47.81	45.25	39.79
						VL totaal (0)	1	4.5	48.20	45.65	40.17	49.40	50.17	47.16	47.94	48.20	45.65	40.17
129	0.0	0.0	gevel		W107	VL totaal (0)	1	7.5	49.68	47.15	41.65	50.88	51.65	48.68	49.45	49.68	47.15	41.65
						VL N284 (1)	1	1.5	47.25	44.78	39.31	48.50	49.31	46.50	47.31	47.25	44.78	39.31
						VL N284 (1)	1	4.5	47.67	45.21	39.70	48.91	49.70	46.91	47.70	47.67	45.21	39.70
						VL N284 (1)	1	7.5	49.22	46.76	41.25	50.46	51.25	48.46	49.25	49.22	46.76	41.25
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.63	35.37	30.06	39.47	40.06	34.47	35.06	38.63	35.37	30.06
						VL De Wijer (2)	1	4.5	38.79	35.49	30.22	39.62	40.22	34.62	35.22	38.79	35.49	30.22
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.76	36.44	31.18	40.58	41.18	35.58	36.18	39.76	36.44	31.18
						VL totaal (0)	1	1.5	52.39	49.87	44.41	53.61	54.41	51.49	52.29	52.39	49.87	44.41
						VL totaal (0)	1	4.5	52.88	50.38	44.89	54.11	54.89	51.98	52.77	52.88	50.38	44.89
						VL totaal (0)	1	7.5	54.01	51.51	46.02	55.24	56.02	53.13	53.92	54.01	51.51	46.02
130	0.0	0.0	gevel		W108	VL N284 (1)	1	1.5	52.10	49.63	44.16	53.35	54.16	51.35	52.16	52.10	49.63	44.16
						VL N284 (1)	1	4.5	52.60	50.15	44.65	53.85	54.65	51.85	52.65	52.60	50.15	44.65
						VL N284 (1)	1	7.5	53.78	51.32	45.82	55.03	55.82	53.03	53.82	53.78	51.32	45.82
						VL De Wijer (2)	1	1.5	40.54	37.32	31.98	41.39	41.98	36.39	36.98	40.54	37.32	31.98
						VL De Wijer (2)	1	4.5	40.81	37.54	32.24	41.64	42.24	36.64	37.24	40.81	37.54	32.24
						VL De Wijer (2)	1	7.5	41.24	37.96	32.67	42.07	42.67	37.07	37.67	41.24	37.96	32.67
						VL totaal (0)	1	1.5	50.42	47.92	42.45	51.65	52.45	49.57	50.37	50.42	47.92	42.45
						VL totaal (0)	1	4.5	50.90	48.41	42.91	52.13	52.91	50.05	50.83	50.90	48.41	42.91
						VL totaal (0)	1	7.5	52.22	49.74	44.22	53.45	54.22	51.38	52.16	52.22	49.74	44.22
						VL N284 (1)	1	1.5	50.24	47.77	42.29	51.49	52.29	49.49	50.29	50.24	47.77	42.29
131	0.0	0.0	gevel		W108	VL N284 (1)	1	4.5	50.73	48.27	42.76	51.97	52.76	49.97	50.76	50.73	48.27	42.76
						VL N284 (1)	1	7.5	52.07	49.61	44.09	53.31	54.09	51.31	52.09	52.07	49.61	44.09
						VL De Wijer (2)	1	1.5	36.43	33.17	27.86	37.27	37.86	32.27	32.86	36.43	33.17	27.86
						VL De Wijer (2)	1	4.5	36.77	33.46	28.19	37.59	38.19	32.59	33.19	36.77	33.46	28.19
						VL De Wijer (2)	1	7.5	37.51	34.18	28.94	38.33	38.94	33.33	33.94	37.51	34.18	28.94
						VL totaal (0)	1	1.5	43.79	40.87	35.41	44.77	45.41	41.30	41.95	43.79	40.87	35.41
						VL totaal (0)	1	4.5	44.85	42.03	36.53	45.87	46.53	42.79	43.46	44.85	42.03	36.53
						VL totaal (0)	1	7.5	48.18	45.52	40.02	49.30	50.02	46.72	47.45	48.18	45.52	40.02
						VL N284 (1)	1	1.5	39.84	37.41	31.73	41.03	41.73	39.03	39.73	39.84	37.41	31.73
						VL N284 (1)	1	4.5	42.13	39.70	34.03	43.33	44.03	41.33	42.03	42.13	39.70	34.03
132	0.0	0.0	gevel		W108	VL N284 (1)	1	7.5	46.82	44.38	38.79	48.04	48.79	46.04	46.79	46.82	44.38	38.79
						VL De Wijer (2)	1	1.5	41.55	38.27	32.98	42.38	42.98	37.38	37.98	41.55	38.27	32.98

																	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres		huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht		
133	0.0	0.0		gevel		W108					VL	De Wijer (2)	1	4.5	41.52	38.21	32.94	42.34	42.94	37.34	37.94	41.52	38.21	32.94	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	42.49	39.17	33.92	43.31	43.92	38.31	38.92	42.49	39.17	33.92	
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.41	43.80	38.35	47.58	48.35	45.19	45.97	46.41	43.80	38.35	
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.67	44.06	38.59	47.83	48.59	45.44	46.21	46.67	44.06	38.59	
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.82	45.22	39.74	48.99	49.74	46.63	47.39	47.82	45.22	39.74	
											VL	N284 (1)	1	1.5	45.49	43.02	37.55	46.74	47.55	44.74	45.55	45.49	43.02	37.55	
											VL	N284 (1)	1	4.5	45.76	43.30	37.80	47.01	47.80	45.01	45.80	45.76	43.30	37.80	
											VL	N284 (1)	1	7.5	46.99	44.53	39.01	48.23	49.01	46.23	47.01	46.99	44.53	39.01	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	39.21	35.97	30.65	40.05	40.65	35.05	35.65	39.21	35.97	30.65	
134	0.0	0.0	gevel		W109						VL	De Wijer (2)	1	4.5	39.42	36.13	30.84	40.25	40.84	35.25	35.84	39.42	36.13	30.84	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	40.21	36.90	31.64	41.04	41.64	36.04	36.64	40.21	36.90	31.64	
											VL	totaal (0)	1	1.5	51.41	48.88	43.42	52.63	53.42	50.46	51.27	51.41	48.88	43.42	
											VL	totaal (0)	1	4.5	51.68	49.16	43.68	52.90	53.68	50.73	51.52	51.68	49.16	43.68	
											VL	totaal (0)	1	7.5	52.98	50.47	44.98	54.20	54.98	52.06	52.85	52.98	50.47	44.98	
											VL	N284 (1)	1	1.5	51.04	48.57	43.10	52.29	53.10	50.29	51.10	51.04	48.57	43.10	
											VL	N284 (1)	1	4.5	51.31	48.86	43.36	52.56	53.36	50.56	51.36	51.31	48.86	43.36	
											VL	N284 (1)	1	7.5	52.67	50.21	44.72	53.92	54.72	51.92	52.72	52.67	50.21	44.72	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	40.50	37.28	31.94	41.35	41.94	36.35	36.94	40.50	37.28	31.94	
135	0.0	0.0	gevel		W109						VL	De Wijer (2)	1	4.5	40.77	37.50	32.20	41.60	42.20	36.60	37.20	40.77	37.50	32.20	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	41.27	37.99	32.70	42.10	42.70	37.10	37.70	41.27	37.99	32.70	
											VL	totaal (0)	1	1.5	48.05	45.53	40.06	49.27	50.06	47.12	47.91	48.05	45.53	40.06	
											VL	totaal (0)	1	4.5	48.48	45.97	40.46	49.69	50.46	47.54	48.31	48.48	45.97	40.46	
											VL	totaal (0)	1	7.5	50.23	47.73	42.21	51.44	52.21	49.32	50.09	50.23	47.73	42.21	
											VL	N284 (1)	1	1.5	47.71	45.24	39.76	48.96	49.76	46.96	47.76	47.71	45.24	39.76	
											VL	N284 (1)	1	4.5	48.14	45.69	40.16	49.38	50.16	47.38	48.16	48.14	45.69	40.16	
											VL	N284 (1)	1	7.5	49.96	47.51	41.97	51.20	51.97	49.20	49.97	49.96	47.51	41.97	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	36.82	33.56	28.25	37.66	38.25	32.66	33.25	36.82	33.56	28.25	
136	0.0	0.0	gevel		W109						VL	De Wijer (2)	1	4.5	37.23	33.92	28.66	38.06	38.66	33.06	33.66	37.23	33.92	28.66	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	38.08	34.75	29.51	38.90	39.51	33.90	34.51	38.08	34.75	29.51	
											VL	totaal (0)	1	1.5	43.47	40.52	35.08	44.44	45.08	40.86	41.51	43.47	40.52	35.08	
											VL	totaal (0)	1	4.5	44.42	41.55	36.07	45.42	46.07	42.20	42.87	44.42	41.55	36.07	
											VL	totaal (0)	1	7.5	47.31	44.59	39.09	48.40	49.09	45.64	46.36	47.31	44.59	39.09	
											VL	N284 (1)	1	1.5	39.13	36.70	31.02	40.32	41.02	38.32	39.02	39.13	36.70	31.02	
											VL	N284 (1)	1	4.5	41.29	38.87	33.19	42.49	43.19	40.49	41.19	41.29	38.87	33.19	
											VL	N284 (1)	1	7.5	45.51	43.08	37.47	46.73	47.47	44.73	45.47	45.51	43.08	37.47	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	41.48	38.19	32.91	42.31	42.91	37.31	37.91	41.48	38.19	32.91	
137	0.0	0.0	gevel		W109						VL	De Wijer (2)	1	4.5	41.52	38.19	32.94	42.34	42.94	37.34	37.94	41.52	38.19	32.94	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	42.60	39.27	34.02	43.42	44.02	38.42	39.02	42.60	39.27	34.02	
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.81	44.20	38.75	47.98	48.75	45.57	46.36	46.81	44.20	38.75	
											VL	totaal (0)	1	4.5	46.94	44.33	38.87	48.11	48.87	45.68	46.46	46.94	44.33	38.87	
											VL	totaal (0)	1	7.5	48.08	45.46	39.99	49.24	49.99	46.81	47.58	48.08	45.46	39.99	
											VL	N284 (1)	1	1.5	45.86	43.39	37.92	47.11	47.92	45.11	45.92	45.86	43.39	37.92	
											VL	N284 (1)	1	4.5	45.96	43.50	38.00	47.21	48.00	45.21	46.00	45.96	43.50	38.00	
											VL	N284 (1)	1	7.5	47.10	44.64	39.13	48.34	49.13	46.34	47.13	47.10	44.64	39.13	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	39.73	36.48	31.16	40.57	41.16	35.57	36.16	39.73	36.48	31.16	
138	0.0	0.0	gevel		W110						VL	De Wijer (2)	1	4.5	40.01	36.72	31.43	40.84	41.43	35.84	36.43	40.01	36.72	31.43	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	41.12	37.81	32.55	41.95	42.55	36.95	37.55	41.12	37.81	32.55	
											VL	totaal (0)	1	1.5	50.32	47.76	42.31	51.52	52.31	49.27	50.07	50.32	47.76	42.31	
											VL	totaal (0)	1	4.5	50.44	47.89	42.40	51.63	52.40	49.38	50.16	50.44	47.89	42.40	
											VL	totaal (0)	1	7.5	51.93	49.39	43.91	53.13	53.91	50.93	51.71	51.93	49.39	43.91	
											VL	N284 (1)	1	1.5	49.75	47.28	41.81	51.00	51.81	49.00	49.81	49.75	47.28	41.81	
VL	N284 (1)	1	4.5	49.86	47.40	41.90	51.11	51.90	49.11	49.90	49.86	47.40	41.90												

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht		
139	0.0	0.0		gevel			W110		VL N284 (1)	1	7.5	51.46	49.00	43.50	52.71	53.50	50.71	51.50	51.46	49.00	43.50				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	41.21	37.99	32.65	42.06	42.65	37.06	37.65	41.21	37.99	32.65				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	41.39	38.12	32.82	42.22	42.82	37.22	37.82	41.39	38.12	32.82				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	41.99	38.71	33.42	42.82	43.42	37.82	38.42	41.99	38.71	33.42				
									VL totaal (0)	1	1.5	45.04	41.99	36.59	45.97	46.59	42.00	42.64	45.04	41.99	36.59				
									VL totaal (0)	1	4.5	45.74	42.75	37.33	46.69	47.33	43.00	43.65	45.74	42.75	37.33				
									VL totaal (0)	1	7.5	47.44	44.53	39.08	48.43	49.08	45.01	45.67	47.44	44.53	39.08				
									VL N284 (1)	1	1.5	39.09	36.66	30.98	40.28	40.98	38.28	38.98	39.09	36.66	30.98				
									VL N284 (1)	1	4.5	40.98	38.55	32.87	42.17	42.87	40.17	40.87	40.98	38.55	32.87				
									VL N284 (1)	1	7.5	43.66	41.25	35.57	44.87	45.57	42.87	43.57	43.66	41.25	35.57				
140	0.0	0.0		gevel			W110		VL De Wijer (2)	1	1.5	43.77	40.49	35.20	44.60	45.20	39.60	40.20	43.77	40.49	35.20				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	43.98	40.67	35.40	44.80	45.40	39.80	40.40	43.98	40.67	35.40				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	45.09	41.77	36.51	45.91	46.51	40.91	41.51	45.09	41.77	36.51				
									VL totaal (0)	1	1.5	46.28	43.47	38.06	47.35	48.06	44.30	45.05	46.28	43.47	38.06				
									VL totaal (0)	1	4.5	46.52	43.69	38.27	47.57	48.27	44.48	45.21	46.52	43.69	38.27				
									VL totaal (0)	1	7.5	47.83	45.01	39.59	48.89	49.59	45.84	46.57	47.83	45.01	39.59				
									VL N284 (1)	1	1.5	43.66	41.19	35.71	44.91	45.71	42.91	43.71	43.66	41.19	35.71				
									VL N284 (1)	1	4.5	43.77	41.31	35.80	45.01	45.80	43.01	43.80	43.77	41.31	35.80				
									VL N284 (1)	1	7.5	45.21	42.75	37.22	46.44	47.22	44.44	45.22	45.21	42.75	37.22				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	42.85	39.57	34.27	43.68	44.27	38.68	39.27	42.85	39.57	34.27				
141	0.0	0.0		gevel			W110		VL De Wijer (2)	1	4.5	43.23	39.93	34.66	44.06	44.66	39.06	39.66	43.23	39.93	34.66				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	44.40	41.08	35.82	45.22	45.82	40.22	40.82	44.40	41.08	35.82				
									VL totaal (0)	1	1.5	49.20	46.71	41.24	50.44	51.24	48.39	49.19	49.20	46.71	41.24				
									VL totaal (0)	1	4.5	49.57	47.09	41.58	50.80	51.58	48.74	49.53	49.57	47.09	41.58				
									VL totaal (0)	1	7.5	51.47	49.00	43.49	52.71	53.49	50.66	51.44	51.47	49.00	43.49				
									VL N284 (1)	1	1.5	49.08	46.61	41.14	50.33	51.14	48.33	49.14	49.08	46.61	41.14				
									VL N284 (1)	1	4.5	49.44	46.98	41.47	50.68	51.47	48.68	49.47	49.44	46.98	41.47				
									VL N284 (1)	1	7.5	51.36	48.90	43.39	52.60	53.39	50.60	51.39	51.36	48.90	43.39				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	33.50	30.17	24.93	34.32	34.93	29.32	29.93	33.50	30.17	24.93				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	34.17	30.79	25.59	34.98	35.59	29.98	30.59	34.17	30.79	25.59				
142	0.0	0.0		gevel			W111		VL De Wijer (2)	1	7.5	35.76	32.36	27.18	36.56	37.18	31.56	32.18	35.76	32.36	27.18				
									VL totaal (0)	1	1.5	48.85	46.11	40.68	49.95	50.68	47.10	47.86	48.85	46.11	40.68				
									VL totaal (0)	1	4.5	49.07	46.32	40.88	50.16	50.88	47.30	48.05	49.07	46.32	40.88				
									VL totaal (0)	1	7.5	50.66	47.96	42.51	51.78	52.51	49.08	49.84	50.66	47.96	42.51				
									VL N284 (1)	1	1.5	46.78	44.31	38.83	48.03	48.83	46.03	46.83	46.78	44.31	38.83				
									VL N284 (1)	1	4.5	46.98	44.53	39.02	48.23	49.02	46.23	47.02	46.98	44.53	39.02				
									VL N284 (1)	1	7.5	48.99	46.54	41.03	50.24	51.03	48.24	49.03	48.99	46.54	41.03				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	44.65	41.43	36.09	45.50	46.09	40.50	41.09	44.65	41.43	36.09				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	44.87	41.61	36.30	45.71	46.30	40.71	41.30	44.87	41.61	36.30				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	45.69	42.42	37.12	46.52	47.12	41.52	42.12	45.69	42.42	37.12				
143	0.0	0.0		gevel			W111		VL totaal (0)	1	1.5	48.02	45.52	40.04	49.25	50.04	47.18	47.97	48.02	45.52	40.04				
									VL totaal (0)	1	4.5	48.35	45.86	40.35	49.57	50.35	47.49	48.27	48.35	45.86	40.35				
									VL totaal (0)	1	7.5	50.30	47.81	42.30	51.52	52.30	49.45	50.23	50.30	47.81	42.30				
									VL N284 (1)	1	1.5	47.85	45.38	39.90	49.10	49.90	47.10	47.90	47.85	45.38	39.90				
									VL N284 (1)	1	4.5	48.16	45.71	40.18	49.40	50.18	47.40	48.18	48.16	45.71	40.18				
									VL N284 (1)	1	7.5	50.13	47.68	42.16	51.37	52.16	49.37	50.16	50.13	47.68	42.16				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	33.77	30.45	25.19	34.59	35.19	29.59	30.19	33.77	30.45	25.19				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	34.63	31.25	26.05	35.44	36.05	30.44	31.05	34.63	31.25	26.05				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	36.08	32.69	27.50	36.89	37.50	31.89	32.50	36.08	32.69	27.50				
									VL totaal (0)	1	1.5	45.72	42.61	37.24	46.62	47.24	42.39	43.02	45.72	42.61	37.24				
144	0.0	0.0	gevel			W111		VL totaal (0)	1	4.5	46.54	43.45	38.07	47.45	48.07	43.40	44.03	46.54	43.45	38.07					
								VL totaal (0)	1	7.5	48.03	44.98	39.59	48.96	49.59	45.07	45.72	48.03	44.98	39.59					

																	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht			
145	0.0	0.0			gevel			W111	VL	N284 (1)	1	1.5	38.32	35.88	30.20	39.51	40.20	37.51	38.20	38.32	35.88	30.20			
									VL	N284 (1)	1	4.5	40.15	37.73	32.04	41.35	42.04	39.35	40.04	40.15	37.73	32.04			
									VL	N284 (1)	1	7.5	42.45	40.03	34.35	43.65	44.35	41.65	42.35	42.45	40.03	34.35			
									VL	De Wijer (2)	1	1.5	44.85	41.58	36.28	45.68	46.28	40.68	41.28	44.85	41.58	36.28			
									VL	De Wijer (2)	1	4.5	45.41	42.10	36.83	46.23	46.83	41.23	41.83	45.41	42.10	36.83			
									VL	De Wijer (2)	1	7.5	46.62	43.30	38.04	47.44	48.04	42.44	43.04	46.62	43.30	38.04			
									VL	totaal (0)	1	1.5	43.05	39.91	34.54	43.93	44.54	39.44	40.06	43.05	39.91	34.54			
									VL	totaal (0)	1	4.5	43.62	40.49	35.12	44.51	45.12	40.19	40.82	43.62	40.49	35.12			
									VL	totaal (0)	1	7.5	45.08	42.01	36.63	46.00	46.63	41.98	42.62	45.08	42.01	36.63			
									VL	N284 (1)	1	1.5	33.73	31.29	25.63	34.93	35.63	32.93	33.63	33.73	31.29	25.63			
									VL	N284 (1)	1	4.5	35.65	33.23	27.55	36.85	37.55	34.85	35.55	35.65	33.23	27.55			
									VL	N284 (1)	1	7.5	38.82	36.40	30.73	40.02	40.73	38.02	38.73	38.82	36.40	30.73			
146	0.0	0.0		gevel			W112	VL	De Wijer (2)	1	1.5	42.51	39.27	33.94	43.35	43.94	38.35	38.94	42.51	39.27	33.94				
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	42.86	39.58	34.29	43.69	44.29	38.69	39.29	42.86	39.58	34.29				
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	43.91	40.61	35.34	44.74	45.34	39.74	40.34	43.91	40.61	35.34				
								VL	totaal (0)	1	1.5	49.20	46.41	40.99	50.27	50.99	47.25	48.00	49.20	46.41	40.99				
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.62	46.83	41.40	50.69	51.40	47.67	48.41	49.62	46.83	41.40				
								VL	totaal (0)	1	7.5	50.83	48.05	42.62	51.91	52.62	48.95	49.69	50.83	48.05	42.62				
								VL	N284 (1)	1	1.5	46.64	44.17	38.70	47.89	48.70	45.89	46.70	46.64	44.17	38.70				
								VL	N284 (1)	1	4.5	47.08	44.63	39.12	48.33	49.12	46.33	47.12	47.08	44.63	39.12				
								VL	N284 (1)	1	7.5	48.48	46.02	40.51	49.72	50.51	47.72	48.51	48.48	46.02	40.51				
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	45.69	42.46	37.12	46.53	47.12	41.53	42.12	45.69	42.46	37.12				
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	46.08	42.81	37.51	46.91	47.51	41.91	42.51	46.08	42.81	37.51				
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	47.03	43.76	38.46	47.86	48.46	42.86	43.46	47.03	43.76	38.46				
147	0.0	0.0		gevel			W112	VL	totaal (0)	1	1.5	45.79	43.13	37.68	46.93	47.68	44.37	45.14	45.79	43.13	37.68				
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.39	43.75	38.26	47.53	48.26	45.00	45.75	46.39	43.75	38.26				
								VL	totaal (0)	1	7.5	48.13	45.51	40.02	49.28	50.02	46.82	47.57	48.13	45.51	40.02				
								VL	N284 (1)	1	1.5	44.49	42.02	36.53	45.73	46.53	43.73	44.53	44.49	42.02	36.53				
								VL	N284 (1)	1	4.5	45.15	42.71	37.17	46.39	47.17	44.39	45.17	45.15	42.71	37.17				
								VL	N284 (1)	1	7.5	47.07	44.62	39.07	48.30	49.07	46.30	47.07	47.07	44.62	39.07				
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	39.91	36.65	31.34	40.75	41.34	35.75	36.34	39.91	36.65	31.34				
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	40.34	37.03	31.76	41.16	41.76	36.16	36.76	40.34	37.03	31.76				
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	41.51	38.19	32.93	42.33	42.93	37.33	37.93	41.51	38.19	32.93				
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.95	43.83	38.47	47.85	48.47	43.60	44.24	46.95	43.83	38.47				
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.09	44.96	39.61	48.99	49.61	44.76	45.40	48.09	44.96	39.61				
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.24	46.14	40.78	50.15	50.78	46.07	46.71	49.24	46.14	40.78				
148	0.0	0.0		gevel			W112	VL	N284 (1)	1	1.5	39.43	36.99	31.38	40.64	41.38	38.64	39.38	39.43	36.99	31.38				
								VL	N284 (1)	1	4.5	40.66	38.23	32.59	41.87	42.59	39.87	40.59	40.66	38.23	32.59				
								VL	N284 (1)	1	7.5	42.67	40.25	34.60	43.88	44.60	41.88	42.60	42.67	40.25	34.60				
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	46.10	42.83	37.53	46.93	47.53	41.93	42.53	46.10	42.83	37.53				
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	47.23	43.93	38.65	48.05	48.65	43.05	43.65	47.23	43.93	38.65				
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	48.15	44.85	39.58	48.98	49.58	43.98	44.58	48.15	44.85	39.58				
								VL	totaal (0)	1	1.5	45.21	42.12	36.75	46.12	46.75	41.89	42.54	45.21	42.12	36.75				
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.95	42.84	37.49	46.86	47.49	42.64	43.29	45.95	42.84	37.49				
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.11	44.01	38.65	48.02	48.65	43.87	44.52	47.11	44.01	38.65				
								VL	N284 (1)	1	1.5	37.79	35.33	29.80	39.02	39.80	37.02	37.80	37.79	35.33	29.80				
								VL	N284 (1)	1	4.5	38.59	36.15	30.58	39.82	40.58	37.82	38.58	38.59	36.15	30.58				
								VL	N284 (1)	1	7.5	40.18	37.74	32.14	41.40	42.14	39.40	40.14	40.18	37.74	32.14				
149	0.0	0.0		gevel			W112	VL	De Wijer (2)	1	1.5	44.34	41.10	35.77	45.18	45.77	40.18	40.77	44.34	41.10	35.77				
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	45.07	41.79	36.50	45.90	46.50	40.90	41.50	45.07	41.79	36.50				
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	46.13	42.84	37.55	46.96	47.55	41.96	42.55	46.13	42.84	37.55				
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.65	45.11	39.52	48.81	49.52	46.54	47.25	47.65	45.11	39.52				
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.65	45.11	39.52	48.81	49.52	46.54	47.25	47.65	45.11	39.52				
150	0.0	0.0		gevel			W081	VL	totaal (0)	1	1.5	47.65	45.11	39.52	48.81	49.52	46.54	47.25	47.65	45.11	39.52				

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag											
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht									
151	0.0	0.0		gevel			W081		VL totaal (0)	1	4.5	51.02	48.55	42.94	52.22	52.94	50.09	50.83	51.02	48.55	42.94									
									VL totaal (0)	1	7.5	55.77	53.31	47.77	57.00	57.77	54.97	55.74	55.77	53.31	47.77									
									VL N284 (1)	1	1.5	47.04	44.61	38.97	48.25	48.97	46.25	46.97	47.04	44.61	38.97									
									VL N284 (1)	1	4.5	50.75	48.33	42.70	51.97	52.70	49.97	50.70	50.75	48.33	42.70									
									VL N284 (1)	1	7.5	55.70	53.25	47.71	56.94	57.71	54.94	55.71	55.70	53.25	47.71									
									VL De Wijer (2)	1	1.5	38.81	35.55	30.24	39.65	40.24	34.65	35.24	38.81	35.55	30.24									
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.82	35.53	30.25	39.65	40.25	34.65	35.25	38.82	35.53	30.25									
									VL De Wijer (2)	1	7.5	37.85	34.58	29.28	38.68	39.28	33.68	34.28	37.85	34.58	29.28									
									VL totaal (0)	1	1.5	46.20	43.53	37.98	47.30	47.98	44.62	45.32	46.20	43.53	37.98									
									VL totaal (0)	1	4.5	48.87	46.30	40.73	50.02	50.73	47.62	48.34	48.87	46.30	40.73									
									VL totaal (0)	1	7.5	53.07	50.56	45.04	54.28	55.04	52.10	52.86	53.07	50.56	45.04									
									VL N284 (1)	1	1.5	44.61	42.18	36.54	45.82	46.54	43.82	44.54	44.61	42.18	36.54									
									VL N284 (1)	1	4.5	47.95	45.53	39.90	49.17	49.90	47.17	47.90	47.95	45.53	39.90									
									VL N284 (1)	1	7.5	52.67	50.23	44.68	53.91	54.68	51.91	52.68	52.67	50.23	44.68									
152	0.0	0.0		gevel			W081		VL De Wijer (2)	1	1.5	41.08	37.81	32.51	41.91	42.51	36.91	37.51	41.08	37.81	32.51									
									VL De Wijer (2)	1	4.5	41.70	38.40	33.12	42.52	43.12	37.52	38.12	41.70	38.40	33.12									
									VL De Wijer (2)	1	7.5	42.56	39.26	33.99	43.39	43.99	38.39	38.99	42.56	39.26	33.99									
									VL totaal (0)	1	1.5	47.74	44.65	39.29	48.66	49.29	44.43	45.09	47.74	44.65	39.29									
									VL totaal (0)	1	4.5	48.66	45.55	40.20	49.57	50.20	45.33	45.98	48.66	45.55	40.20									
									VL totaal (0)	1	7.5	49.78	46.66	41.31	50.68	51.31	46.46	47.10	49.78	46.66	41.31									
									VL N284 (1)	1	1.5	40.39	37.93	32.40	41.62	42.40	39.62	40.40	40.39	37.93	32.40									
									VL N284 (1)	1	4.5	41.19	38.75	33.17	42.42	43.17	40.42	41.17	41.19	38.75	33.17									
									VL N284 (1)	1	7.5	42.40	39.96	34.36	43.62	44.36	41.62	42.36	42.40	39.96	34.36									
									VL De Wijer (2)	1	1.5	46.86	43.61	38.29	47.70	48.29	42.70	43.29	46.86	43.61	38.29									
									VL De Wijer (2)	1	4.5	47.81	44.53	39.24	48.64	49.24	43.64	44.24	47.81	44.53	39.24									
									VL De Wijer (2)	1	7.5	48.90	45.61	40.33	49.73	50.33	44.73	45.33	48.90	45.61	40.33									
									VL totaal (0)	1	1.5	46.81	43.91	38.44	47.80	48.44	44.30	44.97	46.81	43.91	38.44									
									VL totaal (0)	1	4.5	48.92	46.14	40.64	49.97	50.64	46.92	47.61	48.92	46.14	40.64									
153	0.0	0.0		gevel			W081		VL totaal (0)	1	7.5	52.55	49.92	44.41	53.69	54.41	51.15	51.89	52.55	49.92	44.41									
									VL N284 (1)	1	1.5	42.80	40.37	34.72	44.01	44.72	42.01	42.72	42.80	40.37	34.72									
									VL N284 (1)	1	4.5	46.32	43.91	38.25	47.53	48.25	45.53	46.25	46.32	43.91	38.25									
									VL N284 (1)	1	7.5	51.30	48.86	43.30	52.53	53.30	50.53	51.30	51.30	48.86	43.30									
									VL De Wijer (2)	1	1.5	44.61	41.37	36.04	45.45	46.04	40.45	41.04	44.61	41.37	36.04									
									VL De Wijer (2)	1	4.5	45.46	42.19	36.89	46.29	46.89	41.29	41.89	45.46	42.19	36.89									
									VL De Wijer (2)	1	7.5	46.53	43.25	37.96	47.36	47.96	42.36	42.96	46.53	43.25	37.96									
									VL totaal (0)	1	1.5	47.80	45.22	39.64	48.94	49.64	46.55	47.26	47.80	45.22	39.64									
									VL totaal (0)	1	4.5	51.16	48.68	43.08	52.35	53.08	50.19	50.92	51.16	48.68	43.08									
									VL totaal (0)	1	7.5	55.69	53.23	47.70	56.92	57.70	54.89	55.66	55.69	53.23	47.70									
									VL N284 (1)	1	1.5	46.91	44.48	38.85	48.12	48.85	46.12	46.85	46.91	44.48	38.85									
									VL N284 (1)	1	4.5	50.78	48.36	42.74	52.00	52.74	50.00	50.74	50.78	48.36	42.74									
									VL N284 (1)	1	7.5	55.60	53.16	47.62	56.84	57.62	54.84	55.62	55.60	53.16	47.62									
									VL De Wijer (2)	1	1.5	40.44	37.18	31.87	41.28	41.87	36.28	36.87	40.44	37.18	31.87									
154	0.0	0.0		gevel			W082		VL De Wijer (2)	1	4.5	40.43	37.14	31.86	41.26	41.86	36.26	36.86	40.43	37.14	31.86									
									VL De Wijer (2)	1	7.5	38.74	35.47	30.17	39.57	40.17	34.57	35.17	38.74	35.47	30.17									
									VL totaal (0)	1	1.5	47.33	44.63	39.12	48.42	49.12	45.69	46.41	47.33	44.63	39.12									
									VL totaal (0)	1	4.5	49.77	47.17	41.63	50.91	51.63	48.47	49.20	49.77	47.17	41.63									
									VL totaal (0)	1	7.5	53.45	50.93	45.41	54.65	55.41	52.45	53.21	53.45	50.93	45.41									
									VL N284 (1)	1	1.5	45.58	43.14	37.54	46.80	47.54	44.80	45.54	45.58	43.14	37.54									
									VL N284 (1)	1	4.5	48.76	46.33	40.73	49.98	50.73	47.98	48.73	48.76	46.33	40.73									
									VL N284 (1)	1	7.5	52.99	50.55	45.00	54.23	55.00	52.23	53.00	52.99	50.55	45.00									
									VL De Wijer (2)	1	1.5	42.52	39.26	33.95	43.36	43.95	38.36	38.95	42.52	39.26	33.95									
									VL De Wijer (2)	1	4.5	42.94	39.64	34.37	43.77	44.37	38.77	39.37	42.94	39.64	34.37									
									155	0.0	0.0		gevel			W082		VL De Wijer (2)	1	4.5	42.94	39.64	34.37	43.77	44.37	38.77	39.37	42.94	39.64	34.37
																		VL De Wijer (2)	1	4.5	42.94	39.64	34.37	43.77	44.37	38.77	39.37	42.94	39.64	34.37
																		VL De Wijer (2)	1	4.5	42.94	39.64	34.37	43.77	44.37	38.77	39.37	42.94	39.64	34.37
																		VL De Wijer (2)	1	4.5	42.94	39.64	34.37	43.77	44.37	38.77	39.37	42.94	39.64	34.37

IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose																	VL: excl. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht
156	0.0	0.0		gevel			W082		VL De Wijer (2)	1	7.5	43.48	40.17	34.91	44.31	44.91	39.31	39.91	43.48	40.17	34.91
									VL totaal (0)	1	1.5	48.72	45.60	40.24	49.62	50.24	45.22	45.86	48.72	45.60	40.24
									VL totaal (0)	1	4.5	50.07	46.92	41.57	50.96	51.57	46.52	47.16	50.07	46.92	41.57
									VL totaal (0)	1	7.5	51.07	47.94	42.59	51.97	52.59	47.64	48.27	51.07	47.94	42.59
									VL N284 (1)	1	1.5	40.10	37.64	32.10	41.33	42.10	39.33	40.10	40.10	37.64	32.10
									VL N284 (1)	1	4.5	41.18	38.74	33.16	42.41	43.16	40.41	41.16	41.18	38.74	33.16
									VL N284 (1)	1	7.5	42.99	40.55	34.95	44.21	44.95	42.21	42.95	42.99	40.55	34.95
									VL De Wijer (2)	1	1.5	48.08	44.84	39.51	48.92	49.51	43.92	44.51	48.08	44.84	39.51
157	0.0	0.0	gevel			W082		VL De Wijer (2)	1	4.5	49.47	46.20	40.90	50.30	50.90	45.30	45.90	49.47	46.20	40.90	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	50.34	47.06	41.77	51.17	51.77	46.17	46.77	50.34	47.06	41.77	
								VL totaal (0)	1	1.5	47.02	44.02	38.59	47.96	48.59	44.08	44.73	47.02	44.02	38.59	
								VL totaal (0)	1	4.5	49.15	46.23	40.77	50.13	50.77	46.59	47.25	49.15	46.23	40.77	
								VL totaal (0)	1	7.5	51.75	48.99	43.51	52.82	53.51	49.88	50.60	51.75	48.99	43.51	
								VL N284 (1)	1	1.5	41.49	39.05	33.40	42.69	43.40	40.69	41.40	41.49	39.05	33.40	
								VL N284 (1)	1	4.5	44.95	42.53	36.87	46.16	46.87	44.16	44.87	44.95	42.53	36.87	
								VL N284 (1)	1	7.5	49.45	47.02	41.44	50.68	51.44	48.68	49.44	49.45	47.02	41.44	
158	0.0	0.0	gevel			W083		VL De Wijer (2)	1	1.5	45.59	42.36	37.02	46.43	47.02	41.43	42.02	45.59	42.36	37.02	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	47.07	43.80	38.50	47.90	48.50	42.90	43.50	47.07	43.80	38.50	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	47.88	44.61	39.30	48.71	49.30	43.71	44.30	47.88	44.61	39.30	
								VL totaal (0)	1	1.5	46.28	43.36	37.90	47.26	47.90	43.73	44.39	46.28	43.36	37.90	
								VL totaal (0)	1	4.5	48.55	45.75	40.25	49.59	50.25	46.50	47.19	48.55	45.75	40.25	
								VL totaal (0)	1	7.5	52.59	49.98	44.48	53.74	54.48	51.28	52.03	52.59	49.98	44.48	
								VL N284 (1)	1	1.5	42.12	39.68	34.03	43.32	44.03	41.32	42.03	42.12	39.68	34.03	
								VL N284 (1)	1	4.5	45.83	43.42	37.76	47.04	47.76	45.04	45.76	45.83	43.42	37.76	
159	0.0	0.0	gevel			W083		VL N284 (1)	1	7.5	51.52	49.08	43.53	52.76	53.53	50.76	51.53	51.52	49.08	43.53	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	44.17	40.92	35.60	45.01	45.60	40.01	40.60	44.17	40.92	35.60	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	45.22	41.93	36.64	46.05	46.64	41.05	41.64	45.22	41.93	36.64	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	45.97	42.68	37.40	46.80	47.40	41.80	42.40	45.97	42.68	37.40	
								VL totaal (0)	1	1.5	49.09	46.53	40.97	50.25	50.97	47.91	48.63	49.09	46.53	40.97	
								VL totaal (0)	1	4.5	51.98	49.49	43.91	53.18	53.91	51.00	51.73	51.98	49.49	43.91	
								VL totaal (0)	1	7.5	56.04	53.57	48.04	57.27	58.04	55.20	55.97	56.04	53.57	48.04	
								VL N284 (1)	1	1.5	48.30	45.87	40.27	49.52	50.27	47.52	48.27	48.30	45.87	40.27	
160	0.0	0.0	gevel			W083		VL N284 (1)	1	4.5	51.58	49.16	43.55	52.81	53.55	50.81	51.55	51.58	49.16	43.55	
								VL N284 (1)	1	7.5	55.89	53.45	47.91	57.13	57.91	55.13	55.91	55.89	53.45	47.91	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	41.27	38.02	32.70	42.11	42.70	37.11	37.70	41.27	38.02	32.70	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	41.41	38.13	32.84	42.24	42.84	37.24	37.84	41.41	38.13	32.84	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	41.31	38.04	32.73	42.14	42.73	37.14	37.73	41.31	38.04	32.73	
								VL totaal (0)	1	1.5	47.86	44.86	39.44	48.81	49.44	44.93	45.59	47.86	44.86	39.44	
								VL totaal (0)	1	4.5	49.91	46.97	41.53	50.89	51.53	47.26	47.93	49.91	46.97	41.53	
								VL totaal (0)	1	7.5	52.17	49.38	43.91	53.22	53.91	50.20	50.91	52.17	49.38	43.91	
161	0.0	0.0	gevel			W083		VL N284 (1)	1	1.5	42.33	39.89	34.27	43.54	44.27	41.54	42.27	42.33	39.89	34.27	
								VL N284 (1)	1	4.5	45.41	42.99	37.35	46.63	47.35	44.63	45.35	45.41	42.99	37.35	
								VL N284 (1)	1	7.5	49.61	47.18	41.59	50.84	51.59	48.84	49.59	49.61	47.18	41.59	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	46.43	43.19	37.86	47.27	47.86	42.27	42.86	46.43	43.19	37.86	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	48.01	44.74	39.44	48.84	49.44	43.84	44.44	48.01	44.74	39.44	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	48.65	45.38	40.08	49.48	50.08	44.48	45.08	48.65	45.38	40.08	
								VL totaal (0)	1	1.5	49.16	46.08	40.71	50.08	50.71	45.90	46.56	49.16	46.08	40.71	
								VL totaal (0)	1	4.5	50.67	47.55	42.20	51.57	52.20	47.28	47.93	50.67	47.55	42.20	
								VL totaal (0)	1	7.5	51.44	48.33	42.98	52.35	52.98	48.12	48.77	51.44	48.33	42.98	
								VL N284 (1)	1	1.5	42.07	39.60	34.09	43.31	44.09	41.31	42.09	42.07	39.60	34.09	
								VL N284 (1)	1	4.5	42.85	40.41	34.85	44.08	44.85	42.08	42.85	42.85	40.41	34.85	
								VL N284 (1)	1	7.5	44.00	41.56	35.99	45.23	45.99	43.23	43.99	44.00	41.56	35.99	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
																	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	VL: inc. prognose	VL: excl. optrektoeslag	VL: excl. optrektoeslag
162	0.0	0.0		gevel			W084	VL	De Wijer (2)	1	1.5	48.21	44.97	39.64	49.05	49.64	44.05	44.64	48.21	44.97	39.64
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	49.89	46.62	41.32	50.72	51.32	45.72	46.32	49.89	46.62	41.32
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	50.58	47.30	42.01	51.41	52.01	46.41	47.01	50.58	47.30	42.01
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.26	44.39	38.94	48.27	48.94	44.93	45.62	47.26	44.39	38.94
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.27	46.47	40.98	50.31	50.98	47.20	47.89	49.27	46.47	40.98
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.66	50.00	44.51	53.79	54.51	51.19	51.93	52.66	50.00	44.51
								VL	N284 (1)	1	1.5	43.74	41.30	35.70	44.96	45.70	42.96	43.70	43.74	41.30	35.70
								VL	N284 (1)	1	4.5	46.48	44.06	38.43	47.70	48.43	45.70	46.43	46.48	44.06	38.43
								VL	N284 (1)	1	7.5	51.27	48.83	43.27	52.50	53.27	50.50	51.27	51.27	48.83	43.27
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	44.70	41.46	36.14	45.54	46.14	40.54	41.14	44.70	41.46	36.14
163	0.0	0.0		gevel			W084	VL	De Wijer (2)	1	4.5	46.04	42.76	37.46	46.87	47.46	41.87	42.46	46.04	42.76	37.46
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	47.03	43.74	38.45	47.86	48.45	42.86	43.45	47.03	43.74	38.45
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.24	47.73	42.17	51.43	52.17	49.22	49.96	50.24	47.73	42.17
								VL	totaal (0)	1	4.5	52.93	50.46	44.88	54.14	54.88	52.01	52.76	52.93	50.46	44.88
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.45	54.00	48.46	57.69	58.46	55.64	56.41	56.45	54.00	48.46
								VL	N284 (1)	1	1.5	49.76	47.33	41.75	50.99	51.75	48.99	49.75	49.76	47.33	41.75
								VL	N284 (1)	1	4.5	52.65	50.23	44.63	53.88	54.63	51.88	52.63	52.65	50.23	44.63
								VL	N284 (1)	1	7.5	56.34	53.91	48.36	57.58	58.36	55.58	56.36	56.34	53.91	48.36
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	40.39	37.13	31.82	41.23	41.82	36.23	36.82	40.39	37.13	31.82
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	40.89	37.60	32.32	41.72	42.32	36.72	37.32	40.89	37.60	32.32
164	0.0	0.0		gevel			W084	VL	De Wijer (2)	1	7.5	40.39	37.12	31.82	41.22	41.82	36.22	36.82	40.39	37.12	31.82
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.55	44.48	39.08	48.46	49.08	44.27	44.91	47.55	44.48	39.08
								VL	totaal (0)	1	4.5	49.81	46.79	41.38	50.75	51.38	46.84	47.49	49.81	46.79	41.38
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.79	48.94	43.49	52.82	53.49	49.58	50.27	51.79	48.94	43.49
								VL	N284 (1)	1	1.5	40.39	37.95	32.30	41.59	42.30	39.59	40.30	40.39	37.95	32.30
								VL	N284 (1)	1	4.5	44.13	41.72	36.06	45.34	46.06	43.34	44.06	44.13	41.72	36.06
								VL	N284 (1)	1	7.5	48.60	46.17	40.57	49.82	50.57	47.82	48.57	48.60	46.17	40.57
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	46.63	43.39	38.06	47.47	48.06	42.47	43.06	46.63	43.39	38.06
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	48.44	45.17	39.87	49.27	49.87	44.27	44.87	48.44	45.17	39.87
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	48.95	45.67	40.37	49.78	50.37	44.78	45.37	48.95	45.67	40.37
165	0.0	0.0		gevel			W084	VL	totaal (0)	1	1.5	50.43	47.38	42.01	51.37	52.01	47.31	47.99	50.43	47.38	42.01
								VL	totaal (0)	1	4.5	51.87	48.77	43.42	52.78	53.42	48.57	49.23	51.87	48.77	43.42
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.48	49.37	44.03	53.39	54.03	49.22	49.88	52.48	49.37	44.03
								VL	N284 (1)	1	1.5	44.02	41.55	36.06	45.26	46.06	43.26	44.06	44.02	41.55	36.06
								VL	N284 (1)	1	4.5	44.54	42.09	36.56	45.78	46.56	43.78	44.56	44.54	42.09	36.56
								VL	N284 (1)	1	7.5	45.42	42.97	37.44	46.66	47.44	44.66	45.44	45.42	42.97	37.44
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	49.30	46.06	40.73	50.14	50.73	45.14	45.73	49.30	46.06	40.73
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	50.99	47.72	42.42	51.82	52.42	46.82	47.42	50.99	47.72	42.42
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	51.52	48.24	42.95	52.35	52.95	47.35	47.95	51.52	48.24	42.95
								VL	totaal (0)	1	1.5	46.82	43.93	38.48	47.82	48.48	44.38	45.07	46.82	43.93	38.48
166	0.0	0.0		gevel			W085	VL	totaal (0)	1	4.5	48.88	46.05	40.58	49.91	50.58	46.71	47.40	48.88	46.05	40.58
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.16	49.50	44.01	53.29	54.01	50.69	51.43	52.16	49.50	44.01
								VL	N284 (1)	1	1.5	42.99	40.54	34.96	44.21	44.96	42.21	42.96	42.99	40.54	34.96
								VL	N284 (1)	1	4.5	45.81	43.38	37.76	47.03	47.76	45.03	45.76	45.81	43.38	37.76
								VL	N284 (1)	1	7.5	50.76	48.32	42.77	52.00	52.77	50.00	50.77	50.76	48.32	42.77
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	44.50	41.26	35.94	45.34	45.94	40.34	40.94	44.50	41.26	35.94
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	45.93	42.66	37.36	46.76	47.36	41.76	42.36	45.93	42.66	37.36
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	46.53	43.25	37.96	47.36	47.96	42.36	42.96	46.53	43.25	37.96
								VL	totaal (0)	1	1.5	50.46	47.91	42.37	51.63	52.37	49.32	50.07	50.46	47.91	42.37
								VL	totaal (0)	1	4.5	53.04	50.55	44.98	54.24	54.98	52.05	52.80	53.04	50.55	44.98
167	0.0	0.0		gevel			W085	VL	totaal (0)	1	7.5	56.43	53.96	48.42	57.65	58.42	55.56	56.33	56.43	53.96	48.42
								VL	N284 (1)	1	1.5	49.75	47.32	41.74	50.98	51.74	48.98	49.74	49.75	47.32	41.74

WinHavik 8.36 (c) dirActivity-software 23-12-2011 08:51

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag	dag	avond	nacht																
																	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose																				
174	0.0	0.0		gevel			W087		VL totaal (0)	1	7.5	60.74	57.45	52.17	61.57	62.17	56.68	57.29	60.74	57.45	52.17																	
									VL N284 (1)	1	1.5	44.28	41.81	36.34	45.53	46.34	43.53	44.34	44.28	41.81	36.34																	
									VL N284 (1)	1	4.5	44.07	41.61	36.12	45.32	46.12	43.32	44.12	44.07	41.61	36.12																	
									VL N284 (1)	1	7.5	44.48	42.01	36.52	45.72	46.52	43.72	44.52	44.48	42.01	36.52																	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	60.28	56.99	51.71	61.11	61.71	56.11	56.71	60.28	56.99	51.71																	
									VL De Wijer (2)	1	4.5	60.69	57.39	52.11	61.51	62.11	56.51	57.11	60.69	57.39	52.11																	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	60.63	57.33	52.05	61.45	62.05	56.45	57.05	60.63	57.33	52.05																	
									VL totaal (0)	1	1.5	49.80	47.23	41.74	50.98	51.74	48.67	49.44	49.80	47.23	41.74																	
									VL totaal (0)	1	4.5	50.83	48.29	42.76	52.01	52.76	49.74	50.50	50.83	48.29	42.76																	
									VL totaal (0)	1	7.5	52.56	50.03	44.50	53.75	54.50	51.52	52.28	52.56	50.03	44.50																	
									VL N284 (1)	1	1.5	49.09	46.63	41.12	50.33	51.12	48.33	49.12	49.09	46.63	41.12																	
									VL N284 (1)	1	4.5	50.22	47.78	42.22	51.45	52.22	49.45	50.22	50.22	47.78	42.22																	
									VL N284 (1)	1	7.5	52.05	49.61	44.05	53.28	54.05	51.28	52.05	52.05	49.61	44.05																	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	41.57	38.33	33.00	42.41	43.00	37.41	38.00	41.57	38.33	33.00																	
175	0.0	0.0		gevel			W087		VL De Wijer (2)	1	4.5	42.01	38.74	33.44	42.84	43.44	37.84	38.44	42.01	38.74	33.44																	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	43.00	39.72	34.43	43.83	44.43	38.83	39.43	43.00	39.72	34.43																	
									VL totaal (0)	1	1.5	55.63	52.42	47.10	56.49	57.10	51.80	52.42	55.63	52.42	47.10																	
									VL totaal (0)	1	4.5	56.42	53.20	47.89	57.28	57.89	52.64	53.26	56.42	53.20	47.89																	
									VL totaal (0)	1	7.5	56.65	53.47	48.14	57.52	58.14	53.05	53.68	56.65	53.47	48.14																	
									VL N284 (1)	1	1.5	43.97	41.51	35.96	45.20	45.96	43.20	43.96	43.97	41.51	35.96																	
									VL N284 (1)	1	4.5	45.41	42.98	37.39	46.64	47.39	44.64	45.39	45.41	42.98	37.39																	
									VL N284 (1)	1	7.5	47.38	44.95	39.36	48.61	49.36	46.61	47.36	47.38	44.95	39.36																	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	55.32	52.05	46.75	56.15	56.75	51.15	51.75	55.32	52.05	46.75																	
									VL De Wijer (2)	1	4.5	56.06	52.77	47.48	56.89	57.48	51.89	52.48	56.06	52.77	47.48																	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	56.10	52.81	47.53	56.93	57.53	51.93	52.53	56.10	52.81	47.53																	
									VL totaal (0)	1	1.5	60.30	57.04	51.74	61.14	61.74	56.22	56.82	60.30	57.04	51.74																	
									VL totaal (0)	1	4.5	60.73	57.44	52.16	61.56	62.16	56.63	57.24	60.73	57.44	52.16																	
									VL totaal (0)	1	7.5	60.69	57.40	52.12	61.52	62.12	56.59	57.20	60.69	57.40	52.12																	
176	0.0	0.0		gevel			W087		VL N284 (1)	1	1.5	42.57	40.10	34.62	43.82	44.62	41.82	42.62	42.57	40.10	34.62																	
									VL N284 (1)	1	4.5	42.48	40.03	34.53	43.73	44.53	41.73	42.53	42.48	40.03	34.53																	
									VL N284 (1)	1	7.5	42.72	40.26	34.75	43.96	44.75	41.96	42.75	42.72	40.26	34.75																	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	60.23	56.95	51.66	61.06	61.66	56.06	56.66	60.23	56.95	51.66																	
									VL De Wijer (2)	1	4.5	60.66	57.37	52.09	61.49	62.09	56.49	57.09	60.66	57.37	52.09																	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	60.62	57.32	52.04	61.44	62.04	56.44	57.04	60.62	57.32	52.04																	
									VL totaal (0)	1	1.5	55.74	52.56	47.24	56.62	57.24	52.10	52.74	55.74	52.56	47.24																	
									VL totaal (0)	1	4.5	56.40	53.21	47.89	57.27	57.89	52.77	53.41	56.40	53.21	47.89																	
									VL totaal (0)	1	7.5	56.73	53.59	48.26	57.63	58.26	53.36	54.02	56.73	53.59	48.26																	
									VL N284 (1)	1	1.5	46.14	43.68	38.18	47.39	48.18	45.39	46.18	46.14	43.68	38.18																	
									VL N284 (1)	1	4.5	46.95	44.51	38.97	48.19	48.97	46.19	46.97	46.95	44.51	38.97																	
									VL N284 (1)	1	7.5	49.08	46.63	41.10	50.32	51.10	48.32	49.10	49.08	46.63	41.10																	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	55.24	51.96	46.66	56.07	56.66	51.07	51.66	55.24	51.96	46.66																	
									VL De Wijer (2)	1	4.5	55.87	52.58	47.30	56.70	57.30	51.70	52.30	55.87	52.58	47.30																	
177	0.0	0.0		gevel			W087		VL De Wijer (2)	1	7.5	55.91	52.61	47.33	56.73	57.33	51.73	52.33	55.91	52.61	47.33																	
									VL totaal (0)	1	1.5	49.88	47.34	41.84	51.08	51.84	48.82	49.60	49.88	47.34	41.84																	
									VL totaal (0)	1	4.5	50.98	48.46	42.93	52.18	52.93	49.94	50.70	50.98	48.46	42.93																	
									VL totaal (0)	1	7.5	52.80	50.28	44.76	54.00	54.76	51.81	52.57	52.80	50.28	44.76																	
									VL N284 (1)	1	1.5	49.30	46.85	41.33	50.54	51.33	48.54	49.33	49.30	46.85	41.33																	
									VL N284 (1)	1	4.5	50.45	48.01	42.46	51.69	52.46	49.69	50.46	50.45	48.01	42.46																	
									VL N284 (1)	1	7.5	52.36	49.92	44.37	53.60	54.37	51.60	52.37	52.36	49.92	44.37																	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	40.86	37.63	32.30	41.71	42.30	36.71	37.30	40.86	37.63	32.30																	
									VL De Wijer (2)	1	4.5	41.63	38.37	33.06	42.47	43.06	37.47	38.06	41.63	38.37	33.06																	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	42.63	39.36	34.06	43.46	44.06	38.46	39.06	42.63	39.36	34.06																	
									178	0.0	0.0		gevel			W088																						

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
179	0.0	0.0	gevel		W088	VL totaal (0)	1	1.5	55.44	52.21	46.89	56.29	56.89	51.54	52.15	55.44	52.21	46.89
						VL totaal (0)	1	4.5	56.22	53.00	47.69	57.08	57.69	52.43	53.05	56.22	53.00	47.69
						VL totaal (0)	1	7.5	56.51	53.34	48.01	57.39	58.01	52.93	53.56	56.51	53.34	48.01
						VL N284 (1)	1	1.5	42.79	40.35	34.77	44.02	44.77	42.02	42.77	42.79	40.35	34.77
						VL N284 (1)	1	4.5	45.07	42.64	37.05	46.30	47.05	44.30	45.05	45.07	42.64	37.05
						VL N284 (1)	1	7.5	47.34	44.91	39.33	48.57	49.33	46.57	47.33	47.34	44.91	39.33
						VL De Wijer (2)	1	1.5	55.19	51.92	46.62	56.02	56.62	51.02	51.62	55.19	51.92	46.62
						VL De Wijer (2)	1	4.5	55.87	52.58	47.30	56.70	57.30	51.70	52.30	55.87	52.58	47.30
						VL De Wijer (2)	1	7.5	55.95	52.66	47.38	56.78	57.38	51.78	52.38	55.95	52.66	47.38
						VL De Wijer (2)	1	7.5	55.95	52.66	47.38	56.78	57.38	51.78	52.38	55.95	52.66	47.38
180	0.0	0.0	gevel		W088	VL totaal (0)	1	1.5	60.40	57.13	51.84	61.24	61.84	56.31	56.91	60.40	57.13	51.84
						VL totaal (0)	1	4.5	60.84	57.55	52.27	61.67	62.27	56.73	57.33	60.84	57.55	52.27
						VL totaal (0)	1	7.5	60.82	57.53	52.25	61.65	62.25	56.72	57.32	60.82	57.53	52.25
						VL N284 (1)	1	1.5	42.07	39.63	34.10	43.32	44.10	41.32	42.10	42.07	39.63	34.10
						VL N284 (1)	1	4.5	42.19	39.77	34.20	43.43	44.20	41.43	42.20	42.19	39.77	34.20
						VL N284 (1)	1	7.5	42.26	39.84	34.26	43.50	44.26	41.50	42.26	42.26	39.84	34.26
						VL De Wijer (2)	1	1.5	60.34	57.05	51.76	61.17	61.76	56.17	56.76	60.34	57.05	51.76
						VL De Wijer (2)	1	4.5	60.78	57.48	52.20	61.60	62.20	56.60	57.20	60.78	57.48	52.20
						VL De Wijer (2)	1	7.5	60.76	57.45	52.18	61.58	62.18	56.58	57.18	60.76	57.45	52.18
						VL De Wijer (2)	1	7.5	60.76	57.45	52.18	61.58	62.18	56.58	57.18	60.76	57.45	52.18
181	0.0	0.0	gevel		W088	VL totaal (0)	1	1.5	55.63	52.41	47.09	56.49	57.09	51.76	52.38	55.63	52.41	47.09
						VL totaal (0)	1	4.5	56.42	53.20	47.89	57.28	57.89	52.62	53.24	56.42	53.20	47.89
						VL totaal (0)	1	7.5	56.78	53.62	48.29	57.67	58.29	53.27	53.92	56.78	53.62	48.29
						VL N284 (1)	1	1.5	43.48	41.03	35.48	44.71	45.48	42.71	43.48	43.48	41.03	35.48
						VL N284 (1)	1	4.5	45.15	42.72	37.14	46.38	47.14	44.38	45.14	45.15	42.72	37.14
						VL N284 (1)	1	7.5	48.18	45.74	40.19	49.42	50.19	47.42	48.19	48.18	45.74	40.19
						VL De Wijer (2)	1	1.5	55.35	52.08	46.78	56.18	56.78	51.18	51.78	55.35	52.08	46.78
						VL De Wijer (2)	1	4.5	56.08	52.79	47.51	56.91	57.51	51.91	52.51	56.08	52.79	47.51
						VL De Wijer (2)	1	7.5	56.14	52.85	47.56	56.97	57.56	51.97	52.56	56.14	52.85	47.56
						VL De Wijer (2)	1	7.5	56.14	52.85	47.56	56.97	57.56	51.97	52.56	56.14	52.85	47.56
182	0.0	0.0	gevel		W089	VL totaal (0)	1	1.5	49.27	46.69	41.20	50.45	51.20	48.09	48.86	49.27	46.69	41.20
						VL totaal (0)	1	4.5	50.45	47.91	42.38	51.63	52.38	49.34	50.09	50.45	47.91	42.38
						VL totaal (0)	1	7.5	52.31	49.78	44.26	53.50	54.26	51.26	52.02	52.31	49.78	44.26
						VL N284 (1)	1	1.5	48.47	46.01	40.49	49.71	50.49	47.71	48.49	48.47	46.01	40.49
						VL N284 (1)	1	4.5	49.78	47.34	41.79	51.02	51.79	49.02	49.79	49.78	47.34	41.79
						VL N284 (1)	1	7.5	51.75	49.31	43.76	52.99	53.76	50.99	51.76	51.75	49.31	43.76
						VL De Wijer (2)	1	1.5	41.53	38.30	32.96	42.37	42.96	37.37	37.96	41.53	38.30	32.96
						VL De Wijer (2)	1	4.5	42.03	38.76	33.46	42.86	43.46	37.86	38.46	42.03	38.76	33.46
						VL De Wijer (2)	1	7.5	43.15	39.88	34.58	43.98	44.58	38.98	39.58	43.15	39.88	34.58
						VL De Wijer (2)	1	7.5	43.15	39.88	34.58	43.98	44.58	38.98	39.58	43.15	39.88	34.58
183	0.0	0.0	gevel		W089	VL totaal (0)	1	1.5	55.57	52.34	47.02	56.42	57.02	51.65	52.26	55.57	52.34	47.02
						VL totaal (0)	1	4.5	56.36	53.13	47.82	57.21	57.82	52.49	53.11	56.36	53.13	47.82
						VL totaal (0)	1	7.5	56.72	53.53	48.21	57.59	58.21	53.10	53.73	56.72	53.53	48.21
						VL N284 (1)	1	1.5	42.50	40.05	34.48	43.72	44.48	41.72	42.48	42.50	40.05	34.48
						VL N284 (1)	1	4.5	44.28	41.85	36.26	45.51	46.26	43.51	44.26	44.28	41.85	36.26
						VL N284 (1)	1	7.5	47.31	44.87	39.30	48.54	49.30	46.54	47.30	47.31	44.87	39.30
						VL De Wijer (2)	1	1.5	55.35	52.08	46.78	56.18	56.78	51.18	51.78	55.35	52.08	46.78
						VL De Wijer (2)	1	4.5	56.08	52.79	47.51	56.91	57.51	51.91	52.51	56.08	52.79	47.51
						VL De Wijer (2)	1	7.5	56.19	52.89	47.61	57.01	57.61	52.01	52.61	56.19	52.89	47.61
						VL De Wijer (2)	1	7.5	56.19	52.89	47.61	57.01	57.61	52.01	52.61	56.19	52.89	47.61
184	0.0	0.0	gevel		W089	VL totaal (0)	1	1.5	60.33	57.06	51.76	61.16	61.76	56.22	56.82	60.33	57.06	51.76
						VL totaal (0)	1	4.5	60.77	57.48	52.19	61.60	62.19	56.65	57.25	60.77	57.48	52.19
						VL totaal (0)	1	7.5	60.75	57.46	52.18	61.58	62.18	56.63	57.23	60.75	57.46	52.18
						VL N284 (1)	1	1.5	41.15	38.72	33.17	42.39	43.17	40.39	41.17	41.15	38.72	33.17
						VL N284 (1)	1	4.5	41.30	38.88	33.30	42.54	43.30	40.54	41.30	41.30	38.88	33.30
						VL N284 (1)	1	7.5	41.31	38.89	33.30	42.55	43.30	40.55	41.30	41.31	38.89	33.30
						VL De Wijer (2)	1	1.5	60.28	56.99	51.70	61.11	61.70	56.11	56.70	60.28	56.99	51.70

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht		
185	0.0	0.0		gevel			W089	VL	De Wijer (2)	1	4.5	60.72	57.42	52.14	61.54	62.14	56.54	57.14	60.72	57.42	52.14				
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	60.70	57.40	52.12	61.52	62.12	56.52	57.12	60.70	57.40	52.12				
								VL	totaal (0)	1	1.5	55.58	52.38	47.05	56.44	57.05	51.79	52.42	55.58	52.38	47.05				
								VL	totaal (0)	1	4.5	56.35	53.14	47.83	57.21	57.83	52.61	53.24	56.35	53.14	47.83				
								VL	totaal (0)	1	7.5	56.82	53.69	48.35	57.72	58.35	53.44	54.10	56.82	53.69	48.35				
								VL	N284 (1)	1	1.5	44.51	42.07	36.51	45.74	46.51	43.74	44.51	44.51	42.07	36.51				
								VL	N284 (1)	1	4.5	45.85	43.43	37.85	47.09	47.85	45.09	45.85	45.85	43.43	37.85				
								VL	N284 (1)	1	7.5	49.07	46.63	41.09	50.31	51.09	48.31	49.09	49.07	46.63	41.09				
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	55.23	51.95	46.65	56.06	56.65	51.06	51.65	55.23	51.95	46.65				
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	55.94	52.65	47.37	56.77	57.37	51.77	52.37	55.94	52.65	47.37				
186	0.0	0.0	gevel			W066	VL	De Wijer (2)	1	7.5	56.02	52.73	47.45	56.85	57.45	51.85	52.45	56.02	52.73	47.45					
							VL	totaal (0)	1	1.5	44.64	41.84	36.34	45.68	46.34	42.55	43.23	44.64	41.84	36.34					
							VL	totaal (0)	1	4.5	45.94	43.22	37.69	47.01	47.69	44.17	44.86	45.94	43.22	37.69					
							VL	totaal (0)	1	7.5	48.46	45.82	40.29	49.58	50.29	47.02	47.74	48.46	45.82	40.29					
							VL	N284 (1)	1	1.5	41.81	39.37	33.74	43.02	43.74	41.02	41.74	41.81	39.37	33.74					
							VL	N284 (1)	1	4.5	43.89	41.47	35.82	45.10	45.82	43.10	43.82	43.89	41.47	35.82					
							VL	N284 (1)	1	7.5	47.14	44.71	39.10	48.36	49.10	46.36	47.10	47.14	44.71	39.10					
							VL	De Wijer (2)	1	1.5	41.45	38.21	32.88	42.29	42.88	37.29	37.88	41.45	38.21	32.88					
							VL	De Wijer (2)	1	4.5	41.70	38.42	33.13	42.53	43.13	37.53	38.13	41.70	38.42	33.13					
							VL	De Wijer (2)	1	7.5	42.65	39.36	34.07	43.48	44.07	38.48	39.07	42.65	39.36	34.07					
187	0.0	0.0	gevel			W066	VL	totaal (0)	1	1.5	56.29	53.02	47.72	57.12	57.72	52.24	52.84	56.29	53.02	47.72					
							VL	totaal (0)	1	4.5	56.98	53.71	48.42	57.82	58.42	52.96	53.57	56.98	53.71	48.42					
							VL	totaal (0)	1	7.5	57.22	53.98	48.68	58.07	58.68	53.37	53.99	57.22	53.98	48.68					
							VL	N284 (1)	1	1.5	40.21	37.77	32.17	41.43	42.17	39.43	40.17	40.21	37.77	32.17					
							VL	N284 (1)	1	4.5	41.90	39.47	33.85	43.12	43.85	41.12	41.85	41.90	39.47	33.85					
							VL	N284 (1)	1	7.5	45.44	43.00	37.44	46.67	47.44	44.67	45.44	45.44	43.00	37.44					
							VL	De Wijer (2)	1	1.5	56.18	52.89	47.60	57.01	57.60	52.01	52.60	56.18	52.89	47.60					
							VL	De Wijer (2)	1	4.5	56.85	53.54	48.27	57.67	58.27	52.67	53.27	56.85	53.54	48.27					
							VL	De Wijer (2)	1	7.5	56.92	53.61	48.34	57.74	58.34	52.74	53.34	56.92	53.61	48.34					
							VL	totaal (0)	1	1.5	60.70	57.41	52.13	61.53	62.13	56.56	57.16	60.70	57.41	52.13					
188	0.0	0.0	gevel			W066	VL	totaal (0)	1	4.5	61.16	57.86	52.58	61.98	62.58	57.01	57.61	61.16	57.86	52.58					
							VL	totaal (0)	1	7.5	61.13	57.83	52.56	61.96	62.56	56.99	57.59	61.13	57.83	52.56					
							VL	N284 (1)	1	1.5	38.19	35.75	30.18	39.42	40.18	37.42	38.18	38.19	35.75	30.18					
							VL	N284 (1)	1	4.5	38.52	36.09	30.50	39.75	40.50	37.75	38.50	38.52	36.09	30.50					
							VL	N284 (1)	1	7.5	38.78	36.36	30.75	40.01	40.75	38.01	38.75	38.78	36.36	30.75					
							VL	De Wijer (2)	1	1.5	60.68	57.38	52.10	61.50	62.10	56.50	57.10	60.68	57.38	52.10					
							VL	De Wijer (2)	1	4.5	61.13	57.83	52.55	61.95	62.55	56.95	57.55	61.13	57.83	52.55					
							VL	De Wijer (2)	1	7.5	61.11	57.80	52.53	61.93	62.53	56.93	57.53	61.11	57.80	52.53					
							VL	totaal (0)	1	1.5	55.78	52.52	47.22	56.62	57.22	51.70	52.30	55.78	52.52	47.22					
							VL	totaal (0)	1	4.5	56.54	53.27	47.97	57.37	57.97	52.49	53.09	56.54	53.27	47.97					
189	0.0	0.0	gevel			W066	VL	totaal (0)	1	7.5	56.74	53.50	48.20	57.59	58.20	52.83	53.44	56.74	53.50	48.20					
							VL	N284 (1)	1	1.5	38.18	35.74	30.08	39.38	40.08	37.38	38.08	38.18	35.74	30.08					
							VL	N284 (1)	1	4.5	40.44	38.02	32.34	41.64	42.34	39.64	40.34	40.44	38.02	32.34					
							VL	N284 (1)	1	7.5	43.95	41.52	35.89	45.16	45.89	43.16	43.89	43.95	41.52	35.89					
							VL	De Wijer (2)	1	1.5	55.71	52.43	47.13	56.54	57.13	51.54	52.13	55.71	52.43	47.13					
							VL	De Wijer (2)	1	4.5	56.43	53.13	47.85	57.25	57.85	52.25	52.85	56.43	53.13	47.85					
							VL	De Wijer (2)	1	7.5	56.51	53.21	47.93	57.33	57.93	52.33	52.93	56.51	53.21	47.93					
							VL	totaal (0)	1	1.5	44.13	41.35	35.84	45.18	45.84	42.14	42.83	44.13	41.35	35.84					
							VL	totaal (0)	1	4.5	45.37	42.66	37.12	46.45	47.12	43.64	44.33	45.37	42.66	37.12					
							VL	totaal (0)	1	7.5	47.65	45.00	39.46	48.76	49.46	46.17	46.88	47.65	45.00	39.46					
190	0.0	0.0	gevel			W067	VL	N284 (1)	1	1.5	41.55	39.12	33.49	42.76	43.49	40.76	41.49	41.55	39.12	33.49					
							VL	N284 (1)	1	4.5	43.42	41.01	35.35	44.63	45.35	42.63	43.35	43.42	41.01	35.35					

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
191	0.0	0.0	gevel		W067	VL N284 (1)	1	7.5	46.25	43.83	38.20	47.47	48.20	45.47	46.20	46.25	43.83	38.20
						VL De Wijer (2)	1	1.5	40.63	37.39	32.06	41.47	42.06	36.47	37.06	40.63	37.39	32.06
						VL De Wijer (2)	1	4.5	40.95	37.67	32.38	41.78	42.38	36.78	37.38	40.95	37.67	32.38
						VL De Wijer (2)	1	7.5	42.05	38.76	33.48	42.88	43.48	37.88	38.48	42.05	38.76	33.48
						VL totaal (0)	1	1.5	55.66	52.39	47.09	56.49	57.09	51.57	52.17	55.66	52.39	47.09
						VL totaal (0)	1	4.5	56.43	53.16	47.87	57.27	57.87	52.39	52.99	56.43	53.16	47.87
						VL totaal (0)	1	7.5	56.67	53.43	48.13	57.52	58.13	52.78	53.40	56.67	53.43	48.13
						VL N284 (1)	1	1.5	37.95	35.52	29.86	39.15	39.86	37.15	37.86	37.95	35.52	29.86
						VL N284 (1)	1	4.5	40.35	37.93	32.29	41.57	42.29	39.57	40.29	40.35	37.93	32.29
						VL N284 (1)	1	7.5	44.19	41.75	36.18	45.42	46.18	43.42	44.18	44.19	41.75	36.18
						VL De Wijer (2)	1	1.5	55.58	52.30	47.01	56.41	57.01	51.41	52.01	55.58	52.30	47.01
						VL De Wijer (2)	1	4.5	56.33	53.03	47.75	57.15	57.75	52.15	52.75	56.33	53.03	47.75
192	0.0	0.0	gevel		W067	VL De Wijer (2)	1	7.5	56.42	53.12	47.84	57.24	57.84	52.24	52.84	56.42	53.12	47.84
						VL totaal (0)	1	1.5	60.08	56.79	51.50	60.91	61.50	55.93	56.53	60.08	56.79	51.50
						VL totaal (0)	1	4.5	60.61	57.31	52.04	61.44	62.04	56.46	57.06	60.61	57.31	52.04
						VL totaal (0)	1	7.5	60.63	57.33	52.06	61.46	62.06	56.48	57.08	60.63	57.33	52.06
						VL N284 (1)	1	1.5	36.34	33.88	28.34	37.57	38.34	35.57	36.34	36.34	33.88	28.34
						VL N284 (1)	1	4.5	36.91	34.47	28.90	38.14	38.90	36.14	36.90	36.91	34.47	28.90
						VL N284 (1)	1	7.5	37.34	34.90	29.31	38.56	39.31	36.56	37.31	37.34	34.90	29.31
						VL De Wijer (2)	1	1.5	60.06	56.77	51.48	60.89	61.48	55.89	56.48	60.06	56.77	51.48
						VL De Wijer (2)	1	4.5	60.59	57.29	52.01	61.41	62.01	56.41	57.01	60.59	57.29	52.01
						VL De Wijer (2)	1	7.5	60.61	57.31	52.03	61.43	62.03	56.43	57.03	60.61	57.31	52.03
						VL totaal (0)	1	1.5	55.66	52.39	47.09	56.49	57.09	51.57	52.17	55.66	52.39	47.09
						VL totaal (0)	1	4.5	56.34	53.06	47.77	57.17	57.77	52.28	52.88	56.34	53.06	47.77
193	0.0	0.0	gevel		W067	VL totaal (0)	1	7.5	56.50	53.25	47.95	57.35	57.95	52.55	53.15	56.50	53.25	47.95
						VL N284 (1)	1	1.5	37.59	35.15	29.48	38.78	39.48	36.78	37.48	37.59	35.15	29.48
						VL N284 (1)	1	4.5	39.75	37.33	31.64	40.95	41.64	38.95	39.64	39.75	37.33	31.64
						VL N284 (1)	1	7.5	42.86	40.43	34.78	44.07	44.78	42.07	42.78	42.86	40.43	34.78
						VL De Wijer (2)	1	1.5	55.59	52.31	47.02	56.42	57.02	51.42	52.02	55.59	52.31	47.02
						VL De Wijer (2)	1	4.5	56.24	52.95	47.67	57.07	57.67	52.07	52.67	56.24	52.95	47.67
						VL De Wijer (2)	1	7.5	56.31	53.01	47.74	57.14	57.74	52.14	52.74	56.31	53.01	47.74
						VL totaal (0)	1	1.5	44.22	41.45	35.94	45.27	45.94	42.24	42.93	44.22	41.45	35.94
						VL totaal (0)	1	4.5	45.35	42.64	37.10	46.43	47.10	43.59	44.28	45.35	42.64	37.10
						VL totaal (0)	1	7.5	47.52	44.86	39.32	48.63	49.32	45.99	46.70	47.52	44.86	39.32
						VL N284 (1)	1	1.5	41.66	39.23	33.60	42.87	43.60	40.87	41.60	41.66	39.23	33.60
						VL N284 (1)	1	4.5	43.34	40.93	35.26	44.55	45.26	42.55	43.26	43.34	40.93	35.26
194	0.0	0.0	gevel		W068	VL N284 (1)	1	7.5	46.04	43.61	37.98	47.25	47.98	45.25	45.98	46.04	43.61	37.98
						VL De Wijer (2)	1	1.5	40.71	37.47	32.14	41.55	42.14	36.55	37.14	40.71	37.47	32.14
						VL De Wijer (2)	1	4.5	41.04	37.77	32.47	41.87	42.47	36.87	37.47	41.04	37.77	32.47
						VL De Wijer (2)	1	7.5	42.13	38.84	33.55	42.96	43.55	37.96	38.55	42.13	38.84	33.55
						VL totaal (0)	1	1.5	55.55	52.29	46.99	56.39	56.99	51.46	52.06	55.55	52.29	46.99
						VL totaal (0)	1	4.5	56.28	53.01	47.72	57.12	57.72	52.21	52.81	56.28	53.01	47.72
						VL totaal (0)	1	7.5	56.42	53.15	47.86	57.26	57.86	52.43	53.04	56.42	53.15	47.86
						VL N284 (1)	1	1.5	37.42	34.98	29.32	38.62	39.32	36.62	37.32	37.42	34.98	29.32
						VL N284 (1)	1	4.5	39.11	36.69	31.01	40.31	41.01	38.31	39.01	39.11	36.69	31.01
						VL N284 (1)	1	7.5	42.17	39.74	34.10	43.38	44.10	41.38	42.10	42.17	39.74	34.10
						VL De Wijer (2)	1	1.5	55.48	52.21	46.91	56.31	56.91	51.31	51.91	55.48	52.21	46.91
						VL De Wijer (2)	1	4.5	56.20	52.91	47.62	57.03	57.62	52.03	52.62	56.20	52.91	47.62
196	0.0	0.0	gevel		W068	VL De Wijer (2)	1	7.5	56.25	52.95	47.67	57.07	57.67	52.07	52.67	56.25	52.95	47.67
						VL totaal (0)	1	1.5	60.69	57.40	52.12	61.52	62.12	56.54	57.14	60.69	57.40	52.12
						VL totaal (0)	1	4.5	61.13	57.83	52.56	61.96	62.56	56.98	57.58	61.13	57.83	52.56
						VL totaal (0)	1	7.5	61.12	57.81	52.54	61.94	62.54	56.97	57.57	61.12	57.81	52.54

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag										
																	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht										
197	0.0	0.0		gevel			W068		VL N284 (1)	1	1.5	37.53	35.08	29.54	38.77	39.54	36.77	37.54	37.53	35.08	29.54												
									VL N284 (1)	1	4.5	37.98	35.54	29.97	39.21	39.97	37.21	37.97	37.98	35.54	29.97												
									VL N284 (1)	1	7.5	38.39	35.95	30.37	39.62	40.37	37.62	38.37	38.39	35.95	30.37												
									VL De Wijer (2)	1	1.5	60.67	57.38	52.09	61.50	62.09	56.50	57.09	60.67	57.38	52.09												
									VL De Wijer (2)	1	4.5	61.11	57.80	52.53	61.93	62.53	56.93	57.53	61.11	57.80	52.53												
									VL De Wijer (2)	1	7.5	61.09	57.79	52.51	61.91	62.51	56.91	57.51	61.09	57.79	52.51												
									VL totaal (0)	1	1.5	56.08	52.81	47.51	56.91	57.51	51.98	52.58	56.08	52.81	47.51												
									VL totaal (0)	1	4.5	56.77	53.50	48.21	57.61	58.21	52.70	53.30	56.77	53.50	48.21												
									VL totaal (0)	1	7.5	56.98	53.73	48.43	57.83	58.43	53.04	53.65	56.98	53.73	48.43												
									VL N284 (1)	1	1.5	37.44	35.01	29.35	38.64	39.35	36.64	37.35	37.44	35.01	29.35												
									VL N284 (1)	1	4.5	39.60	37.19	31.51	40.81	41.51	38.81	39.51	39.60	37.19	31.51												
									VL N284 (1)	1	7.5	43.57	41.14	35.52	44.79	45.52	42.79	43.52	43.57	41.14	35.52												
									VL De Wijer (2)	1	1.5	56.02	52.74	47.44	56.85	57.44	51.85	52.44	56.02	52.74	47.44												
									VL De Wijer (2)	1	4.5	56.69	53.39	48.11	57.51	58.11	52.51	53.11	56.69	53.39	48.11												
198	0.0	0.0		gevel			W069		VL De Wijer (2)	1	7.5	56.78	53.48	48.21	57.61	58.21	52.61	53.21	56.78	53.48	48.21												
									VL totaal (0)	1	1.5	48.23	45.09	39.73	49.12	49.73	44.60	45.24	48.23	45.09	39.73												
									VL totaal (0)	1	4.5	49.32	46.15	40.81	50.20	50.81	45.67	46.30	49.32	46.15	40.81												
									VL totaal (0)	1	7.5	50.26	47.09	41.75	51.14	51.75	46.62	47.25	50.26	47.09	41.75												
									VL N284 (1)	1	1.5	38.67	36.22	30.67	39.90	40.67	37.90	38.67	38.67	36.22	30.67												
									VL N284 (1)	1	4.5	39.63	37.20	31.61	40.86	41.61	38.86	39.61	39.63	37.20	31.61												
									VL N284 (1)	1	7.5	40.62	38.19	32.58	41.84	42.58	39.84	40.58	40.62	38.19	32.58												
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.72	44.48	39.15	48.56	49.15	43.56	44.15	47.72	44.48	39.15												
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.83	45.55	40.25	49.66	50.25	44.66	45.25	48.83	45.55	40.25												
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.77	46.49	41.19	50.60	51.19	45.60	46.19	49.77	46.49	41.19												
									VL totaal (0)	1	1.5	45.38	42.41	36.96	46.33	46.96	42.57	43.22	45.38	42.41	36.96												
									VL totaal (0)	1	4.5	46.76	43.84	38.38	47.74	48.38	44.20	44.85	46.76	43.84	38.38												
									VL totaal (0)	1	7.5	49.44	46.67	41.18	50.50	51.18	47.52	48.23	49.44	46.67	41.18												
									VL N284 (1)	1	1.5	40.33	37.90	32.24	41.53	42.24	39.53	40.24	40.33	37.90	32.24												
199	0.0	0.0		gevel			W069		VL N284 (1)	1	4.5	42.56	40.14	34.46	43.76	44.46	41.76	42.46	42.56	40.14	34.46												
									VL N284 (1)	1	7.5	47.03	44.60	38.99	48.25	48.99	46.25	46.99	47.03	44.60	38.99												
									VL De Wijer (2)	1	1.5	43.75	40.52	35.18	44.59	45.18	39.59	40.18	43.75	40.52	35.18												
									VL De Wijer (2)	1	4.5	44.69	41.42	36.12	45.52	46.12	40.52	41.12	44.69	41.42	36.12												
									VL De Wijer (2)	1	7.5	45.73	42.45	37.16	46.56	47.16	41.56	42.16	45.73	42.45	37.16												
									VL totaal (0)	1	1.5	44.14	41.63	36.01	45.31	46.01	43.11	43.82	44.14	41.63	36.01												
									VL totaal (0)	1	4.5	46.60	44.12	38.50	47.79	48.50	45.65	46.36	46.60	44.12	38.50												
									VL totaal (0)	1	7.5	51.60	49.13	43.59	52.82	53.59	50.75	51.51	51.60	49.13	43.59												
									VL N284 (1)	1	1.5	43.71	41.27	35.62	44.91	45.62	42.91	43.62	43.71	41.27	35.62												
									VL N284 (1)	1	4.5	46.30	43.88	38.23	47.51	48.23	45.51	46.23	46.30	43.88	38.23												
									VL N284 (1)	1	7.5	51.43	48.99	43.44	52.67	53.44	50.67	51.44	51.43	48.99	43.44												
									VL De Wijer (2)	1	1.5	33.94	30.62	25.36	34.76	35.36	29.76	30.36	33.94	30.62	25.36												
									VL De Wijer (2)	1	4.5	34.85	31.48	26.27	35.66	36.27	30.66	31.27	34.85	31.48	26.27												
									VL De Wijer (2)	1	7.5	37.41	34.11	28.84	38.24	38.84	33.24	33.84	37.41	34.11	28.84												
200	0.0	0.0		gevel			W069		VL totaal (0)	1	1.5	44.64	42.13	36.52	45.81	46.52	43.62	44.33	44.64	42.13	36.52												
									VL totaal (0)	1	4.5	47.06	44.59	38.97	48.25	48.97	46.12	46.84	47.06	44.59	38.97												
									VL totaal (0)	1	7.5	52.08	49.61	44.07	53.30	54.07	51.23	52.00	52.08	49.61	44.07												
									VL N284 (1)	1	1.5	44.21	41.78	36.14	45.42	46.14	43.42	44.14	44.21	41.78	36.14												
									VL N284 (1)	1	4.5	46.78	44.36	38.71	47.99	48.71	45.99	46.71	46.78	44.36	38.71												
									VL N284 (1)	1	7.5	51.93	49.48	43.93	53.16	53.93	51.16	51.93	51.93	49.48	43.93												
									VL De Wijer (2)	1	1.5	34.41	31.10	25.84	35.24	35.84	30.24	30.84	34.41	31.10	25.84												
									VL De Wijer (2)	1	4.5	35.07	31.71	26.49	35.88	36.49	30.88	31.49	35.07	31.71	26.49												
									VL De Wijer (2)	1	7.5	37.52	34.21	28.95	38.35	38.95	33.35	33.95	37.52	34.21	28.95												
									VL totaal (0)	1	1.5	45.92	42.88	37.47	46.85	47.47	42.80	43.44	45.92	42.88	37.47												
									201	0.0	0.0		gevel			W070		VL N284 (1)	1	1.5	37.53	35.08	29.54	38.77	39.54	36.77	37.54	37.53	35.08	29.54			
																		VL N284 (1)	1	4.5	37.98	35.54	29.97	39.21	39.97	37.21	37.97	37.98	35.54	29.97			
																		VL N284 (1)	1	7.5	38.39	35.95	30.37	39.62	40.37	37.62	38.37	38.39	35.95	30.37			
																		VL De Wijer (2)	1	1.5	60.67	57.38	52.09	61.50	62.09	56.50	57.09	60.67	57.38	52.09			
VL De Wijer (2)	1	4.5	61.11	57.80	52.53	61.93	62.53	56.93										57.53	61.11	57.80	52.53												
VL De Wijer (2)	1	7.5	61.09	57.79	52.51	61.91	62.51	56.91										57.51	61.09	57.79	52.51												
VL totaal (0)	1	1.5	56.08	52.81	47.51	56.91	57.51	51.98										52.58	56.08	52.81	47.51												
VL totaal (0)	1	4.5	56.77	53.50	48.21	57.61	58.21	52.70										53.30	56.77	53.50	48.21												
VL totaal (0)	1	7.5	56.98	53.73	48.43	57.83	58.43	53.04										53.65	56.98	53.73	48.43												
VL N284 (1)	1	1.5	37.44	35.01	29.35	38.64	39.35	36.64										37.35	37.44	35.01	29.35												
VL N284 (1)	1	4.5	39.60	37.19	31.51	40.81	41.51	38.81										39.51	39.60	37.19	31.51												
VL N284 (1)	1	7.5	43.57	41.14	35.52	44.79	45.52	42.79										43.52	43.57	41.14	35.52												
VL De Wijer (2)	1	1.5	56.02	52.74	47.44	56.85	57.44	51.85										52.44	56.02	52.74	47.44												
VL De Wijer (2)	1	4.5	56.69	53.39	48.11	57.51	58.11	52.51										53.11	56.69	53.39	48.11												
202	0.0	0.0		gevel			W070		VL De Wijer (2)	1	7.5	56.78	53.48	48.21	57.61	58.21	52.61	53.21	56.78	53.48	48.21												
									VL totaal (0)	1	1.5	48.23	45.09	39.73	49.12	49.73	44.60	45.24	48.23	45.09	39.73												
									VL totaal (0)	1	4.5	49.32	46.15	40.81	50.20	50.81	45.67	46.30	49.32	46.15	40.81												
									VL totaal (0)	1	7.5	50.26	47.09	41.75	51.14	51.75	46.62	47.25	50.26	47.09	41.75												
									VL N284 (1)	1	1.5	38.67	36.22	30.67	39.90	40.67	37.90	38.67	38.67	36.22	30.67												
									VL N284 (1)	1	4.5	39.63	37.20	31.61	40.86	41.61	38.86	39.61	39.63	37.20	31.61												
									VL N284 (1)	1	7.5	40.62	38.19	32.58	41.84	42.58	39.84	40.58	40.62	38.19	32.58												
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.72	44.48	39.15	48.56	49.15	43.56	44.15	47.72	44.48	39.15												
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.83	45.55	40.25	49.66	50.25	44.66	45.25	48.83	45.55	40.25												
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.77	46.49	41.19	50.60	51.19	45.60	46.19	49.77	46.49	41.19												
									VL totaal (0)	1	1.5	45.38	42.41	36.96	46.33	46.96	42.57	43.22	45.38	42.41	36.96												
									VL totaal (0)	1	4.5	46.76	43.84	38.38	47.74	48.38	44.20	44.85	46.76	43.84	38.38												
									VL totaal (0)	1	7.5	49.44	46.67	41.18	50.50	51.18	47.52	48.23	49.44	46.67	41.18												
									VL N284 (1)	1	1.5	40.33	37.90	32.24	41.53	42.24	39.53	40.24	40.33	37.90	32.24												

WinHavik 8.36 (c) dirActivity-software 23-12-2011 08:51

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
208	0.0	0.0	gevel		W072	VL De Wijer (2)	1	7.5	50.25	46.97	41.68	51.08	51.68	46.08	46.68	50.25	46.97	41.68
						VL totaal (0)	1	1.5	46.70	43.62	38.23	47.61	48.23	43.43	44.07	46.70	43.62	38.23
						VL totaal (0)	1	4.5	48.27	45.24	39.83	49.20	49.83	45.29	45.94	48.27	45.24	39.83
						VL totaal (0)	1	7.5	51.27	48.44	43.01	52.32	53.01	49.20	49.92	51.27	48.44	43.01
						VL N284 (1)	1	1.5	39.60	37.16	31.52	40.80	41.52	38.80	39.52	39.60	37.16	31.52
						VL N284 (1)	1	4.5	42.54	40.12	34.46	43.75	44.46	41.75	42.46	42.54	40.12	34.46
						VL N284 (1)	1	7.5	48.46	46.01	40.47	49.70	50.47	47.70	48.47	48.46	46.01	40.47
						VL De Wijer (2)	1	1.5	45.76	42.51	37.19	46.60	47.19	41.60	42.19	45.76	42.51	37.19
						VL De Wijer (2)	1	4.5	46.92	43.64	38.34	47.75	48.34	42.75	43.34	46.92	43.64	38.34
209	0.0	0.0	gevel		W072	VL De Wijer (2)	1	7.5	48.04	44.76	39.47	48.87	49.47	43.87	44.47	48.04	44.76	39.47
						VL totaal (0)	1	1.5	45.03	42.53	36.91	46.20	46.91	44.03	44.74	45.03	42.53	36.91
						VL totaal (0)	1	4.5	47.75	45.29	39.66	48.94	49.66	46.84	47.56	47.75	45.29	39.66
						VL totaal (0)	1	7.5	52.78	50.31	44.77	54.00	54.77	51.95	52.72	52.78	50.31	44.77
						VL N284 (1)	1	1.5	44.63	42.20	36.56	45.84	46.56	43.84	44.56	44.63	42.20	36.56
						VL N284 (1)	1	4.5	47.52	45.10	39.46	48.74	49.46	46.74	47.46	47.52	45.10	39.46
						VL N284 (1)	1	7.5	52.66	50.22	44.67	53.90	54.67	51.90	52.67	52.66	50.22	44.67
						VL De Wijer (2)	1	1.5	34.47	31.16	25.90	35.30	35.90	30.30	30.90	34.47	31.16	25.90
						VL De Wijer (2)	1	4.5	34.79	31.43	26.21	35.60	36.21	30.60	31.21	34.79	31.43	26.21
210	0.0	0.0	gevel		W073	VL De Wijer (2)	1	7.5	37.02	33.72	28.45	37.85	38.45	32.85	33.45	37.02	33.72	28.45
						VL totaal (0)	1	1.5	45.20	42.64	37.04	46.34	47.04	44.01	44.72	45.20	42.64	37.04
						VL totaal (0)	1	4.5	47.93	45.44	39.82	49.11	49.82	46.93	47.65	47.93	45.44	39.82
						VL totaal (0)	1	7.5	53.04	50.56	45.03	54.26	55.03	52.17	52.94	53.04	50.56	45.03
						VL N284 (1)	1	1.5	44.45	42.02	36.37	45.66	46.37	43.66	44.37	44.45	42.02	36.37
						VL N284 (1)	1	4.5	47.53	45.11	39.46	48.74	49.46	46.74	47.46	47.53	45.11	39.46
						VL N284 (1)	1	7.5	52.85	50.40	44.86	54.09	54.86	52.09	52.86	52.85	50.40	44.86
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.16	33.86	28.59	37.99	38.59	32.99	33.59	37.16	33.86	28.59
						VL De Wijer (2)	1	4.5	37.38	34.04	28.80	38.20	38.80	33.20	33.80	37.38	34.04	28.80
211	0.0	0.0	gevel		W073	VL De Wijer (2)	1	7.5	39.37	36.07	30.79	40.19	40.79	35.19	35.79	39.37	36.07	30.79
						VL totaal (0)	1	1.5	45.71	42.81	37.35	46.70	47.35	43.21	43.88	45.71	42.81	37.35
						VL totaal (0)	1	4.5	47.66	44.82	39.34	48.68	49.34	45.46	46.14	47.66	44.82	39.34
						VL totaal (0)	1	7.5	51.07	48.39	42.90	52.18	52.90	49.53	50.27	51.07	48.39	42.90
						VL N284 (1)	1	1.5	41.71	39.28	33.64	42.92	43.64	40.92	41.64	41.71	39.28	33.64
						VL N284 (1)	1	4.5	44.52	42.10	36.46	45.74	46.46	43.74	44.46	44.52	42.10	36.46
						VL N284 (1)	1	7.5	49.52	47.08	41.53	50.76	51.53	48.76	49.53	49.52	47.08	41.53
						VL De Wijer (2)	1	1.5	43.51	40.27	34.94	44.35	44.94	39.35	39.94	43.51	40.27	34.94
						VL De Wijer (2)	1	4.5	44.77	41.51	36.20	45.61	46.20	40.61	41.20	44.77	41.51	36.20
212	0.0	0.0	gevel		W073	VL De Wijer (2)	1	7.5	45.82	42.54	37.25	46.65	47.25	41.65	42.25	45.82	42.54	37.25
						VL totaal (0)	1	1.5	48.70	45.52	40.18	49.57	50.18	44.91	45.53	48.70	45.52	40.18
						VL totaal (0)	1	4.5	50.00	46.79	41.46	50.86	51.46	46.20	46.81	50.00	46.79	41.46
						VL totaal (0)	1	7.5	50.89	47.69	42.37	51.76	52.37	47.15	47.77	50.89	47.69	42.37
						VL N284 (1)	1	1.5	37.49	35.05	29.47	38.72	39.47	36.72	37.47	37.49	35.05	29.47
						VL N284 (1)	1	4.5	38.79	36.36	30.74	40.01	40.74	38.01	38.74	38.79	36.36	30.74
						VL N284 (1)	1	7.5	40.33	37.91	32.28	41.55	42.28	39.55	40.28	40.33	37.91	32.28
						VL De Wijer (2)	1	1.5	48.36	45.11	39.79	49.20	49.79	44.20	44.79	48.36	45.11	39.79
						VL De Wijer (2)	1	4.5	49.65	46.38	41.08	50.48	51.08	45.48	46.08	49.65	46.38	41.08
213	0.0	0.0	gevel		W074	VL De Wijer (2)	1	7.5	50.49	47.21	41.92	51.32	51.92	46.32	46.92	50.49	47.21	41.92
						VL totaal (0)	1	1.5	48.90	45.73	40.39	49.78	50.39	45.24	45.87	48.90	45.73	40.39
						VL totaal (0)	1	4.5	50.23	47.04	41.71	51.10	51.71	46.53	47.15	50.23	47.04	41.71
						VL totaal (0)	1	7.5	51.09	47.90	42.58	51.96	52.58	47.42	48.05	51.09	47.90	42.58
						VL N284 (1)	1	1.5	39.07	36.61	31.07	40.30	41.07	38.30	39.07	39.07	36.61	31.07
						VL N284 (1)	1	4.5	40.04	37.60	32.02	41.27	42.02	39.27	40.02	40.04	37.60	32.02
						VL N284 (1)	1	7.5	41.24	38.81	33.22	42.47	43.22	40.47	41.22	41.24	38.81	33.22

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose			VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm		dag	avond	nacht			
214	0.0	0.0		gevel			W074		VL De Wijer (2)	1	1.5	48.42	45.17	39.85	49.26	49.85	44.26	44.85			48.42	45.17	39.85		
									VL De Wijer (2)	1	4.5	49.79	46.51	41.22	50.62	51.22	45.62	46.22	49.79	46.51	41.22				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	50.62	47.33	42.04	51.45	52.04	46.45	47.04	50.62	47.33	42.04				
									VL totaal (0)	1	1.5	48.07	45.08	39.67	49.03	49.67	45.24	45.90	48.07	45.08	39.67				
									VL totaal (0)	1	4.5	49.65	46.71	41.28	50.63	51.28	47.07	47.74	49.65	46.71	41.28				
									VL totaal (0)	1	7.5	52.43	49.66	44.21	53.50	54.21	50.57	51.30	52.43	49.66	44.21				
									VL N284 (1)	1	1.5	42.91	40.46	34.86	44.12	44.86	42.12	42.86	42.91	40.46	34.86				
									VL N284 (1)	1	4.5	45.39	42.97	37.34	46.61	47.34	44.61	45.34	45.39	42.97	37.34				
									VL N284 (1)	1	7.5	50.14	47.69	42.14	51.37	52.14	49.37	50.14	50.14	47.69	42.14				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	46.50	43.24	37.93	47.34	47.93	42.34	42.93	46.50	43.24	37.93				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	47.61	44.32	39.03	48.44	49.03	43.44	44.03	47.61	44.32	39.03				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	48.56	45.27	39.99	49.39	49.99	44.39	44.99	48.56	45.27	39.99				
215	0.0	0.0	gevel				W074		VL totaal (0)	1	1.5	45.38	42.83	37.23	46.53	47.23	44.23	44.94			45.38	42.83	37.23		
									VL totaal (0)	1	4.5	48.38	45.90	40.29	49.57	50.29	47.42	48.14	48.38	45.90	40.29				
									VL totaal (0)	1	7.5	53.23	50.77	45.23	54.46	55.23	52.40	53.17	53.23	50.77	45.23				
									VL N284 (1)	1	1.5	44.71	42.28	36.63	45.92	46.63	43.92	44.63	44.71	42.28	36.63				
									VL N284 (1)	1	4.5	48.05	45.63	39.99	49.27	49.99	47.27	47.99	48.05	45.63	39.99				
									VL N284 (1)	1	7.5	53.10	50.66	45.11	54.34	55.11	52.34	53.11	53.10	50.66	45.11				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	36.91	33.60	28.33	37.73	38.33	32.73	33.33	36.91	33.60	28.33				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	37.02	33.69	28.44	37.84	38.44	32.84	33.44	37.02	33.69	28.44				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	38.06	34.76	29.49	38.89	39.49	33.89	34.49	38.06	34.76	29.49				
									VL totaal (0)	1	1.5	47.53	44.36	39.01	48.40	49.01	43.76	44.37	47.53	44.36	39.01				
									VL totaal (0)	1	4.5	48.59	45.40	40.06	49.46	50.06	44.82	45.44	48.59	45.40	40.06				
									VL totaal (0)	1	7.5	49.56	46.36	41.03	50.42	51.03	45.80	46.42	49.56	46.36	41.03				
216	0.0	0.0	gevel				W090		VL N284 (1)	1	1.5	36.52	34.07	28.51	37.75	38.51	35.75	36.51			36.52	34.07	28.51		
									VL N284 (1)	1	4.5	37.66	35.23	29.61	38.88	39.61	36.88	37.61	37.66	35.23	29.61				
									VL N284 (1)	1	7.5	38.83	36.40	30.77	40.04	40.77	38.04	38.77	38.83	36.40	30.77				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.17	43.93	38.60	48.01	48.60	43.01	43.60	47.17	43.93	38.60				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.23	44.96	39.65	49.06	49.65	44.06	44.65	48.23	44.96	39.65				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.18	45.90	40.61	50.01	50.61	45.01	45.61	49.18	45.90	40.61				
									VL totaal (0)	1	1.5	46.22	43.19	37.78	47.15	47.78	43.13	43.77	46.22	43.19	37.78				
									VL totaal (0)	1	4.5	47.66	44.68	39.25	48.62	49.25	44.88	45.54	47.66	44.68	39.25				
									VL totaal (0)	1	7.5	50.92	48.14	42.70	51.99	52.70	49.05	49.78	50.92	48.14	42.70				
									VL N284 (1)	1	1.5	39.98	37.54	31.91	41.19	41.91	39.19	39.91	39.98	37.54	31.91				
									VL N284 (1)	1	4.5	42.72	40.30	34.66	43.94	44.66	41.94	42.66	42.72	40.30	34.66				
									VL N284 (1)	1	7.5	48.60	46.14	40.61	49.83	50.61	47.83	48.61	48.60	46.14	40.61				
217	0.0	0.0	gevel				W090		VL De Wijer (2)	1	1.5	45.05	41.81	36.48	45.89	46.48	40.89	41.48			45.05	41.81	36.48		
									VL De Wijer (2)	1	4.5	45.98	42.70	37.40	46.81	47.40	41.81	42.40	45.98	42.70	37.40				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	47.09	43.81	38.52	47.92	48.52	42.92	43.52	47.09	43.81	38.52				
									VL totaal (0)	1	1.5	43.62	41.10	35.48	44.78	45.48	42.58	43.28	43.62	41.10	35.48				
									VL totaal (0)	1	4.5	45.92	43.45	37.81	47.10	47.81	44.96	45.67	45.92	43.45	37.81				
									VL totaal (0)	1	7.5	50.76	48.28	42.73	51.97	52.73	49.89	50.65	50.76	48.28	42.73				
									VL N284 (1)	1	1.5	43.16	40.73	35.07	44.36	45.07	42.36	43.07	43.16	40.73	35.07				
									VL N284 (1)	1	4.5	45.60	43.18	37.52	46.81	47.52	44.81	45.52	45.60	43.18	37.52				
									VL N284 (1)	1	7.5	50.57	48.13	42.57	51.80	52.57	49.80	50.57	50.57	48.13	42.57				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	33.61	30.30	25.04	34.44	35.04	29.44	30.04	33.61	30.30	25.04				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	34.49	31.13	25.91	35.30	35.91	30.30	30.91	34.49	31.13	25.91				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	36.94	33.64	28.37	37.77	38.37	32.77	33.37	36.94	33.64	28.37				
219	0.0	0.0	gevel				W091		VL totaal (0)	1	1.5	43.33	40.84	35.21	44.51	45.21	42.37	43.08			43.33	40.84	35.21		
									VL totaal (0)	1	4.5	45.64	43.17	37.54	46.83	47.54	44.72	45.43	45.64	43.17	37.54				
									VL totaal (0)	1	7.5	50.47	48.00	42.45	51.69	52.45	49.61	50.37	50.47	48.00	42.45				
									VL N284 (1)	1	1.5	43.02	40.59	34.94	44.23	44.94	42.23	42.94	43.02	40.59	34.94				

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																		Lden	Letm	dag	avond	nacht
220	0.0	0.0			gevel			W091		VL N284 (1)	1	4.5	45.39	42.98	37.32	46.60	47.32	44.60	45.32	45.39	42.98	37.32
										VL N284 (1)	1	7.5	50.30	47.86	42.30	51.53	52.30	49.53	50.30	50.30	47.86	42.30
										VL De Wijer (2)	1	1.5	31.66	28.31	23.09	32.48	33.09	27.48	28.09	31.66	28.31	23.09
										VL De Wijer (2)	1	4.5	32.98	29.58	24.40	33.78	34.40	28.78	29.40	32.98	29.58	24.40
										VL De Wijer (2)	1	7.5	36.23	32.91	27.65	37.05	37.65	32.05	32.65	36.23	32.91	27.65
										VL totaal (0)	1	1.5	45.98	42.96	37.54	46.92	47.54	42.90	43.54	45.98	42.96	37.54
										VL totaal (0)	1	4.5	47.28	44.28	38.86	48.23	48.86	44.41	45.06	47.28	44.28	38.86
										VL totaal (0)	1	7.5	49.74	46.89	41.44	50.77	51.44	47.56	48.26	49.74	46.89	41.44
										VL N284 (1)	1	1.5	39.81	37.37	31.71	41.01	41.71	39.01	39.71	39.81	37.37	31.71
										VL N284 (1)	1	4.5	41.99	39.57	33.90	43.19	43.90	41.19	41.90	41.99	39.57	33.90
										VL N284 (1)	1	7.5	46.64	44.20	38.61	47.86	48.61	45.86	46.61	46.64	44.20	38.61
										VL De Wijer (2)	1	1.5	44.79	41.56	36.22	45.63	46.22	40.63	41.22	44.79	41.56	36.22
221	0.0	0.0		gevel			W091		VL De Wijer (2)	1	4.5	45.76	42.49	37.19	46.59	47.19	41.59	42.19	45.76	42.49	37.19	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	46.82	43.54	38.25	47.65	48.25	42.65	43.25	46.82	43.54	38.25	
									VL totaal (0)	1	1.5	48.12	44.99	39.62	49.01	49.62	44.54	45.18	48.12	44.99	39.62	
									VL totaal (0)	1	4.5	49.12	45.96	40.62	50.00	50.62	45.53	46.16	49.12	45.96	40.62	
									VL totaal (0)	1	7.5	50.05	46.87	41.54	50.92	51.54	46.42	47.05	50.05	46.87	41.54	
									VL N284 (1)	1	1.5	38.98	36.54	30.99	40.22	40.99	38.22	38.99	38.98	36.54	30.99	
									VL N284 (1)	1	4.5	39.87	37.44	31.85	41.10	41.85	39.10	39.85	39.87	37.44	31.85	
									VL N284 (1)	1	7.5	40.57	38.15	32.54	41.80	42.54	39.80	40.54	40.57	38.15	32.54	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.55	44.32	38.98	48.39	48.98	43.39	43.98	47.55	44.32	38.98	
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.57	45.31	40.00	49.41	50.00	44.41	45.00	48.57	45.31	40.00	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.52	46.25	40.95	50.35	50.95	45.35	45.95	49.52	46.25	40.95	
									VL totaal (0)	1	1.5	43.77	41.22	35.61	44.92	45.61	42.60	43.30	43.77	41.22	35.61	
222	0.0	0.0		gevel			W092		VL totaal (0)	1	4.5	45.87	43.36	37.74	47.04	47.74	44.81	45.52	45.87	43.36	37.74	
									VL totaal (0)	1	7.5	50.44	47.95	42.40	51.65	52.40	49.54	50.30	50.44	47.95	42.40	
									VL N284 (1)	1	1.5	43.05	40.62	34.96	44.25	44.96	42.25	42.96	43.05	40.62	34.96	
									VL N284 (1)	1	4.5	45.36	42.94	37.28	46.57	47.28	44.57	45.28	45.36	42.94	37.28	
									VL N284 (1)	1	7.5	50.19	47.75	42.19	51.42	52.19	49.42	50.19	50.19	47.75	42.19	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	35.61	32.34	27.04	36.44	37.04	31.44	32.04	35.61	32.34	27.04	
									VL De Wijer (2)	1	4.5	36.28	32.96	27.70	37.10	37.70	32.10	32.70	36.28	32.96	27.70	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	37.87	34.57	29.30	38.70	39.30	33.70	34.30	37.87	34.57	29.30	
									VL totaal (0)	1	1.5	45.03	42.00	36.59	45.96	46.59	41.95	42.59	45.03	42.00	36.59	
									VL totaal (0)	1	4.5	46.60	43.61	38.19	47.55	48.19	43.78	44.44	46.60	43.61	38.19	
									VL totaal (0)	1	7.5	49.56	46.75	41.31	50.61	51.31	47.55	48.28	49.56	46.75	41.31	
									VL N284 (1)	1	1.5	38.83	36.39	30.76	40.04	40.76	38.04	38.76	38.83	36.39	30.76	
223	0.0	0.0		gevel			W092		VL N284 (1)	1	4.5	41.49	39.07	33.43	42.71	43.43	40.71	41.43	41.49	39.07	33.43	
									VL N284 (1)	1	7.5	46.90	44.45	38.90	48.13	48.90	46.13	46.90	46.90	44.45	38.90	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	43.84	40.61	35.28	44.69	45.28	39.69	40.28	43.84	40.61	35.28	
									VL De Wijer (2)	1	4.5	45.00	41.73	36.43	45.83	46.43	40.83	41.43	45.00	41.73	36.43	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	46.18	42.90	37.60	47.01	47.60	42.01	42.60	46.18	42.90	37.60	
									VL totaal (0)	1	1.5	48.01	44.84	39.49	48.88	49.49	44.23	44.84	48.01	44.84	39.49	
									VL totaal (0)	1	4.5	49.15	45.96	40.62	50.02	50.62	45.37	45.99	49.15	45.96	40.62	
									VL totaal (0)	1	7.5	50.09	46.89	41.56	50.95	51.56	46.32	46.94	50.09	46.89	41.56	
									VL N284 (1)	1	1.5	36.79	34.36	28.77	38.02	38.77	36.02	36.77	36.79	34.36	28.77	
									VL N284 (1)	1	4.5	38.10	35.69	30.05	39.32	40.05	37.32	38.05	38.10	35.69	30.05	
									VL N284 (1)	1	7.5	39.25	36.83	31.18	40.46	41.18	38.46	39.18	39.25	36.83	31.18	
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.67	44.44	39.10	48.51	49.10	43.51	44.10	47.67	44.44	39.10	
224	0.0	0.0		gevel			W092		VL De Wijer (2)	1	4.5	48.80	45.53	40.22	49.63	50.22	44.63	45.22	48.80	45.53	40.22	
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.71	46.44	41.14	50.54	51.14	45.54	46.14	49.71	46.44	41.14	
									VL totaal (0)	1	1.5	43.55	41.02	35.41	44.71	45.41	42.45	43.15	43.55	41.02	35.41	
									VL totaal (0)	1	4.5	45.71	43.22	37.59	46.89	47.59	44.70	45.41	45.71	43.22	37.59	
									VL totaal (0)	1	7.5	45.71	43.22	37.59	46.89	47.59	44.70	45.41	45.71	43.22	37.59	

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose			VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm		dag	avond	nacht			
226	0.0	0.0		gevel			W093		VL totaal (0)	1	7.5	50.31	47.83	42.28	51.52	52.28	49.43	50.19	50.31	47.83	42.28				
									VL N284 (1)	1	1.5	42.97	40.54	34.88	44.17	44.88	42.17	42.88	42.97	40.54	34.88				
									VL N284 (1)	1	4.5	45.30	42.88	37.22	46.51	47.22	44.51	45.22	45.30	42.88	37.22				
									VL N284 (1)	1	7.5	50.10	47.66	42.10	51.33	52.10	49.33	50.10	50.10	47.66	42.10				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	34.58	31.29	26.01	35.41	36.01	30.41	31.01	34.58	31.29	26.01				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	35.27	31.94	26.69	36.09	36.69	31.09	31.69	35.27	31.94	26.69				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	37.06	33.76	28.49	37.89	38.49	32.89	33.49	37.06	33.76	28.49				
									VL totaal (0)	1	1.5	46.40	43.33	37.92	47.31	47.92	43.13	43.75	46.40	43.33	37.92				
									VL totaal (0)	1	4.5	47.66	44.62	39.21	48.59	49.21	44.58	45.22	47.66	44.62	39.21				
									VL totaal (0)	1	7.5	49.78	46.87	41.43	50.77	51.43	47.33	48.01	49.78	46.87	41.43				
									VL N284 (1)	1	1.5	39.28	36.85	31.18	40.48	41.18	38.48	39.18	39.28	36.85	31.18				
									VL N284 (1)	1	4.5	41.52	39.10	33.42	42.72	43.42	40.72	41.42	41.52	39.10	33.42				
227	0.0	0.0		gevel			W093		VL N284 (1)	1	7.5	45.92	43.48	37.88	47.14	47.88	45.14	45.88	45.92	43.48	37.88				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	45.46	42.23	36.89	46.30	46.89	41.30	41.89	45.46	42.23	36.89				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	46.45	43.19	37.88	47.29	47.88	42.29	42.88	46.45	43.19	37.88				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	47.48	44.20	38.90	48.31	48.90	43.31	43.90	47.48	44.20	38.90				
									VL totaal (0)	1	1.5	48.09	44.91	39.56	48.96	49.56	44.24	44.86	48.09	44.91	39.56				
									VL totaal (0)	1	4.5	49.22	46.02	40.69	50.08	50.69	45.39	46.00	49.22	46.02	40.69				
									VL totaal (0)	1	7.5	50.18	46.97	41.65	51.04	51.65	46.37	46.98	50.18	46.97	41.65				
									VL N284 (1)	1	1.5	36.13	33.68	28.11	37.35	38.11	35.35	36.11	36.13	33.68	28.11				
									VL N284 (1)	1	4.5	37.46	35.03	29.40	38.67	39.40	36.67	37.40	37.46	35.03	29.40				
									VL N284 (1)	1	7.5	38.72	36.30	30.66	39.94	40.66	37.94	38.66	38.72	36.30	30.66				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.80	44.57	39.23	48.64	49.23	43.64	44.23	47.80	44.57	39.23				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.92	45.66	40.35	49.76	50.35	44.76	45.35	48.92	45.66	40.35				
228	0.0	0.0		gevel			W094		VL De Wijer (2)	1	7.5	49.86	46.58	41.28	50.69	51.28	45.69	46.28	49.86	46.58	41.28				
									VL totaal (0)	1	1.5	43.00	40.49	34.87	44.17	44.87	41.97	42.68	43.00	40.49	34.87				
									VL totaal (0)	1	4.5	44.90	42.42	36.79	46.08	46.79	43.94	44.65	44.90	42.42	36.79				
									VL totaal (0)	1	7.5	48.93	46.47	40.90	50.15	50.90	48.08	48.83	48.93	46.47	40.90				
									VL N284 (1)	1	1.5	42.57	40.13	34.49	43.77	44.49	41.77	42.49	42.57	40.13	34.49				
									VL N284 (1)	1	4.5	44.59	42.17	36.51	45.80	46.51	43.80	44.51	44.59	42.17	36.51				
									VL N284 (1)	1	7.5	48.79	46.35	40.77	50.02	50.77	48.02	48.77	48.79	46.35	40.77				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	32.77	29.46	24.20	33.60	34.20	28.60	29.20	32.77	29.46	24.20				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	33.25	29.89	24.67	34.06	34.67	29.06	29.67	33.25	29.89	24.67				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	34.00	30.64	25.42	34.81	35.42	29.81	30.42	34.00	30.64	25.42				
									VL totaal (0)	1	1.5	45.94	43.02	37.58	46.93	47.58	43.39	44.07	45.94	43.02	37.58				
									VL totaal (0)	1	4.5	47.35	44.45	39.01	48.35	49.01	44.95	45.64	47.35	44.45	39.01				
229	0.0	0.0		gevel			W094		VL totaal (0)	1	7.5	50.19	47.44	41.99	51.28	51.99	48.41	49.14	50.19	47.44	41.99				
									VL N284 (1)	1	1.5	41.75	39.30	33.72	42.97	43.72	40.97	41.72	41.75	39.30	33.72				
									VL N284 (1)	1	4.5	43.64	41.21	35.60	44.86	45.60	42.86	43.60	43.64	41.21	35.60				
									VL N284 (1)	1	7.5	48.08	45.63	40.09	49.32	50.09	47.32	48.09	48.08	45.63	40.09				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	43.85	40.62	35.28	44.69	45.28	39.69	40.28	43.85	40.62	35.28				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	44.94	41.67	36.37	45.77	46.37	40.77	41.37	44.94	41.67	36.37				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	46.05	42.77	37.48	46.88	47.48	41.88	42.48	46.05	42.77	37.48				
									VL totaal (0)	1	1.5	48.22	45.04	39.69	49.09	49.69	44.40	45.01	48.22	45.04	39.69				
									VL totaal (0)	1	4.5	49.36	46.16	40.83	50.22	50.83	45.54	46.15	49.36	46.16	40.83				
									VL totaal (0)	1	7.5	50.29	47.08	41.76	51.15	51.76	46.47	47.09	50.29	47.08	41.76				
									VL N284 (1)	1	1.5	36.58	34.14	28.56	37.81	38.56	35.81	36.56	36.58	34.14	28.56				
									VL N284 (1)	1	4.5	37.77	35.35	29.72	38.99	39.72	36.99	37.72	37.77	35.35	29.72				
230	0.0	0.0		gevel			W094		VL N284 (1)	1	7.5	38.77	36.35	30.71	39.99	40.71	37.99	38.71	38.77	36.35	30.71				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.91	44.68	39.34	48.75	49.34	43.75	44.34	47.91	44.68	39.34				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	49.05	45.78	40.48	49.88	50.48	44.88	45.48	49.05	45.78	40.48				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.97	46.70	41.40	50.80	51.40	45.80	46.40	49.97	46.70	41.40				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
231	0.0	0.0	gevel		W095	VL totaal (0)	1	1.5	43.45	40.89	35.29	44.59	45.29	42.23	42.94	43.45	40.89	35.29
						VL totaal (0)	1	4.5	45.18	42.66	37.04	46.34	47.04	44.08	44.79	45.18	42.66	37.04
						VL totaal (0)	1	7.5	49.15	46.65	41.10	50.35	51.10	48.21	48.96	49.15	46.65	41.10
						VL N284 (1)	1	1.5	42.63	40.19	34.55	43.83	44.55	41.83	42.55	42.63	40.19	34.55
						VL N284 (1)	1	4.5	44.60	42.18	36.52	45.81	46.52	43.81	44.52	44.60	42.18	36.52
						VL N284 (1)	1	7.5	48.83	46.38	40.81	50.05	50.81	48.05	48.81	48.83	46.38	40.81
						VL De Wijer (2)	1	1.5	35.84	32.57	27.27	36.67	37.27	31.67	32.27	35.84	32.57	27.27
						VL De Wijer (2)	1	4.5	36.19	32.88	27.61	37.01	37.61	32.01	32.61	36.19	32.88	27.61
						VL De Wijer (2)	1	7.5	37.74	34.45	29.17	38.57	39.17	33.57	34.17	37.74	34.45	29.17
232	0.0	0.0	gevel		W095	VL totaal (0)	1	1.5	46.50	43.41	38.02	47.41	48.02	43.10	43.73	46.50	43.41	38.02
						VL totaal (0)	1	4.5	47.64	44.57	39.18	48.56	49.18	44.44	45.07	47.64	44.57	39.18
						VL totaal (0)	1	7.5	49.60	46.65	41.22	50.57	51.22	46.97	47.65	49.60	46.65	41.22
						VL N284 (1)	1	1.5	38.62	36.18	30.53	39.82	40.53	37.82	38.53	38.62	36.18	30.53
						VL N284 (1)	1	4.5	40.89	38.47	32.79	42.09	42.79	40.09	40.79	40.89	38.47	32.79
						VL N284 (1)	1	7.5	45.18	42.75	37.14	46.40	47.14	44.40	45.14	45.18	42.75	37.14
						VL De Wijer (2)	1	1.5	45.73	42.50	37.16	46.57	47.16	41.57	42.16	45.73	42.50	37.16
						VL De Wijer (2)	1	4.5	46.61	43.35	38.04	47.45	48.04	42.45	43.04	46.61	43.35	38.04
						VL De Wijer (2)	1	7.5	47.65	44.37	39.07	48.48	49.07	43.48	44.07	47.65	44.37	39.07
233	0.0	0.0	gevel		W095	VL totaal (0)	1	1.5	48.25	45.08	39.72	49.12	49.72	44.43	45.05	48.25	45.08	39.72
						VL totaal (0)	1	4.5	49.39	46.19	40.86	50.25	50.86	45.57	46.18	49.39	46.19	40.86
						VL totaal (0)	1	7.5	50.33	47.12	41.79	51.19	51.79	46.50	47.11	50.33	47.12	41.79
						VL N284 (1)	1	1.5	36.61	34.17	28.59	37.84	38.59	35.84	36.59	36.61	34.17	28.59
						VL N284 (1)	1	4.5	37.79	35.37	29.75	39.01	39.75	37.01	37.75	37.79	35.37	29.75
						VL N284 (1)	1	7.5	38.71	36.29	30.65	39.93	40.65	37.93	38.65	38.71	36.29	30.65
						VL De Wijer (2)	1	1.5	47.94	44.71	39.38	48.79	49.38	43.79	44.38	47.94	44.71	39.38
						VL De Wijer (2)	1	4.5	49.08	45.82	40.51	49.92	50.51	44.92	45.51	49.08	45.82	40.51
						VL De Wijer (2)	1	7.5	50.02	46.74	41.44	50.85	51.44	45.85	46.44	50.02	46.74	41.44
234	0.0	0.0	gevel		W096	VL totaal (0)	1	1.5	42.73	40.26	34.64	43.92	44.64	41.85	42.58	42.73	40.26	34.64
						VL totaal (0)	1	4.5	44.46	42.01	36.37	45.66	46.37	43.59	44.30	44.46	42.01	36.37
						VL totaal (0)	1	7.5	48.25	45.79	40.21	49.46	50.21	47.43	48.18	48.25	45.79	40.21
						VL N284 (1)	1	1.5	42.58	40.14	34.52	43.79	44.52	41.79	42.52	42.58	40.14	34.52
						VL N284 (1)	1	4.5	44.31	41.89	36.23	45.52	46.23	43.52	44.23	44.31	41.89	36.23
						VL N284 (1)	1	7.5	48.17	45.73	40.14	49.39	50.14	47.39	48.14	48.17	45.73	40.14
						VL De Wijer (2)	1	1.5	27.85	24.36	19.27	28.64	29.27	23.64	24.27	27.85	24.36	19.27
						VL De Wijer (2)	1	4.5	29.83	26.34	21.24	30.61	31.24	25.61	26.24	29.83	26.34	21.24
						VL De Wijer (2)	1	7.5	31.07	27.60	22.48	31.86	32.48	26.86	27.48	31.07	27.60	22.48
235	0.0	0.0	gevel		W096	VL totaal (0)	1	1.5	45.13	42.10	36.68	46.06	46.68	42.04	42.68	45.13	42.10	36.68
						VL totaal (0)	1	4.5	46.37	43.36	37.94	47.31	47.94	43.44	44.08	46.37	43.36	37.94
						VL totaal (0)	1	7.5	48.69	45.81	40.37	49.70	50.37	46.40	47.10	48.69	45.81	40.37
						VL N284 (1)	1	1.5	38.91	36.48	30.81	40.11	40.81	38.11	38.81	38.91	36.48	30.81
						VL N284 (1)	1	4.5	40.85	38.43	32.75	42.05	42.75	40.05	40.75	40.85	38.43	32.75
						VL N284 (1)	1	7.5	45.31	42.87	37.28	46.53	47.28	44.53	45.28	45.31	42.87	37.28
						VL De Wijer (2)	1	1.5	43.95	40.71	35.38	44.79	45.38	39.79	40.38	43.95	40.71	35.38
						VL De Wijer (2)	1	4.5	44.94	41.67	36.37	45.77	46.37	40.77	41.37	44.94	41.67	36.37
						VL De Wijer (2)	1	7.5	46.01	42.73	37.44	46.84	47.44	41.84	42.44	46.01	42.73	37.44
236	0.0	0.0	gevel		W096	VL totaal (0)	1	1.5	48.58	45.43	40.07	49.46	50.07	44.88	45.50	48.58	45.43	40.07
						VL totaal (0)	1	4.5	49.69	46.51	41.17	50.56	51.17	45.96	46.58	49.69	46.51	41.17
						VL totaal (0)	1	7.5	50.58	47.38	42.05	51.44	52.05	46.81	47.43	50.58	47.38	42.05
						VL N284 (1)	1	1.5	38.26	35.82	30.27	39.50	40.27	37.50	38.27	38.26	35.82	30.27
						VL N284 (1)	1	4.5	39.16	36.74	31.14	40.39	41.14	38.39	39.14	39.16	36.74	31.14
						VL N284 (1)	1	7.5	39.71	37.29	31.68	40.94	41.68	38.94	39.68	39.71	37.29	31.68
						VL De Wijer (2)	1	1.5	48.16	44.93	39.59	49.00	49.59	44.00	44.59	48.16	44.93	39.59

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
237	0.0	0.0	gevel	W097	VL	De Wijer (2)	1	4.5	49.29	46.02	40.72	50.12	50.72	45.12	45.72	49.29	46.02	40.72
					VL	De Wijer (2)	1	7.5	50.21	46.93	41.64	51.04	51.64	46.04	46.64	50.21	46.93	41.64
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.74	40.27	34.66	43.94	44.66	41.87	42.59	42.74	40.27	34.66
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.43	41.97	36.34	45.62	46.34	43.55	44.27	44.43	41.97	36.34
					VL	totaal (0)	1	7.5	48.10	45.65	40.06	49.32	50.06	47.28	48.02	48.10	45.65	40.06
					VL	N284 (1)	1	1.5	42.59	40.15	34.53	43.80	44.53	41.80	42.53	42.59	40.15	34.53
					VL	N284 (1)	1	4.5	44.28	41.86	36.21	45.49	46.21	43.49	44.21	44.28	41.86	36.21
					VL	N284 (1)	1	7.5	48.01	45.57	39.98	49.23	49.98	47.23	47.98	48.01	45.57	39.98
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	28.04	24.56	19.46	28.83	29.46	23.83	24.46	28.04	24.56	19.46
238	0.0	0.0	gevel	W097	VL	De Wijer (2)	1	4.5	29.62	26.09	21.03	30.39	31.03	25.39	26.03	29.62	26.09	21.03
					VL	De Wijer (2)	1	7.5	31.35	27.88	22.77	32.14	32.77	27.14	27.77	31.35	27.88	22.77
					VL	totaal (0)	1	1.5	45.39	42.29	36.90	46.29	46.90	41.97	42.59	45.39	42.29	36.90
					VL	totaal (0)	1	4.5	46.53	43.45	38.06	47.44	48.06	43.27	43.90	46.53	43.45	38.06
					VL	totaal (0)	1	7.5	48.32	45.33	39.92	49.28	49.92	45.54	46.20	48.32	45.33	39.92
					VL	N284 (1)	1	1.5	37.41	34.97	29.31	38.61	39.31	36.61	37.31	37.41	34.97	29.31
					VL	N284 (1)	1	4.5	39.48	37.05	31.37	40.67	41.37	38.67	39.37	39.48	37.05	31.37
					VL	N284 (1)	1	7.5	43.38	40.95	35.31	44.59	45.31	42.59	43.31	43.38	40.95	35.31
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	44.64	41.40	36.07	45.48	46.07	40.48	41.07	44.64	41.40	36.07
239	0.0	0.0	gevel	W097	VL	De Wijer (2)	1	4.5	45.58	42.31	37.01	46.41	47.01	41.41	42.01	45.58	42.31	37.01
					VL	De Wijer (2)	1	7.5	46.64	43.37	38.07	47.47	48.07	42.47	43.07	46.64	43.37	38.07
					VL	totaal (0)	1	1.5	48.41	45.24	39.89	49.28	49.89	44.63	45.25	48.41	45.24	39.89
					VL	totaal (0)	1	4.5	49.49	46.30	40.97	50.36	50.97	45.70	46.32	49.49	46.30	40.97
					VL	totaal (0)	1	7.5	50.39	47.19	41.86	51.25	51.86	46.58	47.20	50.39	47.19	41.86
					VL	N284 (1)	1	1.5	37.31	34.87	29.30	38.54	39.30	36.54	37.30	37.31	34.87	29.30
					VL	N284 (1)	1	4.5	38.35	35.93	30.31	39.57	40.31	37.57	38.31	38.35	35.93	30.31
					VL	N284 (1)	1	7.5	38.97	36.55	30.91	40.19	40.91	38.19	38.91	38.97	36.55	30.91
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	48.06	44.82	39.49	48.90	49.49	43.90	44.49	48.06	44.82	39.49
240	0.0	0.0	gevel	W098	VL	De Wijer (2)	1	4.5	49.15	45.88	40.58	49.98	50.58	44.98	45.58	49.15	45.88	40.58
					VL	De Wijer (2)	1	7.5	50.07	46.79	41.50	50.90	51.50	45.90	46.50	50.07	46.79	41.50
					VL	totaal (0)	1	1.5	42.71	40.19	34.60	43.88	44.60	41.68	42.41	42.71	40.19	34.60
					VL	totaal (0)	1	4.5	44.26	41.77	36.15	45.44	46.15	43.28	43.99	44.26	41.77	36.15
					VL	totaal (0)	1	7.5	47.57	45.09	39.51	48.77	49.51	46.67	47.41	47.57	45.09	39.51
					VL	N284 (1)	1	1.5	42.26	39.82	34.20	43.47	44.20	41.47	42.20	42.26	39.82	34.20
					VL	N284 (1)	1	4.5	43.90	41.47	35.82	45.11	45.82	43.11	43.82	43.90	41.47	35.82
					VL	N284 (1)	1	7.5	47.34	44.90	39.30	48.56	49.30	46.56	47.30	47.34	44.90	39.30
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	32.61	29.30	24.04	33.44	34.04	28.44	29.04	32.61	29.30	24.04
241	0.0	0.0	gevel	W098	VL	De Wijer (2)	1	4.5	33.37	30.01	24.80	34.19	34.80	29.19	29.80	33.37	30.01	24.80
					VL	De Wijer (2)	1	7.5	34.73	31.37	26.15	35.54	36.15	30.54	31.15	34.73	31.37	26.15
					VL	totaal (0)	1	1.5	45.06	42.03	36.62	45.99	46.62	41.97	42.61	45.06	42.03	36.62
					VL	totaal (0)	1	4.5	46.36	43.35	37.93	47.30	47.93	43.44	44.09	46.36	43.35	37.93
					VL	totaal (0)	1	7.5	48.64	45.77	40.32	49.65	50.32	46.35	47.04	48.64	45.77	40.32
					VL	N284 (1)	1	1.5	38.85	36.41	30.76	40.05	40.76	38.05	38.76	38.85	36.41	30.76
					VL	N284 (1)	1	4.5	40.88	38.47	32.79	42.09	42.79	40.09	40.79	40.88	38.47	32.79
					VL	N284 (1)	1	7.5	45.23	42.79	37.20	46.45	47.20	44.45	45.20	45.23	42.79	37.20
					VL	De Wijer (2)	1	1.5	43.88	40.64	35.31	44.72	45.31	39.72	40.31	43.88	40.64	35.31
242	0.0	0.0	gevel	W098	VL	De Wijer (2)	1	4.5	44.91	41.64	36.34	45.74	46.34	40.74	41.34	44.91	41.64	36.34
					VL	De Wijer (2)	1	7.5	46.00	42.72	37.42	46.83	47.42	41.83	42.42	46.00	42.72	37.42
					VL	totaal (0)	1	1.5	48.02	44.83	39.48	48.88	49.48	44.14	44.75	48.02	44.83	39.48
					VL	totaal (0)	1	4.5	49.18	45.97	40.64	50.04	50.64	45.31	45.92	49.18	45.97	40.64
					VL	totaal (0)	1	7.5	50.13	46.91	41.59	50.99	51.59	46.26	46.87	50.13	46.91	41.59
					VL	N284 (1)	1	1.5	35.59	33.16	27.55	36.81	37.55	34.81	35.55	35.59	33.16	27.55
					VL	N284 (1)	1	4.5	37.01	34.60	28.94	38.22	38.94	36.22	36.94	37.01	34.60	28.94

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
243	0.0	0.0		gevel			W098		VL N284 (1)	1	7.5	37.94	35.52	29.86	39.15	39.86	37.15	37.86	37.94	35.52	29.86
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.76	44.53	39.19	48.60	49.19	43.60	44.19	47.76	44.53	39.19
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.91	45.64	40.33	49.74	50.33	44.74	45.33	48.91	45.64	40.33
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.86	46.58	41.29	50.69	51.29	45.69	46.29	49.86	46.58	41.29
									VL totaal (0)	1	1.5	44.18	41.12	35.71	45.10	45.71	40.93	41.56	44.18	41.12	35.71
									VL totaal (0)	1	4.5	45.43	42.36	36.96	46.34	46.96	42.26	42.89	45.43	42.36	36.96
									VL totaal (0)	1	7.5	47.10	44.10	38.68	48.05	48.68	44.26	44.91	47.10	44.10	38.68
									VL N284 (1)	1	1.5	37.18	34.75	29.08	38.38	39.08	36.38	37.08	37.18	34.75	29.08
									VL N284 (1)	1	4.5	38.87	36.45	30.75	40.06	40.75	38.06	38.75	38.87	36.45	30.75
									VL N284 (1)	1	7.5	41.94	39.52	33.84	43.14	43.84	41.14	41.84	41.94	39.52	33.84
244	0.0	0.0		gevel			W099		VL De Wijer (2)	1	1.5	43.22	39.98	34.65	44.06	44.65	39.06	39.65	43.22	39.98	34.65
									VL De Wijer (2)	1	4.5	44.35	41.08	35.77	45.18	45.77	40.18	40.77	44.35	41.08	35.77
									VL De Wijer (2)	1	7.5	45.52	42.25	36.95	46.35	46.95	41.35	41.95	45.52	42.25	36.95
									VL totaal (0)	1	1.5	41.53	39.05	33.41	42.71	43.41	40.61	41.31	41.53	39.05	33.41
									VL totaal (0)	1	4.5	43.41	40.94	35.29	44.59	45.29	42.47	43.17	43.41	40.94	35.29
									VL totaal (0)	1	7.5	47.03	44.56	38.97	48.23	48.97	46.16	46.90	47.03	44.56	38.97
									VL N284 (1)	1	1.5	41.31	38.87	33.21	42.51	43.21	40.51	41.21	41.31	38.87	33.21
									VL N284 (1)	1	4.5	43.15	40.73	35.05	44.35	45.05	42.35	43.05	43.15	40.73	35.05
									VL N284 (1)	1	7.5	46.87	44.44	38.83	48.09	48.83	46.09	46.83	46.87	44.44	38.83
									VL De Wijer (2)	1	1.5	28.55	25.07	19.97	29.34	29.97	24.34	24.97	28.55	25.07	19.97
245	0.0	0.0		gevel			W099		VL De Wijer (2)	1	4.5	31.02	27.57	22.44	31.81	32.44	26.81	27.44	31.02	27.57	22.44
									VL De Wijer (2)	1	7.5	32.59	29.15	24.01	33.39	34.01	28.39	29.01	32.59	29.15	24.01
									VL totaal (0)	1	1.5	46.27	43.14	37.77	47.16	47.77	42.66	43.28	46.27	43.14	37.77
									VL totaal (0)	1	4.5	47.33	44.19	38.83	48.22	48.83	43.83	44.45	47.33	44.19	38.83
									VL totaal (0)	1	7.5	49.09	46.06	40.67	50.03	50.67	46.14	46.80	49.09	46.06	40.67
									VL N284 (1)	1	1.5	36.87	34.43	28.80	38.08	38.80	36.08	36.80	36.87	34.43	28.80
									VL N284 (1)	1	4.5	38.82	36.40	30.74	40.03	40.74	38.03	38.74	38.82	36.40	30.74
									VL N284 (1)	1	7.5	43.47	41.03	35.43	44.69	45.43	42.69	43.43	43.47	41.03	35.43
									VL De Wijer (2)	1	1.5	45.75	42.51	37.18	46.59	47.18	41.59	42.18	45.75	42.51	37.18
									VL De Wijer (2)	1	4.5	46.67	43.40	38.10	47.50	48.10	42.50	43.10	46.67	43.40	38.10
246	0.0	0.0		gevel			W099		VL De Wijer (2)	1	7.5	47.69	44.42	39.12	48.52	49.12	43.52	44.12	47.69	44.42	39.12
									VL totaal (0)	1	1.5	48.03	44.84	39.49	48.89	49.49	44.14	44.75	48.03	44.84	39.49
									VL totaal (0)	1	4.5	49.13	45.92	40.59	49.99	50.59	45.25	45.86	49.13	45.92	40.59
									VL totaal (0)	1	7.5	50.07	46.85	41.53	50.93	51.53	46.20	46.81	50.07	46.85	41.53
									VL N284 (1)	1	1.5	35.41	32.97	27.38	36.63	37.38	34.63	35.38	35.41	32.97	27.38
									VL N284 (1)	1	4.5	36.71	34.30	28.65	37.93	38.65	35.93	36.65	36.71	34.30	28.65
									VL N284 (1)	1	7.5	37.79	35.37	29.73	39.01	39.73	37.01	37.73	37.79	35.37	29.73
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.78	44.55	39.21	48.62	49.21	43.62	44.21	47.78	44.55	39.21
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.87	45.61	40.30	49.71	50.30	44.71	45.30	48.87	45.61	40.30
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.81	46.53	41.23	50.64	51.23	45.64	46.23	49.81	46.53	41.23
247	0.0	0.0		gevel			W099		VL totaal (0)	1	1.5	45.30	42.21	36.81	46.20	46.81	41.93	42.56	45.30	42.21	36.81
									VL totaal (0)	1	4.5	46.47	43.38	37.99	47.38	47.99	43.22	43.85	46.47	43.38	37.99
									VL totaal (0)	1	7.5	48.24	45.26	39.85	49.20	49.85	45.49	46.16	48.24	45.26	39.85
									VL N284 (1)	1	1.5	37.66	35.22	29.56	38.86	39.56	36.86	37.56	37.66	35.22	29.56
									VL N284 (1)	1	4.5	39.48	37.06	31.38	40.68	41.38	38.68	39.38	39.48	37.06	31.38
									VL N284 (1)	1	7.5	43.39	40.95	35.34	44.60	45.34	42.60	43.34	43.39	40.95	35.34
									VL De Wijer (2)	1	1.5	44.48	41.24	35.91	45.32	45.91	40.32	40.91	44.48	41.24	35.91
									VL De Wijer (2)	1	4.5	45.50	42.23	36.92	46.33	46.92	41.33	41.92	45.50	42.23	36.92
									VL De Wijer (2)	1	7.5	46.53	43.25	37.95	47.36	47.95	42.36	42.95	46.53	43.25	37.95
									VL totaal (0)	1	1.5	41.36	38.86	33.23	42.53	43.23	40.39	41.09	41.36	38.86	33.23
248	0.0	0.0		gevel			W100		VL totaal (0)	1	4.5	43.27	40.78	35.14	44.44	45.14	42.31	43.01	43.27	40.78	35.14
									VL totaal (0)	1	7.5	47.07	44.60	39.02	48.28	49.02	46.20	46.94	47.07	44.60	39.02

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
249	0.0	0.0	gevel	W100		VL N284 (1)	1	1.5	41.05	38.62	32.95	42.25	42.95	40.25	40.95	41.05	38.62	32.95
						VL N284 (1)	1	4.5	42.96	40.54	34.87	44.16	44.87	42.16	42.87	42.96	40.54	34.87
						VL N284 (1)	1	7.5	46.90	44.46	38.87	48.12	48.87	46.12	46.87	46.90	44.46	38.87
						VL De Wijer (2)	1	1.5	29.74	26.32	21.17	30.54	31.17	25.54	26.17	29.74	26.32	21.17
						VL De Wijer (2)	1	4.5	31.56	28.13	22.98	32.36	32.98	27.36	27.98	31.56	28.13	22.98
						VL De Wijer (2)	1	7.5	32.92	29.49	24.34	33.72	34.34	28.72	29.34	32.92	29.49	24.34
						VL totaal (0)	1	1.5	45.50	42.43	37.03	46.41	47.03	42.22	42.85	45.50	42.43	37.03
						VL totaal (0)	1	4.5	46.58	43.53	38.13	47.51	48.13	43.48	44.12	46.58	43.53	38.13
						VL totaal (0)	1	7.5	48.67	45.74	40.31	49.66	50.31	46.16	46.84	48.67	45.74	40.31
						VL N284 (1)	1	1.5	38.36	35.93	30.27	39.56	40.27	37.56	38.27	38.36	35.93	30.27
						VL N284 (1)	1	4.5	40.33	37.91	32.24	41.53	42.24	39.53	40.24	40.33	37.91	32.24
						VL N284 (1)	1	7.5	44.63	42.19	36.59	45.85	46.59	43.85	44.59	44.63	42.19	36.59
250	0.0	0.0	gevel	W100		VL De Wijer (2)	1	1.5	44.56	41.33	36.00	45.41	46.00	40.41	41.00	44.56	41.33	36.00
						VL De Wijer (2)	1	4.5	45.41	42.14	36.83	46.24	46.83	41.24	41.83	45.41	42.14	36.83
						VL De Wijer (2)	1	7.5	46.49	43.21	37.91	47.32	47.91	42.32	42.91	46.49	43.21	37.91
						VL totaal (0)	1	1.5	47.42	44.27	38.91	48.30	48.91	43.73	44.35	47.42	44.27	38.91
						VL totaal (0)	1	4.5	48.51	45.33	40.00	49.38	50.00	44.80	45.43	48.51	45.33	40.00
						VL totaal (0)	1	7.5	49.49	46.30	40.97	50.36	50.97	45.76	46.38	49.49	46.30	40.97
						VL N284 (1)	1	1.5	37.27	34.82	29.26	38.50	39.26	36.50	37.26	37.27	34.82	29.26
						VL N284 (1)	1	4.5	38.26	35.83	30.22	39.48	40.22	37.48	38.22	38.26	35.83	30.22
						VL N284 (1)	1	7.5	39.01	36.58	30.96	40.23	40.96	38.23	38.96	39.01	36.58	30.96
						VL De Wijer (2)	1	1.5	46.98	43.74	38.41	47.82	48.41	42.82	43.41	46.98	43.74	38.41
						VL De Wijer (2)	1	4.5	48.08	44.81	39.51	48.91	49.51	43.91	44.51	48.08	44.81	39.51
						VL De Wijer (2)	1	7.5	49.08	45.81	40.51	49.91	50.51	44.91	45.51	49.08	45.81	40.51
251	0.0	0.0	gevel	W100		VL totaal (0)	1	1.5	43.14	40.08	34.67	44.06	44.67	39.90	40.53	43.14	40.08	34.67
						VL totaal (0)	1	4.5	44.19	41.14	35.73	45.11	45.73	41.10	41.74	44.19	41.14	35.73
						VL totaal (0)	1	7.5	45.94	42.96	37.53	46.90	47.53	43.19	43.84	45.94	42.96	37.53
						VL N284 (1)	1	1.5	36.21	33.77	28.10	37.40	38.10	35.40	36.10	36.21	33.77	28.10
						VL N284 (1)	1	4.5	38.03	35.61	29.92	39.23	39.92	37.23	37.92	38.03	35.61	29.92
						VL N284 (1)	1	7.5	41.13	38.71	33.03	42.33	43.03	40.33	41.03	41.13	38.71	33.03
						VL De Wijer (2)	1	1.5	42.16	38.93	33.59	43.00	43.59	38.00	38.59	42.16	38.93	33.59
						VL De Wijer (2)	1	4.5	42.98	39.71	34.41	43.81	44.41	38.81	39.41	42.98	39.71	34.41
						VL De Wijer (2)	1	7.5	44.19	40.91	35.62	45.02	45.62	40.02	40.62	44.19	40.91	35.62
						VL totaal (0)	1	1.5	41.66	39.07	33.47	42.79	43.47	40.38	41.07	41.66	39.07	33.47
						VL totaal (0)	1	4.5	43.36	40.81	35.20	44.51	45.20	42.20	42.90	43.36	40.81	35.20
						VL totaal (0)	1	7.5	46.76	44.25	38.68	47.95	48.68	45.77	46.51	46.76	44.25	38.68
252	0.0	0.0	gevel	W101		VL N284 (1)	1	1.5	40.73	38.29	32.63	41.93	42.63	39.93	40.63	40.73	38.29	32.63
						VL N284 (1)	1	4.5	42.68	40.26	34.58	43.88	44.58	41.88	42.58	42.68	40.26	34.58
						VL N284 (1)	1	7.5	46.38	43.95	38.34	47.60	48.34	45.60	46.34	46.38	43.95	38.34
						VL De Wijer (2)	1	1.5	34.53	31.23	25.96	35.36	35.96	30.36	30.96	34.53	31.23	25.96
						VL De Wijer (2)	1	4.5	34.96	31.63	26.39	35.78	36.39	30.78	31.39	34.96	31.63	26.39
						VL De Wijer (2)	1	7.5	35.93	32.60	27.36	36.75	37.36	31.75	32.36	35.93	32.60	27.36
						VL totaal (0)	1	1.5	44.78	41.74	36.32	45.70	46.32	41.63	42.27	44.78	41.74	36.32
						VL totaal (0)	1	4.5	45.95	42.92	37.51	46.88	47.51	42.95	43.59	45.95	42.92	37.51
						VL totaal (0)	1	7.5	48.27	45.37	39.94	49.27	49.94	45.89	46.59	48.27	45.37	39.94
						VL N284 (1)	1	1.5	38.27	35.84	30.19	39.48	40.19	37.48	38.19	38.27	35.84	30.19
						VL N284 (1)	1	4.5	40.13	37.71	32.05	41.34	42.05	39.34	40.05	40.13	37.71	32.05
						VL N284 (1)	1	7.5	44.62	42.17	36.60	45.84	46.60	43.84	44.60	44.62	42.17	36.60
253	0.0	0.0	gevel	W101		VL De Wijer (2)	1	1.5	43.68	40.45	35.11	44.52	45.11	39.52	40.11	43.68	40.45	35.11
						VL De Wijer (2)	1	4.5	44.63	41.37	36.06	45.47	46.06	40.47	41.06	44.63	41.37	36.06
						VL De Wijer (2)	1	7.5	45.81	42.53	37.24	46.64	47.24	41.64	42.24	45.81	42.53	37.24
						VL totaal (0)	1	1.5	47.50	44.36	39.00	48.39	49.00	43.84	44.47	47.50	44.36	39.00
254	0.0	0.0	gevel	W101		VL N284 (1)	1	1.5	47.50	44.36	39.00	48.39	49.00	43.84	44.47	47.50	44.36	39.00

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
255	0.0	0.0		gevel			W101		VL totaal (0)	1	4.5	48.44	45.26	39.92	49.31	49.92	44.77	45.40	48.44	45.26	39.92
									VL totaal (0)	1	7.5	49.42	46.23	40.90	50.29	50.90	45.73	46.35	49.42	46.23	40.90
									VL N284 (1)	1	1.5	37.60	35.15	29.59	38.83	39.59	36.83	37.59	37.60	35.15	29.59
									VL N284 (1)	1	4.5	38.61	36.19	30.58	39.84	40.58	37.84	38.58	38.61	36.19	30.58
									VL N284 (1)	1	7.5	39.39	36.96	31.34	40.61	41.34	38.61	39.34	39.39	36.96	31.34
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.04	43.80	38.47	47.88	48.47	42.88	43.47	47.04	43.80	38.47
									VL De Wijer (2)	1	4.5	47.96	44.69	39.39	48.79	49.39	43.79	44.39	47.96	44.69	39.39
									VL De Wijer (2)	1	7.5	48.96	45.68	40.39	49.79	50.39	44.79	45.39	48.96	45.68	40.39
									VL totaal (0)	1	1.5	43.69	40.60	35.20	44.59	45.20	40.30	40.92	43.69	40.60	35.20
									VL totaal (0)	1	4.5	44.77	41.69	36.30	45.68	46.30	41.55	42.18	44.77	41.69	36.30
									VL totaal (0)	1	7.5	46.37	43.36	37.95	47.32	47.95	43.48	44.13	46.37	43.36	37.95
256	0.0	0.0		gevel			W102		VL N284 (1)	1	1.5	35.89	33.45	27.77	37.08	37.77	35.08	35.77	35.89	33.45	27.77
									VL N284 (1)	1	4.5	37.95	35.53	29.83	39.14	39.83	37.14	37.83	37.95	35.53	29.83
									VL N284 (1)	1	7.5	41.02	38.60	32.92	42.22	42.92	40.22	40.92	41.02	38.60	32.92
									VL De Wijer (2)	1	1.5	42.91	39.67	34.34	43.75	44.34	38.75	39.34	42.91	39.67	34.34
									VL De Wijer (2)	1	4.5	43.76	40.49	35.19	44.59	45.19	39.59	40.19	43.76	40.49	35.19
									VL De Wijer (2)	1	7.5	44.88	41.60	36.31	45.71	46.31	40.71	41.31	44.88	41.60	36.31
									VL totaal (0)	1	1.5	40.92	38.37	32.75	42.06	42.75	39.79	40.48	40.92	38.37	32.75
									VL totaal (0)	1	4.5	42.62	40.11	34.47	43.78	44.47	41.57	42.26	42.62	40.11	34.47
									VL totaal (0)	1	7.5	45.66	43.17	37.56	46.84	47.56	44.70	45.42	45.66	43.17	37.56
									VL N284 (1)	1	1.5	40.29	37.86	32.18	41.48	42.18	39.48	40.18	40.29	37.86	32.18
									VL N284 (1)	1	4.5	42.14	39.71	34.03	43.33	44.03	41.33	42.03	42.14	39.71	34.03
257	0.0	0.0		gevel			W102		VL N284 (1)	1	7.5	45.34	42.91	37.27	46.55	47.27	44.55	45.27	45.34	42.91	37.27
									VL De Wijer (2)	1	1.5	32.18	28.85	23.60	33.00	33.60	28.00	28.60	32.18	28.85	23.60
									VL De Wijer (2)	1	4.5	32.90	29.52	24.32	33.71	34.32	28.71	29.32	32.90	29.52	24.32
									VL De Wijer (2)	1	7.5	34.16	30.78	25.58	34.97	35.58	29.97	30.58	34.16	30.78	25.58
									VL totaal (0)	1	1.5	44.82	41.74	36.34	45.73	46.34	41.49	42.12	44.82	41.74	36.34
									VL totaal (0)	1	4.5	45.80	42.73	37.34	46.72	47.34	42.63	43.27	45.80	42.73	37.34
									VL totaal (0)	1	7.5	47.77	44.81	39.39	48.74	49.39	45.13	45.80	47.77	44.81	39.39
									VL N284 (1)	1	1.5	37.38	34.95	29.30	38.59	39.30	36.59	37.30	37.38	34.95	29.30
									VL N284 (1)	1	4.5	39.26	36.84	31.16	40.46	41.16	38.46	39.16	39.26	36.84	31.16
									VL N284 (1)	1	7.5	43.28	40.84	35.23	44.49	45.23	42.49	43.23	43.28	40.84	35.23
									VL De Wijer (2)	1	1.5	43.95	40.72	35.38	44.79	45.38	39.79	40.38	43.95	40.72	35.38
258	0.0	0.0		gevel			W102		VL De Wijer (2)	1	4.5	44.71	41.44	36.14	45.54	46.14	40.54	41.14	44.71	41.44	36.14
									VL De Wijer (2)	1	7.5	45.87	42.59	37.30	46.70	47.30	41.70	42.30	45.87	42.59	37.30
									VL totaal (0)	1	1.5	47.46	44.31	38.95	48.34	48.95	43.80	44.43	47.46	44.31	38.95
									VL totaal (0)	1	4.5	48.46	45.29	39.95	49.34	49.95	44.79	45.42	48.46	45.29	39.95
									VL totaal (0)	1	7.5	49.47	46.28	40.95	50.34	50.95	45.77	46.39	49.47	46.28	40.95
									VL N284 (1)	1	1.5	37.56	35.11	29.57	38.80	39.57	36.80	37.57	37.56	35.11	29.57
									VL N284 (1)	1	4.5	38.56	36.13	30.54	39.79	40.54	37.79	38.54	38.56	36.13	30.54
									VL N284 (1)	1	7.5	39.25	36.82	31.21	40.47	41.21	38.47	39.21	39.25	36.82	31.21
									VL De Wijer (2)	1	1.5	46.99	43.75	38.42	47.83	48.42	42.83	43.42	46.99	43.75	38.42
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.00	44.73	39.42	48.83	49.42	43.83	44.42	48.00	44.73	39.42
									VL De Wijer (2)	1	7.5	49.04	45.76	40.47	49.87	50.47	44.87	45.47	49.04	45.76	40.47
259	0.0	0.0		gevel			W102		VL totaal (0)	1	1.5	44.92	41.95	36.54	45.89	46.54	42.14	42.82	44.92	41.95	36.54
									VL totaal (0)	1	4.5	45.78	42.80	37.39	46.74	47.39	43.03	43.70	45.78	42.80	37.39
									VL totaal (0)	1	7.5	47.12	44.16	38.74	48.09	48.74	44.47	45.14	47.12	44.16	38.74
									VL N284 (1)	1	1.5	39.91	37.45	31.90	41.14	41.90	39.14	39.90	39.91	37.45	31.90
									VL N284 (1)	1	4.5	40.89	38.45	32.86	42.11	42.86	40.11	40.86	40.89	38.45	32.86
									VL N284 (1)	1	7.5	42.62	40.19	34.57	43.84	44.57	41.84	42.57	42.62	40.19	34.57
									VL De Wijer (2)	1	1.5	43.28	40.04	34.71	44.12	44.71	39.12	39.71	43.28	40.04	34.71
									VL De Wijer (2)	1	4.5	44.08	40.80	35.51	44.91	45.51	39.91	40.51	44.08	40.80	35.51

														IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	
260	0.0	0.0		gevel			W103	VL	De Wijer (2)	1	7.5	45.22	41.93	36.64	46.05	46.64	41.05	41.64	45.22	41.93	36.64	
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.51	39.97	34.40	43.68	44.40	41.43	42.16	42.51	39.97	34.40	
								VL	totaal (0)	1	4.5	43.75	41.23	35.64	44.92	45.64	42.72	43.44	43.75	41.23	35.64	
								VL	totaal (0)	1	7.5	46.30	43.81	38.22	47.49	48.22	45.36	46.09	46.30	43.81	38.22	
								VL	N284 (1)	1	1.5	41.95	39.51	33.91	43.17	43.91	41.17	41.91	41.95	39.51	33.91	
								VL	N284 (1)	1	4.5	43.29	40.85	35.22	44.50	45.22	42.50	43.22	43.29	40.85	35.22	
								VL	N284 (1)	1	7.5	46.00	43.56	37.95	47.21	47.95	45.21	45.95	46.00	43.56	37.95	
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	33.32	30.01	24.75	34.15	34.75	29.15	29.75	33.32	30.01	24.75	
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	33.82	30.46	25.25	34.64	35.25	29.64	30.25	33.82	30.46	25.25	
261	0.0	0.0	gevel				W103	VL	De Wijer (2)	1	7.5	34.59	31.23	26.02	35.41	36.02	30.41	31.02	34.59	31.23	26.02	
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.52	41.45	36.05	45.43	46.05	41.24	41.87	44.52	41.45	36.05	
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.60	42.54	37.14	46.52	47.14	42.45	43.08	45.60	42.54	37.14	
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.43	44.46	39.04	48.40	49.04	44.72	45.38	47.43	44.46	39.04	
								VL	N284 (1)	1	1.5	37.34	34.90	29.24	38.54	39.24	36.54	37.24	37.34	34.90	29.24	
								VL	N284 (1)	1	4.5	39.10	36.67	30.99	40.29	40.99	38.29	38.99	39.10	36.67	30.99	
								VL	N284 (1)	1	7.5	42.72	40.29	34.64	43.93	44.64	41.93	42.64	42.72	40.29	34.64	
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	43.60	40.36	35.03	44.44	45.03	39.44	40.03	43.60	40.36	35.03	
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	44.51	41.23	35.93	45.34	45.93	40.34	40.93	44.51	41.23	35.93	
262	0.0	0.0	gevel				W103	VL	De Wijer (2)	1	7.5	45.65	42.36	37.08	46.48	47.08	41.48	42.08	45.65	42.36	37.08	
								VL	totaal (0)	1	1.5	47.71	44.60	39.24	48.61	49.24	44.32	44.97	47.71	44.60	39.24	
								VL	totaal (0)	1	4.5	48.65	45.51	40.17	49.54	50.17	45.21	45.85	48.65	45.51	40.17	
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.57	46.41	41.08	50.46	51.08	46.05	46.69	49.57	46.41	41.08	
								VL	N284 (1)	1	1.5	39.84	37.39	31.87	41.08	41.87	39.08	39.87	39.84	37.39	31.87	
								VL	N284 (1)	1	4.5	40.54	38.11	32.53	41.77	42.53	39.77	40.53	40.54	38.11	32.53	
								VL	N284 (1)	1	7.5	40.94	38.51	32.92	42.17	42.92	40.17	40.92	40.94	38.51	32.92	
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	46.93	43.69	38.36	47.77	48.36	42.77	43.36	46.93	43.69	38.36	
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	47.92	44.64	39.34	48.75	49.34	43.75	44.34	47.92	44.64	39.34	
263	0.0	0.0	gevel				W103	VL	De Wijer (2)	1	7.5	48.93	45.64	40.36	49.76	50.36	44.76	45.36	48.93	45.64	40.36	
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.85	39.85	34.44	43.80	44.44	39.96	40.63	42.85	39.85	34.44	
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.18	41.18	35.77	45.13	45.77	41.35	42.01	44.18	41.18	35.77	
								VL	totaal (0)	1	7.5	45.90	42.96	37.53	46.88	47.53	43.35	44.02	45.90	42.96	37.53	
								VL	N284 (1)	1	1.5	37.46	35.01	29.42	38.68	39.42	36.68	37.42	37.46	35.01	29.42	
								VL	N284 (1)	1	4.5	39.03	36.60	30.97	40.24	40.97	38.24	38.97	39.03	36.60	30.97	
								VL	N284 (1)	1	7.5	41.73	39.30	33.66	42.94	43.66	40.94	41.66	41.73	39.30	33.66	
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	41.37	38.13	32.80	42.21	42.80	37.21	37.80	41.37	38.13	32.80	
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	42.60	39.32	34.02	43.43	44.02	38.43	39.02	42.60	39.32	34.02	
264	0.0	0.0	gevel				W104	VL	De Wijer (2)	1	7.5	43.81	40.52	35.24	44.64	45.24	39.64	40.24	43.81	40.52	35.24	
								VL	totaal (0)	1	1.5	40.83	38.30	32.72	42.00	42.72	39.80	40.52	40.83	38.30	32.72	
								VL	totaal (0)	1	4.5	42.24	39.72	34.12	43.41	44.12	41.22	41.94	42.24	39.72	34.12	
								VL	totaal (0)	1	7.5	45.12	42.63	37.03	46.31	47.03	44.17	44.90	45.12	42.63	37.03	
								VL	N284 (1)	1	1.5	40.37	37.92	32.31	41.58	42.31	39.58	40.31	40.37	37.92	32.31	
								VL	N284 (1)	1	4.5	41.82	39.38	33.74	43.02	43.74	41.02	41.74	41.82	39.38	33.74	
								VL	N284 (1)	1	7.5	44.81	42.38	36.76	46.03	46.76	44.03	44.76	44.81	42.38	36.76	
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	30.80	27.43	22.22	31.61	32.22	26.61	27.22	30.80	27.43	22.22	
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	31.92	28.51	23.34	32.72	33.34	27.72	28.34	31.92	28.51	23.34	
265	0.0	0.0	gevel				W104	VL	De Wijer (2)	1	7.5	33.51	30.10	24.93	34.31	34.93	29.31	29.93	33.51	30.10	24.93	
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.62	41.64	36.22	45.58	46.22	41.79	42.46	44.62	41.64	36.22	
								VL	totaal (0)	1	4.5	45.56	42.57	37.16	46.52	47.16	42.76	43.42	45.56	42.57	37.16	
								VL	totaal (0)	1	7.5	47.33	44.41	38.98	48.32	48.98	44.84	45.52	47.33	44.41	38.98	
								VL	N284 (1)	1	1.5	39.45	37.00	31.41	40.67	41.41	38.67	39.41	39.45	37.00	31.41	
								VL	N284 (1)	1	4.5	40.53	38.10	32.47	41.74	42.47	39.74	40.47	40.53	38.10	32.47	
							VL	N284 (1)	1	7.5	43.36	40.93	35.31	44.58	45.31	42.58	43.31	43.36	40.93	35.31		

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose			VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm		dag	avond	nacht			
266	0.0	0.0		gevel			W104		VL De Wijer (2)	1	1.5	43.05	39.82	34.49	43.90	44.49	38.90	39.49			43.05	39.82	34.49		
									VL De Wijer (2)	1	4.5	43.93	40.65	35.35	44.76	45.35	39.76	40.35	43.93	40.65	35.35				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	45.10	41.82	36.53	45.93	46.53	40.93	41.53	45.10	41.82	36.53				
									VL totaal (0)	1	1.5	46.19	43.06	37.71	47.09	47.71	42.68	43.32	46.19	43.06	37.71				
									VL totaal (0)	1	4.5	47.27	44.12	38.78	48.16	48.78	43.72	44.36	47.27	44.12	38.78				
									VL totaal (0)	1	7.5	48.36	45.18	39.85	49.23	49.85	44.78	45.41	48.36	45.18	39.85				
									VL N284 (1)	1	1.5	37.56	35.10	29.56	38.79	39.56	36.79	37.56	37.56	35.10	29.56				
									VL N284 (1)	1	4.5	38.40	35.97	30.37	39.62	40.37	37.62	38.37	38.40	35.97	30.37				
									VL N284 (1)	1	7.5	39.27	36.84	31.23	40.49	41.23	38.49	39.23	39.27	36.84	31.23				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	45.55	42.31	36.98	46.39	46.98	41.39	41.98	45.55	42.31	36.98				
267	0.0	0.0		gevel			W104		VL De Wijer (2)	1	4.5	46.67	43.39	38.10	47.50	48.10	42.50	43.10	46.67	43.39	38.10				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	47.78	44.50	39.21	48.61	49.21	43.61	44.21	47.78	44.50	39.21				
									VL totaal (0)	1	1.5	46.14	43.21	37.83	47.14	47.83	43.69	44.41	46.14	43.21	37.83				
									VL totaal (0)	1	4.5	46.78	43.83	38.45	47.77	48.45	44.27	44.98	46.78	43.83	38.45				
									VL totaal (0)	1	7.5	47.89	44.93	39.54	48.87	49.54	45.32	46.01	47.89	44.93	39.54				
									VL N284 (1)	1	1.5	42.23	39.76	34.27	43.47	44.27	41.47	42.27	42.23	39.76	34.27				
									VL N284 (1)	1	4.5	42.72	40.27	34.74	43.96	44.74	41.96	42.74	42.72	40.27	34.74				
									VL N284 (1)	1	7.5	43.64	41.19	35.64	44.87	45.64	42.87	43.64	43.64	41.19	35.64				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	43.87	40.60	35.30	44.70	45.30	39.70	40.30	43.87	40.60	35.30				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	44.61	41.31	36.04	45.44	46.04	40.44	41.04	44.61	41.31	36.04				
268	0.0	0.0		gevel			R01		VL De Wijer (2)	1	7.5	45.84	42.53	37.26	46.66	47.26	41.66	42.26	45.84	42.53	37.26				
									VL totaal (0)	1	1.5	51.96	49.49	43.97	53.19	53.97	51.18	51.96	51.96	49.49	43.97				
									VL totaal (0)	1	4.5	53.74	51.29	45.74	54.97	55.74	52.95	53.72	53.74	51.29	45.74				
									VL totaal (0)	1	7.5	57.39	54.94	49.42	58.63	59.42	56.62	57.41	57.39	54.94	49.42				
									VL N284 (1)	1	1.5	51.92	49.46	43.94	53.16	53.94	51.16	51.94	51.92	49.46	43.94				
									VL N284 (1)	1	4.5	53.70	51.26	45.71	54.94	55.71	52.94	53.71	53.70	51.26	45.71				
									VL N284 (1)	1	7.5	57.38	54.93	49.40	58.62	59.40	56.62	57.40	57.38	54.93	49.40				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	30.90	27.53	22.32	31.71	32.32	26.71	27.32	30.90	27.53	22.32				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	32.74	29.35	24.16	33.55	34.16	28.55	29.16	32.74	29.35	24.16				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	32.54	29.25	23.97	33.37	33.97	28.37	28.97	32.54	29.25	23.97				
269	0.0	0.0		gevel			R01		VL totaal (0)	1	1.5	53.21	50.73	45.25	54.45	55.25	52.42	53.22	53.21	50.73	45.25				
									VL totaal (0)	1	4.5	53.53	51.06	45.56	54.77	55.56	52.74	53.53	53.53	51.06	45.56				
									VL totaal (0)	1	7.5	55.53	53.06	47.56	56.77	57.56	54.75	55.54	55.53	53.06	47.56				
									VL N284 (1)	1	1.5	53.14	50.67	45.19	54.39	55.19	52.39	53.19	53.14	50.67	45.19				
									VL N284 (1)	1	4.5	53.46	51.01	45.50	54.71	55.50	52.71	53.50	53.46	51.01	45.50				
									VL N284 (1)	1	7.5	55.48	53.03	47.52	56.73	57.52	54.73	55.52	55.48	53.03	47.52				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	35.38	32.05	26.80	36.20	36.80	31.20	31.80	35.38	32.05	26.80				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	35.62	32.26	27.04	36.43	37.04	31.43	32.04	35.62	32.26	27.04				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	35.71	32.37	27.13	36.53	37.13	31.53	32.13	35.71	32.37	27.13				
									VL totaal (0)	1	1.5	46.25	43.76	38.17	47.44	48.17	45.28	46.01	46.25	43.76	38.17				
270	0.0	0.0		gevel			R01		VL totaal (0)	1	4.5	49.70	47.24	41.65	50.91	51.65	48.83	49.58	49.70	47.24	41.65				
									VL totaal (0)	1	7.5	54.06	51.60	46.07	55.29	56.07	53.26	54.04	54.06	51.60	46.07				
									VL N284 (1)	1	1.5	45.90	43.47	37.85	47.12	47.85	45.12	45.85	45.90	43.47	37.85				
									VL N284 (1)	1	4.5	49.52	47.09	41.50	50.75	51.50	48.75	49.50	49.52	47.09	41.50				
									VL N284 (1)	1	7.5	53.99	51.54	46.01	55.23	56.01	53.23	54.01	53.99	51.54	46.01				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	35.20	31.90	26.63	36.03	36.63	31.03	31.63	35.20	31.90	26.63				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	35.76	32.41	27.19	36.58	37.19	31.58	32.19	35.76	32.41	27.19				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	36.34	32.99	27.76	37.15	37.76	32.15	32.76	36.34	32.99	27.76				
									VL totaal (0)	1	1.5	45.71	43.20	37.60	46.89	47.60	44.68	45.40	45.71	43.20	37.60				
									VL totaal (0)	1	4.5	49.70	47.24	41.65	50.91	51.65	48.82	49.56	49.70	47.24	41.65				
271	0.0	0.0		gevel			R02		VL totaal (0)	1	7.5	53.80	51.34	45.81	55.03	55.81	52.99	53.76	53.80	51.34	45.81				
									VL N284 (1)	1	1.5	45.26	42.84	37.20	46.48	47.20	44.48	45.20	45.26	42.84	37.20				

WinHavik 8.36 (c) dirActivity-software 23-12-2011 08:51

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	dag	avond	nacht
278	0.0	0.0		gevel			R05		VL totaal (0)	1	7.5	50.89	48.40	42.87	52.11	52.87	49.98	50.75	50.89	48.40	42.87
									VL N284 (1)	1	1.5	42.23	39.80	34.14	43.43	44.14	41.43	42.14	42.23	39.80	34.14
									VL N284 (1)	1	4.5	45.34	42.93	37.28	46.56	47.28	44.56	45.28	45.34	42.93	37.28
									VL N284 (1)	1	7.5	50.63	48.19	42.64	51.87	52.64	49.87	50.64	50.63	48.19	42.64
									VL De Wijer (2)	1	1.5	37.75	34.49	29.18	38.59	39.18	33.59	34.18	37.75	34.49	29.18
									VL De Wijer (2)	1	4.5	37.88	34.56	29.31	38.70	39.31	33.70	34.31	37.88	34.56	29.31
									VL De Wijer (2)	1	7.5	38.52	35.19	29.94	39.34	39.94	34.34	34.94	38.52	35.19	29.94
									VL totaal (0)	1	1.5	49.30	46.80	41.32	50.53	51.32	48.44	49.24	49.30	46.80	41.32
									VL totaal (0)	1	4.5	49.62	47.13	41.62	50.84	51.62	48.76	49.54	49.62	47.13	41.62
									VL totaal (0)	1	7.5	51.60	49.12	43.61	52.83	53.61	50.79	51.57	51.60	49.12	43.61
									VL N284 (1)	1	1.5	49.10	46.63	41.15	50.35	51.15	48.35	49.15	49.10	46.63	41.15
									VL N284 (1)	1	4.5	49.43	46.97	41.45	50.67	51.45	48.67	49.45	49.43	46.97	41.45
									VL N284 (1)	1	7.5	51.50	49.04	43.52	52.74	53.52	50.74	51.52	51.50	49.04	43.52
									VL De Wijer (2)	1	1.5	35.75	32.43	27.17	36.57	37.17	31.57	32.17	35.75	32.43	27.17
									VL De Wijer (2)	1	4.5	36.10	32.76	27.52	36.92	37.52	31.92	32.52	36.10	32.76	27.52
279	0.0	0.0		gevel			R05		VL De Wijer (2)	1	7.5	35.20	31.85	26.62	36.01	36.62	31.01	31.62	35.20	31.85	26.62
									VL totaal (0)	1	1.5	44.26	41.72	36.24	45.46	46.24	43.27	44.06	44.26	41.72	36.24
									VL totaal (0)	1	4.5	44.75	42.21	36.71	45.95	46.71	43.75	44.52	44.75	42.21	36.71
									VL totaal (0)	1	7.5	46.33	43.79	38.26	47.51	48.26	45.32	46.07	46.33	43.79	38.26
									VL N284 (1)	1	1.5	43.83	41.36	35.87	45.07	45.87	43.07	43.87	43.83	41.36	35.87
									VL N284 (1)	1	4.5	44.31	41.85	36.32	45.54	46.32	43.54	44.32	44.31	41.85	36.32
									VL N284 (1)	1	7.5	45.88	43.43	37.87	47.11	47.87	45.11	45.87	45.88	43.43	37.87
									VL De Wijer (2)	1	1.5	34.01	30.67	25.43	34.83	35.43	29.83	30.43	34.01	30.67	25.43
									VL De Wijer (2)	1	4.5	34.57	31.17	25.99	35.37	35.99	30.37	30.99	34.57	31.17	25.99
									VL De Wijer (2)	1	7.5	36.25	32.84	27.67	37.05	37.67	32.05	32.67	36.25	32.84	27.67
280	0.0	0.0		gevel			R06		VL totaal (0)	1	1.5	44.09	41.41	35.94	45.21	45.94	42.60	43.34	44.09	41.41	35.94
									VL totaal (0)	1	4.5	44.67	42.03	36.52	45.80	46.52	43.28	44.01	44.67	42.03	36.52
									VL totaal (0)	1	7.5	46.24	43.66	38.11	47.39	48.11	45.01	45.74	46.24	43.66	38.11
									VL N284 (1)	1	1.5	42.64	40.18	34.64	43.87	44.64	41.87	42.64	42.64	40.18	34.64
									VL N284 (1)	1	4.5	43.45	41.01	35.43	44.68	45.43	42.68	43.43	43.45	41.01	35.43
									VL N284 (1)	1	7.5	45.36	42.93	37.33	46.58	47.33	44.58	45.33	45.36	42.93	37.33
									VL De Wijer (2)	1	1.5	38.62	35.34	30.04	39.45	40.04	34.45	35.04	38.62	35.34	30.04
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.56	35.25	29.99	39.39	39.99	34.39	34.99	38.56	35.25	29.99
									VL De Wijer (2)	1	7.5	38.86	35.55	30.29	39.69	40.29	34.69	35.29	38.86	35.55	30.29
281	0.0	0.0		gevel			R06		VL totaal (0)	1	1.5	45.40	42.92	37.39	46.62	47.39	44.56	45.33	45.40	42.92	37.39
									VL totaal (0)	1	4.5	46.40	43.93	38.37	47.62	48.37	45.55	46.31	46.40	43.93	38.37
									VL totaal (0)	1	7.5	49.98	47.52	41.97	51.21	51.97	49.17	49.94	49.98	47.52	41.97
									VL N284 (1)	1	1.5	45.26	42.80	37.26	46.49	47.26	44.49	45.26	45.26	42.80	37.26
									VL N284 (1)	1	4.5	46.27	43.83	38.25	47.50	48.25	45.50	46.25	46.27	43.83	38.25
									VL N284 (1)	1	7.5	49.90	47.45	41.90	51.13	51.90	49.13	49.90	49.90	47.45	41.90
									VL De Wijer (2)	1	1.5	30.53	27.19	21.96	31.35	31.96	26.35	26.96	30.53	27.19	21.96
									VL De Wijer (2)	1	4.5	31.19	27.78	22.61	31.99	32.61	26.99	27.61	31.19	27.78	22.61
									VL De Wijer (2)	1	7.5	32.78	29.38	24.20	33.58	34.20	28.58	29.20	32.78	29.38	24.20
282	0.0	0.0		gevel			R06		VL totaal (0)	1	1.5	43.31	40.63	35.07	44.40	45.07	41.70	42.39	43.31	40.63	35.07
									VL totaal (0)	1	4.5	45.34	42.75	37.16	46.47	47.16	44.03	44.73	45.34	42.75	37.16
									VL totaal (0)	1	7.5	50.21	47.69	42.16	51.41	52.16	49.24	50.00	50.21	47.69	42.16
									VL N284 (1)	1	1.5	41.67	39.24	33.57	42.87	43.57	40.87	41.57	41.67	39.24	33.57
									VL N284 (1)	1	4.5	44.32	41.91	36.24	45.53	46.24	43.53	44.24	44.32	41.91	36.24
									VL N284 (1)	1	7.5	49.83	47.39	41.83	51.06	51.83	49.06	49.83	49.83	47.39	41.83
									VL De Wijer (2)	1	1.5	38.28	35.01	29.71	39.11	39.71	34.11	34.71	38.28	35.01	29.71
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.53	35.22	29.96	39.36	39.96	34.36	34.96	38.53	35.22	29.96
									VL De Wijer (2)	1	7.5	39.35	36.03	30.78	40.17	40.78	35.17	35.78	39.35	36.03	30.78

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
283	0.0	0.0	gevel		R07	VL totaal (0)	1	1.5	43.22	40.50	34.96	44.29	44.96	41.49	42.17	43.22	40.50	34.96
						VL totaal (0)	1	4.5	45.05	42.43	36.85	46.17	46.85	43.64	44.33	45.05	42.43	36.85
						VL totaal (0)	1	7.5	49.66	47.13	41.60	50.85	51.60	48.63	49.38	49.66	47.13	41.60
						VL N284 (1)	1	1.5	41.31	38.87	33.21	42.51	43.21	40.51	41.21	41.31	38.87	33.21
						VL N284 (1)	1	4.5	43.82	41.41	35.74	45.03	45.74	43.03	43.74	43.82	41.41	35.74
						VL N284 (1)	1	7.5	49.16	46.71	41.16	50.39	51.16	48.39	49.16	49.16	46.71	41.16
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.73	35.47	30.16	39.57	40.16	34.57	35.16	38.73	35.47	30.16
						VL De Wijer (2)	1	4.5	38.97	35.67	30.40	39.80	40.40	34.80	35.40	38.97	35.67	30.40
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.04	36.72	31.46	40.86	41.46	35.86	36.46	40.04	36.72	31.46
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.04	36.72	31.46	40.86	41.46	35.86	36.46	40.04	36.72	31.46
284	0.0	0.0	gevel		R07	VL totaal (0)	1	1.5	45.53	42.88	37.41	46.67	47.41	44.14	44.90	45.53	42.88	37.41
						VL totaal (0)	1	4.5	46.00	43.38	37.89	47.15	47.89	44.69	45.44	46.00	43.38	37.89
						VL totaal (0)	1	7.5	47.69	45.10	39.59	48.85	49.59	46.48	47.23	47.69	45.10	39.59
						VL N284 (1)	1	1.5	44.30	41.84	36.32	45.54	46.32	43.54	44.32	44.30	41.84	36.32
						VL N284 (1)	1	4.5	44.93	42.48	36.93	46.16	46.93	44.16	44.93	44.93	42.48	36.93
						VL N284 (1)	1	7.5	46.85	44.40	38.84	48.08	48.84	46.08	46.84	46.85	44.40	38.84
						VL De Wijer (2)	1	1.5	39.45	36.18	30.88	40.28	40.88	35.28	35.88	39.45	36.18	30.88
						VL De Wijer (2)	1	4.5	39.42	36.13	30.85	40.25	40.85	35.25	35.85	39.42	36.13	30.85
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.13	36.82	31.55	40.95	41.55	35.95	36.55	40.13	36.82	31.55
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.13	36.82	31.55	40.95	41.55	35.95	36.55	40.13	36.82	31.55
285	0.0	0.0	gevel		R08	VL totaal (0)	1	1.5	44.72	42.09	36.61	45.87	46.61	43.37	44.13	44.72	42.09	36.61
						VL totaal (0)	1	4.5	45.40	42.79	37.28	46.55	47.28	44.12	44.86	45.40	42.79	37.28
						VL totaal (0)	1	7.5	47.31	44.73	39.21	48.47	49.21	46.14	46.89	47.31	44.73	39.21
						VL N284 (1)	1	1.5	43.57	41.11	35.58	44.80	45.58	42.80	43.58	43.57	41.11	35.58
						VL N284 (1)	1	4.5	44.40	41.96	36.39	45.63	46.39	43.63	44.39	44.40	41.96	36.39
						VL N284 (1)	1	7.5	46.55	44.11	38.54	47.78	48.54	45.78	46.54	46.55	44.11	38.54
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.40	35.14	29.83	39.24	39.83	34.24	34.83	38.40	35.14	29.83
						VL De Wijer (2)	1	4.5	38.50	35.20	29.93	39.33	39.93	34.33	34.93	38.50	35.20	29.93
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.33	36.02	30.76	40.16	40.76	35.16	35.76	39.33	36.02	30.76
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.33	36.02	30.76	40.16	40.76	35.16	35.76	39.33	36.02	30.76
286	0.0	0.0	gevel		R08	VL totaal (0)	1	1.5	43.11	40.40	34.85	44.18	44.85	41.38	42.07	43.11	40.40	34.85
						VL totaal (0)	1	4.5	44.94	42.32	36.74	46.06	46.74	43.52	44.21	44.94	42.32	36.74
						VL totaal (0)	1	7.5	49.40	46.86	41.33	50.58	51.33	48.35	49.11	49.40	46.86	41.33
						VL N284 (1)	1	1.5	41.20	38.76	33.10	42.40	43.10	40.40	41.10	41.20	38.76	33.10
						VL N284 (1)	1	4.5	43.69	41.28	35.61	44.90	45.61	42.90	43.61	43.69	41.28	35.61
						VL N284 (1)	1	7.5	48.87	46.43	40.87	50.10	50.87	48.10	48.87	48.87	46.43	40.87
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.63	35.37	30.06	39.47	40.06	34.47	35.06	38.63	35.37	30.06
						VL De Wijer (2)	1	4.5	38.90	35.59	30.33	39.73	40.33	34.73	35.33	38.90	35.59	30.33
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.95	36.63	31.37	40.77	41.37	35.77	36.37	39.95	36.63	31.37
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.95	36.63	31.37	40.77	41.37	35.77	36.37	39.95	36.63	31.37
287	0.0	0.0	gevel		R09	VL totaal (0)	1	1.5	42.75	40.02	34.48	43.81	44.48	40.96	41.64	42.75	40.02	34.48
						VL totaal (0)	1	4.5	44.53	41.88	36.31	45.63	46.31	43.02	43.71	44.53	41.88	36.31
						VL totaal (0)	1	7.5	48.88	46.33	40.80	50.06	50.80	47.78	48.53	48.88	46.33	40.80
						VL N284 (1)	1	1.5	40.69	38.25	32.59	41.89	42.59	39.89	40.59	40.69	38.25	32.59
						VL N284 (1)	1	4.5	43.11	40.69	35.02	44.31	45.02	42.31	43.02	43.11	40.69	35.02
						VL N284 (1)	1	7.5	48.25	45.80	40.24	49.48	50.24	47.48	48.24	48.25	45.80	40.24
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.53	35.26	29.96	39.36	39.96	34.36	34.96	38.53	35.26	29.96
						VL De Wijer (2)	1	4.5	38.98	35.67	30.40	39.80	40.40	34.80	35.40	38.98	35.67	30.40
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.19	36.87	31.61	41.01	41.61	36.01	36.61	40.19	36.87	31.61
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.19	36.87	31.61	41.01	41.61	36.01	36.61	40.19	36.87	31.61
288	0.0	0.0	gevel		R09	VL totaal (0)	1	1.5	44.09	41.41	35.93	45.21	45.93	42.57	43.31	44.09	41.41	35.93
						VL totaal (0)	1	4.5	44.55	41.89	36.38	45.67	46.38	43.05	43.78	44.55	41.89	36.38
						VL totaal (0)	1	7.5	45.91	43.27	37.75	47.04	47.75	44.49	45.21	45.91	43.27	37.75
						VL N284 (1)	1	1.5	42.56	40.10	34.57	43.79	44.57	41.79	42.57	42.56	40.10	34.57
						VL N284 (1)	1	4.5	43.10	40.66	35.08	44.33	45.08	42.33	43.08	43.10	40.66	35.08
						VL N284 (1)	1	7.5	44.64	42.20	36.61	45.86	46.61	43.86	44.61	44.64	42.20	36.61
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.82	35.56	30.25	39.66	40.25	34.66	35.25	38.82	35.56	30.25
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.82	35.56	30.25	39.66	40.25	34.66	35.25	38.82	35.56	30.25

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: excl. optrektoeslag		
																	VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose	Lden	Letm	dag
289	0.0	0.0		gevel			R10		VL De Wijer (2)	1	4.5	39.09	35.79	30.52	39.92	40.52	34.92	35.52	39.09	35.79	30.52
									VL De Wijer (2)	1	7.5	39.95	36.64	31.37	40.77	41.37	35.77	36.37	39.95	36.64	31.37
									VL totaal (0)	1	1.5	41.67	38.81	33.34	42.68	43.34	39.41	40.09	41.67	38.81	33.34
									VL totaal (0)	1	4.5	42.51	39.69	34.20	43.54	44.20	40.43	41.11	42.51	39.69	34.20
									VL totaal (0)	1	7.5	44.29	41.54	36.03	45.35	46.03	42.47	43.16	44.29	41.54	36.03
									VL N284 (1)	1	1.5	38.38	35.94	30.31	39.59	40.31	37.59	38.31	38.38	35.94	30.31
									VL N284 (1)	1	4.5	39.74	37.30	31.65	40.94	41.65	38.94	39.65	39.74	37.30	31.65
									VL N284 (1)	1	7.5	42.16	39.73	34.08	43.37	44.08	41.37	42.08	42.16	39.73	34.08
290	0.0	0.0	gevel			R10		VL De Wijer (2)	1	1.5	38.93	35.67	30.36	39.77	40.36	34.77	35.36	38.93	35.67	30.36	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	39.25	35.95	30.68	40.08	40.68	35.08	35.68	39.25	35.95	30.68	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	40.19	36.88	31.61	41.01	41.61	36.01	36.61	40.19	36.88	31.61	
								VL totaal (0)	1	1.5	40.22	37.27	31.82	41.19	41.82	37.59	38.24	40.22	37.27	31.82	
								VL totaal (0)	1	4.5	41.31	38.40	32.94	42.30	42.94	38.92	39.58	41.31	38.40	32.94	
								VL totaal (0)	1	7.5	43.29	40.42	34.95	44.30	44.95	41.10	41.77	43.29	40.42	34.95	
								VL N284 (1)	1	1.5	35.83	33.40	27.71	37.02	37.71	35.02	35.71	35.83	33.40	27.71	
								VL N284 (1)	1	4.5	37.68	35.26	29.56	38.87	39.56	36.87	37.56	37.68	35.26	29.56	
291	0.0	0.0	gevel			R10		VL N284 (1)	1	7.5	40.23	37.81	32.13	41.43	42.13	39.43	40.13	40.23	37.81	32.13	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	38.26	34.98	29.69	39.09	39.69	34.09	34.69	38.26	34.98	29.69	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	38.84	35.52	30.27	39.66	40.27	34.66	35.27	38.84	35.52	30.27	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	40.32	36.97	31.74	41.13	41.74	36.13	36.74	40.32	36.97	31.74	
								VL totaal (0)	1	1.5	42.62	39.86	34.33	43.67	44.33	40.75	41.43	42.62	39.86	34.33	
								VL totaal (0)	1	4.5	44.30	41.64	36.08	45.40	46.08	42.74	43.43	44.30	41.64	36.08	
								VL totaal (0)	1	7.5	48.51	45.94	40.42	49.68	50.42	47.36	48.11	48.51	45.94	40.42	
								VL N284 (1)	1	1.5	40.38	37.94	32.28	41.58	42.28	39.58	40.28	40.38	37.94	32.28	
292	0.0	0.0	gevel			R11		VL N284 (1)	1	4.5	42.75	40.33	34.66	43.95	44.66	41.95	42.66	42.75	40.33	34.66	
								VL N284 (1)	1	7.5	47.78	45.34	39.77	49.01	49.77	47.01	47.77	47.78	45.34	39.77	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	38.67	35.40	30.10	39.50	40.10	34.50	35.10	38.67	35.40	30.10	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	39.10	35.79	30.53	39.93	40.53	34.93	35.53	39.10	35.79	30.53	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	40.39	37.07	31.82	41.21	41.82	36.21	36.82	40.39	37.07	31.82	
								VL totaal (0)	1	1.5	46.35	43.87	38.34	47.57	48.34	45.54	46.31	46.35	43.87	38.34	
								VL totaal (0)	1	4.5	48.04	45.58	40.00	49.25	50.00	47.22	47.97	48.04	45.58	40.00	
								VL totaal (0)	1	7.5	52.40	49.94	44.42	53.64	54.42	51.62	52.40	52.40	49.94	44.42	
293	0.0	0.0	gevel			R11		VL N284 (1)	1	1.5	46.26	43.81	38.27	47.50	48.27	45.50	46.27	46.26	43.81	38.27	
								VL N284 (1)	1	4.5	47.95	45.52	39.93	49.18	49.93	47.18	47.93	47.95	45.52	39.93	
								VL N284 (1)	1	7.5	52.36	49.91	44.38	53.60	54.38	51.60	52.38	52.36	49.91	44.38	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	29.31	25.82	20.73	30.10	30.73	25.10	25.73	29.31	25.82	20.73	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	30.87	27.35	22.28	31.65	32.28	26.65	27.28	30.87	27.35	22.28	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	32.21	28.74	23.63	33.00	33.63	28.00	28.63	32.21	28.74	23.63	
								VL totaal (0)	1	1.5	49.02	46.56	40.99	50.24	50.99	48.21	48.97	49.02	46.56	40.99	
								VL totaal (0)	1	4.5	51.53	49.09	43.50	52.75	53.50	50.74	51.49	51.53	49.09	43.50	
294	0.0	0.0	gevel			R11		VL totaal (0)	1	7.5	56.13	53.68	48.15	57.37	58.15	55.37	56.15	56.13	53.68	48.15	
								VL N284 (1)	1	1.5	48.97	46.52	40.95	50.19	50.95	48.19	48.95	48.97	46.52	40.95	
								VL N284 (1)	1	4.5	51.49	49.06	43.47	52.72	53.47	50.72	51.47	51.49	49.06	43.47	
								VL N284 (1)	1	7.5	56.12	53.68	48.15	57.37	58.15	55.37	56.15	56.12	53.68	48.15	
								VL De Wijer (2)	1	1.5	29.93	26.54	21.35	30.74	31.35	25.74	26.35	29.93	26.54	21.35	
								VL De Wijer (2)	1	4.5	31.39	27.97	22.81	32.19	32.81	27.19	27.81	31.39	27.97	22.81	
								VL De Wijer (2)	1	7.5	29.66	26.31	21.08	30.47	31.08	25.47	26.08	29.66	26.31	21.08	
								VL totaal (0)	1	1.5	45.26	42.68	37.09	46.40	47.09	43.99	44.69	45.26	42.68	37.09	
								VL totaal (0)	1	4.5	48.23	45.73	40.13	49.41	50.13	47.20	47.92	48.23	45.73	40.13	
								VL totaal (0)	1	7.5	53.21	50.74	45.21	54.44	55.21	52.36	53.13	53.21	50.74	45.21	
								VL N284 (1)	1	1.5	44.32	41.90	36.25	45.53	46.25	43.53	44.25	44.32	41.90	36.25	
								VL N284 (1)	1	4.5	47.76	45.34	39.70	48.98	49.70	46.98	47.70	47.76	45.34	39.70	

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
295	0.0	0.0	gevel		R12	VL N284 (1)	1	7.5	53.04	50.60	45.06	54.28	55.06	52.28	53.06	53.04	50.60	45.06
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.14	34.89	29.57	38.98	39.57	33.98	34.57	38.14	34.89	29.57
						VL De Wijer (2)	1	4.5	38.39	35.08	29.81	39.21	39.81	34.21	34.81	38.39	35.08	29.81
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.14	35.83	30.57	39.97	40.57	34.97	35.57	39.14	35.83	30.57
						VL totaal (0)	1	1.5	44.52	42.03	36.46	45.72	46.46	43.62	44.36	44.52	42.03	36.46
						VL totaal (0)	1	4.5	46.96	44.50	38.90	48.17	48.90	46.09	46.83	46.96	44.50	38.90
						VL totaal (0)	1	7.5	51.84	49.38	43.85	53.07	53.85	51.04	51.82	51.84	49.38	43.85
						VL N284 (1)	1	1.5	44.29	41.85	36.26	45.51	46.26	43.51	44.26	44.29	41.85	36.26
						VL N284 (1)	1	4.5	46.80	44.38	38.76	48.02	48.76	46.02	46.76	46.80	44.38	38.76
						VL N284 (1)	1	7.5	51.77	49.32	43.79	53.01	53.79	51.01	51.79	51.77	49.32	43.79
						VL De Wijer (2)	1	1.5	31.57	28.19	22.99	32.38	32.99	27.38	27.99	31.57	28.19	22.99
						VL De Wijer (2)	1	4.5	32.42	28.98	23.84	33.22	33.84	28.22	28.84	32.42	28.98	23.84
						VL De Wijer (2)	1	7.5	33.78	30.38	25.20	34.58	35.20	29.58	30.20	33.78	30.38	25.20
296	0.0	0.0	gevel		R12	VL totaal (0)	1	1.5	44.14	41.48	35.91	45.23	45.91	42.57	43.27	44.14	41.48	35.91
						VL totaal (0)	1	4.5	46.86	44.31	38.71	48.01	48.71	45.66	46.37	46.86	44.31	38.71
						VL totaal (0)	1	7.5	51.74	49.25	43.71	52.95	53.71	50.82	51.59	51.74	49.25	43.71
						VL N284 (1)	1	1.5	42.59	40.16	34.51	43.80	44.51	41.80	42.51	42.59	40.16	34.51
						VL N284 (1)	1	4.5	46.06	43.64	37.99	47.27	47.99	45.27	45.99	46.06	43.64	37.99
						VL N284 (1)	1	7.5	51.46	49.02	43.47	52.70	53.47	50.70	51.47	51.46	49.02	43.47
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.89	35.64	30.32	39.73	40.32	34.73	35.32	38.89	35.64	30.32
						VL De Wijer (2)	1	4.5	39.13	35.83	30.56	39.96	40.56	34.96	35.56	39.13	35.83	30.56
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.63	36.32	31.06	40.46	41.06	35.46	36.06	39.63	36.32	31.06
						VL totaal (0)	1	1.5	42.56	40.07	34.43	43.73	44.43	41.57	42.27	42.56	40.07	34.43
						VL totaal (0)	1	4.5	45.52	43.06	37.43	46.71	47.43	44.62	45.33	45.52	43.06	37.43
						VL totaal (0)	1	7.5	51.03	48.56	43.03	52.26	53.03	50.22	50.99	51.03	48.56	43.03
						VL N284 (1)	1	1.5	42.20	39.77	34.11	43.40	44.11	41.40	42.11	42.20	39.77	34.11
						VL N284 (1)	1	4.5	45.30	42.89	37.23	46.51	47.23	44.51	45.23	45.30	42.89	37.23
297	0.0	0.0	gevel		R13	VL N284 (1)	1	7.5	50.94	48.49	42.95	52.18	52.95	50.18	50.95	50.94	48.49	42.95
						VL De Wijer (2)	1	1.5	31.64	28.26	23.06	32.45	33.06	27.45	28.06	31.64	28.26	23.06
						VL De Wijer (2)	1	4.5	32.50	29.07	23.92	33.30	33.92	28.30	28.92	32.50	29.07	23.92
						VL De Wijer (2)	1	7.5	33.88	30.48	25.30	34.68	35.30	29.68	30.30	33.88	30.48	25.30
						VL totaal (0)	1	1.5	44.01	41.28	35.74	45.07	45.74	42.16	42.84	44.01	41.28	35.74
						VL totaal (0)	1	4.5	46.53	43.92	38.36	47.66	48.36	45.15	45.86	46.53	43.92	38.36
						VL totaal (0)	1	7.5	51.31	48.80	43.27	52.51	53.27	50.33	51.09	51.31	48.80	43.27
						VL N284 (1)	1	1.5	41.79	39.36	33.70	42.99	43.70	40.99	41.70	41.79	39.36	33.70
						VL N284 (1)	1	4.5	45.35	42.93	37.29	46.57	47.29	44.57	45.29	45.35	42.93	37.29
						VL N284 (1)	1	7.5	50.90	48.45	42.91	52.14	52.91	50.14	50.91	50.90	48.45	42.91
						VL De Wijer (2)	1	1.5	40.04	36.80	31.48	40.88	41.48	35.88	36.48	40.04	36.80	31.48
						VL De Wijer (2)	1	4.5	40.32	37.03	31.74	41.15	41.74	36.15	36.74	40.32	37.03	31.74
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.94	37.64	32.37	41.77	42.37	36.77	37.37	40.94	37.64	32.37
						VL totaal (0)	1	1.5	42.21	39.70	34.07	43.37	44.07	41.19	41.89	42.21	39.70	34.07
299	0.0	0.0	gevel		R14	VL totaal (0)	1	4.5	44.96	42.49	36.86	46.15	46.86	44.03	44.74	44.96	42.49	36.86
						VL totaal (0)	1	7.5	50.29	47.83	42.29	51.52	52.29	49.47	50.24	50.29	47.83	42.29
						VL N284 (1)	1	1.5	41.80	39.37	33.70	43.00	43.70	41.00	41.70	41.80	39.37	33.70
						VL N284 (1)	1	4.5	44.69	42.28	36.62	45.90	46.62	43.90	44.62	44.69	42.28	36.62
						VL N284 (1)	1	7.5	50.18	47.74	42.19	51.42	52.19	49.42	50.19	50.18	47.74	42.19
						VL De Wijer (2)	1	1.5	31.77	28.39	23.20	32.58	33.20	27.58	28.20	31.77	28.39	23.20
						VL De Wijer (2)	1	4.5	32.73	29.29	24.15	33.53	34.15	28.53	29.15	32.73	29.29	24.15
						VL De Wijer (2)	1	7.5	34.25	30.85	25.67	35.05	35.67	30.05	30.67	34.25	30.85	25.67
						VL totaal (0)	1	1.5	39.25	36.64	31.11	40.39	41.11	37.99	38.72	39.25	36.64	31.11
						VL totaal (0)	1	4.5	40.71	38.12	32.55	41.85	42.55	39.48	40.19	40.71	38.12	32.55
						VL totaal (0)	1	7.5	43.49	40.91	35.33	44.63	45.33	42.30	43.01	43.49	40.91	35.33
300	0.0	0.0	gevel		R14	VL totaal (0)	1	1.5	39.25	36.64	31.11	40.39	41.11	37.99	38.72	39.25	36.64	31.11
						VL totaal (0)	1	4.5	40.71	38.12	32.55	41.85	42.55	39.48	40.19	40.71	38.12	32.55
						VL totaal (0)	1	7.5	43.49	40.91	35.33	44.63	45.33	42.30	43.01	43.49	40.91	35.33
						VL totaal (0)	1	7.5	43.49	40.91	35.33	44.63	45.33	42.30	43.01	43.49	40.91	35.33

																IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose			VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht			
301	0.0	0.0			gevel			R14		VL N284 (1)	1	1.5	38.33	35.88	30.29	39.55	40.29	37.55	38.29	38.33	35.88	30.29			
										VL N284 (1)	1	4.5	39.86	37.43	31.79	41.07	41.79	39.07	39.79	39.86	37.43	31.79			
										VL N284 (1)	1	7.5	42.75	40.32	34.66	43.95	44.66	41.95	42.66	42.75	40.32	34.66			
										VL De Wijer (2)	1	1.5	32.06	28.69	23.49	32.87	33.49	27.87	28.49	32.06	28.69	23.49			
										VL De Wijer (2)	1	4.5	33.22	29.78	24.64	34.02	34.64	29.02	29.64	33.22	29.78	24.64			
										VL De Wijer (2)	1	7.5	35.46	32.00	26.88	36.25	36.88	31.25	31.88	35.46	32.00	26.88			
										VL totaal (0)	1	1.5	42.73	40.03	34.48	43.81	44.48	41.04	41.73	42.73	40.03	34.48			
										VL totaal (0)	1	4.5	45.10	42.51	36.93	46.23	46.93	43.78	44.48	45.10	42.51	36.93			
										VL totaal (0)	1	7.5	50.21	47.70	42.17	51.41	52.17	49.26	50.03	50.21	47.70	42.17			
										VL N284 (1)	1	1.5	40.91	38.47	32.82	42.11	42.82	40.11	40.82	40.91	38.47	32.82			
										VL N284 (1)	1	4.5	44.07	41.65	35.99	45.28	45.99	43.28	43.99	44.07	41.65	35.99			
										VL N284 (1)	1	7.5	49.87	47.42	41.87	51.10	51.87	49.10	49.87	49.87	47.42	41.87			
302	0.0	0.0		gevel			R15		VL De Wijer (2)	1	1.5	38.07	34.82	29.50	38.91	39.50	33.91	34.50	38.07	34.82	29.50				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.38	35.07	29.81	39.21	39.81	34.21	34.81	38.38	35.07	29.81				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	39.01	35.68	30.43	39.83	40.43	34.83	35.43	39.01	35.68	30.43				
									VL totaal (0)	1	1.5	41.93	39.28	33.70	43.03	43.70	40.42	41.11	41.93	39.28	33.70				
									VL totaal (0)	1	4.5	43.74	41.16	35.55	44.87	45.55	42.45	43.14	43.74	41.16	35.55				
									VL totaal (0)	1	7.5	47.77	45.25	39.70	48.96	49.70	46.75	47.50	47.77	45.25	39.70				
									VL N284 (1)	1	1.5	40.52	38.08	32.41	41.71	42.41	39.71	40.41	40.52	38.08	32.41				
									VL N284 (1)	1	4.5	42.77	40.36	34.68	43.98	44.68	41.98	42.68	42.77	40.36	34.68				
									VL N284 (1)	1	7.5	47.30	44.86	39.28	48.53	49.28	46.53	47.28	47.30	44.86	39.28				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	36.37	33.10	27.80	37.20	37.80	32.20	32.80	36.37	33.10	27.80				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	36.72	33.40	28.15	37.54	38.15	32.54	33.15	36.72	33.40	28.15				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	37.91	34.58	29.33	38.73	39.33	33.73	34.33	37.91	34.58	29.33				
303	0.0	0.0		gevel			R15		VL totaal (0)	1	1.5	42.37	39.85	34.28	43.55	44.28	41.34	42.07	42.37	39.85	34.28				
									VL totaal (0)	1	4.5	43.99	41.49	35.89	45.17	45.89	43.02	43.74	43.99	41.49	35.89				
									VL totaal (0)	1	7.5	47.91	45.44	39.86	49.12	49.86	47.03	47.77	47.91	45.44	39.86				
									VL N284 (1)	1	1.5	41.90	39.46	33.86	43.12	43.86	41.12	41.86	41.90	39.46	33.86				
									VL N284 (1)	1	4.5	43.64	41.21	35.58	44.85	45.58	42.85	43.58	43.64	41.21	35.58				
									VL N284 (1)	1	7.5	47.72	45.29	39.69	48.94	49.69	46.94	47.69	47.72	45.29	39.69				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	32.47	29.19	23.90	33.30	33.90	28.30	28.90	32.47	29.19	23.90				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	32.91	29.57	24.34	33.73	34.34	28.73	29.34	32.91	29.57	24.34				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	34.21	30.85	25.64	35.03	35.64	30.03	30.64	34.21	30.85	25.64				
									VL totaal (0)	1	1.5	44.10	41.47	35.96	45.24	45.96	42.72	43.46	44.10	41.47	35.96				
									VL totaal (0)	1	4.5	45.67	43.09	37.53	46.82	47.53	44.44	45.16	45.67	43.09	37.53				
									VL totaal (0)	1	7.5	49.84	47.32	41.80	51.04	51.80	48.87	49.63	49.84	47.32	41.80				
304	0.0	0.0		gevel			R15		VL N284 (1)	1	1.5	42.91	40.46	34.89	44.13	44.89	42.13	42.89	42.91	40.46	34.89				
									VL N284 (1)	1	4.5	44.80	42.37	36.75	46.02	46.75	44.02	44.75	44.80	42.37	36.75				
									VL N284 (1)	1	7.5	49.45	47.00	41.45	50.68	51.45	48.68	49.45	49.45	47.00	41.45				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	37.89	34.64	29.33	38.73	39.33	33.73	34.33	37.89	34.64	29.33				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.28	34.97	29.70	39.10	39.70	34.10	34.70	38.28	34.97	29.70				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	39.18	35.85	30.60	40.00	40.60	35.00	35.60	39.18	35.85	30.60				
									VL totaal (0)	1	1.5	43.54	40.85	35.33	44.64	45.33	41.93	42.65	43.54	40.85	35.33				
									VL totaal (0)	1	4.5	45.14	42.51	36.96	46.26	46.96	43.75	44.46	45.14	42.51	36.96				
									VL totaal (0)	1	7.5	49.32	46.78	41.25	50.50	51.25	48.26	49.02	49.32	46.78	41.25				
									VL N284 (1)	1	1.5	41.87	39.42	33.83	43.09	43.83	41.09	41.83	41.87	39.42	33.83				
									VL N284 (1)	1	4.5	43.95	41.52	35.89	45.16	45.89	43.16	43.89	43.95	41.52	35.89				
									VL N284 (1)	1	7.5	48.77	46.32	40.77	50.00	50.77	48.00	48.77	48.77	46.32	40.77				
305	0.0	0.0		gevel			R16		VL De Wijer (2)	1	1.5	38.57	35.31	30.00	39.41	40.00	34.41	35.00	38.57	35.31	30.00				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.94	35.63	30.36	39.76	40.36	34.76	35.36	38.94	35.63	30.36				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	40.05	36.74	31.48	40.88	41.48	35.88	36.48	40.05	36.74	31.48				
									VL totaal (0)	1	1.5	41.82	39.17	33.60	42.92	43.60	40.31	41.00	41.82	39.17	33.60				
306	0.0	0.0																							

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose			VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
307	0.0	0.0		gevel			R17		VL totaal (0)	1	4.5	43.56	40.97	35.37	44.69	45.37	42.24	42.94			43.56	40.97	35.37		
									VL totaal (0)	1	7.5	47.41	44.88	39.32	48.59	49.32	46.35	47.09	47.41	44.88	39.32				
									VL N284 (1)	1	1.5	40.41	37.97	32.30	41.60	42.30	39.60	40.30	40.41	37.97	32.30				
									VL N284 (1)	1	4.5	42.55	40.13	34.45	43.75	44.45	41.75	42.45	42.55	40.13	34.45				
									VL N284 (1)	1	7.5	46.87	44.44	38.85	48.10	48.85	46.10	46.85	46.87	44.44	38.85				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	36.27	32.99	27.70	37.10	37.70	32.10	32.70	36.27	32.99	27.70				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	36.73	33.41	28.16	37.55	38.16	32.55	33.16	36.73	33.41	28.16				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	38.03	34.70	29.45	38.85	39.45	33.85	34.45	38.03	34.70	29.45				
									VL totaal (0)	1	1.5	41.40	38.75	33.18	42.50	43.18	39.90	40.58	41.40	38.75	33.18				
									VL totaal (0)	1	4.5	43.04	40.44	34.84	44.16	44.84	41.71	42.40	43.04	40.44	34.84				
									VL totaal (0)	1	7.5	46.64	44.10	38.54	47.81	48.54	45.56	46.29	46.64	44.10	38.54				
									VL N284 (1)	1	1.5	39.99	37.56	31.89	41.19	41.89	39.19	39.89	39.99	37.56	31.89				
									VL N284 (1)	1	4.5	41.99	39.58	33.90	43.20	43.90	41.20	41.90	41.99	39.58	33.90				
									VL N284 (1)	1	7.5	46.06	43.62	38.02	47.28	48.02	45.28	46.02	46.06	43.62	38.02				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	35.84	32.56	27.28	36.68	37.28	31.68	32.28	35.84	32.56	27.28				
308	0.0	0.0		gevel			R17		VL De Wijer (2)	1	4.5	36.34	33.01	27.77	37.16	37.77	32.16	32.77	36.34	33.01	27.77				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	37.63	34.29	29.06	38.45	39.06	33.45	34.06	37.63	34.29	29.06				
									VL totaal (0)	1	1.5	42.57	39.86	34.32	43.65	44.32	40.87	41.56	42.57	39.86	34.32				
									VL totaal (0)	1	4.5	44.53	41.90	36.33	45.64	46.33	43.10	43.80	44.53	41.90	36.33				
									VL totaal (0)	1	7.5	48.75	46.21	40.67	49.93	50.67	47.67	48.42	48.75	46.21	40.67				
									VL N284 (1)	1	1.5	40.73	38.30	32.64	41.93	42.64	39.93	40.64	40.73	38.30	32.64				
									VL N284 (1)	1	4.5	43.27	40.85	35.19	44.48	45.19	42.48	43.19	43.27	40.85	35.19				
									VL N284 (1)	1	7.5	48.16	45.72	40.14	49.39	50.14	47.39	48.14	48.16	45.72	40.14				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	37.95	34.68	29.38	38.78	39.38	33.78	34.38	37.95	34.68	29.38				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.55	35.24	29.97	39.37	39.97	34.37	34.97	38.55	35.24	29.97				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	39.80	36.48	31.23	40.62	41.23	35.62	36.23	39.80	36.48	31.23				
									VL totaal (0)	1	1.5	43.14	40.39	34.86	44.20	44.86	41.24	41.92	43.14	40.39	34.86				
									VL totaal (0)	1	4.5	44.81	42.13	36.58	45.90	46.58	43.18	43.87	44.81	42.13	36.58				
									VL totaal (0)	1	7.5	48.40	45.81	40.28	49.55	50.28	47.15	47.89	48.40	45.81	40.28				
									VL N284 (1)	1	1.5	40.79	38.36	32.71	42.00	42.71	40.00	40.71	40.79	38.36	32.71				
309	0.0	0.0		gevel			R18		VL N284 (1)	1	4.5	43.10	40.69	35.02	44.31	45.02	42.31	43.02	43.10	40.69	35.02				
									VL N284 (1)	1	7.5	47.49	45.05	39.47	48.72	49.47	46.72	47.47	47.49	45.05	39.47				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	39.35	36.10	30.79	40.19	40.79	35.19	35.79	39.35	36.10	30.79				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	39.93	36.63	31.36	40.76	41.36	35.76	36.36	39.93	36.63	31.36				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	41.16	37.85	32.59	41.99	42.59	36.99	37.59	41.16	37.85	32.59				
									VL totaal (0)	1	1.5	42.05	39.19	33.73	43.07	43.73	39.75	40.43	42.05	39.19	33.73				
									VL totaal (0)	1	4.5	43.03	40.19	34.71	44.05	44.71	40.85	41.53	43.03	40.19	34.71				
									VL totaal (0)	1	7.5	44.62	41.78	36.31	45.64	46.31	42.49	43.17	44.62	41.78	36.31				
									VL N284 (1)	1	1.5	38.63	36.20	30.58	39.85	40.58	37.85	38.58	38.63	36.20	30.58				
									VL N284 (1)	1	4.5	39.95	37.54	31.88	41.16	41.88	39.16	39.88	39.95	37.54	31.88				
									VL N284 (1)	1	7.5	41.69	39.27	33.61	42.90	43.61	40.90	41.61	41.69	39.27	33.61				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	39.42	36.15	30.85	40.25	40.85	35.25	35.85	39.42	36.15	30.85				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	40.09	36.78	31.52	40.92	41.52	35.92	36.52	40.09	36.78	31.52				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	41.52	38.19	32.95	42.34	42.95	37.34	37.95	41.52	38.19	32.95				
									310	0.0	0.0		gevel			R18		VL totaal (0)	1	1.5	41.47	38.79	33.23	42.56	43.23
VL totaal (0)	1	4.5	43.04	40.40	34.82	44.14	44.82	41.58										42.27	43.04	40.40	34.82				
VL totaal (0)	1	7.5	46.44	43.88	38.33	47.60	48.33	45.28										46.02	46.44	43.88	38.33				
VL N284 (1)	1	1.5	39.80	37.36	31.69	40.99	41.69	38.99										39.69	39.80	37.36	31.69				
VL N284 (1)	1	4.5	41.73	39.32	33.64	42.94	43.64	40.94										41.64	41.73	39.32	33.64				
VL N284 (1)	1	7.5	45.71	43.28	37.68	46.93	47.68	44.93										45.68	45.71	43.28	37.68				
VL De Wijer (2)	1	1.5	36.54	33.26	27.97	37.37	37.97	32.37										32.97	36.54	33.26	27.97				
VL De Wijer (2)	1	4.5	37.17	33.85	28.60	37.99	38.60	32.99										33.60	37.17	33.85	28.60				

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
312	0.0	0.0	gevel		R19	VL De Wijer (2)	1	7.5	38.32	34.99	29.75	39.14	39.75	34.14	34.75	38.32	34.99	29.75
						VL totaal (0)	1	1.5	46.37	43.79	38.28	47.54	48.28	45.16	45.92	46.37	43.79	38.28
						VL totaal (0)	1	4.5	47.73	45.19	39.64	48.91	49.64	46.63	47.37	47.73	45.19	39.64
						VL totaal (0)	1	7.5	51.54	49.03	43.51	52.75	53.51	50.61	51.38	51.54	49.03	43.51
						VL N284 (1)	1	1.5	45.51	43.06	37.52	46.75	47.52	44.75	45.52	45.51	43.06	37.52
						VL N284 (1)	1	4.5	47.10	44.67	39.08	48.33	49.08	46.33	47.08	47.10	44.67	39.08
						VL N284 (1)	1	7.5	51.22	48.77	43.23	52.46	53.23	50.46	51.23	51.22	48.77	43.23
						VL De Wijer (2)	1	1.5	38.93	35.68	30.36	39.77	40.36	34.77	35.36	38.93	35.68	30.36
313	0.0	0.0	gevel		R19	VL De Wijer (2)	1	4.5	39.07	35.78	30.50	39.90	40.50	34.90	35.50	39.07	35.78	30.50
						VL De Wijer (2)	1	7.5	40.05	36.75	31.48	40.88	41.48	35.88	36.48	40.05	36.75	31.48
						VL totaal (0)	1	1.5	47.67	45.20	39.62	48.88	49.62	46.82	47.57	47.67	45.20	39.62
						VL totaal (0)	1	4.5	50.37	47.93	42.32	51.58	52.32	49.56	50.29	50.37	47.93	42.32
						VL totaal (0)	1	7.5	55.31	52.86	47.32	56.55	57.32	54.54	55.32	55.31	52.86	47.32
						VL N284 (1)	1	1.5	47.55	45.10	39.52	48.77	49.52	46.77	47.52	47.55	45.10	39.52
						VL N284 (1)	1	4.5	50.30	47.88	42.26	51.52	52.26	49.52	50.26	50.30	47.88	42.26
						VL N284 (1)	1	7.5	55.30	52.85	47.31	56.54	57.31	54.54	55.31	55.30	52.85	47.31
314	0.0	0.0	gevel		R19	VL De Wijer (2)	1	1.5	31.93	28.59	23.35	32.75	33.35	27.75	28.35	31.93	28.59	23.35
						VL De Wijer (2)	1	4.5	32.60	29.21	24.02	33.41	34.02	28.41	29.02	32.60	29.21	24.02
						VL De Wijer (2)	1	7.5	30.43	27.07	21.85	31.24	31.85	26.24	26.85	30.43	27.07	21.85
						VL totaal (0)	1	1.5	45.81	43.31	37.71	46.99	47.71	44.83	45.55	45.81	43.31	37.71
						VL totaal (0)	1	4.5	48.77	46.31	40.69	49.97	50.69	47.87	48.60	48.77	46.31	40.69
						VL totaal (0)	1	7.5	53.83	51.38	45.84	55.07	55.84	53.03	53.80	53.83	51.38	45.84
						VL N284 (1)	1	1.5	45.43	43.00	37.37	46.64	47.37	44.64	45.37	45.43	43.00	37.37
						VL N284 (1)	1	4.5	48.56	46.14	40.50	49.78	50.50	47.78	48.50	48.56	46.14	40.50
315	0.0	0.0	gevel		R20	VL N284 (1)	1	7.5	53.76	51.31	45.77	55.00	55.77	53.00	53.77	53.76	51.31	45.77
						VL De Wijer (2)	1	1.5	35.03	31.73	26.46	35.86	36.46	30.86	31.46	35.03	31.73	26.46
						VL De Wijer (2)	1	4.5	35.51	32.15	26.94	36.33	36.94	31.33	31.94	35.51	32.15	26.94
						VL De Wijer (2)	1	7.5	36.38	33.04	27.81	37.20	37.81	32.20	32.81	36.38	33.04	27.81
						VL totaal (0)	1	1.5	44.66	42.15	36.55	45.84	46.55	43.63	44.34	44.66	42.15	36.55
						VL totaal (0)	1	4.5	47.64	45.18	39.55	48.83	49.55	46.72	47.44	47.64	45.18	39.55
						VL totaal (0)	1	7.5	52.74	50.28	44.74	53.97	54.74	51.94	52.71	52.74	50.28	44.74
						VL N284 (1)	1	1.5	44.20	41.76	36.13	45.41	46.13	43.41	44.13	44.20	41.76	36.13
316	0.0	0.0	gevel		R20	VL N284 (1)	1	4.5	47.39	44.97	39.32	48.60	49.32	46.60	47.32	47.39	44.97	39.32
						VL N284 (1)	1	7.5	52.66	50.22	44.67	53.90	54.67	51.90	52.67	52.66	50.22	44.67
						VL De Wijer (2)	1	1.5	34.76	31.45	26.19	35.59	36.19	30.59	31.19	34.76	31.45	26.19
						VL De Wijer (2)	1	4.5	35.24	31.87	26.66	36.05	36.66	31.05	31.66	35.24	31.87	26.66
						VL De Wijer (2)	1	7.5	35.31	31.94	26.73	36.12	36.73	31.12	31.73	35.31	31.94	26.73
						VL totaal (0)	1	1.5	43.14	40.49	34.92	44.24	44.92	41.61	42.30	43.14	40.49	34.92
						VL totaal (0)	1	4.5	45.73	43.18	37.59	46.88	47.59	44.53	45.24	45.73	43.18	37.59
						VL totaal (0)	1	7.5	50.62	48.12	42.60	51.83	52.60	49.69	50.46	50.62	48.12	42.60
317	0.0	0.0	gevel		R21	VL N284 (1)	1	1.5	41.66	39.23	33.58	42.87	43.58	40.87	41.58	41.66	39.23	33.58
						VL N284 (1)	1	4.5	44.92	42.50	36.86	46.14	46.86	44.14	44.86	44.92	42.50	36.86
						VL N284 (1)	1	7.5	50.31	47.86	42.32	51.55	52.32	49.55	50.32	50.31	47.86	42.32
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.75	34.49	29.18	38.59	39.18	33.59	34.18	37.75	34.49	29.18
						VL De Wijer (2)	1	4.5	38.07	34.76	29.50	38.90	39.50	33.90	34.50	38.07	34.76	29.50
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.11	35.79	30.54	39.93	40.54	34.93	35.54	39.11	35.79	30.54
						VL totaal (0)	1	1.5	43.10	40.41	34.86	44.18	44.86	41.43	42.12	43.10	40.41	34.86
						VL totaal (0)	1	4.5	45.38	42.79	37.20	46.51	47.20	44.05	44.75	45.38	42.79	37.20
						VL totaal (0)	1	7.5	50.14	47.62	42.10	51.34	52.10	49.16	49.92	50.14	47.62	42.10
						VL N284 (1)	1	1.5	41.32	38.88	33.23	42.52	43.23	40.52	41.23	41.32	38.88	33.23
						VL N284 (1)	1	4.5	44.32	41.91	36.25	45.53	46.25	43.53	44.25	44.32	41.91	36.25
						VL N284 (1)	1	7.5	49.72	47.28	41.73	50.96	51.73	48.96	49.73	49.72	47.28	41.73

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose			VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm		dag	avond	nacht			
318	0.0	0.0		gevel			R21	VL	De Wijer (2)	1	1.5	38.37	35.11	29.80	39.21	39.80	34.21	34.80		38.37	35.11	29.80			
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	38.72	35.42	30.14	39.54	40.14	34.54	35.14		38.72	35.42	30.14			
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	39.76	36.45	31.19	40.59	41.19	35.59	36.19		39.76	36.45	31.19			
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.27	41.67	36.08	45.39	46.08	42.94	43.63		44.27	41.67	36.08			
								VL	totaal (0)	1	4.5	47.19	44.67	39.06	48.36	49.06	46.11	46.82		47.19	44.67	39.06			
								VL	totaal (0)	1	7.5	52.37	49.89	44.36	53.59	54.36	51.51	52.28		52.37	49.89	44.36			
								VL	N284 (1)	1	1.5	43.22	40.79	35.12	44.42	45.12	42.42	43.12		43.22	40.79	35.12			
								VL	N284 (1)	1	4.5	46.64	44.22	38.57	47.85	48.57	45.85	46.57		46.64	44.22	38.57			
								VL	N284 (1)	1	7.5	52.19	49.74	44.19	53.42	54.19	51.42	52.19		52.19	49.74	44.19			
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	37.59	34.32	29.02	38.42	39.02	33.42	34.02		37.59	34.32	29.02			
319	0.0	0.0		gevel			R22	VL	De Wijer (2)	1	4.5	37.92	34.60	29.35	38.74	39.35	33.74	34.35		37.92	34.60	29.35			
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	38.53	35.21	29.96	39.35	39.96	34.35	34.96		38.53	35.21	29.96			
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.55	40.97	35.37	44.68	45.37	42.28	42.97		43.55	40.97	35.37			
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.44	43.93	38.31	47.61	48.31	45.38	46.09		46.44	43.93	38.31			
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.65	49.17	43.63	52.87	53.63	50.78	51.55		51.65	49.17	43.63			
								VL	N284 (1)	1	1.5	42.63	40.20	34.53	43.83	44.53	41.83	42.53		42.63	40.20	34.53			
								VL	N284 (1)	1	4.5	45.93	43.51	37.85	47.14	47.85	45.14	45.85		45.93	43.51	37.85			
								VL	N284 (1)	1	7.5	51.46	49.02	43.47	52.70	53.47	50.70	51.47		51.46	49.02	43.47			
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	36.38	33.09	27.81	37.21	37.81	32.21	32.81		36.38	33.09	27.81			
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	36.90	33.57	28.33	37.72	38.33	32.72	33.33		36.90	33.57	28.33			
320	0.0	0.0		gevel			R22	VL	De Wijer (2)	1	7.5	37.85	34.52	29.28	38.67	39.28	33.67	34.28		37.85	34.52	29.28			
								VL	totaal (0)	1	1.5	42.83	40.13	34.58	43.91	44.58	41.14	41.83		42.83	40.13	34.58			
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.99	42.39	36.81	46.12	46.81	43.64	44.34		44.99	42.39	36.81			
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.64	47.12	41.59	50.84	51.59	48.64	49.40		49.64	47.12	41.59			
								VL	N284 (1)	1	1.5	41.01	38.57	32.92	42.21	42.92	40.21	40.92		41.01	38.57	32.92			
								VL	N284 (1)	1	4.5	43.88	41.46	35.80	45.09	45.80	43.09	43.80		43.88	41.46	35.80			
								VL	N284 (1)	1	7.5	49.19	46.75	41.19	50.42	51.19	48.42	49.19		49.19	46.75	41.19			
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	38.17	34.91	29.60	39.01	39.60	34.01	34.60		38.17	34.91	29.60			
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	38.54	35.24	29.97	39.37	39.97	34.37	34.97		38.54	35.24	29.97			
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	39.62	36.31	31.05	40.45	41.05	35.45	36.05		39.62	36.31	31.05			
321	0.0	0.0		gevel			R23	VL	totaal (0)	1	1.5	43.08	40.31	34.79	44.13	44.79	41.13	41.81		43.08	40.31	34.79			
								VL	totaal (0)	1	4.5	44.88	42.22	36.66	45.98	46.66	43.31	44.01		44.88	42.22	36.66			
								VL	totaal (0)	1	7.5	49.22	46.66	41.14	50.40	51.14	48.10	48.85		49.22	46.66	41.14			
								VL	N284 (1)	1	1.5	40.62	38.19	32.53	41.82	42.53	39.82	40.53		40.62	38.19	32.53			
								VL	N284 (1)	1	4.5	43.32	40.90	35.24	44.53	45.24	42.53	43.24		43.32	40.90	35.24			
								VL	N284 (1)	1	7.5	48.55	46.11	40.55	49.78	50.55	47.78	48.55		48.55	46.11	40.55			
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	39.43	36.18	30.86	40.27	40.86	35.27	35.86		39.43	36.18	30.86			
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	39.69	36.40	31.12	40.52	41.12	35.52	36.12		39.69	36.40	31.12			
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	40.77	37.47	32.20	41.60	42.20	36.60	37.20		40.77	37.47	32.20			
								VL	totaal (0)	1	1.5	43.88	41.23	35.65	44.98	45.65	42.36	43.05		43.88	41.23	35.65			
322	0.0	0.0		gevel			R23	VL	totaal (0)	1	4.5	46.30	43.74	38.14	47.44	48.14	45.08	45.79		46.30	43.74	38.14			
								VL	totaal (0)	1	7.5	51.33	48.83	43.30	52.54	53.30	50.40	51.17		51.33	48.83	43.30			
								VL	N284 (1)	1	1.5	42.45	40.01	34.35	43.65	44.35	41.65	42.35		42.45	40.01	34.35			
								VL	N284 (1)	1	4.5	45.47	43.05	37.39	46.68	47.39	44.68	45.39		45.47	43.05	37.39			
								VL	N284 (1)	1	7.5	51.02	48.57	43.02	52.25	53.02	50.25	51.02		51.02	48.57	43.02			
								VL	De Wijer (2)	1	1.5	38.35	35.09	29.79	39.19	39.79	34.19	34.79		38.35	35.09	29.79			
								VL	De Wijer (2)	1	4.5	38.74	35.43	30.17	39.57	40.17	34.57	35.17		38.74	35.43	30.17			
								VL	De Wijer (2)	1	7.5	39.82	36.51	31.25	40.65	41.25	35.65	36.25		39.82	36.51	31.25			
								VL	totaal (0)	1	1.5	44.04	41.33	35.78	45.11	45.78	42.32	43.01		44.04	41.33	35.78			
								VL	totaal (0)	1	4.5	46.07	43.46	37.88	47.19	47.88	44.68	45.37		46.07	43.46	37.88			
323	0.0	0.0		gevel			R24	VL	totaal (0)	1	7.5	50.87	48.34	42.81	52.06	52.81	49.85	50.61		50.87	48.34	42.81			
								VL	N284 (1)	1	1.5	42.16	39.72	34.06	43.36	44.06	41.36	42.06		42.16	39.72	34.06			

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht		
324	0.0	0.0		gevel			R24		VL N284 (1)	1	4.5	44.88	42.47	36.80	46.09	46.80	44.09	44.80	44.88	42.47	36.80				
									VL N284 (1)	1	7.5	50.39	47.95	42.39	51.62	52.39	49.62	50.39	50.39	47.95	42.39				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	39.51	36.24	30.94	40.34	40.94	35.34	35.94	39.51	36.24	30.94				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	39.86	36.56	31.29	40.69	41.29	35.69	36.29	39.86	36.56	31.29				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	41.03	37.72	32.46	41.86	42.46	36.86	37.46	41.03	37.72	32.46				
									VL totaal (0)	1	1.5	42.96	39.95	34.53	43.90	44.53	40.02	40.66	42.96	39.95	34.53				
									VL totaal (0)	1	4.5	43.90	40.94	35.50	44.86	45.50	41.24	41.89	43.90	40.94	35.50				
									VL totaal (0)	1	7.5	45.70	42.80	37.34	46.69	47.34	43.31	43.97	45.70	42.80	37.34				
									VL N284 (1)	1	1.5	37.41	34.98	29.30	38.60	39.30	36.60	37.30	37.41	34.98	29.30				
									VL N284 (1)	1	4.5	39.40	36.98	31.29	40.60	41.29	38.60	39.29	39.40	36.98	31.29				
									VL N284 (1)	1	7.5	42.03	39.62	33.95	43.24	43.95	41.24	41.95	42.03	39.62	33.95				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	41.55	38.29	32.98	42.39	42.98	37.39	37.98	41.55	38.29	32.98				
325	0.0	0.0	gevel			R24		VL De Wijer (2)	1	4.5	42.00	38.71	33.43	42.83	43.43	37.83	38.43	42.00	38.71	33.43					
								VL De Wijer (2)	1	7.5	43.26	39.96	34.69	44.09	44.69	39.09	39.69	43.26	39.96	34.69					
								VL totaal (0)	1	1.5	43.06	40.27	34.75	44.10	44.75	41.03	41.71	43.06	40.27	34.75					
								VL totaal (0)	1	4.5	44.78	42.10	36.54	45.87	46.54	43.13	43.82	44.78	42.10	36.54					
								VL totaal (0)	1	7.5	48.92	46.34	40.82	50.08	50.82	47.74	48.49	48.92	46.34	40.82					
								VL N284 (1)	1	1.5	40.42	37.98	32.32	41.62	42.32	39.62	40.32	40.42	37.98	32.32					
								VL N284 (1)	1	4.5	43.03	40.61	34.95	44.24	44.95	42.24	42.95	43.03	40.61	34.95					
								VL N284 (1)	1	7.5	48.13	45.69	40.13	49.36	50.13	47.36	48.13	48.13	45.69	40.13					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	39.64	36.39	31.07	40.48	41.07	35.48	36.07	39.64	36.39	31.07					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	40.00	36.71	31.43	40.83	41.43	35.83	36.43	40.00	36.71	31.43					
								VL De Wijer (2)	1	7.5	41.09	37.79	32.51	41.91	42.51	36.91	37.51	41.09	37.79	32.51					
								VL totaal (0)	1	1.5	46.75	44.19	38.63	47.91	48.63	45.60	46.34	46.75	44.19	38.63					
326	0.0	0.0	gevel			R25		VL totaal (0)	1	4.5	49.17	46.67	41.07	50.35	51.07	48.17	48.90	49.17	46.67	41.07					
								VL totaal (0)	1	7.5	53.58	51.11	45.57	54.80	55.57	52.74	53.51	53.58	51.11	45.57					
								VL N284 (1)	1	1.5	46.05	43.61	38.02	47.27	48.02	45.27	46.02	46.05	43.61	38.02					
								VL N284 (1)	1	4.5	48.77	46.35	40.72	49.99	50.72	47.99	48.72	48.77	46.35	40.72					
								VL N284 (1)	1	7.5	53.44	50.99	45.44	54.67	55.44	52.67	53.44	53.44	50.99	45.44					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	38.44	35.17	29.87	39.27	39.87	34.27	34.87	38.44	35.17	29.87					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	38.57	35.26	29.99	39.39	39.99	34.39	34.99	38.57	35.26	29.99					
								VL De Wijer (2)	1	7.5	38.65	35.34	30.08	39.48	40.08	34.48	35.08	38.65	35.34	30.08					
								VL totaal (0)	1	1.5	47.95	45.48	39.87	49.15	49.87	47.07	47.80	47.95	45.48	39.87					
								VL totaal (0)	1	4.5	51.80	49.36	43.75	53.01	53.75	50.98	51.72	51.80	49.36	43.75					
								VL totaal (0)	1	7.5	57.02	54.57	49.04	58.26	59.04	56.25	57.03	57.02	54.57	49.04					
								VL N284 (1)	1	1.5	47.79	45.35	39.73	49.00	49.73	47.00	47.73	47.79	45.35	39.73					
327	0.0	0.0	gevel			R25		VL N284 (1)	1	4.5	51.72	49.30	43.68	52.94	53.68	50.94	51.68	51.72	49.30	43.68					
								VL N284 (1)	1	7.5	57.00	54.55	49.02	58.24	59.02	56.24	57.02	57.00	54.55	49.02					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	33.49	30.18	24.92	34.32	34.92	29.32	29.92	33.49	30.18	24.92					
								VL De Wijer (2)	1	4.5	34.32	30.96	25.74	35.13	35.74	30.13	30.74	34.32	30.96	25.74					
								VL De Wijer (2)	1	7.5	33.85	30.58	25.28	34.68	35.28	29.68	30.28	33.85	30.58	25.28					
								VL totaal (0)	1	1.5	45.61	43.06	37.48	46.77	47.48	44.45	45.17	45.61	43.06	37.48					
								VL totaal (0)	1	4.5	49.02	46.54	40.94	50.21	50.94	48.06	48.79	49.02	46.54	40.94					
								VL totaal (0)	1	7.5	54.06	51.59	46.07	55.29	56.07	53.24	54.02	54.06	51.59	46.07					
								VL N284 (1)	1	1.5	44.90	42.46	36.84	46.11	46.84	44.11	44.84	44.90	42.46	36.84					
								VL N284 (1)	1	4.5	48.67	46.25	40.63	49.89	50.63	47.89	48.63	48.67	46.25	40.63					
								VL N284 (1)	1	7.5	53.94	51.49	45.97	55.18	55.97	53.18	53.97	53.94	51.49	45.97					
								VL De Wijer (2)	1	1.5	37.43	34.17	28.86	38.27	38.86	33.27	33.86	37.43	34.17	28.86					
328	0.0	0.0	gevel			R25		VL De Wijer (2)	1	4.5	37.88	34.57	29.31	38.71	39.31	33.71	34.31	37.88	34.57	29.31					
								VL De Wijer (2)	1	7.5	38.16	34.83	29.58	38.98	39.58	33.98	34.58	38.16	34.83	29.58					
								VL totaal (0)	1	1.5	45.01	42.41	36.83	46.14	46.83	43.66	44.37	45.01	42.41	36.83					
								VL totaal (0)	1	4.5	47.87	45.35	39.75	49.04	49.75	46.77	47.49	47.87	45.35	39.75					

nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
																	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht		
330	0.0	0.0		gevel			R26		VL totaal (0)	1	7.5	52.74	50.25	44.73	53.96	54.73	51.86	52.63	52.74	50.25	44.73				
									VL N284 (1)	1	1.5	43.91	41.48	35.85	45.12	45.85	43.12	43.85	43.91	41.48	35.85				
									VL N284 (1)	1	4.5	47.27	44.86	39.22	48.49	49.22	46.49	47.22	47.27	44.86	39.22				
									VL N284 (1)	1	7.5	52.51	50.06	44.53	53.75	54.53	51.75	52.53	52.51	50.06	44.53				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	38.47	35.22	29.90	39.31	39.90	34.31	34.90	38.47	35.22	29.90				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.98	35.68	30.40	39.80	40.40	34.80	35.40	38.98	35.68	30.40				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	39.89	36.59	31.32	40.72	41.32	35.72	36.32	39.89	36.59	31.32				
									VL totaal (0)	1	1.5	45.39	42.82	37.25	46.54	47.25	44.19	44.90	45.39	42.82	37.25				
									VL totaal (0)	1	4.5	48.03	45.54	39.93	49.21	49.93	47.02	47.74	48.03	45.54	39.93				
									VL totaal (0)	1	7.5	52.60	50.12	44.58	53.82	54.58	51.74	52.51	52.60	50.12	44.58				
									VL N284 (1)	1	1.5	44.59	42.16	36.53	45.80	46.53	43.80	44.53	44.59	42.16	36.53				
									VL N284 (1)	1	4.5	47.60	45.18	39.54	48.82	49.54	46.82	47.54	47.60	45.18	39.54				
									VL N284 (1)	1	7.5	52.43	49.99	44.43	53.66	54.43	51.66	52.43	52.43	49.99	44.43				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	37.63	34.36	29.07	38.47	39.07	33.47	34.07	37.63	34.36	29.07				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	37.85	34.53	29.27	38.67	39.27	33.67	34.27	37.85	34.53	29.27				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	38.41	35.08	29.83	39.23	39.83	34.23	34.83	38.41	35.08	29.83				
331	0.0	0.0		gevel			R27		VL totaal (0)	1	1.5	44.46	41.86	36.27	45.58	46.27	43.11	43.80	44.46	41.86	36.27				
									VL totaal (0)	1	4.5	47.28	44.76	39.15	48.45	49.15	46.20	46.91	47.28	44.76	39.15				
									VL totaal (0)	1	7.5	52.03	49.55	44.01	53.25	54.01	51.16	51.93	52.03	49.55	44.01				
									VL N284 (1)	1	1.5	43.37	40.94	35.28	44.57	45.28	42.57	43.28	43.37	40.94	35.28				
									VL N284 (1)	1	4.5	46.71	44.29	38.64	47.92	48.64	45.92	46.64	46.71	44.29	38.64				
									VL N284 (1)	1	7.5	51.83	49.39	43.84	53.07	53.84	51.07	51.84	51.83	49.39	43.84				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	37.94	34.68	29.37	38.78	39.37	33.78	34.37	37.94	34.68	29.37				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	38.17	34.86	29.60	39.00	39.60	34.00	34.60	38.17	34.86	29.60				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	38.53	35.20	29.96	39.35	39.96	34.35	34.96	38.53	35.20	29.96				
									VL totaal (0)	1	1.5	46.16	43.59	38.05	47.32	48.05	44.97	45.71	46.16	43.59	38.05				
									VL totaal (0)	1	4.5	48.57	46.06	40.48	49.75	50.48	47.53	48.27	48.57	46.06	40.48				
									VL totaal (0)	1	7.5	52.46	49.97	44.44	53.68	54.44	51.57	52.34	52.46	49.97	44.44				
									VL N284 (1)	1	1.5	45.35	42.91	37.33	46.58	47.33	44.58	45.33	45.35	42.91	37.33				
									VL N284 (1)	1	4.5	48.08	45.65	40.05	49.30	50.05	47.30	48.05	48.08	45.65	40.05				
									VL N284 (1)	1	7.5	52.21	49.76	44.22	53.45	54.22	51.45	52.22	52.21	49.76	44.22				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	38.45	35.20	29.88	39.29	39.88	34.29	34.88	38.45	35.20	29.88				
VL De Wijer (2)	1	4.5	38.85	35.55	30.28	39.68	40.28	34.68	35.28	38.85	35.55	30.28													
VL De Wijer (2)	1	7.5	39.94	36.63	31.37	40.77	41.37	35.77	36.37	39.94	36.63	31.37													
333	0.0	0.0		gevel			R28		VL totaal (0)	1	1.5	44.87	42.25	36.70	46.00	46.70	43.48	44.19	44.87	42.25	36.70				
									VL totaal (0)	1	4.5	47.24	44.69	39.10	48.39	49.10	46.07	46.78	47.24	44.69	39.10				
									VL totaal (0)	1	7.5	51.48	48.98	43.45	52.69	53.45	50.53	51.29	51.48	48.98	43.45				
									VL N284 (1)	1	1.5	43.68	41.25	35.62	44.89	45.62	42.89	43.62	43.68	41.25	35.62				
									VL N284 (1)	1	4.5	46.49	44.07	38.44	47.71	48.44	45.71	46.44	46.49	44.07	38.44				
									VL N284 (1)	1	7.5	51.13	48.68	43.13	52.36	53.13	50.36	51.13	51.13	48.68	43.13				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	38.67	35.42	30.10	39.51	40.10	34.51	35.10	38.67	35.42	30.10				
									VL De Wijer (2)	1	4.5	39.23	35.93	30.66	40.06	40.66	35.06	35.66	39.23	35.93	30.66				
									VL De Wijer (2)	1	7.5	40.47	37.16	31.89	41.29	41.89	36.29	36.89	40.47	37.16	31.89				
									VL totaal (0)	1	1.5	43.94	41.35	35.76	45.07	45.76	42.64	43.33	43.94	41.35	35.76				
									VL totaal (0)	1	4.5	46.62	44.11	38.49	47.79	48.49	45.54	46.25	46.62	44.11	38.49				
									VL totaal (0)	1	7.5	51.64	49.17	43.63	52.86	53.63	50.79	51.55	51.64	49.17	43.63				
									VL N284 (1)	1	1.5	42.95	40.52	34.85	44.15	44.85	42.15	42.85	42.95	40.52	34.85				
									VL N284 (1)	1	4.5	46.07	43.65	38.00	47.28	48.00	45.28	46.00	46.07	43.65	38.00				
									VL N284 (1)	1	7.5	51.47	49.02	43.47	52.70	53.47	50.70	51.47	51.47	49.02	43.47				
									VL De Wijer (2)	1	1.5	37.07	33.79	28.50	37.90	38.50	32.90	33.50	37.07	33.79	28.50				
VL De Wijer (2)	1	4.5	37.39	34.06	28.81	38.21	38.81	33.21	33.81	37.39	34.06	28.81													
VL De Wijer (2)	1	7.5	37.63	34.29	29.06	38.45	39.06	33.45	34.06	37.63	34.29	29.06													

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
														Lden	Letm	dag	avond	nacht
335	0.0	0.0	gevel		R29	VL totaal (0)	1	1.5	43.52	40.91	35.32	44.64	45.32	42.15	42.84	43.52	40.91	35.32
						VL totaal (0)	1	4.5	45.98	43.45	37.84	47.14	47.84	44.84	45.55	45.98	43.45	37.84
						VL totaal (0)	1	7.5	50.95	48.47	42.93	52.17	52.93	50.07	50.83	50.95	48.47	42.93
						VL N284 (1)	1	1.5	42.39	39.96	34.30	43.59	44.30	41.59	42.30	42.39	39.96	34.30
						VL N284 (1)	1	4.5	45.32	42.90	37.24	46.53	47.24	44.53	45.24	45.32	42.90	37.24
						VL N284 (1)	1	7.5	50.73	48.29	42.74	51.97	52.74	49.97	50.74	50.73	48.29	42.74
						VL De Wijer (2)	1	1.5	37.12	33.84	28.55	37.95	38.55	32.95	33.55	37.12	33.84	28.55
						VL De Wijer (2)	1	4.5	37.49	34.16	28.92	38.31	38.92	33.31	33.92	37.49	34.16	28.92
						VL De Wijer (2)	1	7.5	37.88	34.53	29.31	38.70	39.31	33.70	34.31	37.88	34.53	29.31
						VL De Wijer (2)	1	7.5	37.88	34.53	29.31	38.70	39.31	33.70	34.31	37.88	34.53	29.31
336	0.0	0.0	gevel		R29	VL totaal (0)	1	1.5	42.44	39.44	34.01	43.38	44.01	39.55	40.19	42.44	39.44	34.01
						VL totaal (0)	1	4.5	43.50	40.54	35.10	44.46	45.10	40.84	41.49	43.50	40.54	35.10
						VL totaal (0)	1	7.5	45.37	42.47	37.00	46.36	47.00	42.97	43.63	45.37	42.47	37.00
						VL N284 (1)	1	1.5	37.09	34.65	28.99	38.29	38.99	36.29	36.99	37.09	34.65	28.99
						VL N284 (1)	1	4.5	38.99	36.57	30.88	40.19	40.88	38.19	38.88	38.99	36.57	30.88
						VL N284 (1)	1	7.5	41.68	39.27	33.58	42.88	43.58	40.88	41.58	41.68	39.27	33.58
						VL De Wijer (2)	1	1.5	40.94	37.68	32.37	41.78	42.37	36.78	37.37	40.94	37.68	32.37
						VL De Wijer (2)	1	4.5	41.60	38.31	33.03	42.43	43.03	37.43	38.03	41.60	38.31	33.03
						VL De Wijer (2)	1	7.5	42.94	39.63	34.37	43.77	44.37	38.77	39.37	42.94	39.63	34.37
						VL De Wijer (2)	1	7.5	42.94	39.63	34.37	43.77	44.37	38.77	39.37	42.94	39.63	34.37
337	0.0	0.0	gevel		R29	VL totaal (0)	1	1.5	43.82	41.24	35.66	44.96	45.66	42.55	43.26	43.82	41.24	35.66
						VL totaal (0)	1	4.5	46.32	43.80	38.20	47.49	48.20	45.22	45.94	46.32	43.80	38.20
						VL totaal (0)	1	7.5	50.75	48.25	42.72	51.96	52.72	49.82	50.59	50.75	48.25	42.72
						VL N284 (1)	1	1.5	42.88	40.45	34.82	44.09	44.82	42.09	42.82	42.88	40.45	34.82
						VL N284 (1)	1	4.5	45.72	43.31	37.66	46.94	47.66	44.94	45.66	45.72	43.31	37.66
						VL N284 (1)	1	7.5	50.44	48.00	42.45	51.68	52.45	49.68	50.45	50.44	48.00	42.45
						VL De Wijer (2)	1	1.5	36.70	33.42	28.13	37.53	38.13	32.53	33.13	36.70	33.42	28.13
						VL De Wijer (2)	1	4.5	37.44	34.11	28.87	38.26	38.87	33.26	33.87	37.44	34.11	28.87
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.13	35.79	30.55	39.95	40.55	34.95	35.55	39.13	35.79	30.55
						VL De Wijer (2)	1	7.5	39.13	35.79	30.55	39.95	40.55	34.95	35.55	39.13	35.79	30.55
338	0.0	0.0	gevel		W116	VL totaal (0)	1	1.5	42.75	40.10	34.62	43.89	44.62	41.38	42.13	42.75	40.10	34.62
						VL totaal (0)	1	4.5	43.92	41.28	35.77	45.05	45.77	42.56	43.30	43.92	41.28	35.77
						VL totaal (0)	1	7.5	45.81	43.21	37.67	46.95	47.67	44.54	45.27	45.81	43.21	37.67
						VL N284 (1)	1	1.5	41.59	39.13	33.59	42.82	43.59	40.82	41.59	41.59	39.13	33.59
						VL N284 (1)	1	4.5	42.80	40.36	34.77	44.02	44.77	42.02	42.77	42.80	40.36	34.77
						VL N284 (1)	1	7.5	44.87	42.44	36.82	46.09	46.82	44.09	44.82	44.87	42.44	36.82
						VL De Wijer (2)	1	1.5	36.44	33.11	27.87	37.26	37.87	32.26	32.87	36.44	33.11	27.87
						VL De Wijer (2)	1	4.5	37.49	34.10	28.91	38.30	38.91	33.30	33.91	37.49	34.10	28.91
						VL De Wijer (2)	1	7.5	38.72	35.32	30.14	39.52	40.14	34.52	35.14	38.72	35.32	30.14
						VL De Wijer (2)	1	7.5	38.72	35.32	30.14	39.52	40.14	34.52	35.14	38.72	35.32	30.14
339	0.0	0.0	gevel		W116	VL totaal (0)	1	1.5	46.88	43.76	38.39	47.78	48.39	43.42	44.05	46.88	43.76	38.39
						VL totaal (0)	1	4.5	48.77	45.62	40.27	49.66	50.27	45.29	45.91	48.77	45.62	40.27
						VL totaal (0)	1	7.5	49.45	46.34	40.97	50.35	50.97	46.17	46.81	49.45	46.34	40.97
						VL N284 (1)	1	1.5	38.63	36.19	30.57	39.84	40.57	37.84	38.57	38.63	36.19	30.57
						VL N284 (1)	1	4.5	40.38	37.96	32.31	41.59	42.31	39.59	40.31	40.38	37.96	32.31
						VL N284 (1)	1	7.5	42.35	39.94	34.27	43.56	44.27	41.56	42.27	42.35	39.94	34.27
						VL De Wijer (2)	1	1.5	46.18	42.92	37.61	47.02	47.61	42.02	42.61	46.18	42.92	37.61
						VL De Wijer (2)	1	4.5	48.09	44.81	39.52	48.92	49.52	43.92	44.52	48.09	44.81	39.52
						VL De Wijer (2)	1	7.5	48.50	45.21	39.93	49.33	49.93	44.33	44.93	48.50	45.21	39.93
						VL De Wijer (2)	1	7.5	48.50	45.21	39.93	49.33	49.93	44.33	44.93	48.50	45.21	39.93
340	0.0	0.0	gevel		W116	VL totaal (0)	1	1.5	49.69	46.51	41.18	50.56	51.18	45.99	46.62	49.69	46.51	41.18
						VL totaal (0)	1	4.5	51.23	48.01	42.70	52.09	52.70	47.42	48.05	51.23	48.01	42.70
						VL totaal (0)	1	7.5	51.76	48.53	43.23	52.62	53.23	47.93	48.56	51.76	48.53	43.23
						VL N284 (1)	1	1.5	39.47	37.00	31.51	40.71	41.51	38.71	39.51	39.47	37.00	31.51
						VL N284 (1)	1	4.5	39.91	37.46	31.93	41.15	41.93	39.15	39.93	39.91	37.46	31.93
						VL N284 (1)	1	7.5	40.25	37.80	32.26	41.49	42.26	39.49	40.26	40.25	37.80	32.26
						VL De Wijer (2)	1	1.5	49.26	46.00	40.69	50.10	50.69	45.10	45.69	49.26	46.00	40.69

																	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek		RL: inc. prognose		VL: excl. optrektoeslag		
nr	z1	m1	adres		huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep		sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht	
341	0.0	0.0		gevel		W116					VL	De Wijer (2)	1	4.5	50.89	47.61	42.32	51.72	52.32	46.72	47.32	50.89	47.61	42.32	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	51.44	48.15	42.86	52.27	52.86	47.27	47.86	51.44	48.15	42.86	
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.96	43.83	38.49	47.86	48.49	43.59	44.25	46.96	43.83	38.49	
											VL	totaal (0)	1	4.5	48.15	45.00	39.67	49.04	49.67	44.73	45.38	48.15	45.00	39.67	
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.08	45.95	40.60	49.98	50.60	45.76	46.41	49.08	45.95	40.60	
											VL	N284 (1)	1	1.5	39.31	36.85	31.33	40.55	41.33	38.55	39.33	39.31	36.85	31.33	
											VL	N284 (1)	1	4.5	40.18	37.74	32.16	41.41	42.16	39.41	40.16	40.18	37.74	32.16	
											VL	N284 (1)	1	7.5	41.75	39.32	33.71	42.97	43.71	40.97	41.71	41.75	39.32	33.71	
342	0.0	0.0	gevel		W113						VL	De Wijer (2)	1	1.5	46.14	42.86	37.56	46.97	47.56	41.97	42.56	46.14	42.86	37.56	
											VL	De Wijer (2)	1	4.5	47.40	44.10	38.82	48.22	48.82	43.22	43.82	47.40	44.10	38.82	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	48.19	44.88	39.61	49.01	49.61	44.01	44.61	48.19	44.88	39.61	
											VL	totaal (0)	1	1.5	46.35	43.59	38.16	47.44	48.16	44.55	45.30	46.35	43.59	38.16	
											VL	totaal (0)	1	4.5	47.04	44.26	38.82	48.11	48.82	45.17	45.90	47.04	44.26	38.82	
											VL	totaal (0)	1	7.5	48.29	45.52	40.06	49.36	50.06	46.44	47.16	48.29	45.52	40.06	
											VL	N284 (1)	1	1.5	44.18	41.72	36.22	45.43	46.22	43.43	44.22	44.18	41.72	36.22	
											VL	N284 (1)	1	4.5	44.72	42.27	36.74	45.96	46.74	43.96	44.74	44.72	42.27	36.74	
343	0.0	0.0	gevel		W113						VL	N284 (1)	1	7.5	46.02	43.58	38.01	47.25	48.01	45.25	46.01	46.02	43.58	38.01	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	42.30	39.04	33.73	43.14	43.73	38.14	38.73	42.30	39.04	33.73	
											VL	De Wijer (2)	1	4.5	43.20	39.90	34.63	44.03	44.63	39.03	39.63	43.20	39.90	34.63	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	44.39	41.08	35.81	45.21	45.81	40.21	40.81	44.39	41.08	35.81	
											VL	totaal (0)	1	1.5	47.33	44.13	38.80	48.19	48.80	43.58	44.19	47.33	44.13	38.80	
											VL	totaal (0)	1	4.5	49.12	45.91	40.59	49.98	50.59	45.41	46.03	49.12	45.91	40.59	
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.91	46.74	41.40	50.79	51.40	46.42	47.05	49.91	46.74	41.40	
											VL	N284 (1)	1	1.5	36.76	34.33	28.65	37.95	38.65	35.95	36.65	36.76	34.33	28.65	
344	0.0	0.0	gevel		W113						VL	N284 (1)	1	4.5	39.02	36.60	30.90	40.21	40.90	38.21	38.90	39.02	36.60	30.90	
											VL	N284 (1)	1	7.5	41.56	39.15	33.47	42.77	43.47	40.77	41.47	41.56	39.15	33.47	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	46.93	43.65	38.35	47.76	48.35	42.76	43.35	46.93	43.65	38.35	
											VL	De Wijer (2)	1	4.5	48.67	45.37	40.09	49.49	50.09	44.49	45.09	48.67	45.37	40.09	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	49.22	45.91	40.64	50.04	50.64	45.04	45.64	49.22	45.91	40.64	
											VL	totaal (0)	1	1.5	47.96	44.74	39.40	48.81	49.40	43.92	44.51	47.96	44.74	39.40	
											VL	totaal (0)	1	4.5	49.07	45.82	40.51	49.91	50.51	45.04	45.64	49.07	45.82	40.51	
											VL	totaal (0)	1	7.5	49.92	46.68	41.37	50.77	51.37	45.94	46.54	49.92	46.68	41.37	
345	0.0	0.0	gevel		W113						VL	N284 (1)	1	1.5	31.56	29.12	23.46	32.76	33.46	30.76	31.46	31.56	29.12	23.46	
											VL	N284 (1)	1	4.5	33.55	31.13	25.42	34.74	35.42	32.74	33.42	33.55	31.13	25.42	
											VL	N284 (1)	1	7.5	35.52	33.10	27.39	36.71	37.39	34.71	35.39	35.52	33.10	27.39	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	47.86	44.62	39.29	48.70	49.29	43.70	44.29	47.86	44.62	39.29	
											VL	De Wijer (2)	1	4.5	48.94	45.67	40.37	49.77	50.37	44.77	45.37	48.94	45.67	40.37	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	49.76	46.48	41.19	50.59	51.19	45.59	46.19	49.76	46.48	41.19	
											VL	totaal (0)	1	1.5	49.34	46.46	41.05	50.36	51.05	46.99	47.72	49.34	46.46	41.05	
											VL	totaal (0)	1	4.5	49.93	47.03	41.62	50.94	51.62	47.52	48.24	49.93	47.03	41.62	
346	0.0	0.0	gevel		W114						VL	totaal (0)	1	7.5	50.97	48.07	42.67	51.99	52.67	48.61	49.33	50.97	48.07	42.67	
											VL	N284 (1)	1	1.5	45.73	43.26	37.78	46.98	47.78	44.98	45.78	45.73	43.26	37.78	
											VL	N284 (1)	1	4.5	46.14	43.69	38.18	47.39	48.18	45.39	46.18	46.14	43.69	38.18	
											VL	N284 (1)	1	7.5	47.35	44.90	39.38	48.59	49.38	46.59	47.38	47.35	44.90	39.38	
											VL	De Wijer (2)	1	1.5	46.86	43.63	38.29	47.70	48.29	42.70	43.29	46.86	43.63	38.29	
											VL	De Wijer (2)	1	4.5	47.58	44.32	39.01	48.42	49.01	43.42	44.01	47.58	44.32	39.01	
											VL	De Wijer (2)	1	7.5	48.49	45.22	39.92	49.32	49.92	44.32	44.92	48.49	45.22	39.92	
											VL	totaal (0)	1	1.5	45.55	42.71	37.29	46.59	47.29	43.42	44.14	45.55	42.71	37.29	

IL: inc. maatregel VL: inc. aftrek RL: inc. prognose																	VL: excl. optrektoeslag				
nr	z1	m1 adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	Lden	Letm	dag	avond	nacht
347	0.0	0.0		gevel			W114		VL N284 (1)	1	7.5	45.02	42.59	36.99	46.24	46.99	44.24	44.99	45.02	42.59	36.99
									VL De Wijer (2)	1	1.5	42.53	39.28	33.97	43.37	43.97	38.37	38.97	42.53	39.28	33.97
									VL De Wijer (2)	1	4.5	43.30	40.01	34.73	44.13	44.73	39.13	39.73	43.30	40.01	34.73
									VL De Wijer (2)	1	7.5	44.56	41.25	35.99	45.39	45.99	40.39	40.99	44.56	41.25	35.99
									VL totaal (0)	1	1.5	51.81	48.58	43.26	52.66	53.26	47.89	48.49	51.81	48.58	43.26
									VL totaal (0)	1	4.5	53.43	50.18	44.88	54.28	54.88	49.50	50.11	53.43	50.18	44.88
									VL totaal (0)	1	7.5	53.78	50.54	45.24	54.63	55.24	49.94	50.55	53.78	50.54	45.24
									VL N284 (1)	1	1.5	38.78	36.35	30.71	39.99	40.71	37.99	38.71	38.78	36.35	30.71
									VL N284 (1)	1	4.5	40.38	37.97	32.30	41.59	42.30	39.59	40.30	40.38	37.97	32.30
									VL N284 (1)	1	7.5	42.16	39.75	34.08	43.37	44.08	41.37	42.08	42.16	39.75	34.08
									VL De Wijer (2)	1	1.5	51.59	48.31	43.01	52.42	53.01	47.42	48.01	51.59	48.31	43.01
									VL De Wijer (2)	1	4.5	53.21	49.92	44.64	54.04	54.64	49.04	49.64	53.21	49.92	44.64
348	0.0	0.0		gevel			W114		VL De Wijer (2)	1	7.5	53.47	50.16	44.89	54.29	54.89	49.29	49.89	53.47	50.16	44.89
									VL totaal (0)	1	1.5	52.68	49.44	44.12	53.52	54.12	48.60	49.20	52.68	49.44	44.12
									VL totaal (0)	1	4.5	54.20	50.93	45.64	55.04	55.64	50.10	50.70	54.20	50.93	45.64
									VL totaal (0)	1	7.5	54.54	51.26	45.97	55.37	55.97	50.44	51.04	54.54	51.26	45.97
									VL N284 (1)	1	1.5	34.58	32.12	26.58	35.81	36.58	33.81	34.58	34.58	32.12	26.58
									VL N284 (1)	1	4.5	35.41	32.97	27.38	36.63	37.38	34.63	35.38	35.41	32.97	27.38
									VL N284 (1)	1	7.5	35.92	33.48	27.89	37.14	37.89	35.14	35.89	35.92	33.48	27.89
									VL De Wijer (2)	1	1.5	52.62	49.36	44.04	53.45	54.04	48.45	49.04	52.62	49.36	44.04
									VL De Wijer (2)	1	4.5	54.15	50.86	45.57	54.98	55.57	49.98	50.57	54.15	50.86	45.57
									VL De Wijer (2)	1	7.5	54.48	51.19	45.90	55.31	55.90	50.31	50.90	54.48	51.19	45.90
									VL totaal (0)	1	1.5	50.09	47.01	41.64	51.01	51.64	46.81	47.48	50.09	47.01	41.64
									VL totaal (0)	1	4.5	51.23	48.11	42.76	52.13	52.76	47.86	48.51	51.23	48.11	42.76
349	0.0	0.0		gevel			W114		VL totaal (0)	1	7.5	51.97	48.87	43.52	52.88	53.52	48.70	49.36	51.97	48.87	43.52
									VL N284 (1)	1	1.5	42.86	40.40	34.91	44.11	44.91	42.11	42.91	42.86	40.40	34.91
									VL N284 (1)	1	4.5	43.48	41.04	35.50	44.72	45.50	42.72	43.50	43.48	41.04	35.50
									VL N284 (1)	1	7.5	44.80	42.36	36.82	46.04	46.82	44.04	44.82	44.80	42.36	36.82
									VL De Wijer (2)	1	1.5	49.18	45.94	40.61	50.02	50.61	45.02	45.61	49.18	45.94	40.61
									VL De Wijer (2)	1	4.5	50.44	47.17	41.86	51.27	51.86	46.27	46.86	50.44	47.17	41.86
									VL De Wijer (2)	1	7.5	51.05	47.77	42.47	51.88	52.47	46.88	47.47	51.05	47.77	42.47
									VL totaal (0)	1	1.5	54.46	51.23	45.92	55.31	55.92	50.53	51.15	54.46	51.23	45.92
									VL totaal (0)	1	4.5	55.29	52.04	46.74	56.14	56.74	51.34	51.96	55.29	52.04	46.74
									VL totaal (0)	1	7.5	55.53	52.28	46.99	56.38	56.99	51.64	52.26	55.53	52.28	46.99
									VL N284 (1)	1	1.5	41.20	38.74	33.23	42.44	43.23	40.44	41.23	41.20	38.74	33.23
									VL N284 (1)	1	4.5	41.91	39.48	33.93	43.15	43.93	41.15	41.93	41.91	39.48	33.93
350	0.0	0.0		gevel			W115		VL N284 (1)	1	7.5	43.09	40.65	35.10	44.33	45.10	42.33	43.10	43.09	40.65	35.10
									VL De Wijer (2)	1	1.5	54.25	50.98	45.68	55.08	55.68	50.08	50.68	54.25	50.98	45.68
									VL De Wijer (2)	1	4.5	55.08	51.79	46.51	55.91	56.51	50.91	51.51	55.08	51.79	46.51
									VL De Wijer (2)	1	7.5	55.27	51.98	46.70	56.10	56.70	51.10	51.70	55.27	51.98	46.70
									VL totaal (0)	1	1.5	47.86	44.79	39.42	48.78	49.42	44.71	45.37	47.86	44.79	39.42
									VL totaal (0)	1	4.5	48.98	45.90	40.54	49.90	50.54	45.84	46.50	48.98	45.90	40.54
									VL totaal (0)	1	7.5	50.07	47.02	41.65	51.01	51.65	47.09	47.75	50.07	47.02	41.65
									VL N284 (1)	1	1.5	41.31	38.86	33.31	42.54	43.31	40.54	41.31	41.31	38.86	33.31
									VL N284 (1)	1	4.5	42.52	40.09	34.49	43.74	44.49	41.74	42.49	42.52	40.09	34.49
									VL N284 (1)	1	7.5	44.31	41.88	36.28	45.53	46.28	43.53	44.28	44.31	41.88	36.28
									VL De Wijer (2)	1	1.5	46.77	43.51	38.20	47.61	48.20	42.61	43.20	46.77	43.51	38.20
									VL De Wijer (2)	1	4.5	47.87	44.58	39.30	48.70	49.30	43.70	44.30	47.87	44.58	39.30
352	0.0	0.0		gevel			W115		VL De Wijer (2)	1	7.5	48.74	45.44	40.16	49.56	50.16	44.56	45.16	48.74	45.44	40.16
									VL totaal (0)	1	1.5	58.18	54.89	49.61	59.01	59.61	54.07	54.67	58.18	54.89	49.61
									VL totaal (0)	1	4.5	58.68	55.38	50.11	59.51	60.11	54.56	55.16	58.68	55.38	50.11
									VL totaal (0)	1	7.5	58.70	55.41	50.13	59.53	60.13	54.62	55.22	58.70	55.41	50.13

nr	z1	m1	adres	huisnr	type	afw.toets	refl	kenmerk	rhart	groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel		VL: inc. aftrek	RL: inc. prognose			VL: excl. optrektoeslag		
																		Lden	Letm		dag	avond	nacht			
353	0.0	0.0			gevel			W115		VL N284 (1)	1	1.5	38.74	36.29	30.70	39.96	40.70	37.96	38.70	38.74	36.29	30.70				
										VL N284 (1)	1	4.5	39.02	36.60	30.95	40.23	40.95	38.23	38.95	39.02	36.60	30.95				
										VL N284 (1)	1	7.5	41.07	38.65	33.00	42.28	43.00	40.28	41.00	41.07	38.65	33.00				
										VL De Wijer (2)	1	1.5	58.13	54.83	49.56	58.96	59.56	53.96	54.56	58.13	54.83	49.56				
										VL De Wijer (2)	1	4.5	58.64	55.33	50.06	59.46	60.06	54.46	55.06	58.64	55.33	50.06				
										VL De Wijer (2)	1	7.5	58.63	55.31	50.05	59.45	60.05	54.45	55.05	58.63	55.31	50.05				
										VL totaal (0)	1	1.5	60.29	56.99	51.71	61.11	61.71	56.13	56.72	60.29	56.99	51.71				
										VL totaal (0)	1	4.5	60.74	57.43	52.16	61.56	62.16	56.56	57.16	60.74	57.43	52.16				
										VL totaal (0)	1	7.5	60.72	57.41	52.14	61.54	62.14	56.54	57.14	60.72	57.41	52.14				
										VL N284 (1)	1	1.5	34.05	31.61	26.03	35.28	36.03	33.28	34.03	34.05	31.61	26.03				
										VL N284 (1)	1	4.5	27.24	24.84	19.10	28.43	29.10	26.43	27.10	27.24	24.84	19.10				
										VL N284 (1)	1	7.5	27.15	24.74	19.00	28.33	29.00	26.33	27.00	27.15	24.74	19.00				
										VL De Wijer (2)	1	1.5	60.28	56.98	51.70	61.10	61.70	56.10	56.70	60.28	56.98	51.70				
										VL De Wijer (2)	1	4.5	60.73	57.43	52.15	61.55	62.15	56.55	57.15	60.73	57.43	52.15				
354	0.0	0.0		gevel			K36		VL De Wijer (2)	1	7.5	60.72	57.41	52.14	61.54	62.14	56.54	57.14	60.72	57.41	52.14					
									VL totaal (0)	1	1.5	63.24	60.76	55.28	64.48	65.28	62.43	63.23	63.24	60.76	55.28					
									VL totaal (0)	1	4.5	64.16	61.69	56.18	65.40	66.18	63.34	64.13	64.16	61.69	56.18					
									VL N284 (1)	1	1.5	63.13	60.67	55.18	64.38	65.18	62.38	63.18	63.13	60.67	55.18					
									VL N284 (1)	1	4.5	64.03	61.58	56.07	65.28	66.07	63.28	64.07	64.03	61.58	56.07					
									VL De Wijer (2)	1	1.5	47.25	44.05	38.69	48.10	48.69	43.10	43.69	47.25	44.05	38.69					
									VL De Wijer (2)	1	4.5	48.74	45.51	40.18	49.59	50.18	44.59	45.18	48.74	45.51	40.18					
									VL totaal (0)	1	1.5	61.56	59.06	53.59	62.79	63.59	60.70	61.50	61.56	59.06	53.59					
									VL totaal (0)	1	4.5	62.88	60.39	54.90	64.11	64.90	62.01	62.81	62.88	60.39	54.90					
									VL N284 (1)	1	1.5	61.36	58.89	53.41	62.61	63.41	60.61	61.41	61.36	58.89	53.41					
									VL N284 (1)	1	4.5	62.66	60.21	54.71	63.91	64.71	61.91	62.71	62.66	60.21	54.71					
									VL De Wijer (2)	1	1.5	48.13	44.92	39.56	48.98	49.56	43.98	44.56	48.13	44.92	39.56					
									VL De Wijer (2)	1	4.5	49.75	46.51	41.18	50.59	51.18	45.59	46.18	49.75	46.51	41.18					
									356	0.0	0.0		gevel			K37		VL totaal (0)	1	1.5	59.73	57.19	51.74	60.95	61.74	58.77
VL totaal (0)	1	4.5	61.35	58.82	53.35	62.56	63.35	60.38										61.17	61.35	58.82	53.35					
VL N284 (1)	1	1.5	59.33	56.86	51.40	60.59	61.40	58.59										59.40	59.33	56.86	51.40					
VL N284 (1)	1	4.5	60.93	58.47	52.98	62.18	62.98	60.18										60.98	60.93	58.47	52.98					
VL De Wijer (2)	1	1.5	49.08	45.86	40.51	49.92	50.51	44.92										45.51	49.08	45.86	40.51					
VL De Wijer (2)	1	4.5	50.95	47.71	42.38	51.79	52.38	46.79										47.38	50.95	47.71	42.38					
VL totaal (0)	1	1.5	58.07	55.59	50.12	59.32	60.12	57.29										58.10	58.07	55.59	50.12					
VL totaal (0)	1	4.5	60.04	57.57	52.07	61.28	62.07	59.25										60.04	60.04	57.57	52.07					
VL N284 (1)	1	1.5	58.01	55.53	50.07	59.26	60.07	57.26										58.07	58.01	55.53	50.07					
VL N284 (1)	1	4.5	59.97	57.51	52.01	61.22	62.01	59.22										60.01	59.97	57.51	52.01					
VL De Wijer (2)	1	1.5	39.77	36.52	31.20	40.61	41.20	35.61										36.20	39.77	36.52	31.20					
VL De Wijer (2)	1	4.5	41.75	38.46	33.18	42.58	43.18	37.58										38.18	41.75	38.46	33.18					

Rijlijnen

nr	z,gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	%periode	Intensiteiten				snelheden				
										%	licht	middel	zwaar	motor	licht	middel	zwaar	motor
1	0.0	730	glad asfalt(1)	N284 (1)	N284		2	16168.0	☒	dag	6.45	84.90	10.90	4.20	80	80	80	
										avond	3.46	86.50	4.80	8.70	80	80	80	
										nacht	1.10	92.80	1.40	5.80	80	80	80	
2	0.0	677	glad asfalt(1)	De Wijer (2)	De Wijer		5	3985.0	☒	dag	6.53	85.60	10.10	4.30	50	50	50	
										avond	3.54	91.50	6.30	2.30	50	50	50	
										nacht	.93	85.80	11.10	3.20	50	50	50	

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	1344	80.0	
2	1225	80.0	
3	16	80.0	
4	96	50.0	
5	769	50.0	
6	351	50.0	
8	149	80.0	
9	478	50.0	
10	331	50.0	
11	1264	80.0	
12	71	80.0	
13	220	80.0	
14	875	80.0	
16	29	80.0	
17	58	80.0	
18	22	80.0	
19	95		
20	198	80.0	
21	127	80.0	
22	64	80.0	
23	174	80.0	
24	17	80.0	
25	567	50.0	
26	132	50.0	
27	122	50.0	
28	124	80.0	
29	82	50.0	
30	83	50.0	
31	386	50.0	
32	606	50.0	
33	123	50.0	
34	293	50.0	

