



Besluit hogere grenswaarde Wet Geluidhinder Stationsweg 19 Zuidlaren

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo;

Overwegende het volgende:

Algemeen

Het betreft hier een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het wegverkeer in het kader van artikel 83 van de Wet geluidhinder (nieuwe woningbouw en/of nieuwe weg). Dit verzoek hangt samen met het bestemmingsplan "Stationsweg 19 Zuidlaren". In dit bestemmingsplan wordt de realisatie van onder andere een appartementencomplex mogelijk gemaakt. Het plangebied is gelegen in binnenstedelijk gebied in de zin van de Wet geluidhinder. De voorkeurgrenswaarde is 48 dB, de maximale waarde is 63 dB.

Verzochte hogere waarden

In het bestemmingsplan "Stationsweg 19 Zuidlaren" zijn in de bijlagen berekeningen opgenomen van de gevelbelastingen van de diverse gevels van het appartementencomplex.

Uit de rekenresultaten blijkt dat door de hoogste gevelbelasting op de voorgevel 60 dB bedraagt en op de zijgevel 52 dB.

De vast te stellen hogere waarden voor de appartementen bedragen $L_{den} = 60$ dB voor de voorgevel en 52 dB voor de zijgevels. Dit betreffen de hogere waarden inclusief aftrek ex artikel 110 Wgh. Voor deze locatie is nog niet eerder een hogere waarde verleend.

Het toepassen van maatregelen om de geluidsbelasting te verminderen, stuiten op bezwaren van fysieke, landschappelijke en stedenbouwkundige aard (het vergroten van de afstand tot de weg is niet gewenst, het plaatsen van schermen is niet gewenst en er ligt reeds zeer stil asfalt).

Conclusie

Voor de aanvraag van een hogere waarden heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Gekeken is in hoeverre maatregelen konden worden getroffen aan de weg of in het overdrachtsgebied. Dit blijkt niet mogelijk te zijn. Daarom zullen maatregelen aan de gevels worden getroffen om een binnenwaarde van 33 dB te garanderen.

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken (waaronder het ontwerpbestemmingsplan "Stationsweg 19 Zuidlaren") hebben met ingang van 26 augustus 2016, gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage gelegen bij de afdeling Publiekszaken, Kornoeljeplein 1 te Vries.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken konden belanghebbenden schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5, 9480 AA Vries. Tevens bestond de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken.

Er zijn tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen ingediend.



Gelet op artikel 83 en 110a van de Wet Geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t e n :

De volgende hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeer vast te stellen:

1. Voor de appartementen Stationsweg 19, de voorgevel: 60 dB;
2. Voor de appartementen Stationsweg 19, de zijgevel 52 dB.

Vries, 15 november 2016.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris