



BRANDWEER

Drenthe

Gemeente Tynaarlo
t.a.v. de heer J.E. Ploeger
Postbus 5
9480 AA VRIES

Brandweerdistrict NoordMidden
Postbus 402
9400 AK ASSEN
brandweeradvis@vrd.nl
www.vrd.nl

ons kenmerk
U170866

uw kenmerk
mail

datum
08 juni 2017

inlichten bij
Johan Nijdam

telefoonnummer
06-46713036

email
Johan.nijdam@vrd.nl

onderwerp
Coördinatie regeling supermarkt Borchsingel Eelderwolde

Geachte heer Ploeger,

Op 31 mei 2017 stuurde u het verzoek om een advies uit te brengen op bovengenoemd bestemmingsplan en dan specifiek m.b.t. de aanwezigheid van een gasleiding. In deze brief vindt u mijn advies.

Op 5 december 2016 hebben wij u een advies (U161506) toegestuurd voor het ontwerp bestemmingsplan supermarkt Borchsingel te Eelderwolde. In dat advies hebben wij een aantal maatregelen genoemd. In het nu voorliggende ontwerp bestemmingsplan heeft u gemotiveerd aangegeven welke maatregelen u wel en niet overneemt.

Wij gaan akkoord met de door u in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen voorwaarden die gekoppeld dienen te worden aan de omgevingsvergunning voor de supermarkt. Deze voorwaarden zijn de volgende:

- a. De eigenaar van de supermarkt is verplicht om een incident met de buisleiding op te nemen in het bedrijfsnoodplan en een dergelijk scenario tenminste 1 keer per jaar te oefenen;
- b. Wanneer zich een incident voordoet met de buisleiding ter hoogte van de supermarkt en het optreden van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten niet kan worden gewaarborgd, moeten de in de supermarkt aanwezige personen zich zelf in veiligheid kunnen brengen. De bedrijfshulpverlening van de supermarkt speelt daarbij een grote rol.
- c. Het op te stellen bedrijfshulpverleningsplan moet de goedkeuring van burgemeester en wethouders verkrijgen en wordt daaraan voorafgaand aan de Veiligheidsregio Drenthe ter beoordeling voorgelegd.

Wij gaan akkoord met het voorontwerp bestemmingsplan en hebben geen verdere op- of aanmerkingen.

Tot slot

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen. De contactgegevens vindt u bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Johan Nijdam
Adviseur Risicobeheersing

Bijlage:

U161506 Advies 05 december 2016