

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

Gemeente Overbetuwe	
Ingek. 10 FEB 2020	Datum : 04-02-2020
Inschrijfnr. 201NK02590	Ons kenmerk : 200204-0055
Gescand: 1	Contactpersoon : Meine Jacobi
Zaak: 3031	Doorkiesnummer : 088-3555045
Afdeling:	E-mail adres : Meine.Jacobi@vggm.nl
To/r. Wiedenhoff?	Ovb ja/nee

Onderwerp: Omgevingsadvies concept bestemmingsplan Brienenshof, Elst

Geacht college,

Op 28 januari jl. ontving ik uw mail waarin u ons om advies vraagt over het concept bestemmingsplan Brienenshof in Elst.

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Advies

Het plan maakt de realisatie van vier nieuwe woningen mogelijk ter plaatse van een te slopen schuur. De bestaande woning blijft.

In de omgeving van het plangebied liggen diverse risicobronnen o.a. een LPG tankstation, het Container Uitwissel Punt, de provinciale weg A325, de autosnelweg A15, het spoor Arnhem - Nijmegen en Betuweroute. Er kunnen daarbij de incidentscenario's als explosie, plasbrand en toxische wolk optreden. De kans op een incident is echter klein.

Het plangebied ligt binnen de effectafstanden van het relevante scenario toxische wolk. Het plan leidt daarbij tot een kleine toename van het aantal aanwezigen. Het ligt in de verwachting dat de aanwezige personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen, mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd.


In het kader van de verantwoording groepsrisico's zie ik geen aanleiding om te adviseren over rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Verder adviseer ik u om bij de verdere uitwerking van de plannen rekening te houden met de bluswatervoorziening(en) en bereikbaarheid (opkomsttijden) op planniveau in het kader van de basisbrandweerzorg en brandpreventieve zaken. Voor de uitgangspunten verwijs ik u naar de vernieuwde handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019 van Brandweer Nederland.

Afsluitend

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,


Anton Slofstra