



- tekening niet voor uitvoering!
- deze tekening maakt onderdeel uit van het bouwkundig Programma van Eisen Liander
- afwijkingen slechts na overleg met, en ter goedkeuring van Liander
- bouwkundige tekeningen overleggen Liander en productietekening gevelpui ter controle Liander

BELASTINGGEGEVENS VLOER	
Xiria-E	11 kN
ABB SafePlus	7,5 kN
algemeen	2 kN/m2

- al het in te storten staalwerk na de nodige bewerkingen thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461 laagdikte minimaal 30 µm

VOORBEELDTEKENING TER INDICATIE, UITVOERING VOLGENS NADERE OPGAVE LIANDER

prefab beton;
betreedbare inkoopruimte t.b.v. configuratie AC6
(trafovermogen vanaf 2000 kVA)
plattegrond en doorsneden