

Evers, T.

Van: Els Boerrigter <E.Boerrigter@vechtstromen.nl>
Verzonden: donderdag 28 juli 2016 12:39
Aan: Evers, T.
CC: 'r.vrijland@noaberkracht.nl'
Onderwerp: ontwikkeling vliegveldstraat 4/4a Deurningen

Geachte heer Evers,

Met betrekking tot het concept bestemmingsplan Deurningen, Vliegveldstraat 4/4a wil ik het volgende opmerken:

1. Het verhard oppervlak neemt tot met meer dan 5000m². Voor de berging van het hemelwater zijn voorzieningen gepland, waaronder een wadi. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde dat de toename van verhard oppervlak in het plangebied niet mag leiden tot een toename van de afvoer uit het plangebied (geen afwenteling).
2. De waterkwaliteitsaspecten zijn goed geborgd: er vindt geen transport van schoon hemelwater naar de rwzi plaats en er zijn voorzieningen getroffen om te voorkomen dat er vuil water wordt geloosd op oppervlaktewater.
3. Het plangebied grenst aan watergang 16-3-0-5. Voor werkzaamheden binnen de keurzone (binnen 5 meter vanaf de insteek) dient een watervergunning te worden aangevraagd. De onderhoudstrook dient obstakelvrij te blijven.

De wateraspecten zijn zodanig in het plan verwerkt dat het waterschap kan instemmen met de voorgenomen ontwikkelingen.

Detail: in de waterparagraaf staat dat het hemelwater niet wordt afgekoppeld van de rwzi. Dit is onjuist geformuleerd: door het hemelwater te scheiden van het rioolwater wordt het niet aangekoppeld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Els Boerrigter



T: 088 2203333
www.vechtstromen.nl



De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.

Click [here](#) to report this email as spam.