

NOTA INSpraak EN OVERLEG 'JOHAN VAN OLDENBARNEVELDTSTRAAT NABIJ 5 TE HONSELERSDIJK'

Indiener	Inhoud	Reactie
Hoogheemraadschap Delfland	<i>Waterkwantiteit</i> De drooglegging in de watersleutel is negatief. Wij vragen u hier een realistische maaiveldhoogte in te vullen, zodat de drooglegging klopt. <i>Verharding</i> Er valt nu niet te achterhalen of de ingevulde waarde van 521m2 verharding die is genoemd in de watersleutel, ook daadwerkelijk realistisch is voor de nieuwe situatie.	<i>Waterkwantiteit</i> De watersleutel is aangepast. <i>Verharding</i> De onderbouwing is opgenomen in de toelichting, artikel 3.6.2 Waterkwantiteit.
Veiligheidsregio Haaglanden	<u>Risicobron</u> Het plangebied ligt op circa 1.079 meter ten oosten van een ammoniakkoelinstallatie bij Flora Holland. In geval van een calamiteit kan zich een incident voordoen waarbij giftige stoffen vrijkomen. Gezien de afstand van het plangebied tot aan de ammoniakkoelinstallatie zal het groepsrisico als gevolg van de (eventuele) ontwikkelingen niet significant toe- of afnemen. <i>Geadviseerde maatregelen</i> Gezien de afstand van de risicobron tot aan het plangebied worden de volgende maatregelen geadviseerd: A. Afschakelbare ventilatie; Indien in objecten een ventilatievoorziening aanwezig is of wordt gerealiseerd, heeft het afsluiten en/of afschakelen van deze afschakelbare ventilatie een positieve invloed op het beperken van de schadelijke effecten van de vrijgekomen stoffen, binnen objecten ongeacht het incident dat plaats vindt (van een 'gewone' brand tot een incident met een risicobron in het kader van externe veiligheid). Daarom is het van belang dat in het object met ventilatievoorziening, deze ventilatie met een eenvoudige handeling kan	A. Dit maakt geen onderdeel uit van deze ruimtelijke onderbouwing, maar wordt meegenomen in de vergunning.

	worden uitgeschakeld of afgesloten. Hiermee kunnen de gevolgen bij het vrijkomen van giftige stoffen in het object worden beperkt. Dit mag ook een handmatige handeling zijn. Dit geldt bij verbouw en (vervangende) nieuwbouw van alle objecten, bestemd voor het verblijf van personen. Het is daarbij van belang dat ook eventuele ramen en ventilatieopeningen kunnen worden gesloten. Nieuw in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de verplichting (artikel 4.124) dat bij een externe calamiteit de mechanische ventilatie handmatig uitgezet moet kunnen worden. Vanaf 1 januari 2024 is deze verplichting van kracht. B. Om ervoor te zorgen dat mensen goed voorbereid zijn en weten hoe ze moeten reageren bij een ongeval met één of meerdere risicobronnen, is het van belang dat zij hier vooraf over worden geïnformeerd. Om de bewoners of de vaste bezoekers binnen het invloedsgebied van de risicobron te informeren over de risicobron, risico's en gevaren, de wijze van alarmeren en de wenselijke manier van reageren tijdens incidenten, kan de gemeente Honselersdijk voor dit plangebied mogelijk gebruik maken van de hulpmiddelen die zijn ontwikkeld of beschikbaar zijn. In de regio Haaglanden is bijvoorbeeld de website www.haaglandenveilig.nl beschikbaar. Via deze website worden burgers geïnformeerd over de aanwezige risico's in de regio en is informatie te vinden over wat zij zelf kunnen doen om deze risico's te beperken. Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling communicatie van de Veiligheidsregio Haaglanden.	B. Ter kennis aangenomen.
--	---	----------------------------------

	Het is belangrijk dat bij de verdere uitwerking van het plangebied, zoals bij bouwplannen, ook specifiek wordt gekeken naar de brandveiligheid. Hiervoor kunnen extra maatregelen nodig zijn. Voor vragen met betrekking tot brandveiligheid kunt u contact opnemen met risicobeheersing@vrh.nl. In het kader van brandveiligheid wordt tevens aandacht besteed aan de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en bluswatervoorzieningen voor de specifieke objecten.	
--	---	--